



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДА МИНУСИНСКА  
НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)**

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД-  
СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

Минусинск

### СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализация на 2022 год)	04423.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализация на 2022 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	04423.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	04423.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	04423.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	04423.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-	04423.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	04423.ОМ-ПСТ.007.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.007.001
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	04423.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	04423.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	04423.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	04423.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.018.000

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц .....	5
1 Тепловые нагрузки абонентов филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» .....	6
2 Тепловые нагрузки абонентов муниципальной котельной Суворова, 23В МУП «Минусинское городское хозяйство» .....	120
3 Значения теплотребления абонентов филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» .....	121
4 Значения теплотребления абонентов котельной Суворова, 23В МУП «Минусинское городское хозяйство» .....	169

## **ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и характеристика абонентов МТЭЦ.....	6
Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки муниципальной котельной Суворова, 23В .....	120
Таблица 3.1 – Фактическое потребление тепловой энергии за 2020 год абонентами МТЭЦ .....	121
Таблица 4.1 – Расчетное потребление тепловой энергии абонентами муниципальной котельной Суворова, 23В .....	169

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## 1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ФИЛИАЛА «МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ» АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и характеристика абонентов МТЭЦ

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1	/ОАО "Кр.крайгаз"	Административные здания, конторы	0,06137	0,05618	0,00006	0,00027	ГВС-откр		Насосно-компрессорное отделение- Промышленная площадка Электрокомплекса
2	ОАО "Кр.крайгаз"	Административные здания, конторы	0,07	0	0,00009	0,0003	ГВС-откр		АБК-Промышленная площадка Электрокомплекса
3	пер. Ангарский, 1	Частный дом	0,01256	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пер.Ангарский, 1
4	пер. Ботанический, 1	Больницы	0,116	0	0,00044	0,00088		ГВС-закр	пер.Ботанический 1
5	пер. Ботанический, 2	Магазины	0,0074	0	0	0			пер.Ботанический 2 магазин
6	пер. Ботанический, 2 А	Гаражи	0,0231	0	0,0004	0,0016	ГВС-откр		пер.Ботанический 2а СТО
7	пер. Ботанический, 4	Гаражи	0,05217	0	0	0			Ботанический 4
8	пер. Ботанический, 6	Гаражи	0,0857	0	0	0			Ботанический 6
9	пер. Ботанический, 7	Ремонтные цехи	0,22347	0	0	0			Ремонтно-механические мастерские ( литер В5)
10	пер. Ботанический, 7	Ремонтные цехи	0,00096	0	0	0			Сторожевой вагончик
11	пер. Звездный, 1	Частный дом	0,01637	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 1
12	пер. Звездный, 10	Частный дом	0,02	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 10
13	пер. Звездный, 11	Частный дом	0,023	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 11
14	пер. Звездный, 12	Частный дом	0,02	0	0,0009	0,0009	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 12
15	пер. Звездный, 2	Частный дом	0,018	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 2
16	пер. Звездный, 3	Частный дом	0,023	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 3
17	пер. Звездный, 4	Частный дом	0,03307	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 4
18	пер. Звездный, 4 А	Частный дом	0,02094	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 4 А
19	пер. Звездный, 6	Частный дом	0,0339	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
20	пер. Звездный, 7	Частный дом	0,03415	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 7
21	пер. Звездный, 7	Частный дом	0	0	0,00006	0,01948	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 7 бассейн
22	пер. Звездный, 8	Частный дом	0,03414	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 8
23	пер. Звездный, 9 А	Частный дом	0,01615	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д пер.Звездный, 9а
24	пер. Интернатский, 5	Гаражи	0,02672	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		пер.Интернатный,5
25	пер. Колхозный, 2	Многоквартирный дом	0,04105	0	0,00346	0,00346	ГВС-откр		Колхозный 2 ПП
26	пер. Колхозный, 4	Многоквартирный дом	0,04032	0	0,00986	0,00986	ГВС-откр		Колхозный 4 ПП
27	пер. Колхозный, 6	Многоквартирный дом	0,04032	0	0,03551	0,03551	ГВС-откр		Колхозный 6 ПП
28	пер. Мичурина, 15	Частный дом	0,009	0	0,0005	0,0005		ГВС-закр	ж/д пер.Мичурина, 15
29	пер. Мичурина, 16	Многоквартирный дом	0,09219	0	0,01012	0,01012	ГВС-откр		Мичурина 16 ПП
30	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0,0559	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 17 А
31	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0	0	0,00097	0,34087	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 17 А (бас-сейн)
32	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0,00151	0	0	0			ж/д пер.Мичурина, 17 А (баня)
33	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0,00813	0	0	0			ж/д пер.Мичурина, 17 А (га-раж)
34	пер. Мичурина, 18	Частный дом	0,0168	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 18-1
35	пер. Мичурина, 18	Частный дом	0,00939	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 18-2
36	пер. Мичурина, 18 А	Частный дом	0,0253	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 18 А
37	пер. Мичурина, 18 А	Частный дом	0	0	0,00088	0,3084	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 18 А ( бас-сейн)
38	пер. Мичурина, 20	Частный дом	0,03292	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 20
39	пер. Мичурина, 24	Частный дом	0	0	0,0012	0,0649	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 24 (бас-сейн)
40	пер. Мичурина, 24	Частный дом	0,0455	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 24
41	пер. Мичурина, 26	Частный дом	0,03824	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д пер.Мичурина, 26
42	пер. Оранжевый, 1	Частный дом	0,02872	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д пер.Оранжевый, 1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
43	пер. Оранжевый, 11	Частный дом	0,02487	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д пер.Оранжевый, 11
44	пер. Оранжевый, 12	Частный дом	0,0399	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пер.Оранжевый, 12
45	пер. Оранжевый, 3	Частный дом	0,03964	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д пер.Оранжевый, 3
46	пер. Оранжевый, 9	Частный дом	0,036538	0	0,000974	0,000974	ГВС-откр		ж/д пер.Оранжевый, 9
47	пер. Рудный, 1	Частный дом	0,02849	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 1
48	пер. Рудный, 2	Частный дом	0,081	0	0,009	0,009	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 2
49	пер. Рудный, 2 А	Частный дом	0,026	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 2 А
50	пер. Рудный, 3	Частный дом	0,04823	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 3 (ЗАО ЗДК "Золотая звезда")
51	пер. Рудный, 4	Частный дом	0,0204	0	0	0			ж/д пер.Рудный, 4
52	пер. Рудный, 5	Частный дом	0,0209	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 5-1
53	пер. Рудный, 5	Частный дом	0,02862	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		ж/д пер.Рудный, 5-2
54	пер. Рудный, 5	Частный дом	0,00333	0	0	0			ж/д пер.Рудный, 5-2 (гараж)
55	пер. Садовый, 2 А	Частный дом	0,02575	0	0,00162	0,00162	ГВС-откр		ж/д пер.Садовый, 2 А
56	пер. Школьный, 6	Частный дом	0,01	0	0	0			ж/д пер.Школьный, 6
57	пер. Школьный, 8	Частный дом	0,01349	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д пер.Школьный, 8
58	пр-кт. Электромашинострои- телей, 2 /2	Жилое здание (Гос- тиница, Общежитие)	0,18	0	0,04236	0,406	ГВС-откр		Спальный корпус
59	пр-кт. Электромашинострои- телей, 2 /2	Жилое здание (Гос- тиница, Общежитие)	0,048	0	0,01453	0,34866	ГВС-откр		Столовая
60	пр-кт. Электромашинострои- телей, 2 /2	Жилое здание (Гос- тиница, Общежитие)	0,0367	0	0	0			Подвал(столовая)
61	пр-кт. Электромашинострои- телей, 2 /2	Жилое здание (Гос- тиница, Общежитие)	0,0138	0	0,00249	0,09436	ГВС-откр		Сауна
62	пр-кт. Электромашинострои- телей, 2/3	Гаражи	0,0255	0	0,00007	0,0026	ГВС-откр		Гараж
63	проезд. Кедровый, 4	Частный дом	0,016508	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д пр.Кедровый, 4
64	проезд. Кедровый, 5	Частный дом	0,0125	0	0	0			ж/д пр.Кедровый, 5
65	проезд. Кедровый, 6	Частный дом	0,0203	0	0	0			ж/д пр.Кедровый, 6
66	проезд. Кедровый, 7	Частный дом	0,033	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д пр.Кедровый, 7



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
67	проезд. Кедровый, 8	Частный дом	0,01651	0	0	0			ж/д пр.Кедровый, 8
68	проезд. Котельный, 1	Административные здания, конторы	0,0227	0	0	0			проезд Котельный, 1
69	проезд. Котельный, 10	Магазины	0,062	0	0	0			пр.Котельный 10
70	проезд. Котельный, 11	Гаражи	0,08978	0	0,00072	0,00467	ГВС-откр		пр.Котельный, 11 адм.здание
71	проезд. Котельный, 20	Гаражи	0,10112	0	0,00108	0,04096	ГВС-откр		пр.Котельный,20 Гараж №2.3
72	проезд. Котельный, 20	Гаражи	0,02545	0	0,00075	0,03008	ГВС-откр		пр.Котельный,20 Гараж №1
73	проезд. Котельный, 20	Проходные	0,00346	0	0	0			пр.Котельный,20 проходная
74	проезд. Котельный, 20	Административные здания, конторы	0,11894	0	0	0			пр.Котельный,20 админ. здание
75	проезд. Котельный, 20	Административные здания, конторы	0,0137	0	0	0			пр.Котельный,20 Подвал админ.здания
76	проезд. Котельный, 4	Административные здания, конторы	0,03152	0	0,00045	0,00179	ГВС-откр		пр.Котельный, 4 Адм.здание
77	проезд. Котельный, 4	Административные здания, конторы	0,04575	0	0,00226	0,00954	ГВС-откр		пр.Котельный, 4 гараж
78	проезд. Котельный, 4	Административные здания, конторы	0,00076	0	0	0			пр.Котельный, 4 подвал
79	проезд. Котельный, 5	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,1083	0	0,00487	0,00835	ГВС-откр		пр.Котельный,5 спортзал "Строитель"
80	проезд. Котельный, 7	Административные здания, конторы	0,14188	0	0,00042	0,0017	ГВС-откр		пр.Котельный - 7 Административное зд-ие
81	проезд. Сафьяновых, 1	Многоквартирный дом	0,34713	0	0,05246	0,05246	ГВС-откр		Сафьяновых 1
82	проезд. Сафьяновых, 10	Дет.ясли и сады	0,2424	0	0,00802	0,01727	ГВС-откр		проезд Сафьяновых, 10
83	проезд. Сафьяновых, 11 А	Магазины	0,016	0	0,00123	0,00197	ГВС-откр		Сафьяновых, 11а, пом. №1 (Магазин)
84	проезд. Сафьяновых, 11 А	Магазины	0,01108	0	0,00039	0,00063	ГВС-откр		пристрой к магазину
85	проезд. Сафьяновых, 12	Многоквартирный дом	0,34004	0	0,04714	0,04714	ГВС-откр		Сафьяновых 12 ПП
86	проезд. Сафьяновых, 13	Школы и ВУЗ	0,5083	0,5279	0,00377	0,01126	ГВС-откр		Гимназия № 1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
87	проезд. Сафьяновых, 13	Школы и ВУЗ	0,03215	0	0	0			Гимназия № 1 (Хоз.блок - после прибора)
88	проезд. Сафьяновых, 13	Школы и ВУЗ	0,02755	0	0	0			Подвал
89	проезд. Сафьяновых, 14	Многоквартирный дом	0,00644	0	0,000005	0,00005	ГВС-откр		ул.Сафьяновых 14, Раздаточная кухня
90	проезд. Сафьяновых, 14	Многоквартирный дом	0,79286	0	0,08522	0,08522	ГВС-откр		Сафьяновых 14 ПП
91	проезд. Сафьяновых, 15	Многоквартирный дом	0,00797	0	0,00003	0,00005	ГВС-откр		Сафьяновых 15, пом. №91
92	проезд. Сафьяновых, 15	Многоквартирный дом	0,35012	0	0,05592	0,05592	ГВС-откр		Сафьяновых 15 ПП
93	проезд. Сафьяновых, 16	Многоквартирный дом	0,00359	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Сафьяновых, 16 пом.78
94	проезд. Сафьяновых, 16	Многоквартирный дом	0,35403	0	0,05699	0,05699	ГВС-откр		Сафьяновых 16 ПП
95	проезд. Сафьяновых, 18	Многоквартирный дом	0,00916	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ЦСО, Сафьяновых 18
96	проезд. Сафьяновых, 18	Многоквартирный дом	0,25772	0	0,03276	0,03276	ГВС-откр		Сафьяновых 18 ПП
97	проезд. Сафьяновых, 2	Дет.ясли и сады	0,23	0	0,01407	0,03787	ГВС-откр		МДОБУ "Детский сад №5 "Теремок"
98	проезд. Сафьяновых, 20	Дет.ясли и сады	0,2424	0	0,01027	0,02765	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №25 "Сибирячок"
99	проезд. Сафьяновых, 22	Многоквартирный дом	0,00548	0	0,0002	0,00068	ГВС-откр		Сафьяновых, 22 пом.1А
100	проезд. Сафьяновых, 22	Многоквартирный дом	0,65016	0	0,08616	0,08616	ГВС-откр		ж/д Сафьяновых 22
101	проезд. Сафьяновых, 3	Многоквартирный дом	0,22798	0	0,03196	0,03196	ГВС-откр		Сафьяновых 3
102	проезд. Сафьяновых, 4	Многоквартирный дом	0,35532	0	0,05086	0,05086	ГВС-откр		Сафьяновых 4 ПП
103	проезд. Сафьяновых, 5	Многоквартирный дом	0,35629	0	0,05246	0,05246	ГВС-откр		Сафьяновых 5
104	проезд. Сафьяновых, 6	Многоквартирный дом	0,00304	0	0,0001	0,00019	ГВС-откр		Сафьяновых, 6 пом.128
105	проезд. Сафьяновых, 6	Многоквартирный дом	0,00292	0	0,00032	0,00061	ГВС-откр		проезд Сафьяновых, 6 пом.129

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
106	проезд. Сафьяновых, 6	Многоквартирный дом	0,79223	0	0,07723	0,07723	ГВС-откр		пр.Сафьяновых,6
107	проезд. Сафьяновых, 6	Многоквартирный дом	0,00867	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		пр.Сафьяновых 6 пом.130
108	проезд. Сафьяновых, 7	Многоквартирный дом	0,34849	0	0,04287	0,04287	ГВС-откр		Сафьяновых 7 ПП
109	проезд. Сафьяновых, 7 А	Магазины	0,01	0	0	0			Сафьяновых 7а
110	проезд. Сафьяновых, 8	Многоквартирный дом	0,00693	0	0,00013	0,00021	ГВС-откр		Сафьяновых, 8, пом. № 69
111	проезд. Сафьяновых, 8	Многоквартирный дом	0,26239	0	0,03462	0,03462	ГВС-откр		Сафьяновых 8
112	проезд. Сафьяновых, 9	Многоквартирный дом	0,00485	0	0	0			ул.Сафьяновых 9
113	проезд. Сафьяновых, 9	Многоквартирный дом	0,22211	0	0,01971	0,01971	ГВС-откр		Сафьяновых 9 ПП
114	проезд. Текстильный, 5	Административные здания, конторы	0,09	0	0	0			Текстильный, 5
115	ул. Абаканская, 2 А	Частный дом	0,021	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		ж/д ул.Абаканская, 2 А
116	ул. Абаканская, 21	Частный дом	0,00438	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д ул.Абаканская, 21-3
117	ул. Абаканская, 21	Частный дом	0,00438	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Абаканская, 21-7
118	ул. Абаканская, 23 А	Многоквартирный дом	0,06869	0	0,00479	0,00479	ГВС-откр		Абаканская 23 а
119	ул. Абаканская, 23 Б	Многоквартирный дом	0,04032	0	0,00506	0,00506	ГВС-откр		Абаканская 23 б ПП
120	ул. Абаканская, 25 А	Частный дом	0,01746	0	0,00317	0,00317	ГВС-откр		ж/д ул.Абаканская, 25 А
121	ул. Абаканская, 30	Магазины	0,06037	0	0,0264	0,06336	ГВС-откр		УЛ.Абаканская,30 магазин отопление
122	ул. Абаканская, 39	Многоквартирный дом	0,00694	0	0	0			Абаканская 39
123	ул. Абаканская, 39	Многоквартирный дом	0,33523	0	0,0458	0,0458	ГВС-откр		Абаканская 39
124	ул. Абаканская, 39	Многоквартирный дом	0,00769	0	0,00014	0,00052	ГВС-откр		Абаканская 39 пом.88
125	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00383	0	0,00013	0,00034	ГВС-откр		г Минусинск, ул Абаканская, 41 пом.188

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
126	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00368	0	0,00054	0,00129	ГВС-откр		Абаканская 41 пом.198
127	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00475	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская, 41, пом. №196
128	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00309	0	0	0			Абаканская, 41, пом. №197
129	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,0037	0	0,00003	0,00011	ГВС-откр		ул.Абаканская 41
130	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00471	0	0,00133	0,00265	ГВС-откр		парикмахерская "Креатив-Студия"
131	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,0033	0	0,00009	0,00048	ГВС-откр		
132	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00233	0	0,00003	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 41 пом.193
133	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00389	0	0,00007	0,00023	ГВС-откр		магазин Абаканская 41 пом.185
134	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00266	0	0	0			магазин Абаканская 41 пом.186
135	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00227	0	0	0			магазин Абаканская 41 пом.187
136	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00464	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		ул Абаканская, 41, пом. №194
137	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,85479	0	0,07297	0,07297	ГВС-откр		Абаканская 41 ПП
138	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00397	0	0,00006	0,00014	ГВС-откр		Абаканская 41 пом.190
139	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00399	0	0,00001	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 41 пом.182
140	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00358	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		ул Абаканская, 41 пом.192
141	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,00374	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская, 41 пом.189
142	ул. Абаканская, 41 А	Магазины	0,046	0	0,00039	0,00067	ГВС-откр		Абаканская 41а
143	ул. Абаканская, 41 Б	Административные здания, конторы	0,0198	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 41"б" АТС
144	ул. Абаканская, 43	Многоквартирный дом	0,00318	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		Абаканская, 43, пом. №93

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
145	ул. Абаканская, 43	Многоквартирный дом	0,0287	0	0,00029	0,001	ГВС-откр		Аптека (Абаканская 43 пом.92)пристройка
146	ул. Абаканская, 43	Многоквартирный дом	0,34228	0	0,0498	0,0498	ГВС-откр		Абаканская 43 ПП
147	ул. Абаканская, 43 А	Административные здания, конторы	0,07	0	0	0			Абаканская 43а
148	ул. Абаканская, 43 Б	Магазины	0,10857	0	0,00036	0,00857	ГВС-откр		ул.Абаканская 43 Б
149	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,01156	0	0,00006	0,00018	ГВС-откр		ул.Абаканская 44 основное зд.
150	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,01578	0	0	0			ул.Абаканская 44 пристройка-склад.подвал
151	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,01107	0	0,000003	0,0001	ГВС-откр		ул.Абаканская 44 пом. № 2
152	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,00251	0	0	0			подвал пристройки
153	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,04638	0	0,00034	0,0014	ГВС-откр		ул.Абаканская 44 (офис)
154	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,01139	0	0,00006	0,00023	ГВС-откр		Абаканская 44 офис
155	ул. Абаканская, 44 /1	Административные здания, конторы	0,01603	0	0	0			Абаканская 44/1 админ.здание
156	ул. Абаканская, 44 Б	Магазины	0,06	0	0,00048	0,00114	ГВС-откр		Абаканская 44б КБО
157	ул. Абаканская, 44 Б	Магазины	0,0574	0	0	0			Абаканская 44б лит.Б1 КБО пристрой
158	ул. Абаканская, 44 Б	Магазины	0,01179	0	0,00159	0,00477	ГВС-откр		Абаканская 44б кафе пристрой пом.3
159	ул. Абаканская, 44 В	Магазины	0,078	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Абаканская 44 В 1-ая очередь
160	ул. Абаканская, 44 В	Магазины	0,038	0	0	0			Абаканская 44 В 2-ая очередь
161	ул. Абаканская, 44 В/ стр.1	Другое строение	0,035	0	0	0			Абаканская 44в
162	ул. Абаканская, 46	Магазины	0,047	0	0,00008	0,00024	ГВС-откр		ул.Абаканская 46
163	ул. Абаканская, 46	Магазины	0,0105	0	0,00006	0,00017	ГВС-откр		ул.Абаканская 46 пом.3
164	ул. Абаканская, 46/3	Многоквартирный дом	0,00979	0	0,0001	0,00029	ГВС-откр		Абаканская, 46 корп.3 пом.20,20А,20Б
165	ул. Абаканская, 46/3	Многоквартирный дом	0,00652	0	0,00008	0,00013	ГВС-откр		ул.Абаканская,46 кор.3 опор-ный пункт

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
166	ул. Абаканская, 46/3	Многоквартирный дом	0,22494	0	0,03089	0,03089	ГВС-откр		Абаканская 46/3 ПП
167	ул. Абаканская, 46/4	Многоквартирный дом	0,00093	0	0	0			ул Абаканская, 46 корп.4, пом.18
168	ул. Абаканская, 46/4	Многоквартирный дом	0,00085	0	0	0			Абаканская, 46 корп.4, пом. №19
169	ул. Абаканская, 46/4	Многоквартирный дом	0,24151	0	0,03941	0,03941	ГВС-откр		Абаканская 46/4 ПП
170	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,003	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 48 пом.51
171	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,00361	0	0,00004	0,00007	ГВС-откр		ул Абаканская, 48, пом.49
172	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,00224	0	0,00018	0,00043	ГВС-откр		Абаканская 48 пом.50
173	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,00368	0	0,00002	0,00026	ГВС-откр		Абаканская 48 пом.52
174	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,18101	0	0,01598	0,01598	ГВС-откр		Абаканская 48 ПП
175	ул. Абаканская, 50	Многоквартирный дом	0,00415	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Абаканская, 50, пом 91
176	ул. Абаканская, 50	Многоквартирный дом	0,33701	0	0,05033	0,05033	ГВС-откр		Абаканская 50 ПП
177	ул. Абаканская, 50	Многоквартирный дом	0,00309	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		ул Абаканская, 50 пом.92
178	ул. Абаканская, 50 А	Многоквартирный дом	0,0166	0	0	0			ул.Абаканская 50а пом.59,60,50А/2
179	ул. Абаканская, 50 А	Многоквартирный дом	0,1212	0	0,00021	0,00071	ГВС-откр		Абаканская 50а пом.№ 58; пом. № 63
180	ул. Абаканская, 50 А	Многоквартирный дом	0,0198	0	0,00019	0,00038	ГВС-откр		Абаканская 50а магазин "Енисей" пом.61,62
181	ул. Абаканская, 50 А	Многоквартирный дом	0,20112	0	0,0277	0,0277	ГВС-откр		Абаканская 50а ПП
182	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,00878	0	0	0			ИП, ул.Абаканская 51
183	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,00532	0	0	0			Абаканская 51, магазин
184	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,0066	0	0,00095	0,00227	ГВС-откр		парикмахерская, Абаканская 51

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
185	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,0062	0	0,00009	0,00016	ГВС-откр		магазин Абаканская 51 пом 9
186	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,01123	0	0	0			ул.Абаканская 51
187	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,03983	0	0	0			Абаканская 51 пом.7
188	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,08489	0,065	0,00059	0,00039	ГВС-откр		ул.Абаканская 51
189	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,01116	0	0,00157	0,00218	ГВС-откр		ООО "ВЭЛЛ С", Абаканская 51
190	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,03807	0	0	0			кафе-кулинария, "Терик-М" (субабонент)
191	ул. Абаканская, 51 В	Магазины	0,11579	0	0	0			ул.Абаканская 51в, торговые павильоны
192	ул. Абаканская, 52	Многоквартирный дом	0,0043	0	0,00011	0,00045	ГВС-откр		офис ул.Абаканская 52
193	ул. Абаканская, 52	Многоквартирный дом	0,34029	0	0,05166	0,05166	ГВС-откр		Абаканская 52 ПП
194	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,00682	0	0	0			Абаканская 52 А пом.58
195	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,0046	0	0,00003	0,00011	ГВС-откр		Абаканская 52а магазин
196	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,0072	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Абаканская, 52 А, пом.60
197	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,00207	0	0,00004	0,00011	ГВС-откр		магазин Абаканская 52а
198	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,01679	0	0,00118	0,00475	ГВС-откр		КГУЗ"Красноярская краевая станция перелив. крови
199	ул. Абаканская, 52 А	Многоквартирный дом	0,2312	0	0,02344	0,02344	ГВС-откр		Абаканская, 52а
200	ул. Абаканская, 52 Б	Магазины	0,0247	0,0129	0,00506	0,0135	ГВС-откр		Абаканская 52б - Ювелирный мир
201	ул. Абаканская, 53	Магазины	0,15682	0	0,002	0,0048	ГВС-откр		ТЦ "Славянский" ул.Абаканская 53
202	ул. Абаканская, 53 /9 А	Магазины	0,00583	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 53/9а
203	ул. Абаканская, 53 А	Столовые, кухни	0,01547	0	0	0			магазин, Абаканская 53а
204	ул. Абаканская, 53 А	Столовые, кухни	0,01542	0	0,00282	0,0085	ГВС-откр		кафе, Абаканская 53а
205	ул. Абаканская, 53/1	Магазины	0,047	0	0,002	0,006	ГВС-откр		Абаканская 53/1



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
206	ул. Абаканская, 53/10	Магазины	0,00583	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 53/10
207	ул. Абаканская, 53/11,12	Магазины	0,04177	0	0,00048	0,00096	ГВС-откр		Абаканская 53/11,12
208	ул. Абаканская, 53/13	Магазины	0,0049	0	0,00006	0,00011	ГВС-откр		Абаканская 53/13
209	ул. Абаканская, 53/2,2а,2б	Магазины	0,0402	0	0,00019	0,0005	ГВС-откр		отопление
210	ул. Абаканская, 53/20	Магазины	0,00583	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 53/20
211	ул. Абаканская, 53/3	Магазины	0,01066	0	0,00017	0,0005	ГВС-откр		Абаканская, 53/3 отопление
212	ул. Абаканская, 53/4	Магазины	0,013	0	0	0			Абаканская, 53/4 отопление
213	ул. Абаканская, 53/5	Магазины	0,00433	0	0	0			Абаканская, 53/5 отопление
214	ул. Абаканская, 53/6	Магазины	0,01222	0	0,00009	0,00028	ГВС-откр		Абаканская 53/6
215	ул. Абаканская, 53/7	Магазины	0,01285	0	0,00009	0,00028	ГВС-откр		Абаканская 53/7
216	ул. Абаканская, 53/8	Магазины	0,01723	0	0	0			Абаканская, 53/8 отопление
217	ул. Абаканская, 53/9	Магазины	0,00583	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 53/9
218	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,00467	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 54 пом.72
219	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,00357	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		Абаканская 54 пом.73
220	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,00506	0	0,00007	0,00029	ГВС-откр		Абаканская, 54, пом. №74
221	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,01048	0	0,00016	0,00032	ГВС-откр		Абаканская 54 пом.71
222	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,3117	0	0,03276	0,03276	ГВС-откр		Абаканская 54 ПП
223	ул. Абаканская, 54	Многоквартирный дом	0,00223	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 54 пом.75
224	ул. Абаканская, 54 А	Многоквартирный дом	0,04309	0	0,00027	0,00058	ГВС-откр		магазин "Кооператор"
225	ул. Абаканская, 54 А	Многоквартирный дом	0,02125	0	0,00015	0,00033	ГВС-откр		ул Абаканская, 54 А, пом. №59
226	ул. Абаканская, 54 А	Многоквартирный дом	0,00422	0	0	0			Абаканская, 54 А пом.59
227	ул. Абаканская, 54 А	Многоквартирный дом	0,27522	0	0,02503	0,02503	ГВС-откр		Абаканская 54а ПП



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
228	ул. Абаканская, 54 А	Многоквартирный дом	0,01198	0	0,00011	0,00029	ГВС-откр		Абаканская 54а/1-магазин "Адамас"
229	ул. Абаканская, 54 А/2	Магазины	0,0241	0	0	0			Абаканская 54а/2
230	ул. Абаканская, 54 Б	Магазины	0,0093	0	0	0			Магазин Абаканская 54"б"
231	ул. Абаканская, 54 В	Магазины	0,01591	0	0	0			магазин Абаканская 54"в"
232	ул. Абаканская, 54 Г	Магазины	0,00395	0	0	0			Магазин, Абаканская 54г мага- зин
233	ул. Абаканская, 54 Г	Магазины	0,0105	0	0,0001	0,00029	ГВС-откр		пристрой, Абаканская 54г при- строй
234	ул. Абаканская, 54 Г	Магазины	0,0185	0	0	0			пристрой, Абаканская 54г 2-ой этаж
235	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00091	0	0,00009	0,00024	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.190
236	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00449	0	0,00006	0,00017	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. № 195
237	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00305	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.182
238	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00543	0	0,00006	0,00024	ГВС-откр		Абаканская, 55 пом.197
239	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00289	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. №65
240	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00395	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Абаканская, 55 пом.194
241	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00295	0	0,00001	0,00004	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.186
242	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00304	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.193
243	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00392	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. №189
244	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00517	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		ООО "Орхидея" ул.Абаканская 55
245	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00315	0	0,00001	0,00004	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. №187
246	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00336	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.192
247	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный	0,00465	0	0,0001	0,00029	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.188

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
248	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00356	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.184
249	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,81989	0	0,10013	0,10013	ГВС-откр		Абаканская 55
250	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00308	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.183
251	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,0037	0	0,00002	0,00009	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. №185
252	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00533	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Абаканская 55 пом.1
253	ул. Абаканская, 55	Многоквартирный дом	0,00384	0	0,00027	0,0008	ГВС-откр		Абаканская, 55, пом. № 196
254	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00783	0	0,00002	0,00039	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. №89
255	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00398	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. №91
256	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00339	0	0,00008	0,00018	ГВС-откр		Абаканская 56 пом.92
257	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00286	0	0,00004	0,00011	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. № 96
258	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00283	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. № 95
259	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,30892	0	0,0498	0,0498	ГВС-откр		Абаканская 56 ПП
260	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00318	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. №99
261	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00187	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Абаканская 56 пом.90
262	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00445	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. № 94
263	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00302	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская, 56, пом. № 93
264	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00171	0	0,00018	0,00054	ГВС-откр		Абаканская 56 пом.97
265	ул. Абаканская, 56	Многоквартирный дом	0,00222	0	0,00036	0,00107	ГВС-откр		Абаканская 56 пом.98

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
266	ул. Абаканская, 56 А	Многоквартирный дом	0,2324	0	0,0331	0,0331	ГВС-откр		Абаканская 56а ПП
267	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,01731	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ул.Абаканская 57 пом.109
268	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,07309	0	0,00079	0,00165	ГВС-откр		Абаканская 57 пом.104
269	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,52269	0	0,05166	0,05166	ГВС-откр		Абаканская 57 ПП
270	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,04553	0	0,00089	0,00358	ГВС-откр		ул.Абаканская,57 офис
271	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,00684	0	0,00026	0,00106	ГВС-откр		ул.Абаканская,57 гараж
272	ул. Абаканская, 57	Многоквартирный дом	0,03404	0	0,00348	0,09118	ГВС-откр		Абаканская 57 пом.98,99,105,107
273	ул. Абаканская, 58	Универмаги	0,38985	0,128152	0,081	0,162		ГВС-закр	ул.Абаканская, 58
274	ул. Абаканская, 59	Многоквартирный дом	0,06236	0	0,00011	0,00032	ГВС-откр		Абаканская 59 пом.97
275	ул. Абаканская, 59	Многоквартирный дом	0,04441	0	0	0			Абаканская 59 пом.99,100
276	ул. Абаканская, 59	Многоквартирный дом	0,04055	0	0	0			Абаканская, 59, пом. №102
277	ул. Абаканская, 59	Многоквартирный дом	0,54315	0	0,06658	0,06658	ГВС-откр		Абаканская 59 ПП
278	ул. Абаканская, 59	Многоквартирный дом	0,03685	0	0	0			Абаканская, 59, пом. №101
279	ул. Абаканская, 60 А	Административные здания, конторы	0,022	0	0,00028	0,001	ГВС-откр		ул.Абаканская 60а Комплекс бытовых услуг
280	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,00878	0	0	0			Абаканская, 61, пом. №115
281	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,01744	0	0,00019	0,0005	ГВС-откр		Абаканская 61 пом.111 СБ
282	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,02398	0	0,00013	0,00031	ГВС-откр		ул.Абаканская 61
283	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,00321	0	0	0			ул.Абаканская 61 "А"
284	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,0034	0	0	0			ул.Абаканская 61 "Б"

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
285	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,00608	0	0	0			Абаканская 61 пом.102А
286	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 61 пом.106
287	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,07429	0,096	0	0			ООО "МЕРКУРИЙ-37" Абаканская 61
288	ул. Абаканская, 61	Многоквартирный дом	0,533	0	0,05992	0,05992	ГВС-откр		Абаканская 61 ПП
289	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00456	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		ул Абаканская, 62, пом. №93
290	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00253	0	0,00027	0,00064	ГВС-откр		Абаканская, 62, пом. №91
291	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,0031	0	0,00021	0,00047	ГВС-откр		ул.Абаканская 62
292	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00205	0	0,00004	0,00011	ГВС-откр		пошив одежды Абаканская 62
293	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00465	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Абаканская 62 пом.95
294	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00307	0	0,00005	0,00017	ГВС-откр		магазин "Аленка"
295	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,017	0	0	0			ул.Абаканская 62 "Мир обуви"
296	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,0031	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		ул.Абаканская, 62, пом. № 97
297	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00229	0	0,00004	0,0001	ГВС-откр		Абаканская 62 пом.103
298	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00294	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская 62 пом.101
299	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00326	0	0,00001	0,00004	ГВС-откр		ул Абаканская, 62, пом. № 105
300	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,27055	0	0,04021	0,04021	ГВС-откр		Абаканская 62 ПП
301	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00428	0	0,00006	0,00017	ГВС-откр		ул Абаканская, 62, пом. №104
302	ул. Абаканская, 62	Многоквартирный дом	0,00285	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская, 62, пом. №107
303	ул. Абаканская, 62 А	Многоквартирный	0,06871	0	0,00453	0,00453	ГВС-откр		Абаканская 62а ПП

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
304	ул. Абаканская, 62 А	Многоквартирный дом	0,01598	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		ул.Абаканская 62а пом.13 ма- газин "Твое"
305	ул. Абаканская, 62 Б	Многоквартирный дом	0,0207	0	0,00007	0,00018	ГВС-откр		Соловьев,магазин "Факел"
306	ул. Абаканская, 62 Б	Многоквартирный дом	0,07299	0	0,00479	0,00479	ГВС-откр		Абаканская 62б ПП
307	ул. Абаканская, 63	Магазины	0,01745	0	0	0			Абаканская 63 строение № 2
308	ул. Абаканская, 63	Магазины	0,0168	0	0,00053	0,00106	ГВС-откр		Абаканская 63 строение 3.4
309	ул. Абаканская, 63	Магазины	0,01205	0	0	0			Абаканская 63 строение 7
310	ул. Абаканская, 63	Магазины	0,00058	0	0	0			Абаканская 63 подвал
311	ул. Абаканская, 64	Многоквартирный дом	0,05047	0	0,0008	0,00324	ГВС-откр		Абаканская 64
312	ул. Абаканская, 64	Многоквартирный дом	0,01153	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		ЦСО, Абаканская 64
313	ул. Абаканская, 64	Многоквартирный дом	0,22957	0	0,01838	0,01838	ГВС-откр		Абаканская 64 ПП
314	ул. Абаканская, 64	Многоквартирный дом	0,0252	0	0,00029	0,00117	ГВС-откр		ул.Абаканская 64, пом.70
315	ул. Абаканская, 66	Многоквартирный дом	0,60498	0	0,06737	0,06737	ГВС-откр		Абаканская 66 ПП
316	ул. Абаканская, 66	Многоквартирный дом	0,00204	0	0,00003	0,00005	ГВС-откр		Абаканская, 66, пом. №56
317	ул. Абаканская, 66 А	Магазины	0,00805	0	0	0			Абаканская 66 А
318	ул. Абаканская, 67	Магазины	0,14	0	0	0			Абаканская 67
319	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,00352	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 68 пом.121
320	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,00649	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Абаканская 68 пом.112
321	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,00352	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Абаканская 68 пом.83
322	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,00337	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Абаканская, 68, пом. №67
323	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,49765	0	0,04607	0,04607	ГВС-откр		Абаканская 68

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
324	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,00348	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 68 пом.120
325	ул. Абаканская, 68	Многоквартирный дом	0,0034	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Абаканская 68 пом.113
326	ул. Абаканская, 70	Многоквартирный дом	0,00364	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Абаканская 70 пом.82
327	ул. Абаканская, 70	Многоквартирный дом	0,0077	0	0	0			Абаканская, 70, пом. № 83
328	ул. Абаканская, 70	Многоквартирный дом	0,3771	0	0,03968	0,03968	ГВС-откр		Абаканская 70 ПП
329	ул. Абаканская, 70	Многоквартирный дом	0,00125	0	0	0			Абаканская, 70, пом. № 81
330	ул. Абаканская, 70 А	Магазины	0,02184	0	0,00091	0,00156	ГВС-откр		ул.Абаканская70"а"
331	ул. Абаканская, 70 Б	Магазины	0,045	0	0	0			Абаканская 70б, пом.6
332	ул. Абаканская, 70 Б	Магазины	0,03201	0	0,0003	0,001	ГВС-откр		Абаканская 70б (стоматология, магазин)
333	ул. Абаканская, 71	Магазины	0,0865	0	0	0			Абаканская 71 АЗК
334	ул. Абаканская, 71/3	Административные здания, конторы	0,0623	0	0	0			Абаканская 71 корпус 3
335	ул. Абаканская, 72	Административные здания, конторы	0,2091	0	0,00305	0,00914	ГВС-откр		Административное здание Абаканская.72
336	ул. Абаканская, 72	Административные здания, конторы	0,01946	0	0	0			Цокольный этаж Абаканская.72
337	ул. Абаканская, 74	Многоквартирный дом	0,00604	0	0,00027	0,00058	ГВС-откр		Абаканская 74 пом.113
338	ул. Абаканская, 74	Многоквартирный дом	0,60519	0	0,07632	0,07632	ГВС-откр		Абаканская 74 ПП
339	ул. Абаканская, 78	Многоквартирный дом	0,00465	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Абаканская, 78, пом. №68
340	ул. Абаканская, 78	Многоквартирный дом	0,29435	0	0,03341	0,03341	ГВС-откр		Абаканская 78 ПП
341	ул. Абаканская, 80 А	Магазины	0,015	0	0	0			ул.Абаканская 80а
342	ул. Абаканская, 86	Административные здания, конторы	0,110785	0,30595	0,0594	0,1188		ГВС-закр	Магнит
343	ул. Автомобильная, 15 А	Частный дом	0,0221	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Автомобильная, 15 А

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
344	ул. Автомобильная, 17	Частный дом	0,0135	0	0,0003	0,0003	ГВС-откр		ж/д ул.Автомобильная, 17-1
345	ул. Автомобильная, 17	Частный дом	0,01578	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Автомобильная, 17-2
346	ул. Автомобильная, 21а	Дет.ясли и сады	0,119	0	0,00612	0,01648	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №18 "Родничок" ул.Автомобильная,21а (осн.зд)
347	ул. Автомобильная, 21а	Дет.ясли и сады	0,0079	0	0	0			МДОУ "Детский сад №18 "Родничок" (прачечная)
348	ул. Автомобильная, 37	Школы и ВУЗ	0,6714	0	0,00298	0,01143	ГВС-откр		МОУ "СОШ №2"
349	ул. Алтайская, 1 А	Многоквартирный дом	0,05532	0	0,00479	0,00479	ГВС-откр		Алтайская 1 А ПП
350	ул. Алтайская, 9	Частный дом	0,034	0	0	0			ж/д ул.Алтайская, 9
351	ул. Ангарская, 10	Частный дом	0,02	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Ангарская, 10
352	ул. Ангарская, 11	Частный дом	0,01637	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Ангарская, 11
353	ул. Ангарская, 3	Частный дом	0,016	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Ангарская, 3
354	ул. Ангарская, 6	Частный дом	0,0128	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Ангарская, 6
355	ул. Ангарская, 8	Частный дом	0,018	0	0,002	0,002	ГВС-откр		ж/д ул.Ангарская, 8
356	ул. Артельная, 10	Частный дом	0,0134	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Артельная, 10
357	ул. Артельная, 2	Частный дом	0,0356	0	0,00086	0,00086	ГВС-откр		ж/д ул.Артельная, 2
358	ул. Артельная, 4	Частный дом	0,04217	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Артельная, 4
359	ул. Артельная, 8	Частный дом	0,026	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Артельная, 8
360	ул. Артельная, 93	Частный дом	0,0156	0	0,0012	0,0012	ГВС-откр		ж/д ул.Артельная, 93
361	ул. Ачинская, 15	Многоквартирный дом	0,00998	0	0	0			отопление (Ачинская 15-2) магазин
362	ул. Ачинская, 15	Многоквартирный дом	0,01422	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		Ачинская 15 кв.8,9
363	ул. Ачинская, 15	Многоквартирный дом	0,00735	0	0	0			Ачинская 15 кв.1
364	ул. Ачинская, 22	Частный дом	0,0115	0	0,0006	0,0006	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 22
365	ул. Ачинская, 26	Частный дом	0,015	0	0	0			ж/д ул.Ачинская, 26
366	ул. Ачинская, 29	Многоквартирный дом	0,06565	0	0,00038	0,00101	ГВС-откр		Ачинская 29



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
367	ул. Ачинская, 29	Многоквартирный дом	0,00486	0	0,00045	0,00119	ГВС-откр		Ачинская, 29, пом. №68
368	ул. Ачинская, 29	Многоквартирный дом	0,22005	0	0,02423	0,02423	ГВС-откр		Ачинская 29 ПП
369	ул. Ачинская, 31	Многоквартирный дом	0,07309	0	0,00084	0,00341	ГВС-откр		ул.Ачинская 31
370	ул. Ачинская, 31	Многоквартирный дом	0,30173	0	0,03888	0,03888	ГВС-откр		Ачинская 31 ПП
371	ул. Ачинская, 64	Многоквартирный дом	0,05377	0	0,00422	0,00422	ГВС-откр		Ачинская 64 ПП
372	ул. Ачинская, 65	Частный дом	0,00632	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 65-2
373	ул. Ачинская, 65	Частный дом	0,00848	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 65-1
374	ул. Ачинская, 66	Частный дом	0,00839	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 66-
375	ул. Ачинская, 66	Частный дом	0,00559	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 66-1
376	ул. Ачинская, 67	Гаражи	0,0246	0	0	0			ул.Ачинская 67 (гараж)
377	ул. Ачинская, 67	Административные здания, конторы	0,03893	0	0,00039	0,00159	ГВС-откр		ул.Ачинская 67 (основное здание)
378	ул. Ачинская, 69	Частный дом	0,0095	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 69
379	ул. Ачинская, 71	Частный дом	0,01763	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 71
380	ул. Ачинская, 75	Частный дом	0,0075	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Ачинская, 75
381	ул. Береговая, 2 А	Магазины	0,031	0	0,00009	0,00025	ГВС-откр		ул Береговая, 2 а
382	ул. Береговая, 2 А	Магазины	0,023	0	0	0			пристрой
383	ул. Береговая, 20	Частный дом	0,0163	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 20
384	ул. Береговая, 21	Дет.ясли и сады	0,068	0	0,00754	0,02029		ГВС-закр	Береговая 21
385	ул. Береговая, 22	Частный дом	0,0149	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 22
386	ул. Береговая, 24	Частный дом	0,0101	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 24
387	ул. Береговая, 24	Частный дом	0	0	0,00016	0,05746	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 24 (бассейн)
388	ул. Береговая, 26	Частный дом	0,02859	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 26
389	ул. Береговая, 28	Частный дом	0,0177	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 28
390	ул. Береговая, 32	Частный дом	0,012	0	0,00035	0,00035		ГВС-закр	ж/д ул.Береговая, 32



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
391	ул. Береговая, 34	Частный дом	0,0093	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 34
392	ул. Береговая, 36	Частный дом	0,0261	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 36
393	ул. Береговая, 40	Частный дом	0,02035	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 40
394	ул. Береговая, 41	Частный дом	0,012	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 41
395	ул. Береговая, 42	Частный дом	0,015	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 42
396	ул. Береговая, 46	Частный дом	0,01529	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 46
397	ул. Береговая, 46	Частный дом	0,00488	0	0	0			ж/д ул.Береговая, 46 (Летняя кухня)
398	ул. Береговая, 51	Частный дом	0,0123	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 51
399	ул. Береговая, 59	Частный дом	0,025	0	0,002	0,002	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 59
400	ул. Береговая, 6	Частный дом	0,037	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 6
401	ул. Береговая, 60 /2	Административные здания, конторы	0,02	0	0,00149	0,002	ГВС-откр		произв.помещение, ул.Береговая 60-2/1
402	ул. Береговая, 61	Частный дом	0,014	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 61
403	ул. Береговая, 63	Частный дом	0,023	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 63
404	ул. Береговая, 7	Частный дом	0,018	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Береговая, 7
405	ул. Бограда, 1 А	Многоквартирный дом	0,04947	0	0,0032	0,0032	ГВС-откр		Бограда 1 А
406	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,0276	0	0	0			Бограда, 2, пом. №64
407	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,04222	0	0,00046	0,00566	ГВС-откр		ул.Бограда 2 Подразделение судебных приставов
408	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,05651	0	0,00015	0,00052	ГВС-откр		ул.Бограда 2
409	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,00357	0	0	0			ул.Бограда 2 пристройка
410	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,23158	0	0,03089	0,03089	ГВС-откр		Бограда 2 ПП
411	ул. Бограда, 3	Многоквартирный дом	0,08583	0	0,01366	0,01366	ГВС-откр		Бограда 3
412	ул. Бограда, 4	Бани	0,03815	0	0,03123	0,11321	ГВС-откр		ООО "Нептун"
413	ул. Бограда, 5	Многоквартирный	0,04023	0	0,00263	0,00263	ГВС-откр		Бограда 5

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
414	ул. Бограда, 6	Магазины	0,016635	0	0	0			магазин "Мебель" Бограда 6 2 эт.
415	ул. Бограда, 6	Магазины	0,016635	0	0	0			магазин "Мебель" Бограда 6 1 эт.
416	ул. Бограда, 6	Магазины	0,03327	0	0	0			магазин "Мебель", Бограда 6
417	ул. Бограда, 6 А	Гаражи	0,02661	0	0,00057	0,00375	ГВС-откр		Бограда 6а Админ.здание
418	ул. Бограда, 6 А	Гаражи	0,08166	0	0	0			Бограда 6а Гаражи 1
419	ул. Бограда, 6 А	Гаражи	0,01461	0	0	0			Бограда 6а Гаражи 2
420	ул. Бограда, 6 А	Гаражи	0,00875	0	0	0			Бограда 6а Админ.здание при- строй
421	ул. Бограда, 7	Многоквартирный дом	0,0477	0	0,0039	0,0039	ГВС-откр		Бограда 7
422	ул. Бограда, 8	Административные здания, конторы	0,03635	0	0,00025	0,00102	ГВС-откр		Бограда 8 адм.зд
423	ул. Бограда, 8	Административные здания, конторы	0,00609	0	0	0			Бограда 8 адм.зд (подвал)
424	ул. Большевистская, 1 А	Многоквартирный дом	0,05201	0	0,00123	0,00123	ГВС-откр		Большевистская 1 А ПП
425	ул. Боровая, 10	Многоквартирный дом	0,02063	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		Боровая 10
426	ул. Боровая, 11	Частный дом	0,01009	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 11-2
427	ул. Боровая, 11	Частный дом	0,01018	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 11-1
428	ул. Боровая, 11	Частный дом	0,00325	0	0	0			ж/д ул.Боровая, 11-2
429	ул. Боровая, 12	Частный дом	0,01188	0	0	0			ж/д ул.Боровая, 12-2
430	ул. Боровая, 12	Частный дом	0,01392	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 12-1
431	ул. Боровая, 19	Частный дом	0,0094	0	0,0006	0,0006	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 19-2
432	ул. Боровая, 19	Частный дом	0,0093	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 19-1
433	ул. Боровая, 21	Частный дом	0,01276	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 21-2
434	ул. Боровая, 21	Частный дом	0,01276	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 21-1
435	ул. Боровая, 25	Частный дом	0,0096	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 25-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
436	ул. Боровая, 40	Частный дом	0,01087	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 40-2
437	ул. Боровая, 40	Частный дом	0,01735	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 40-1
438	ул. Боровая, 52-2	Частный дом	0	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Боровая, 52-2
439	ул. Борцов Революции, 101	Частный дом	0,03069	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 101
440	ул. Борцов Революции, 101	Частный дом	0,0195	0	0,00016	0,00047	ГВС-откр		отопление (магазин ул.Б.Революции 101)
441	ул. Борцов Революции, 119	Частный дом	0,023	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 119
442	ул. Борцов Революции, 50 А	Дет.ясли и сады	0,08819	0,07214	0,01463	0,03939		ГВС-закр	Борцов Революции 50а
443	ул. Борцов Революции, 76	Частный дом	0,015	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 76
444	ул. Борцов Революции, 76	Частный дом	0,00293	0	0	0			ж/д ул.Борцов Революции, 76 (летняя кухня)
445	ул. Борцов Революции, 78	Частный дом	0,02001	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 78 (
446	ул. Борцов Революции, 81	Частный дом	0,0417	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 81
447	ул. Борцов Революции, 92	Частный дом	0,013	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Борцов Революции, 92
448	ул. Ботаническая, 12 А	Многоквартирный дом	0,1251	0	0,0024	0,0024	ГВС-откр		Ботаническая 12 А ПП
449	ул. Ботаническая, 12 А/пом.40	Административные здания, конторы	0,0511	0	0	0			ул Ботаническая, 12 А корп.пом.40
450	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,3523	0,32952	0,00415	0,0066	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, роддом
451	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,118	0	0,0004	0,00161	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, хоз.корпус роддома
452	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,07694	0	0,0007	0,00284	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Административный корпус
453	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,50122	0,0485	0,07507	0,07507	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Хирургический корпус
454	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,2883	0	0,05333	0,08002	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Терапевтический корпус-столовая(прист.к пищеблок
455	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,09395	0	0,01369	0,01369	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Детское инфекционное отделение
456	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,03274	0	0,00181	0,00835	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Лаборатория
457	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,06952	0	0,00332	0,01786	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Патало-

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
									гоанатомическое отделение
458	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,03158	0	0,00009	0,00037	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Хозяй- ственный блок (прачечная)
459	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,0185	0	0	0			ул.Ботаническая 2а, Гараж №1 (пристроен. лаборат. и пра- чечной)
460	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,11761	0	0,00031	0,00124	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а,Гараж №2 (диспетчерская)
461	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,10123	0	0,00008	0,00519	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а,Гараж №3
462	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,03114	0	0,00065	0,00263	ГВС-откр		ул.Ботаническая 2а, Отде- ление медицинской статистики
463	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,0437	0,0452	0,00162	0,00162		ГВС-закр	ул.Ботаническая 2а, станция скорой помощи
464	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы	0,0275	0	0	0			ул.Ботаническая 2а, станция скорой помощи стояночный бокс
465	ул. Ботаническая, 2 А	Церковь	0,01	0	0,00014	0,00057	ГВС-откр		ул.Ботаническая, 2а часовня св.Екатерины
466	ул. Ботаническая, 24 Б	Административные здания, конторы	0,021	0	0	0			ул Ботаническая, 24 Б
467	ул. Ботаническая, 26	Многоквартирный дом	0,39734	0	0,04261	0,04261	ГВС-откр		Ботаническая 26 ПП
468	ул. Ботаническая, 26 А	Многоквартирный дом	0,11497	0	0,01118	0,01118	ГВС-откр		Ботаническая 26а ПП
469	ул. Ботаническая, 27	Многоквартирный дом	0,0035	0	0	0			Ботаническая 27 ДЦ "Меди- ком" (встроенное помещение)
470	ул. Ботаническая, 27	Многоквартирный дом	0,0251	0	0,0006	0,00216	ГВС-откр		Ботаническая 27 ДЦ "Меди- ком" (пристрой)
471	ул. Ботаническая, 27	Многоквартирный дом	0,22934	0	0,03382	0,03382	ГВС-откр		Ботаническая 27 ПП
472	ул. Ботаническая, 28	Многоквартирный дом	0,40379	0	0,04793	0,04793	ГВС-откр		Ботаническая 28 ПП
473	ул. Ботаническая, 28 Б	Многоквартирный дом	0,19971	0	0,0237	0,0237	ГВС-откр		Ботаническая 28 Б ПП
474	ул. Ботаническая, 29 А	Многоквартирный дом	0,08863	0	0,00612	0,00612	ГВС-откр		Ботаническая 29а ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
475	ул. Ботаническая, 29 Б	Общежитие	0,31668	0	0,03581	0,05887	ГВС-откр		Ботаническая 29 б Общежитие
476	ул. Ботаническая, 29 Б	Общежитие	0,01904	0	0	0			Ботаническая 29 б Общежитие подвал
477	ул. Ботаническая, 30	Дет.ясли и сады	0,1551	0	0,02665	0,0492	ГВС-откр		Основное здание дома ребен- ка
478	ул. Ботаническая, 30 А	Магазины	0,10581	0	0	0			Ботаническая 30а
479	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,01386	0	0	0			ул.Ботаническая 31
480	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,05761	0	0	0			ул.Ботаническая 31 пристрой
481	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,04293	0	0	0			ООО "КОМФОРТ" Магазин, Ботаническая 31
482	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,23369	0	0,02663	0,02663	ГВС-откр		Ботаническая 31 ПП
483	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,03329	0	0	0			Ботаническая 31 пом.57 (мага- зин)
484	ул. Ботаническая, 31 А	Многоквартирный дом	0,29496	0	0,03336	0,03336	ГВС-откр		Ботаническая 31а ПП
485	ул. Ботаническая, 31 Б	Другое строение	0,0428	0	0,00403	0,00415		ГВС-закр	Ботаническая 31Б
486	ул. Ботаническая, 32	Школы и ВУЗ	0,06024	0	0,00053	0,00216	ГВС-откр		ул.Ботаническая,32 офис- отопление
487	ул. Ботаническая, 32	Школы и ВУЗ	0,74042	0	0,00829	0,01715	ГВС-откр		Основной корпус, Ботаниче- ская 32 (ШГД)
488	ул. Ботаническая, 32	Бытовые и вспом.помещ.	0,04485	0	0,01258	0,62755	ГВС-откр		Хозяйственный корпус (ШГД)
489	ул. Ботаническая, 32	Теплица одинарного остекления	0,02098	0	0	0			Теплица
490	ул. Ботаническая, 32 А	Многоквартирный дом	0,06599	0	0,00985	0,00985	ГВС-откр		Ботаническая 32 а
491	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,03721	0	0	0			Админ. здание (лит.ББ1)
492	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,02088	0	0	0			Диспетчерская (лит.ББ2)
493	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,20534	0	0	0			Нежилое здание (лит.ВВ1)
494	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,03487	0	0	0			нежилое пом. №3
495	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,12986	0	0	0			Пристройка к нежилому зда- ние (лит.ВВ1)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
496	ул. Ботаническая, 33	Многоквартирный дом	0,00305	0	0,00027	0,00071	ГВС-откр		Ботаническая, 33, пом.107
497	ул. Ботаническая, 33	Многоквартирный дом	0,45326	0	0,11893	0,11893	ГВС-откр		Ботаническая 33 ПП
498	ул. Ботаническая, 33	Многоквартирный дом	0,00198	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Ботаническая, 33, пом. № 125
499	ул. Ботаническая, 33 А	Многоквартирный дом	0,00925	0	0	0			Ботаническая 33 А магазин "Юг"
500	ул. Ботаническая, 33 А	Многоквартирный дом	0,25136	0	0	0			Ботаническая 33а
501	ул. Ботаническая, 33 А	Многоквартирный дом	0,01098	0	0	0			Ботаническая, 33 А пом.6
502	ул. Ботаническая, 33 А	Многоквартирный дом	0,01216	0	0	0			Ботаническая, 33а кор.2 пом. 138
503	ул. Ботаническая, 33 Б	Многоквартирный дом	0,01727	0	0	0			Управление ЗАГС Администрации Красноярского края (пристроенное пом.)
504	ул. Ботаническая, 33 Б	Многоквартирный дом	0,00524	0	0,00006	0,00023	ГВС-откр		Управление ЗАГС Администрации Красноярского края (встроенное пом.)
505	ул. Ботаническая, 33 Б	Многоквартирный дом	0,20476	0	0,06211	0,06211	ГВС-откр		Ботаническая 33б ПП
506	ул. Ботаническая, 33 В	Магазины	0,00693	0	0,003	0,003	ГВС-откр		Ботаническая 33 В
507	ул. Ботаническая, 33 Г	Магазины	0,0072	0	0,0015	0,003	ГВС-откр		ул Ботаническая 33 г магазин
508	ул. Ботаническая, 34	Административные здания, конторы	0,04274	0	0	0			Административное здание (Ботанич.34)
509	ул. Ботаническая, 34 Б	Магазины	0,00911	0	0	0			Ботаническая, 34 Б
510	ул. Ботаническая, 34 В	Магазины	0,01249	0	0	0			ул Ботаническая, 34 В - ООО "Легион"
511	ул. Ботаническая, 34 Г	Магазины	0,0626	0	0	0			Ботаническая, 34 Г
512	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,00322	0	0	0			Ботаническая 35 пом.53
513	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,00133	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Ботаническая 35 пом.55
514	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,0355	0	0,00003	0,00026	ГВС-откр		ООО "БЕРЕЗКА" Ботаническая 35

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
515	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,16251	0	0,02663	0,02663	ГВС-откр		Ботаническая 35 ПП
516	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,00781	0	0,00004	0,0007	ГВС-откр		Ботаническая 35 пом.54
517	ул. Ботаническая, 36 А	Магазины	0,03095	0	0,00009	0,00014	ГВС-откр		Ботаническая, 36 А
518	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,004	0	0,00035	0,0007	ГВС-откр		ул.Ботаническая 37, ИП
519	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,43657	0	0,06391	0,06391	ГВС-откр		Ботаническая 37 ПП
520	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,00088	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Ботаническая 37 пом.120
521	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,00792	0	0,00008	0,00034	ГВС-откр		отопление
522	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,00198	0	0,00009	0,00024	ГВС-откр		Ботаническая 37 пом.74
523	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,00696	0	0,00006	0,00022	ГВС-откр		Ботаническая, 37, пом. № 116
524	ул. Ботаническая, 39	Многоквартирный дом	0,34224	0	0,0506	0,0506	ГВС-откр		Ботаническая 39 ПП
525	ул. Ботаническая, 41	Многоквартирный дом	0,3433	0	0,05193	0,05193	ГВС-откр		Ботаническая 41 ПП
526	ул. Ботаническая, 42	Административные здания, конторы	0,01313	0	0	0			Ботаническая, 42 - контора
527	ул. Ботаническая, 42	Административные здания, конторы	0,0168	0	0	0			Ботаническая, 42 - склад
528	ул. Ботаническая, 43	Многоквартирный дом	0,34682	0	0,05353	0,05353	ГВС-откр		Ботаническая 43 ПП
529	ул. Ботаническая, 43 А	Многоквартирный дом	0,10925	0	0,00041	0,00118	ГВС-откр		ул.Ботаническая 43 а -- по приборам учета
530	ул. Ботаническая, 43 А	Многоквартирный дом	0,52913	0	0,06684	0,06684	ГВС-откр		Ботаническая 43а ПП
531	ул. Ботаническая, 43 Б	Магазины	0,01263	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ул.Ботаническая 43б(маг.Норильск)
532	ул. Ботаническая, 43/1	Магазины	0,08214	0	0	0			Ботаническая,43/1
533	ул. Ботаническая, 44 /1	Административные здания, конторы	0,05296	0	0,00013	0,00039	ГВС-откр		Ботаническая, 44 строение.1



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
534	ул. Ботаническая, 45	Многоквартирный дом	0,0022	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		ул Ботаническая, 45, пом. № 88
535	ул. Ботаническая, 45	Многоквартирный дом	0,34858	0	0,0522	0,0522	ГВС-откр		Ботаническая 45 ПП
536	ул. Ботаническая, 45	Многоквартирный дом	0,00899	0	0,0001	0,00039	ГВС-откр		Ботаническая 45 пом.89
537	ул. Ботаническая, 45 А	Многоквартирный дом	0,00772	0	0,00007	0,00029	ГВС-откр		ул.Ботаническая 45а, Гор.поликлиника, Смотровой кабинет,Ботанич.
538	ул. Ботаническая, 45 А	Многоквартирный дом	0,33774	0	0,05832	0,05832	ГВС-откр		Ботаническая 45а ПП
539	ул. Ботаническая, 47	Многоквартирный дом	0,00463	0	0,00011	0,00022	ГВС-откр		ул Ботаническая, 47, пом. № 89
540	ул. Ботаническая, 47	Многоквартирный дом	0,34303	0	0,03648	0,03648	ГВС-откр		Ботаническая 47 ПП
541	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,0098	0	0,00002	0,00003	ГВС-откр		Ботаническая 49 пом.118
542	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,00918	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Ботаническая 49 пом.121,119
543	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,00404	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		ул Ботаническая, 49, пом. №120-Аптека
544	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,44453	0	0,05992	0,05992	ГВС-откр		Ботаническая 49 ПП
545	ул. Ботаническая, 51	Многоквартирный дом	0,22935	0	0,02983	0,02983	ГВС-откр		Ботаническая 51 ПП
546	ул. Ботаническая, 6	Административные здания, конторы	0,02933	0	0,00312	0,00312	ГВС-откр		ул.Ботаническая 6
547	ул. Ботаническая, 61	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,022	0	0,01575	0,0252	ГВС-откр		Лыжная база
548	ул. Ботаническая, 8	Многоквартирный дом	0,03314	0	0,03387	0,10162		ГВС-закр	Ботаническая, 8 корпус 1
549	ул. Ботаническая, 9	Магазины	0,0149	0	0,00016	0,00026	ГВС-откр		Ботаническая, 9
550	ул. Ванеева, 1	Дет.ясли и сады	0,2893	0	0,01154	0,03106	ГВС-откр		Основное здание
551	ул. Ванеева, 1	Дет.ясли и сады	0,0611	0	0,01671	0,13498	ГВС-откр		Бассейн



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
552	ул. Ванеева, 1 А	Магазины	0,021	0	0	0			Ванеева, 1 А- торговые павильоны
553	ул. Ванеева, 1 Б	Магазины	0,0308	0	0	0			Ванеева 1 Б
554	ул. Ванеева, 10	Многоквартирный дом	0,00786	0	0,00167	0,004	ГВС-откр		ДК "Юность" квартира - отопление
555	ул. Ванеева, 10	Многоквартирный дом	0,16	0	0	0			ДК "Юность"-отопление
556	ул. Ванеева, 10	Многоквартирный дом	0,34607	0	0,05273	0,05273	ГВС-откр		Ванеева 10
557	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,00229	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Ванеева, 11, пом.61
558	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,192	0	0,03089	0,03089	ГВС-откр		Ванеева 11 ПП
559	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,00332	0	0,00006	0,00024	ГВС-откр		Ванеева 11 пом.63
560	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,00211	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Ванеева 11 пом.62
561	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,00331	0	0,00002	0,00007	ГВС-откр		ул Ванеева, 11, пом. №16
562	ул. Ванеева, 12 А	Магазины	0,0648	0	0,01625	0,03	ГВС-откр		ул.Ванеева 12а магазин
563	ул. Ванеева, 13	Многоквартирный дом	0,22324	0	0,0245	0,0245	ГВС-откр		Ванеева 13 ПП
564	ул. Ванеева, 15	Многоквартирный дом	0,23173	0	0,0245	0,0245	ГВС-откр		Ванеева 15 ПП
565	ул. Ванеева, 16 А	Административные здания, конторы	0,1	0	0	0			ул Ванеева, 16 А
566	ул. Ванеева, 17	Многоквартирный дом	0,00215	0	0,00007	0,00043	ГВС-откр		Ванеева, 17, пом. № 56
567	ул. Ванеева, 17	Многоквартирный дом	0,00629	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		ул Ванеева, 17, пом. № 55
568	ул. Ванеева, 17	Многоквартирный дом	0,2923	0	0,02929	0,02929	ГВС-откр		Ванеева 17 ПП
569	ул. Ванеева, 18	Многоквартирный дом	0,21	0	0,02743	0,02743	ГВС-откр		Ванеева 18
570	ул. Ванеева, 18 А	Многоквартирный дом	0,12	0	0,01411	0,01411	ГВС-откр		Ванеева 18 А

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
571	ул. Ванеева, 19	Дет.ясли и сады	0,2836	0	0,00914	0,02462	ГВС-откр		Основное здание
572	ул. Ванеева, 19	Дет.ясли и сады	0,0602	0	0,01671	0,13498	ГВС-откр		Бассейн
573	ул. Ванеева, 2	Многоквартирный дом	0,10354	0	0,00723	0,02125	ГВС-откр		ул.Ванеева 2, Гор. взрослая поликлиника
574	ул. Ванеева, 2	Многоквартирный дом	0,27392	0	0,0458	0,0458	ГВС-откр		Ванеева 2 ПП
575	ул. Ванеева, 2	Многоквартирный дом	0,0482	0	0,00038	0,00136	ГВС-откр		ул.Ванеева 2
576	ул. Ванеева, 20	Многоквартирный дом	0,00666	0	0,00001	0,00005		ГВС-закр	ул Ванеева, 20- встроенные помещения
577	ул. Ванеева, 20	Многоквартирный дом	0,16329	0	0,05577	0,05577		ГВС-закр	ул Ванеева, 20- жилая часть
578	ул. Ванеева, 21	Многоквартирный дом	0,33809	0	0,0458	0,0458	ГВС-откр		Ванеева 21
579	ул. Ванеева, 21	Многоквартирный дом	0,00677	0	0,0001	0,00039	ГВС-откр		Ванеева, 21, пом. №89
580	ул. Ванеева, 23	Многоквартирный дом	0,219	0	0,02477	0,02477	ГВС-откр		Ванеева 23
581	ул. Ванеева, 25	Многоквартирный дом	0,227	0	0,03116	0,03116	ГВС-откр		Ванеева 25
582	ул. Ванеева, 26	Магазины	0,0268	0	0	0			Ванеева, 26
583	ул. Ванеева, 27	Многоквартирный дом	0,227	0	0,02956	0,02956	ГВС-откр		Ванеева 27
584	ул. Ванеева, 29	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,09822	0	0,00072	0,00292	ГВС-откр		ул.Ванеева 29
585	ул. Ванеева, 3	Многоквартирный дом	0,3509	0	0,06506	0,06506	ГВС-откр		Ванеева 3 ПП
586	ул. Ванеева, 3	Многоквартирный дом	0,00308	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Ванеева, 3, пом. № 91
587	ул. Ванеева, 4	Многоквартирный дом	0,00671	0	0,00006	0,00011	ГВС-откр		Ванеева 4 пом.89
588	ул. Ванеева, 4	Многоквартирный дом	0,34178	0	0,05086	0,05086	ГВС-откр		Ванеева 4 ПП
589	ул. Ванеева, 5	Многоквартирный дом	0,29424	0	0,02423	0,02423	ГВС-откр		Ванеева 5 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
590	ул. Ванеева, 5	Многоквартирный дом	0,00218	0	0,00002	0,00007	ГВС-откр		Ванеева 5 пом.55
591	ул. Ванеева, 5	Многоквартирный дом	0,0049	0	0,00002	0,00007	ГВС-откр		Ванеева 5 пом.58
592	ул. Ванеева, 5	Многоквартирный дом	0,00423	0	0,00002	0,00007	ГВС-откр		Ванеева 5 пом.59
593	ул. Ванеева, 6	Многоквартирный дом	0,06699	0	0,00464	0,015	ГВС-откр		ул.Ванеева 6, Детская поликлиника, ул.Ванеева,6
594	ул. Ванеева, 6	Многоквартирный дом	0,02611	0	0,00162	0,00435	ГВС-откр		ул.Ванеева 6, Детская стоматология
595	ул. Ванеева, 6	Многоквартирный дом	0,28264	0	0,0626	0,0626	ГВС-откр		Ванеева 6 ПП
596	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,00291	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		ул Ванеева, 7, пом.46, ИП
597	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,02314	0	0,00025	0,00085	ГВС-откр		Ванеева 7
598	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,0032	0	0,00036	0,00086	ГВС-откр		Ванеева 7 пом.92
599	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,0035	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Ванеева 7
600	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,00331	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Ванеева 7 пом.94
601	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,0033	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Ванеева 7
602	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,32593	0	0,03302	0,03302	ГВС-откр		Ванеева 7 ПП
603	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,00329	0	0,00036	0,00078	ГВС-откр		ул Ванеева, 7, пом. № 95
604	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,00227	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		ул Ванеева, 7, пом. №96
605	ул. Ванеева, 7	Многоквартирный дом	0,0032	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Ванеева 7 пом.93
606	ул. Ванеева, 7 А	Административные здания, конторы	0,02531	0	0	0			ул.Ванеева,7А
607	ул. Ванеева, 8	Школы и ВУЗ	0,48639	0,5239	0,00607	0,02331	ГВС-откр		МОБУ "Лицей №7" (основное здание)
608	ул. Ванеева, 8	Школы и ВУЗ	0,06828	0	0	0			МОБУ "Лицей №7" (спортзал)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
609	ул. Ванеева, 8	Школы и ВУЗ	0,00467	0	0	0			МОБУ "Лицей №7" (пристрой- ка)
610	ул. Ванеева, 8	Школы и ВУЗ	0,06208	0	0,00013	0,00047	ГВС-откр		МОБУ "Лицей №7" (ул.Ванеева,8) библиотека 2- ой филиал
611	ул. Ванеева, 8 В	Магазины	0,00675	0	0	0			ул.Ванеева 8в
612	ул. Ванеева, 8 В/1	Магазины	0,02827	0	0,00297	0,00475	ГВС-откр		Ванеева 8в/1
613	ул. Василия Яна, 20	Частный дом	0,02134	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Василия Яна, 20
614	ул. Василия Яна, 20	Частный дом	0	0	0,00016	0,02873	ГВС-откр		ж/д ул.Василия Яна, 20 (бас- сейн)
615	ул. Василия Яна, 31	Частный дом	0,03308	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Василия Яна, 31
616	ул. Вокзальная, 18 А	Многоквартирный дом	0,11596	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Вокзальная 18 А
617	ул. Вокзальная, 18 А/2	Многоквартирный дом	0,08	0	0,00799	0,00799	ГВС-откр		Вокзальная 18 А/2 ПП
618	ул. Вокзальная, 18 А/3	Многоквартирный дом	0,00991	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		Вокзальная 18а/3 ПП
619	ул. Вокзальная, 18 А/4	Многоквартирный дом	0,06892	0	0,01278	0,01278	ГВС-откр		Вокзальная 18 А/4 ПП
620	ул. Вокзальная, 18 В	Многоквартирный дом	0,11558	0	0,00826	0,00826	ГВС-откр		Вокзальная 18 В
621	ул. Вокзальная, 18 Г	Многоквартирный дом	0,38033	0	0,03089	0,03089	ГВС-откр		Вокзальная 18г ПП
622	ул. Вокзальная, 18 Д	Дет.ясли и сады	0,07	0,029	0,00591	0,01909	ГВС-откр		МДОБУ "Детский сад № 17"
623	ул. Вокзальная, 18 Д	Дет.ясли и сады	0,15	0,138	0,00668	0,02159		ГВС-закр	новый корпус
624	ул. Вокзальная, 20	Многоквартирный дом	0,08661	0	0,00666	0,00666	ГВС-откр		Вокзальная 20 ПП
625	ул. Вокзальная, 22	Многоквартирный дом	0,08736	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Вокзальная 22
626	ул. Вокзальная, 24	Многоквартирный дом	0,07212	0	0,00852	0,00852	ГВС-откр		Вокзальная 24
627	ул. Вокзальная, 26	Многоквартирный дом	0,08418	0	0,00959	0,00959	ГВС-откр		Вокзальная 26
628	ул. Вокзальная, 28	Многоквартирный дом	0,00822	0	0	0			Вокзальная 28

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
629	ул. Вокзальная, 28	Многоквартирный дом	0,00703	0	0,00007	0,0001	ГВС-откр		ул Вокзальная, 28, пом. №14
630	ул. Вокзальная, 28	Многоквартирный дом	0,06237	0	0,00692	0,00692	ГВС-откр		Вокзальная 28
631	ул. Вокзальная, 30	Многоквартирный дом	0,08345	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Вокзальная 30
632	ул. Вокзальная, 32	Многоквартирный дом	0,1122	0	0,01145	0,01145	ГВС-откр		Вокзальная 32 ПП
633	ул. Волгоградская, 1 А	Частный дом	0,02743	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Волгоградская, 1 А
634	ул. Волгоградская, 1 Б	Частный дом	0,04686	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Волгоградская, 1 Б
635	ул. Волгоградская, 2 Б	Частный дом	0,009675	0	0	0			ж/д ул.Волгоградская, 2 Б
636	ул. Волгоградская, 3	Частный дом	0,018	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Волгоградская, 3
637	ул. Высотная, 14	Частный дом	0,01477	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Высотная, 14
638	ул. Высотная, 5	Частный дом	0,02653	0	0,00027	0,00027		ГВС-закр	ж/д ул.Высотная, 5
639	ул. Высотная, 7	Частный дом	0,012	0	0	0			ж/д ул.Высотная, 7
640	ул. Гагарина, 1	Административные здания, конторы	0,06	0	0	0			СУ-1
641	ул. Гагарина, 1	Административные здания, конторы	0,0178	0	0	0			Су-1 Гараж
642	ул. Гагарина, 1	Многоквартирный дом	0,39753	0	0,0466	0,0466	ГВС-откр		Гагарина 1 ПП
643	ул. Гагарина, 10	Административные здания, конторы	0,07276	0	0	0			Гагарина, 10, пом. №1
644	ул. Гагарина, 10	Административные здания, конторы	0,07276	0	0	0			Гагарина, 10, пом. №2
645	ул. Гагарина, 11	Многоквартирный дом	0,00561	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Гагарина 11 пом.136
646	ул. Гагарина, 11	Многоквартирный дом	0,69621	0	0,08841	0,08841	ГВС-откр		Гагарина 11 ПП
647	ул. Гагарина, 12	Другое строение	0,0501	0	0	0			Гагарина 12
648	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,00265	0	0,00018	0,00043	ГВС-откр		Гагарина, 13, пом. №61
649	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,0047	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Гагарина, 13, пом. №62

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
650	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,00366	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Гагарина 13 пом.65
651	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,25434	0	0,01891	0,01891	ГВС-откр		Гагарина 13
652	ул. Гагарина, 14 В	Административные здания, конторы	0,072	0	0	0			ул Гагарина, 14 В
653	ул. Гагарина, 14 Г	Магазины	0,0596	0	0	0			ул Гагарина, 14 Г- Торгово-офисное здание
654	ул. Гагарина, 14 Г	Гаражи	0,02408	0	0	0			ул Гагарина, 14 Г-Автостоянка
655	ул. Гагарина, 15	Многоквартирный дом	0,34306	0	0,0522	0,0522	ГВС-откр		Гагарина 15 ПП
656	ул. Гагарина, 15	Многоквартирный дом	0,00337	0	0,00003	0,00013	ГВС-откр		Гагарина 15 пом.91
657	ул. Гагарина, 16	Столовые, кухни	0,02327	0,03735	0,02442	0,04187	ГВС-откр		Гагарина 16 кафе
658	ул. Гагарина, 18	Административные здания, конторы	0,02925	0	0	0			Гагарина, 18
659	ул. Гагарина, 18 А	Другое строение	0,0484	0	0,0066	0,0066		ГВС-закр	Гагарина 18А
660	ул. Гагарина, 19	Многоквартирный дом	0,33798	0	0,04554	0,04554	ГВС-откр		Гагарина 19 ПП
661	ул. Гагарина, 19	Многоквартирный дом	0,00322	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Гагарина, 19, пом. № 90
662	ул. Гагарина, 19	Многоквартирный дом	0,00387	0	0,00003	0,00006	ГВС-откр		Гагарина, 19 пом.89
663	ул. Гагарина, 19 А	Столовые, кухни	0,0738	0	0	0			Гагарина 19 А
664	ул. Гагарина, 21	Многоквартирный дом	0,00222	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Гагарина, 21, пом. № 90
665	ул. Гагарина, 21	Многоквартирный дом	0,35236	0	0,04341	0,04341	ГВС-откр		Гагарина 21
666	ул. Гагарина, 21	Многоквартирный дом	0,00422	0	0,00002	0,00019	ГВС-откр		Гагарина, 21 пом.89
667	ул. Гагарина, 23	Многоквартирный дом	0,35456	0	0,04953	0,04953	ГВС-откр		Гагарина 23
668	ул. Гагарина, 25	Многоквартирный дом	0,34369	0	0,05965	0,05965	ГВС-откр		Гагарина 25 ПП
669	ул. Гагарина, 3	Многоквартирный дом	0,22484	0	0,03036	0,03036	ГВС-откр		Гагарина 3 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
670	ул. Гагарина, 5	Многоквартирный дом	0,008	0	0,00053	0,00097	ГВС-откр		Гагарина 5 - 1, прод.маг."Бакалея" №3
671	ул. Гагарина, 5	Многоквартирный дом	0,49065	0	0,03648	0,03648	ГВС-откр		Гагарина 5 ПП
672	ул. Гагарина, 9	Многоквартирный дом	0,36335	0	0,03355	0,03355	ГВС-откр		Гагарина 9 ПП
673	ул. Геологов, 10	Частный дом	0,007	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 10
674	ул. Геологов, 10	Частный дом	0,004	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 10 (гараж)
675	ул. Геологов, 11	Частный дом	0,0201	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 11
676	ул. Геологов, 11	Частный дом	0,00204	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 11 (баня)
677	ул. Геологов, 11	Частный дом	0,00729	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 11 (гараж)
678	ул. Геологов, 12	Частный дом	0,018	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 12
679	ул. Геологов, 14	Частный дом	0,0185	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 14
680	ул. Геологов, 20	Частный дом	0,0196	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 20 (Квядарас АА)
681	ул. Геологов, 24	Частный дом	0,017	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 24 (Доржеев В.Н.)
682	ул. Геологов, 26	Частный дом	0,0149	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 26
683	ул. Геологов, 3	Частный дом	0,01575	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 3
684	ул. Геологов, 3 А	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,015	0	0,00009	0,00058	ГВС-откр		Геологов 3 А
685	ул. Геологов, 30	Частный дом	0,0351	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 30
686	ул. Геологов, 34	Частный дом	0,019	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 34
687	ул. Геологов, 4	Частный дом	0,037	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 4
688	ул. Геологов, 46	Частный дом	0,0186	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 46
689	ул. Геологов, 46 А	Магазины	0,0091	0	0,00004	0,00011	ГВС-откр		отопление
690	ул. Геологов, 46 Б	Частный дом	0,0152	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 46 Б
691	ул. Геологов, 5 А	Частный дом	0,0395	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 5 А
692	ул. Геологов, 5 Д	Частный дом	0,0111	0	0,00022	0,00022		ГВС-закр	ж/д ул.Геологов, 5 Д

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
693	ул. Геологов, 50	Многоквартирный дом	0,132	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		Геологов 50 1-ая блок секция ПП
694	ул. Геологов, 50	Многоквартирный дом	0,0952	0	0,00266	0,00266	ГВС-откр		Геологов 50 2-ая блок секция ПП
695	ул. Геологов, 52	Многоквартирный дом	0,17629	0	0,01864	0,01864	ГВС-откр		Геологов 52 ПП
696	ул. Геологов, 7	Частный дом	0,052	0	0	0			ж/д ул.Геологов, 7
697	ул. Геологов, 9	Частный дом	0,0264	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Геологов, 9
698	ул. Герасименко, 11	Частный дом	0,013	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Герасименко, 11
699	ул. Герасименко, 17	Многоквартирный дом	0,06923	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		Герасименко 17 ПП
700	ул. Герасименко, 17 Б	Многоквартирный дом	0,06923	0	0,00746	0,00746	ГВС-откр		Герасименко 17 Б ПП
701	ул. Герасименко, 9	Частный дом	0,012	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Герасименко, 9
702	ул. Гоголя, 18	Частный дом	0,01569	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Гоголя, 18
703	ул. Гоголя, 19	Частный дом	0,00761	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Гоголя, 19
704	ул. Гоголя, 28	Многоквартирный дом	0,33538	0	0,03329	0,03329	ГВС-откр		Гоголя 28
705	ул. Гоголя, 28 А	Магазины	0,028	0	0	0			Гоголя 28"а", магазин
706	ул. Гоголя, 29	Многоквартирный дом	0,00402	0	0,00027	0,00064	ГВС-откр		Гоголя 29 пом.81
707	ул. Гоголя, 29	Многоквартирный дом	0,34088	0	0,03382	0,03382	ГВС-откр		Гоголя 29 ПП
708	ул. Гоголя, 31	Многоквартирный дом	0,33617	0	0,04048	0,04048	ГВС-откр		Гоголя 31
709	ул. Гоголя, 35	Многоквартирный дом	0,01971	0	0	0			Гоголя 35
710	ул. Гоголя, 36	Многоквартирный дом	0,25975	0	0,02503	0,02503	ГВС-откр		Гоголя 36
711	ул. Гоголя, 38	Частный дом	0,00641	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Гоголя, 38
712	ул. Гоголя, 38	Частный дом	0,00227	0	0	0			ж/д ул.Гоголя, 38 (пристрой)
713	ул. Гоголя, 41 Б	Многоквартирный дом	0,00307	0	0	0			Гоголя, 41 Б, пом. №21



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
714	ул. Гоголя, 41 Б	Многоквартирный дом	0,05053	0	0	0			Гоголя 41 Б
715	ул. Гоголя, 45	Частный дом	0,01169	0	0	0			ж/д ул.Гоголя, 45
716	ул. Гоголя, 48	Магазины	0,00855	0	0,00006	0,00012	ГВС-откр		аптека, Гоголя 48
717	ул. Гоголя, 57	Многоквартирный дом	0,04528	0	0,00399	0,00399	ГВС-откр		Гоголя 57 ПП
718	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00082	0	0	0			Гоголя, 60, пом. № 105
719	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00217	0	0,00004	0,00029	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.83
720	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00108	0	0	0			Гоголя 60 пом.112
721	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,0008	0	0	0			Гоголя 60 пом.104
722	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,02547	0	0,00028	0,00112	ГВС-откр		отопление
723	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00073	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.93
724	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00067	0	0	0			Гоголя, 60, пом. №117
725	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00058	0	0	0			Гоголя 60 пом.102
726	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00346	0	0	0			ул Гоголя, 60, пом. № 84
727	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00188	0	0	0			Гоголя 60 пом.98
728	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00074	0	0	0			Гоголя, 60, пом. №95
729	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00154	0	0	0			Гоголя, 60, пом. № 87
730	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00097	0	0	0			Гоголя 60 пом.113
731	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00093	0	0	0			Гоголя 60 пом.115
732	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,0008	0	0	0			Гоголя 60 пом.92

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
733	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00064	0	0	0			Гоголя, 60, пом. №114
734	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,37645	0	0,03462	0,03462	ГВС-откр		Гоголя 60 ПП
735	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00133	0	0	0			Гоголя 60 пом.86
736	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00461	0	0	0			Гоголя 60 пом.97,99
737	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00063	0	0	0			Гоголя 60 пом.116
738	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00064	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.94
739	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00095	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.96
740	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,002	0	0,0004	0,00161	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.89
741	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,0012	0	0	0			Гоголя 60 пом.88
742	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00135	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Гоголя 60 пом.103
743	ул. Гоголя, 60	Многоквартирный дом	0,00302	0	0	0			Гоголя 60 пом.90
744	ул. Гоголя, 63	Административные здания, конторы	0,1195	0	0,00087	0,00351	ГВС-откр		Гоголя 63
745	ул. Гоголя, 65	Административные здания, конторы	0,0046	0	0	0			Гоголя, 65, пом. №10,13
746	ул. Гоголя, 65	Административные здания, конторы	0,03917	0	0	0			Гоголя 65 пом.1 магазин
747	ул. Гоголя, 65	Административные здания, конторы	0,07317	0	0,00007	0,00029	ГВС-откр		Гоголя 65
748	ул. Гоголя, 65	Административные здания, конторы	0,02561	0	0,00011	0,0004	ГВС-откр		Гоголя 65 пом.6, 9, 11, 12, 14
749	ул. Гоголя, 66	Административные здания, конторы	0,06245	0	0,00015	0,00058	ГВС-откр		Гоголя 66
750	ул. Гоголя, 66	Административные здания, конторы	0,00626	0	0	0			Гоголя 66 подвал
751	ул. Гоголя, 66	Административные	0,01542	0	0	0			Гоголя 66 пристрой

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		здания, конторы							
752	ул. Гоголя, 66 А	Административные здания, конторы	0,1225	0	0,00124	0,005	ГВС-откр		Гоголя 66А
753	ул. Гоголя, 66 А	Административные здания, конторы	0,10625	0	0,00052	0,00211	ГВС-откр		ул.Гоголя 66а
754	ул. Гоголя, 68	Гаражи	0,1397	0	0,00079	0,00314	ГВС-откр		Гоголя 68 Администрация
755	ул. Гоголя, 68	Гаражи	0,01195	0	0	0			Гоголя 68 Гараж № 2
756	ул. Гоголя, 68	Гаражи	0,00764	0	0	0			Гоголя 68 Гараж № 3
757	ул. Гоголя, 68	Гаражи	0,01179	0	0	0			Гоголя 68 Гараж № 1
758	ул. Гоголя, 68	Гаражи	0,014	0	0	0			Гоголя 68 гараж
759	ул. Городокская, 2	Больницы	0,02052	0	0,00081	0,00325	ГВС-откр		ул.Городокская 2 Поликлиника
760	ул. Городокская, 2	Больницы	0,0341	0	0,01488	0,01488	ГВС-откр		ул. Городокская 2 Стационар для взрослых
761	ул. Городокская, 2	Бытовые и вспом.помещ.	0,02431	0	0,00842	0,02889	ГВС-откр		ул.Городокская 2 Пищеблок - прачечная
762	ул. Городокская, 2	Бытовые и вспом.помещ.	0,00673	0	0	0			ул.Городокская 2 Хоз. блок
763	ул. Городокская, 2	Больницы	0,012	0	0,00015	0,00061	ГВС-откр		ул.Городокская 2 административное здание
764	ул. Горького, 106	Многоквартирный дом	0,00872	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Горького, 106, пом. №13
765	ул. Горького, 106	Многоквартирный дом	0,07029	0	0,00453	0,00453	ГВС-откр		Горького 106 ПП
766	ул. Горького, 106 А	Клубы	0,06572	0	0	0			Горького, 106 а, пом. №2-школа карате
767	ул. Горького, 106 А	Клубы	0,00443	0	0	0			Горького, 106 а, пом. №1-школа карате (пристрой)
768	ул. Горького, 106 А	Клубы	0,00544	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ул.М.Горького 106"а" клуб "Геолог"
769	ул. Горького, 106 А/пом1	Столовые,кухни	0,018	0	0,00057	0,00114	ГВС-откр		Кафе ул.Горького 106 а пом.1
770	ул. Горького, 108	Многоквартирный дом	0,11285	0	0,01145	0,01145	ГВС-откр		Горького 108 ПП
771	ул. Горького, 114	Мастерские и цехи ФЗУ	0,01325	0,01237	0	0			Столярная мастерская (отопление)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
772	ул. Горького, 114	Гаражи	0,04635	0,01212	0	0			Гараж (СТО) отопление
773	ул. Горького, 114	Бытовые и вспом.помещ.	0,00857	0	0	0			Складское хозяйство(отопление)
774	ул. Горького, 114	Гаражи	0,10346	0	0	0			Гараж,склад (отопление)
775	ул. Горького, 114	Бытовые и вспом.помещ.	0,0212	0	0	0			Дизельная (отопление)
776	ул. Горького, 114	Казармы и помещения ВОХР	0,83879	0,30123	0,3675	0,69919	ГВС-откр		Режимный комплекс (отопление)
777	ул. Горького, 114	Производственный объект	0,00341	0,00624	0	0			Пекарня (отопление)
778	ул. Горького, 114	Бытовые и вспом.помещ.	0,1518	0,50813	0,24564	0,24564		ГВС-закр	Режимный комплекс 2
779	ул. Горького, 21 А	Частный дом	0,00787	0	0,0002	0,0002	ГВС-откр		ж/д ул.Горького, 21 А
780	ул. Горького, 26	Частный дом	0,00734	0	0,00029	0,00029	ГВС-откр		ж/д ул.Горького, 26
781	ул. Горького, 92	Частный дом	0,00761	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Горького, 92
782	ул. Декабристов, 24	Многоквартирный дом	0,35052	0	0,05006	0,05006	ГВС-откр		Декабристов 24 ПП
783	ул. Декабристов, 31	Частный дом	0,0254	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Декабристов, 31
784	ул. Декабристов, 41	Частный дом	0,01829	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Декабристов, 41
785	ул. Декабристов, 41	Частный дом	0,00714	0	0	0			ж/д ул.Декабристов, 41 (гараж)
786	ул. Делегатская, 20	Гаражи	0,05662	0	0,00017	0,00114	ГВС-откр		Делегатская 20 (гараж)
787	ул. Делегатская, 20	Административные здания, конторы	0,08797	0	0,00126	0,00511	ГВС-откр		Делегатская 20
788	ул. Делегатская, 34	Частный дом	0,012	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Делегатская, 34
789	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,06029	0	0,00003	0,00012	ГВС-откр		гараж
790	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,07678	0	0	0			Спальный корпус (гостиница)
791	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,01593	0	0,00014	0,00014	ГВС-откр		Бар
792	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,01287	0	0	0			столовая
793	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,00815	0	0,00365	0,00365	ГВС-откр		Офис
794	ул. Динамо, 1 Б	Частный дом	0,05364	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Динамо, 1 Б
795	ул. Динамо, 18	Частный дом	0,014	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Динамо, 18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
796	ул. Динамо, 18	Частный дом	0,0055	0	0	0			ж/д ул.Динамо, 18 (гараж)
797	ул. Динамо, 20	Частный дом	0,03253	0	0,00132	0,00132		ГВС-закр	ж/д ул.Динамо, 20
798	ул. Динамо, 22	Частный дом	0,02685	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Динамо, 22
799	ул. Дружбы Народов, 1	Частный дом	0,012	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 1
800	ул. Дружбы Народов, 11	Частный дом	0,03837	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 11
801	ул. Дружбы Народов, 13	Частный дом	0,03106	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 13
802	ул. Дружбы Народов, 15	Частный дом	0,0397	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 15
803	ул. Дружбы Народов, 17 А	Частный дом	0,036	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 17 А
804	ул. Дружбы Народов, 21	Частный дом	0,01784	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 21
805	ул. Дружбы Народов, 23	Частный дом	0,04482	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 23
806	ул. Дружбы Народов, 25	Частный дом	0,02	0	0,00213	0,00213	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 25
807	ул. Дружбы Народов, 25 А	Частный дом	0,0075	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 25 А
808	ул. Дружбы Народов, 27	Частный дом	0,03138	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 27-1
809	ул. Дружбы Народов, 27	Частный дом	0,03138	0	0,00086	0,00086	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 27-2
810	ул. Дружбы Народов, 3	Частный дом	0,022	0	0,002	0,002	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 3
811	ул. Дружбы Народов, 31	Частный дом	0,0214	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 31
812	ул. Дружбы Народов, 7-2	Частный дом	0,021	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 7-2
813	ул. Дружбы Народов, 9	Частный дом	0,022	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы Народов, 9
814	ул. Дружбы, 10	Частный дом	0,02166	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 10
815	ул. Дружбы, 12	Частный дом	0,03047	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 12
816	ул. Дружбы, 14	Частный дом	0,03173	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 14
817	ул. Дружбы, 16	Многоквартирный дом	0,15068	0	0,01465	0,01465	ГВС-откр		Дружбы 16
818	ул. Дружбы, 16 А	Частный дом	0,02792	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 16 А
819	ул. Дружбы, 17	Частный дом	0,0097	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 17-1
820	ул. Дружбы, 18	Частный дом	0,01316	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 18
821	ул. Дружбы, 20	Частный дом	0,0217	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
822	ул. Дружбы, 3	Частный дом	0,00861	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 3
823	ул. Дружбы, 4	Частный дом	0,01336	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 4
824	ул. Дружбы, 6	Частный дом	0,0214	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 6
825	ул. Дружбы, 8	Частный дом	0,03773	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Дружбы, 8
826	ул. Дружбы, 8	Частный дом	0,00918	0	0	0			ж/д ул.Дружбы, 8 (Гараж)
827	ул. Енисейская, 31	Многоквартирный дом	0,0768	0	0,00985	0,00985	ГВС-откр		Енисейская 31
828	ул. Енисейская, 33	Многоквартирный дом	0,03328	0	0	0			Енисейская 33
829	ул. Журавлева, 1	Многоквартирный дом	0,33614	0	0,05592	0,05592	ГВС-откр		Журавлева 1 ПП
830	ул. Журавлева, 2	Многоквартирный дом	0,00793	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Журавлева 2
831	ул. Журавлева, 2	Многоквартирный дом	0,00454	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Журавлева, 2, пом. №119
832	ул. Журавлева, 2	Многоквартирный дом	0,00809	0	0,00072	0,00292	ГВС-откр		ул.Журавлева 2 пом.117
833	ул. Журавлева, 2	Многоквартирный дом	0,44328	0	0,06471	0,06471	ГВС-откр		Журавлева 2 ПП
834	ул. Журавлева, 3	Многоквартирный дом	0,00428	0	0,00312	0,00312	ГВС-откр		Журавлева 3 пом.87
835	ул. Журавлева, 3	Многоквартирный дом	0,00682	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		Журавлева 3 пом.88
836	ул. Журавлева, 3	Многоквартирный дом	0,00322	0	0,0001	0,00052	ГВС-откр		ул.Журавлева 3 пом.89
837	ул. Журавлева, 3	Многоквартирный дом	0,00495	0	0,0003	0,00139	ГВС-откр		ул.Журавлева 3 пом.90
838	ул. Журавлева, 3	Многоквартирный дом	0,32338	0	0,04927	0,04927	ГВС-откр		Журавлева 3 ПП
839	ул. Журавлева, 4	Многоквартирный дом	0,00595	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		Журавлева 4 пом.117,118,119,120 (р.п.Зеленый Бор)
840	ул. Журавлева, 4	Многоквартирный дом	0,00283	0	0	0			Журавлева, 4, пом. №116
841	ул. Журавлева, 4	Многоквартирный	0,00898	0	0,00003	0,00011	ГВС-откр		МУК МГ ЦБС (ул.Журавлева,4

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							пом.121)
842	ул. Журавлева, 4	Многоквартирный дом	0,43624	0	0,07323	0,07323	ГВС-откр		Журавлева 4 ПП
843	ул. Журавлева, 4 А	Церковь	0,08	0	0,00009	0,00028	ГВС-откр		ул Журавлева, 4а
844	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00804	0	0	0			Журавлева, 5, пом. №75, ИП
845	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00329	0	0	0			Журавлева, 5, пом. №77
846	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00654	0	0	0			Журавлева 5 пом.5
847	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00371	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		ул.Журавлева, 5 пом.91
848	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00585	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		Журавлева 5 пом.73
849	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,01889	0	0	0			Журавлева 5 пом.81
850	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,33707	0	0,05459	0,05459	ГВС-откр		Журавлева 5 ПП
851	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00625	0	0,00005	0,00014	ГВС-откр		Журавлева, 5, пом. №79
852	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,00664	0	0	0			Журавлева, 5, пом. № 80
853	ул. Журавлева, 5	Многоквартирный дом	0,0059	0	0,00003	0,00009	ГВС-откр		Журавлева, 5, пом. № 84
854	ул. Журавлева, 6	Многоквартирный дом	0,35772	0	0,05619	0,05619	ГВС-откр		Журавлева 6 ПП
855	ул. Журавлева, 6	Многоквартирный дом	0,0027	0	0	0			ул.Журавлева 6, ИП
856	ул. Журавлева, 7	Многоквартирный дом	0,53495	0	0,07137	0,07137	ГВС-откр		Журавлева 7 ПП
857	ул. Журавлева, 8	Гаражи	0,0327	0	0	0			Гараж
858	ул. Журавлева, 8	Школы и ВУЗ	0,03561	0	0,00487	0,01461	ГВС-откр		ул.Журавлева 8 спортивный клуб
859	ул. Журавлева, 8	Школы и ВУЗ	0,32049	0,0067	0,00116	0,00445	ГВС-откр		Основное здание
860	ул. Журавлева, 9	Дет.ясли и сады	0,1939	0	0,00485	0,01307	ГВС-откр		МДОУ "Д/сад №7 "Белочка" ул.Журавлева,9

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
861	ул. Журавлева, 9	Дет.ясли и сады	0,02812	0	0,00051	0,00205	ГВС-откр		Журавлева 9 пом.2
862	ул. Заречная, 1 Б	Частный дом	0,017	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Заречная, 1 Б
863	ул. Заречная, 1 В	Частный дом	0,013	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Заречная, 1 В
864	ул. Заречная, 1 Д	Частный дом	0,0161	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Заречная, 1 Д
865	ул. Заречная, 1 Д	Частный дом	0	0	0,00051	0,08911	ГВС-откр		ж/д ул.Заречная, 1 Д (бассейн)
866	ул. Заречная, 1 Д	Частный дом	0,0049	0	0	0			ж/д ул.Заречная, 1 Д (гараж)
867	ул. Затубинская, 10	Магазины	0,01	0	0,00005	0,00017	ГВС-откр		Затубинская,10 Магазин
868	ул. Затубинская, 10 А	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,0552	0	0,00487	0,00835	ГВС-откр		ул.Затубинская 10 стадион "Строитель"
869	ул. Затубинская, 10 А	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0	0	0,00148	0,01731	ГВС-откр		заливка катка
870	ул. Затубинская, 10 В	Магазины	0,025	0	0	0			Затубинская,10в Павильон
871	ул. Затубинская, 10/стр.3	Склады моделей, глав.магазины	0,02	0	0	0			Затубинская,10 стр.3-Склад
872	ул. Затубинская, 17	Административные здания, конторы	0,00857	0	0	0			Административное здание
873	ул. Затубинская, 19	Многоквартирный дом	0,0158	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		Затубинская 19
874	ул. Затубинская, 8 А	Многоквартирный дом	0,0556	0	0,00479	0,00479	ГВС-откр		Затубинская 8а ПП
875	ул. Им Ю.В.Шумилова, 16	Частный дом	0,027	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Им.Ю.В.Шумилова, 16
876	ул. Им Ю.В.Шумилова, 3	Частный дом	0,00775	0	0	0			ж/д ул.Им.Ю.В.Шумилова, 3
877	ул. Им Ю.В.Шумилова, 4	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,06056	0	0,00333	0,01075	ГВС-откр		ул.Им Ю.В.Шумилова 4, Центр медицинской профилактики
878	ул. Им Ю.В.Шумилова, 41 А	Частный дом	0,00939	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Им.Ю.В.Шумилова, 41 А
879	ул. Им Ю.В.Шумилова, 43	Многоквартирный дом	0,09239	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Шумилова 43 ПП



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
880	ул. Им Ю.В.Шумилова, 46	Частный дом	0,0138	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Им.Ю.В.Шумилова, 46
881	ул. Им Ю.В.Шумилова, 50 А	Многоквартирный дом	0,08603	0	0,00799	0,00799	ГВС-откр		Шумилова 50а ПП
882	ул. Им Ю.В.Шумилова, 52	Многоквартирный дом	0,07535	0	0,00399	0,00399	ГВС-откр		Шумилова 52 ПП
883	ул. Им Ю.В.Шумилова, 7	Частный дом	0,0115	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Им.Ю.В.Шумилова, 7
884	ул. им. В.П.Щедрухина, 10	Частный дом	0,03087	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 10
885	ул. им. В.П.Щедрухина, 12	Частный дом	0,04095	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 12
886	ул. им. В.П.Щедрухина, 13	Частный дом	0,0208	0	0	0			ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 13
887	ул. им. В.П.Щедрухина, 14	Частный дом	0,04497	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 14
888	ул. им. В.П.Щедрухина, 15	Частный дом	0,039	0	0,00066	0,00066	ГВС-откр		ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 15
889	ул. им. В.П.Щедрухина, 19	Частный дом	0,03107	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.им. В.П.Щедрухина, 19
890	ул. К.Маркса, 44	Административные здания, конторы	0,05887	0	0	0			ул.К.Маркса 44
891	ул. К.Маркса, 59	Частный дом	0,022	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 59
892	ул. К.Маркса, 59 А	Частный дом	0,03121	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 59 А
893	ул. К.Маркса, 59 А	Частный дом	0,0061	0	0	0			ж/д ул.К.Маркса, 59 А (Баня)
894	ул. К.Маркса, 59 А	Частный дом	0	0	0,00252	0,29445	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 59 А ( Бас-сейн)
895	ул. К.Маркса, 61	Частный дом	0,01119	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 61
896	ул. К.Маркса, 64	Частный дом	0,0092	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 64
897	ул. К.Маркса, 67 А	Многоквартирный дом	0,0216	0	0,0001	0,00019		ГВС-закр	ИП, нежилое
898	ул. К.Маркса, 67 А	Многоквартирный дом	0,0116	0	0	0			ИП, нежилое
899	ул. К.Маркса, 67 А	Многоквартирный дом	0,0462	0	0,00107	0,00107		ГВС-закр	К. Маркса 67а
900	ул. К.Маркса, 67 А	Многоквартирный дом	0,0116	0	0,00006	0,00019		ГВС-закр	ИП, нежилое
901	ул. К.Маркса, 70	Частный дом	0,02123	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 70
902	ул. К.Маркса, 83	Частный дом	0,0174	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 83

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
903	ул. К.Маркса, 85	Частный дом	0,02126	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 85
904	ул. К.Маркса, 85	Частный дом	0,00908	0	0	0			ж/д ул.К.Маркса, 85 (гараж)
905	ул. К.Маркса, 87	Частный дом	0,04665	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.К.Маркса, 87
906	ул. Калинина, 53	Частный дом	0,009	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 53
907	ул. Калинина, 55	Частный дом	0,009	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 55
908	ул. Калинина, 83	Многоквартирный дом	0,08756	0	0,00639	0,00639	ГВС-откр		Калинина 83 ПП
909	ул. Калинина, 84	Частный дом	0,0083	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 84-2
910	ул. Калинина, 84	Частный дом	0,005	0	0	0			ж/д ул.Калинина, 84-2 при- строй
911	ул. Калинина, 84 А	Частный дом	0,01129	0	0,00027	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 84 А-2
912	ул. Калинина, 84 А	Частный дом	0,01121	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 84 А-1
913	ул. Калинина, 84 А	Частный дом	0,00233	0	0	0			ж/д ул.Калинина, 84 А-2 при- строй
914	ул. Калинина, 84 Б	Частный дом	0,015	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 84 Б
915	ул. Калинина, 86	Частный дом	0,00805	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 86-2
916	ул. Калинина, 86	Частный дом	0,00788	0	0,00086	0,00086	ГВС-откр		ж/д ул.Калинина, 86-1
917	ул. Калинина, 86	Частный дом	0,00395	0	0	0			ж/д ул.Калинина, 86-1 (при- строй)
918	ул. Калинина, 90	Многоквартирный дом	0,08736	0	0,00719	0,00719	ГВС-откр		Калинина 90 ПП
919	ул. Калинина, 94	Многоквартирный дом	0,02302	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		Калинина 94
920	ул. Канская, 14	Частный дом	0,0357	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Канская, 14 пом.4
921	ул. Канская, 14	Частный дом	0,01606	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		магазин, Канская 14 пом.3
922	ул. Канская, 16	Многоквартирный дом	0,51196	0	0,05646	0,05646	ГВС-откр		Канская 16 ПП
923	ул. Канская, 16	Многоквартирный дом	0,0367	0	0,00234	0,00468	ГВС-откр		Канская 16
924	ул. Кленовая, 10	Частный дом	0,01	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Кленовая, 10-2
925	ул. Кленовая, 10	Частный дом	0,011	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Кленовая, 10-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
926	ул. Кленовая, 12	Частный дом	0,02625	0	0	0			ж/д ул.Кленовая, 12
927	ул. Кленовая, 2	Частный дом	0,022	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Кленовая, 2
928	ул. Кленовая, 4	Частный дом	0,00931	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Кленовая, 4
929	ул. Кленовая, 9	Частный дом	0,028	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Кленовая, 9
930	ул. Ковалева, 1	Частный дом	0,019	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Ковалева, 1
931	ул. Ковалева, 12	Частный дом	0,019	0,004	0,001	0,001		ГВС-закр	ж/д ул.Ковалева, 12
932	ул. Ковалева, 13	Частный дом	0,0337	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Ковалева, 13
933	ул. Ковалева, 7	Частный дом	0,023	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Ковалева, 7
934	ул. Ковалева, 9	Частный дом	0,01992	0	0	0			ж/д ул.Ковалева, 9
935	ул. Колмакова, 5	Частный дом	0,02817	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Колмакова, 5
936	ул. Колмакова, 7	Частный дом	0,03322	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Колмакова, 7
937	ул. Комарова, 1	Административные здания, конторы	0,02532	0	0,00032	0,00131	ГВС-откр		ул.Комарова 1 Роспотребна- дзор
938	ул. Комарова, 1	Административные здания, конторы	0,1707	0,056	0,00106	0,00487	ГВС-откр		Комарова 1
939	ул. Комарова, 11	Многоквартирный дом	0,35506	0	0,08942	0,08942	ГВС-откр		Комарова 11 ПП
940	ул. Комарова, 13	Многоквартирный дом	0,3468	0	0,05033	0,05033	ГВС-откр		Комарова 13
941	ул. Комарова, 15	Многоквартирный дом	0,04601	0	0,00332	0,0119	ГВС-откр		ул.Комарова 15, отделение амбулаторного гемодиализа
942	ул. Комарова, 15	Многоквартирный дом	0,0525	0	0,00376	0,01013	ГВС-откр		ул.Комарова 15, Стоматология
943	ул. Комарова, 15	Многоквартирный дом	0,29701	0	0,07034	0,07034	ГВС-откр		Комарова 15 ПП
944	ул. Комарова, 17	Дет.ясли и сады	0,2744	0	0,00914	0,02462	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №1 "Сад- ко"
945	ул. Комарова, 3	Многоквартирный дом	0,34758	0	0,07444	0,07444	ГВС-откр		Комарова 3 ПП
946	ул. Комарова, 5	Многоквартирный дом	0,34369	0	0,02397	0,02397	ГВС-откр		Комарова 5 ПП
947	ул. Комарова, 5 А	Спортзалы, крытые стадионы и другие	0,1075	0,1677	0,02769	0,07456	ГВС-откр		Комарова 5а Физ-спорт центр

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		спортивные соору- жения							
948	ул. Комарова, 7	Многоквартирный дом	0,09884	0	0,00326	0,01052	ГВС-откр		ул.Комарова 7, Женская кон- сультация
949	ул. Комарова, 7	Многоквартирный дом	0,30257	0	0,07665	0,07665	ГВС-откр		Комарова 7 ПП
950	ул. Комарова, 7 А	Магазины	0,02063	0	0,001	0,002	ГВС-откр		Комарова 7а маг."Байкал"
951	ул. Комарова, 7 Б	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные соору- жения	0,06	0	0	0			Комарова, 7б
952	ул. Комарова, 9	Многоквартирный дом	0,00494	0	0,00011	0,00035	ГВС-откр		Комарова 9 пом.220
953	ул. Комарова, 9	Многоквартирный дом	1,11412	0	0,13315	0,13315	ГВС-откр		Комарова 9 ПП
954	ул. Комарова, 9	Многоквартирный дом	0,00467	0	0,00009	0,00031	ГВС-откр		Комарова 9 пом.221
955	ул. Комсомольская, 10	Церковь	0,06062	0	0	0			ул.Комсомольская 10 ("Спас- ский собор")
956	ул. Комсомольская, 10	Церковь	0,00741	0	0	0			ул.Комсомольская 10 (сторож- ка)
957	ул. Комсомольская, 10	Церковь	0,00593	0	0	0			ул.Комсомольская 10 (гараж)
958	ул. Комсомольская, 10	Церковь	0,0215	0	0	0			ул.Комсомольская 10 - Крестильня
959	ул. Комсомольская, 11	Административные здания, конторы	0,017	0	0	0			Комсомольская 11
960	ул. Комсомольская, 12	Многоквартирный дом	0,03537	0	0,00211	0,00211	ГВС-откр		Комсомольская 12
961	ул. Комсомольская, 13	Магазины	0,0231	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Комсомольская 13
962	ул. Комсомольская, 14	Частный дом	0	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Комсомольская, 14 (гвс)
963	ул. Комсомольская, 15	Административные здания, конторы	0,1039	0	0,00044	0,00266	ГВС-откр		ул.Комсомольская, 15 (воен- комат)
964	ул. Комсомольская, 15	Гаражи	0,07164	0	0	0			ул.Комсомольская, 15 (воен- комат-Гараж)
965	ул. Комсомольская, 18	Столовые,кухни	0,00984	0	0,00138	0,01703	ГВС-откр		ул.Комсомольская 18 Столо- вая

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
966	ул. Комсомольская, 20	Бытовые и вспом.помещ.	0,02616	0	0,00342	0,00396	ГВС-откр		ул.Комсомольская 20 Центр
967	ул. Комсомольская, 22	Многоквартирный дом	0,01015	0	0	0			Комсомольская 22
968	ул. Комсомольская, 22 А	Многоквартирный дом	0,01395	0	0,00006	0,00006	ГВС-откр		Комсомольская 22 А
969	ул. Комсомольская, 22 Б	Магазины	0,0797	0	0	0			Комсомольская 22б склад-магазин
970	ул. Комсомольская, 24	Частный дом	0,00731	0	0	0			ж/д ул.Комсомольская, 24-3
971	ул. Комсомольская, 24	Частный дом	0,00406	0	0	0			ж/д ул.Комсомольская, 24-1
972	ул. Комсомольская, 24 А	Частный дом	0,00956	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Комсомольская, 24 А-2
973	ул. Комсомольская, 24 А	Частный дом	0,00859	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Комсомольская, 24 А-1
974	ул. Комсомольская, 26	Многоквартирный дом	0,01062	0	0,00005	0,00015	ГВС-откр		ул Комсомольская, 26, пом. №1
975	ул. Комсомольская, 26	Многоквартирный дом	0,02142	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		Комсомольская 26
976	ул. Комсомольская, 26	Многоквартирный дом	0,00733	0	0,00012	0,00049	ГВС-откр		Комсомольская, 26, пом. №2
977	ул. Комсомольская, 30	Частный дом	0,03742	0	0	0			ж/д ул.Комсомольская, 30
978	ул. Комсомольская, 30	Частный дом	0,00215	0	0	0			ж/д ул.Комсомольская, 30 (баня)
979	ул. Комсомольская, 30	Частный дом	0,00199	0	0	0			ж/д ул.Комсомольская, 30 (спортзал)
980	ул. Комсомольская, 39	Магазины	0,0325	0	0	0			Комсомольская, 39
981	ул. Комсомольская, 6	Многоквартирный дом	0,03746	0	0	0			Комсомольская 6
982	ул. Корнева, 1	Частный дом	0,00767	0	0	0			ж/д ул.Корнева, 1
983	ул. Корнева, 11	Многоквартирный дом	0,04921	0	0,0024	0,0024	ГВС-откр		Корнева 11
984	ул. Корнева, 14	Многоквартирный дом	0,05881	0	0	0			Корнева 14
985	ул. Корнева, 14 А	Многоквартирный дом	0,06743	0	0,00373	0,00373	ГВС-откр		Корнева 14 А ПП
986	ул. Корнева, 14 Б	Многоквартирный дом	0,04181	0	0,00186	0,00186	ГВС-откр		Корнева 14 Б ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
987	ул. Корнева, 15 Б	Церковь	0,23	0	0	0			ул.Корнева 15б (Вознесенский храм)
988	ул. Корнева, 15 Б	Многоквартирный дом	0,05182	0	0,00373	0,00373	ГВС-откр		Корнева 15 б ПП
989	ул. Корнева, 16	Многоквартирный дом	0,07375	0	0	0			Корнева 16
990	ул. Корнева, 56	Многоквартирный дом	0,08432	0	0,00905	0,00905	ГВС-откр		Корнева 56 ПП
991	ул. Корнева, 58	Многоквартирный дом	0,09843	0	0,0746	0,0746	ГВС-откр		Корнева 58
992	ул. Корнева, 60	Многоквартирный дом	0,09712	0	0,01198	0,01198	ГВС-откр		Корнева 60 ПП
993	ул. Кошурникова, 1	Многоквартирный дом	0,26781	0	0,03489	0,03489	ГВС-откр		Кошурникова 1 ПП
994	ул. Кравченко, 10	Бытовые и вспом.помещ.	0,0119	0	0	0			механический цех
995	ул. Кравченко, 10	Бытовые и вспом.помещ.	0,0258	0	0,00026	0,00106	ГВС-откр		производств.помещение
996	ул. Кравченко, 12	Школы и ВУЗ	0,03988	0	0,00043	0,00114	ГВС-откр		Кравченко 12
997	ул. Кравченко, 12	Школы и ВУЗ	0,00097	0	0	0			Кравченко 12 пристрой
998	ул. Кравченко, 12	Школы и ВУЗ	0,00682	0	0	0			Кравченко 12 подвал
999	ул. Кравченко, 13	Административные здания, конторы	0,02973	0	0,00014	0,00057	ГВС-откр		Кравченко 13 офис
1000	ул. Кравченко, 13	Гаражи	0,0125	0	0	0			Кравченко 13 гараж
1001	ул. Кравченко, 14 А	Насосные	0,02624	0,02002	0,00003	0,00003	ГВС-откр		КНС-4, ул.Кравченко 14а
1002	ул. Кравченко, 16	Магазины	0,14066	0	0	0			ул.Кравченко 16
1003	ул. Кравченко, 16	Магазины	0,071	0	0	0			Кравченко 16 пом.13,14, 15,16
1004	ул. Кравченко, 16//5	Гаражи	0,0476	0	0	0			Кравченко, 16/5
1005	ул. Кравченко, 16/1	Магазины	0,0122	0	0	0			ул Кравченко, 16/1
1006	ул. Кравченко, 17	Административные здания, конторы	0,01158	0	0,000002	0,0026	ГВС-откр		ул.Кравченко 17 офис
1007	ул. Кравченко, 17	Административные здания, конторы	0,01656	0	0,00042	0,0017	ГВС-откр		ул.Кравченко 17 АБК

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1008	ул. Кравченко, 20	Частный дом	0,00998	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Кравченко, 20-2
1009	ул. Кравченко, 25	Многоквартирный дом	0,0114	0	0,00266	0,00266	ГВС-откр		Кравченко 25
1010	ул. Кравченко, 26 А/ пом1	Частный дом	0,03006	0	0,00281	0,00281	ГВС-откр		ж/д ул.Кравченко, 26 А пом.1
1011	ул. Кравченко, 34	Дет.ясли и сады	0,3026	0	0,01287	0,03466	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №4"Дюймовочка" ул.Кравченко,34
1012	ул. Кравченко, 37	Административные здания, конторы	0,03672	0	0	0			ул.Кравченко 37
1013	ул. Кравченко, 37	Административные здания, конторы	0,0032	0	0	0			Кравченко, 37, пом. №4,5
1014	ул. Кравченко, 37	Административные здания, конторы	0,00285	0	0	0			Кравченко, 37, пом. №14,17
1015	ул. Кравченко, 37	Частный дом	0,0132	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Кравченко, 37
1016	ул. Кравченко, 40	Многоквартирный дом	0,03169	0	0	0			Кравченко 40 ПП
1017	ул. Кравченко, 45	Многоквартирный дом	0,02275	0	0	0			Кравченко 45 ПП
1018	ул. Кравченко, 67	Гаражные комплексы	0,1238	0	0	0			ул.Кравченко 67, строение №4
1019	ул. Кравченко, 67	Гаражные комплексы	0,0157	0	0	0			ул.Кравченко 67,строение №5
1020	ул. Кравченко, 67	Гаражные комплексы	0,075	0	0	0			ул.Кравченко 67, строение №2
1021	ул. Кравченко, 7	Административные здания, конторы	0,02567	0	0,00035	0,00105		ГВС-закр	ул.Кравченко7 (субабонент-ООО "Гелиос")
1022	ул. Кравченко, 7	Административные здания, конторы	0,03015	0	0,00037	0,00166		ГВС-закр	ул.Кравченко7 - административное здание
1023	ул. Красноармейская, 16	Многоквартирный дом	0,25389	0	0,0245	0,0245	ГВС-откр		Красноармейская, 16
1024	ул. Красноармейская, 16	Многоквартирный дом	0,0053	0	0,00039	0,0008	ГВС-откр		Красноармейская 16
1025	ул. Красноармейская, 16	Многоквартирный дом	0,011	0	0	0			Красноармейская 16 (пристрой)
1026	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00373	0	0,00054	0,00143	ГВС-откр		ул.Красноармейская 16 Б пом.131



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1027	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,22189	0	0,05033	0,05033	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б ПП
1028	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00842	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.129
1029	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00862	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.130
1030	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00546	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.132
1031	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00603	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.133
1032	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00601	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.134
1033	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00835	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.135
1034	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00371	0	0,00007	0,00029	ГВС-откр		Красноармейская 16 Б пом.127
1035	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,00399	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		ул Красноармейская, 16 Б, пом. №128
1036	ул. Красноармейская, 18	Многоквартирный дом	0,0078	0	0	0			Красноармейская 18
1037	ул. Красноармейская, 18	Многоквартирный дом	0,0163	0	0,00021	0,00026	ГВС-откр		ул.Красноармейская 18
1038	ул. Красноармейская, 18	Многоквартирный дом	0,32084	0	0,04261	0,04261	ГВС-откр		Красноармейская 18 ПП
1039	ул. Красноармейская, 18 А	Многоквартирный дом	0,00093	0	0,00009	0,00027	ГВС-откр		Красноармейская, 18 А, пом. №118-Гусарова О.А.
1040	ул. Красноармейская, 18 А	Многоквартирный дом	0,00724	0	0,00005	0,00009	ГВС-откр		Красноармейская, 18 А, пом. № 116
1041	ул. Красноармейская, 18 А	Многоквартирный дом	0,44954	0	0,05699	0,05699	ГВС-откр		Красноармейская 18а ПП
1042	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный дом	0,00711	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Красноармейская, 18 Б, пом. № 116
1043	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный дом	0,0062	0	0,00004	0,00007	ГВС-откр		Красноармейская, 18 Б, пом. №117
1044	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный дом	0,00284	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Красноармейская, 18 Б, пом. №118
1045	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный	0,43701	0	0,05752	0,05752	ГВС-откр		Красноармейская 18б ПП



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1046	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,03802	0	0,00028	0,00106	ГВС-откр		Административное здание (Красноармейская 2)
1047	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0111	0	0	0			гараж №2 (Красноармейская 2)
1048	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0111	0	0	0			гараж № 1 (Красноармейская 2)
1049	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,00371	0	0	0			комната кладовщика
1050	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,00177	0	0	0			проходная
1051	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,00096	0	0	0			туалет
1052	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0102	0	0	0			Магазин, литер Б (Красноармейская 2)
1053	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0779	0	0	0			Бокс грузовых авто, литер В1 (Красноармейская 2)
1054	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0095	0	0	0			Столярный цех, литер В2 (Красноармейская 2)
1055	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0163	0	0	0			Сварочный цех, литер В3 (Красноармейская 2)
1056	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0177	0	0	0			Бокс легковых авто, литер В4 (Красноармейская 2)
1057	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0125	0	0	0			Цех ПТЭ 1-эт, литер В5 (Красноармейская 2)
1058	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,0156	0	0	0			Цех ПТЭ 2-эт, литер В5 (Красноармейская 2)
1059	ул. Красноармейская, 20	Многоквартирный дом	0,4895	0	0,0253	0,0253	ГВС-откр		Красноармейская, 20 прибор
1060	ул. Красноармейская, 20 А	Частный дом	0,00443	0	0,00003	0,00008	ГВС-откр		магазин
1061	ул. Красноармейская, 20 А	Частный дом	0,01237	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул. Красноармейская, 20 А
1062	ул. Красноармейская, 20 Б	Многоквартирный дом	0,01307	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		Красноармейская 20 б
1063	ул. Красноармейская, 21	Многоквартирный дом	0,35422	0	0,04101	0,04101	ГВС-откр		Красноармейская 21
1064	ул. Красноармейская, 24	Бани	0,03897	0	0,01047	0,18795	ГВС-откр		Красноармейская 24 баня

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1065	ул. Красноармейская, 24	Бани	0,02243	0,10089	0,01114	0,15	ГВС-откр		Красноармейская 24 прачечная
1066	ул. Красноармейская, 24	Бани	0,04952	0	0,00037	0,00267	ГВС-откр		ул Красноармейская, 24
1067	ул. Красноармейская, 27	Частный дом	0,0202	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 27
1068	ул. Красноармейская, 30	Частный дом	0,00772	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 30
1069	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,0125	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 39
1070	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,00215	0	0	0			ж/д ул.Красноармейская, 39 (баня)
1071	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,0125	0	0	0			ж/д ул.Красноармейская, 39
1072	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,00215	0	0	0			ж/д ул.Красноармейская, 39 (баня)
1073	ул. Красноармейская, 41	Магазины	0,01039	0	0	0			ул.Красноармейская 41 (магазин "Вероника")
1074	ул. Красноармейская, 49 А	Частный дом	0,0226	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 49 А
1075	ул. Красноармейская, 51	Частный дом	0,00557	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 51-3
1076	ул. Красноармейская, 55	Частный дом	0,00794	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Красноармейская, 55
1077	ул. Красноармейская, 57	Многоквартирный дом	0,01513	0	0,0024	0,0024	ГВС-откр		Красноармейская 57
1078	ул. Красных Партизан, 11 А-2	Частный дом	0,0041	0	0	0			ж/д ул.Красных Партизан, 11 А-2
1079	ул. Красных Партизан, 12	Многоквартирный дом	0,04202	0	0	0			Красных Партизан 12 ПП
1080	ул. Красных Партизан, 120 А	Административные здания, конторы	0,084	0,147	0,0105	0,0252		ГВС-закр	ул.Красных партизан 120 кор.А
1081	ул. Красных Партизан, 14	Школы и ВУЗ	0,07356	0	0	0			ул.Красных Партизан 14 (уч.корпус №2)
1082	ул. Красных Партизан, 14	Школы и ВУЗ	0,00426	0	0	0			ул.Красных Партизан 14 Подвал
1083	ул. Красных Партизан, 14 А	Школы и ВУЗ	0,04099	0	0	0			ул.Красных Партизан 14 а (уч.корпус №2а)
1084	ул. Красных Партизан, 16	Частный дом	0,0143	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 16
1085	ул. Красных Партизан, 18	Многоквартирный дом	0,01782	0	0,00054	0,00054	ГВС-откр		Красных Партизан 18

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1086	ул. Красных Партизан, 2	Церковь	0,00765	0	0,00014	0,00142	ГВС-откр		ул.Красных Партизан 2 (Воскресная школа)
1087	ул. Красных Партизан, 20	Школы и ВУЗ	0,00338	0	0,00057	0,0092	ГВС-откр		ул.Красных партизан 20 Душевые
1088	ул. Красных Партизан, 20	Школы и ВУЗ	0,08939	0	0	0			ул.Красных Партизан 20 (уч.корпус №3)
1089	ул. Красных Партизан, 20	Школы и ВУЗ	0,01267	0	0	0			ул.Красных Партизан 20 (Подвал)
1090	ул. Красных Партизан, 22	Частный дом	0,00676	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партиза, 22-4
1091	ул. Красных Партизан, 22	Частный дом	0,00595	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 22-5
1092	ул. Красных Партизан, 24 А	Частный дом	0,0118	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 24 А-2
1093	ул. Красных Партизан, 24 А	Частный дом	0,01047	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 24 А-1
1094	ул. Красных Партизан, 3	Школы и ВУЗ	0,15965	0	0	0			ул.Красных Партизан 3 (уч.корпус №1)
1095	ул. Красных Партизан, 35	Административные здания, конторы	0,05016	0	0,00226	0,00307	ГВС-откр		ул.Красных партизан 35 администр.здание
1096	ул. Красных Партизан, 35	Административные здания, конторы	0,00617	0	0	0			ул.Красных партизан 35 Подвал
1097	ул. Красных Партизан, 35	Административные здания, конторы	0,07925	0	0	0			ул.Красных Партизан 35 Гаражи
1098	ул. Красных Партизан, 37	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,04191	0	0,00145	0,02337	ГВС-откр		ул.Красных Партизан 37 основное здание
1099	ул. Красных Партизан, 37	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,0054	0	0	0			ул.Красных Партизан 37 пристрой №1
1100	ул. Красных Партизан, 37	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,0018	0	0	0			ул.Красных Партизан 37 пристрой №2
1101	ул. Красных Партизан, 42	Частный дом	0,00836	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 42
1102	ул. Красных Партизан, 44	Административные	0,10714	0	0	0			ул.Красных Патризан 44 ад-

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		здания, конторы							министр.здание
1103	ул. Красных Партизан, 44	Административные здания, конторы	0,00824	0	0	0			ул.Кр.Партизан, 44 Подвал админ.здания
1104	ул. Красных Партизан, 46	Многоквартирный дом	0,02053	0	0,00186	0,00186	ГВС-откр		Красных Партизан 46 ПП
1105	ул. Красных Партизан, 60	Частный дом	0,027	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 60
1106	ул. Красных Партизан, 62	Частный дом	0,0192	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 62
1107	ул. Красных Партизан, 8	Частный дом	0,039	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 8
1108	ул. Красных Партизан, 88	Частный дом	0,0144	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д ул.Красных Партизан, 88
1109	ул. Красных Партизан, 88	Частный дом	0,0093	0	0	0			ж/д ул.Красных Партизан, 88 (баня, гараж)
1110	ул. Красных Партизан, 9	Административные здания, конторы	0,11489	0	0	0			ул.Красных партизан 9 (уч.корпус №4)
1111	ул. Красных Партизан, 9	Административные здания, конторы	0,00371	0	0	0			ул.Красных Партизан 9 (подвал-гараж)
1112	ул. Крекерная, 3 Г	Частный дом	0,01	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Крекерная, 3 Г
1113	ул. Крекерная, 5	Частный дом	0,02671	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Крекерная, 5
1114	ул. Крекерная, 7	Частный дом	0,04333	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Крекерная, 7
1115	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,358	0,0448	0,00272	0,04201	ГВС-откр		Главный корпус
1116	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,01132	0	0,01696	0,12078	ГВС-откр		Административно-производственное здание
1117	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,0416	0	0,00013	0,00051	ГВС-откр		АБК Главного корпуса
1118	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,015	0	0,00005	0,00013	ГВС-откр		Проходная
1119	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,0771	0	0,00013	0,00205	ГВС-откр		Профилакторий для гаража
1120	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,09	0	0,00007	0,00028	ГВС-откр		Блок складов с РММ
1121	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,081	0	0,0102	0,09999	ГВС-откр		АБК
1122	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,18	0	0,00039	0,00173	ГВС-откр		Цех детского питания

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1123	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,21309	0	0,0376	0,03768	ГВС-откр		Пристройка с кладу крекеров
1124	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,14	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Склад ЦДП
1125	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,011	0	0	0			БХМ ЦДП
1126	ул. Крекерная, 8	Бытовые и вспом.помещ.	0,012	0	0,00001	0,00014	ГВС-откр		Мукоприемник
1127	ул. Крекерная, 9	Частный дом	0,02816	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Крекерная, 9
1128	ул. Крестьянская, 1	Частный дом	0,016	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 1
1129	ул. Крестьянская, 11	Частный дом	0,0189	0	0,002	0,002	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 11
1130	ул. Крестьянская, 12	Частный дом	0,0228	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 12
1131	ул. Крестьянская, 12	Частный дом	0,003	0	0	0			ж/д ул.Крестьянская, 12 (баня)
1132	ул. Крестьянская, 14	Частный дом	0,028	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 14
1133	ул. Крестьянская, 16	Частный дом	0,017	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 16
1134	ул. Крестьянская, 2	Частный дом	0,01347	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 2
1135	ул. Крестьянская, 3	Частный дом	0,011	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 3
1136	ул. Крестьянская, 4	Частный дом	0,00768	0	0	0			ж/д ул.Крестьянская, 4-2
1137	ул. Крестьянская, 4	Частный дом	0,00671	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 4-1
1138	ул. Крестьянская, 5	Частный дом	0,0163	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 5
1139	ул. Крестьянская, 7	Частный дом	0,022	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 7
1140	ул. Крестьянская, 9	Частный дом	0,013	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Крестьянская, 9
1141	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00055	0	0,00009	0,00021	ГВС-откр		Кретьова 1 пом.281
1142	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00257	0	0,00003	0,00008	ГВС-откр		Кретьова 1 пом.286
1143	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00159	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Кретьова 1 пом.288
1144	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00302	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Кретьова 1 пом.289
1145	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00185	0	0,00006	0,00006	ГВС-откр		пом.287, ИП

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1146	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,0088	0	0,0001	0,00039	ГВС-откр		Кретьова, 1 пом.280, кв.174 ООО "ОптиксТел"
1147	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	0,00385	0	0,00007	0,00023	ГВС-откр		Кретьова 1 пом.285
1148	ул. Кретьова, 1	Многоквартирный дом	1,4075	0	0,17336	0,17336	ГВС-откр		Кретьова 1 ПП
1149	ул. Кретьова, 1 А	Магазины	0,034	0	0	0			Кретьова 1 "А"
1150	ул. Кретьова, 1 Б	Магазины	0,06565	0	0,0002	0,00049	ГВС-откр		Кретьова 1 б магазин "Пяте- рочка"
1151	ул. Кретьова, 1 Б	Магазины	0,0122	0	0	0			Кретьова 1 б магазин "Пяте- рочка"-пристрой
1152	ул. Кретьова, 10 А	Магазины	0,05056	0,02339	0,00068	0,00205		ГВС-закр	Кретьова, 10 А
1153	ул. Кретьова, 10 Б	Многоквартирный дом	0,12	0	0,01419	0,01491	ГВС-откр		Кретьова 10Б ПП
1154	ул. Кретьова, 11 А	Столовые,кухни	0,0373	0	0	0			Кретьова, 11 А
1155	ул. Кретьова, 11 Б/1	Поликлиники, амбу- латории, диспансе- ры	0,01746	0	0,00031	0,001	ГВС-откр		ул.Кретьова 11 "Б"/1
1156	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,00376	0	0,00008	0,00004		ГВС-закр	Кретьова 11 В пом.53
1157	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,00384	0	0,00001	0,0001		ГВС-закр	Кретьова, 11 В, пом. №1
1158	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,0038	0	0,00002	0,00005		ГВС-закр	Кретьова, 11 В, пом. №2
1159	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,00378	0	0,00001	0,0001		ГВС-закр	Кретьова, 11 В, пом. №4
1160	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,17757	0	0,0276	0,1452		ГВС-закр	Кретьова 11 В ПП
1161	ул. Кретьова, 13	Многоквартирный дом	0,22712	0	0,03355	0,03355		ГВС-закр	Кретьова 13
1162	ул. Кретьова, 13 А	Магазины	0,014	0	0	0			Кретьова, 13 А
1163	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,004569	0	0	0			Кретьова, 13 Б пом.93 -1 очер.
1164	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,013813	0	0	0			Кретьова 13 Б (1 очередь) не- жилые помещения

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1165	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,009454	0	0	0			Кретьова 13 Б (2 очередь) не-жилые помещения
1166	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,198909	0	0,02503	0,02503		ГВС-закр	Кретьова 13 Б (1,2 очередь) ПП
1167	ул. Кретьова, 15	Многоквартирный дом	0,4005	0	0,05697	0,05697	ГВС-откр		Кретьова 15
1168	ул. Кретьова, 16	Многоквартирный дом	0,00433	0	0,00003	0,00009	ГВС-откр		Кретьова, 16, пом. №109
1169	ул. Кретьова, 16	Многоквартирный дом	0,54567	0	0,07137	0,07137	ГВС-откр		Кретьова 16
1170	ул. Кретьова, 16 А	Многоквартирный дом	0,00234	0	0,00007	0,00027		ГВС-закр	Кретьова, 16 А, пом. №23
1171	ул. Кретьова, 16 А	Многоквартирный дом	0,0749	0	0,0008	0,0008		ГВС-закр	Кретьова 16А ПП
1172	ул. Кретьова, 16 Б	Магазины	0,04058	0	0	0			Кретьова 16 Б
1173	ул. Кретьова, 16 В	Многоквартирный дом	0,46035	0	0,03968	0,03968		ГВС-закр	Кретьова 16в
1174	ул. Кретьова, 16/1	Магазины	0,057	0	0,00017	0,00038		ГВС-закр	Кретьова 16/1
1175	ул. Кретьова, 17	Многоквартирный дом	0,34202	0	0,05115	0,05115	ГВС-откр		Кретьова 17
1176	ул. Кретьова, 17	Многоквартирный дом	0,00326	0	0,00006	0,00011	ГВС-откр		Магазин Кретьова 17
1177	ул. Кретьова, 17 Б	Магазины	0,044	0	0	0			Кретьова 17Б
1178	ул. Кретьова, 18 А/10,11,12	Магазины	0,01008	0	0	0			Кретьова, 18 "а" корп.10,11,12
1179	ул. Кретьова, 18 Б	Магазины	0,0097	0	0	0			Кретьова 18Б
1180	ул. Кретьова, 18 Б/3	Магазины	0,0298	0	0	0			Кретьова, 18 "б"/3 павильон №3
1181	ул. Кретьова, 18 В	Административные здания, конторы	0,031	0	0,00065	0,0012	ГВС-откр		ул.Кретьова 18 В/3
1182	ул. Кретьова, 18 В	Административные здания, конторы	0,056	0	0,00017	0,00031	ГВС-откр		Кретьова 18 В, 18 В/1, 18 В/2
1183	ул. Кретьова, 19	Дет.ясли и сады	0,3575	0	0,00985	0,02651	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №30 "Росинка"
1184	ул. Кретьова, 20	Школы и ВУЗ	0,30592	0	0,00258	0,0034	ГВС-откр		Кретьова,20 пом.1
1185	ул. Кретьова, 20	Школы и ВУЗ	0,04473	0	0,0005	0,00213	ГВС-откр		Кретьова 20 пом.2



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1186	ул. Кретьова, 4	Многоквартирный дом	0,562	0	0,05805	0,05805	ГВС-откр		Кретьова 4
1187	ул. Кретьова, 5	Многоквартирный дом	0,00203	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Кретьова, 5, пом. № 2
1188	ул. Кретьова, 5	Многоквартирный дом	0,22905	0	0,02983	0,02983	ГВС-откр		Кретьова 5
1189	ул. Кретьова, 6	Многоквартирный дом	0,406	0	0,03622	0,03622	ГВС-откр		Кретьова 6
1190	ул. Кретьова, 7	Многоквартирный дом	0,33081	0	0,03595	0,03595	ГВС-откр		Кретьова 7 ПП
1191	ул. Кретьова, 8	Многоквартирный дом	0,271	0	0,02583	0,02583	ГВС-откр		Кретьова 8
1192	ул. Кретьова, 9	Теплица одинарного остекления	0,0413	0	0	0			Теплица
1193	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,5161	0,2705	0,00556	0,01495	ГВС-откр		Основное здание
1194	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,0663	0,2361	0,08073	0,13585	ГВС-откр		Бассейн
1195	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,0563	0	0	0			Спортзал
1196	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,0735	0	0	0			Универсальный блок
1197	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,00683	0	0	0			Спортивный комплекс ( подвал)
1198	ул. Кретьова, 9	Школы и ВУЗ	0,01718	0	0	0			Подвал
1199	ул. Кретьова, 9 А	Магазины	0,04	0	0	0			Магазин, ул.Кретьова 9а
1200	ул. Крупской, 100	Школы и ВУЗ	0,23954	0,00036	0,01179	0,06613	ГВС-откр		Крупской 100 Учебный корп
1201	ул. Крупской, 100	Школы и ВУЗ	0,02969	0	0	0			Крупской 100 Подвал учебного корпуса
1202	ул. Крупской, 103	Многоквартирный дом	0,0354	0	0,00373	0,00373	ГВС-откр		Крупской 103 ПП
1203	ул. Крупской, 105	Многоквартирный дом	0,04091	0	0,00293	0,00293	ГВС-откр		Крупской 105 ПП
1204	ул. Крупской, 107	Многоквартирный дом	0,04067	0	0,00661	0,00661	ГВС-откр		Крупской 107
1205	ул. Крупской, 108	Частный дом	0,02936	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 108
1206	ул. Крупской, 109	Многоквартирный дом	0,05382	0	0,00426	0,00426	ГВС-откр		Крупской 109 ПП



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА**  
**ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)**  
**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**  
**ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1207	ул. Крупской, 111	Многokвартирный дом	0,05239	0	0,00346	0,00346	ГВС-откр		Крупской 111 ПП
1208	ул. Крупской, 116	Частный дом	0,02516	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 116
1209	ул. Крупской, 75	Частный дом	0,008	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 75
1210	ул. Крупской, 80	Частный дом	0,013	0	0,00121	0,00121	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 80
1211	ул. Крупской, 80	Частный дом	0,0076	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 80 (баня)
1212	ул. Крупской, 91 А	Столовые,кухни	0,0198	0	0,0075	0,018	ГВС-откр		Крупской 91а
1213	ул. Крупской, 93	Многokвартирный дом	0,27432	0	0,02876	0,02876	ГВС-откр		Крупской 93 ПП
1214	ул. Крупской, 95	Лаборатории	0,01659	0	0,00043	0,00128	ГВС-откр		ул.Крупская 95 лаборатория
1215	ул. Крупской, 95 Б	Частный дом	0,017	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 95 Б-2
1216	ул. Крупской, 95 Б	Частный дом	0,017	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 95 Б-1
1217	ул. Крупской, 96 А	Частный дом	0,022	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 96 А
1218	ул. Крупской, 96 Б	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,019	0	0	0			Крупской 96Б
1219	ул. Крупской, 97	Частный дом	0,0129	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 97-1
1220	ул. Крупской, 97	Частный дом	0,012	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 97-2
1221	ул. Крупской, 97 А	Частный дом	0,01758	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 97 А-1
1222	ул. Крупской, 97 А	Частный дом	0,01756	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 97 А-2
1223	ул. Крупской, 97 А	Частный дом	0,0034	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 97 А-2 (га- раж), ФЛ
1224	ул. Крупской, 97 А	Частный дом	0,0027	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 97 А-2 (баня)
1225	ул. Крупской, 99	Административные здания, конторы	0,05595	0	0,0006	0,00243	ГВС-откр		ул.Крупская 99 админ.здание
1226	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,01721	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 99 А-1
1227	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,00236	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 99 А-1 (баня)
1228	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,00106	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 99 А-1 (кухня )
1229	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,01721	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 99 А-2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1230	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,00092	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 99 А-2 (баня)
1231	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,0017	0	0	0			ж/д ул.Крупской, 99 А-2 (кухня )
1232	ул. Крупской, 99 Б	Частный дом	0,01531	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 99 Б-2
1233	ул. Крупской, 99 Б	Частный дом	0,01531	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Крупской, 99 Б-1
1234	ул. Кутузова, 27	Многоквартирный дом	0,03646	0	0,0026	0,0026	ГВС-откр		Кутузова 27
1235	ул. Кутузова, 29	Многоквартирный дом	0,0871	0	0,00612	0,00612	ГВС-откр		Кутузова 29
1236	ул. Кутузова, 30	Многоквартирный дом	0,00993	0	0,00007	0,00012	ГВС-откр		Кутузова, 30 пом.17
1237	ул. Кутузова, 30	Многоквартирный дом	0,11022	0	0,00772	0,00772	ГВС-откр		Кутузова 30 ПП
1238	ул. Кутузова, 31	Многоквартирный дом	0,06768	0	0,01118	0,01118	ГВС-откр		Кутузова 31 ПП
1239	ул. Кутузова, 33	Многоквартирный дом	0,05001	0	0,00479	0,00479	ГВС-откр		Кутузова 33
1240	ул. Кутузова, 35	Многоквартирный дом	0,14892	0	0,01518	0,01518	ГВС-откр		Кутузова 35
1241	ул. Кутузова, 49	Многоквартирный дом	0,09011	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		Кутузова 49
1242	ул. Кутузова, 58	Многоквартирный дом	0,0047	0	0	0			Кутузова 58
1243	ул. Кутузова, 58	Многоквартирный дом	0,06236	0	0,00826	0,00826	ГВС-откр		Кутузова 58 ПП
1244	ул. Кутузова, 58	Многоквартирный дом	0,00321	0	0,00009	0,00031	ГВС-откр		Кутузова 58 пом.17
1245	ул. Кызыльская, 13 В	Частный дом	0,0041	0	0	0			ж/д ул.Кызыльская, 13 В
1246	ул. Кызыльская, 15	Частный дом	0,01729	0	0	0			ж/д ул.Кызыльская, 15
1247	ул. Кызыльская, 16/ стр.1	Частный дом	0,0305	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Кызыльская, 16 стр.1
1248	ул. Кызыльская, 16/стр.2	Частный дом	0,0305	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Кызыльская, 16 стр.2
1249	ул. Кызыльская, 33	Многоквартирный дом	0,026477	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		Кызыльская 33
1250	ул. Кызыльская, 45	Бани	0,0468	0	0,04903	0,04903	ГВС-откр		Кызыльская 45 (гостиничные номера)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1251	ул. Кызыльская, 45	Бани	0,0482	0	0,00901	0,07529	ГВС-откр		Кызыльская 45 (оздоровительный комплекс)
1252	ул. Кызыльская, 6	Столовые, кухни	0,03024	0	0,00006	0,0001	ГВС-откр		кафе "Альтаир", Кызыльская 6
1253	ул. Кызыльская, 69	Магазины	0,1497	0	0	0			Кызыльская 69 (1 очередь)
1254	ул. Кызыльская, 69	Магазины	0,03429	0	0	0			Кызыльская 69 (2 очередь)
1255	ул. Кызыльская, 69	Магазины	0,02709	0	0	0			Кызыльская 69 (3 очередь)
1256	ул. Кызыльская, 8 А	Магазины	0,01544	0	0,00004	0,00007		ГВС-закр	ул Кызыльская, 8 "А"
1257	ул. Кызыльская, 81	Частный дом	0,019	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Кызыльская, 81
1258	ул. Ленина, 101	Библиотека	0,02793	0	0	0			МУК МГ ЦБС (ул.Ленина,101) детская библиотека
1259	ул. Ленина, 107	Многоквартирный дом	0,00284	0	0,00001	0,00008	ГВС-откр		Ленина, 107, пом. №3
1260	ул. Ленина, 107	Многоквартирный дом	0,04228	0	0,00303	0,00303	ГВС-откр		Ленина 107 ПП
1261	ул. Ленина, 111	Гаражи	0,0373	0	0	0			ул.Ленина 111 (гараж)отопление
1262	ул. Ленина, 111	Административные здания, конторы	0,00796	0	0	0			ул.Ленина 111 (ОХО. контора) отопление
1263	ул. Ленина, 115	Частный дом	0,02027	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 115
1264	ул. Ленина, 127	Частный дом	0,0168	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 127
1265	ул. Ленина, 135-2	Частный дом	0,00884	0	0	0			ж/д ул.Ленина, 135-2
1266	ул. Ленина, 135-2	Частный дом	0,0065	0	0	0			ж/д ул.Ленина, 135-2( пристрой)
1267	ул. Ленина, 135-2	Частный дом	0,001479	0	0	0			ж/д ул.Ленина, 135-2 (Гараж)
1268	ул. Ленина, 138	Мастерские и цехи ФЗУ	0,0574	0	0	0			Ленина,138
1269	ул. Ленина, 138 А	Частный дом	0,02006	0	0,00121	0,00121	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 138 А
1270	ул. Ленина, 139	Частный дом	0,00718	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 139-1
1271	ул. Ленина, 139	Частный дом	0,00701	0	0	0			ж/д ул.Ленина, 139-2
1272	ул. Ленина, 140	Частный дом	0,0056	0	0,00074	0,00074	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 140-1
1273	ул. Ленина, 140	Частный дом	0	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 140-2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1274	ул. Ленина, 142	Частный дом	0,00626	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 142
1275	ул. Ленина, 143	Многоквартирный дом	0,04295	0	0,0032	0,0032	ГВС-откр		Ленина 143
1276	ул. Ленина, 145	Многоквартирный дом	0,04259	0	0,00506	0,00506	ГВС-откр		Ленина 145
1277	ул. Ленина, 145 А	Многоквартирный дом	0,06929	0	0,00293	0,00293	ГВС-откр		Ленина 145 А ПП
1278	ул. Ленина, 146	Административные здания, конторы	0,03349	0	0	0			Ленина 146
1279	ул. Ленина, 147	Многоквартирный дом	0,04776	0	0,00293	0,00293	ГВС-откр		Ленина 147
1280	ул. Ленина, 21	Частный дом	0,021	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 21-2
1281	ул. Ленина, 21	Частный дом	0,0192	0	0	0			Ленина, 21, пом,1
1282	ул. Ленина, 42	Многоквартирный дом	0,02135	0	0,00173	0,00173	ГВС-откр		Ленина 42 ПП
1283	ул. Ленина, 46	Жилое здание (Гостиница, Общежитие)	0,1	0	0,00757	0,00757	ГВС-откр		Ленина 46
1284	ул. Ленина, 47	Частный дом	0,0115	0	0	0			ж/д ул.Ленина, 47
1285	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,01849	0	0	0			ул.Ленина 56
1286	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,0017	0	0	0			ул.Ленина 56, ИП
1287	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,01444	0	0	0			Тех.бюро Ленина 56
1288	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,01	0	0	0			цокольный этаж Ленина 56
1289	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,01031	0	0,02428	0,04146	ГВС-откр		Ленина 56
1290	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,0021	0	0	0			Ленина, 56, пом. №16 (3-й этаж)
1291	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,0551	0	0,00323	0,01044	ГВС-откр		ул.Ленина 56 (поликлиника)
1292	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,0207	0	0,00025	0,00102	ГВС-откр		ул.Ленина 56 (офис)
1293	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,02706	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Ленина, 56, пом. № 17

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1294	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,13729	0	0,00404	0,00921	ГВС-откр		ул.Ленина 56 - Офис
1295	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,00096	0	0	0			ул.Ленина 56 (подвал)
1296	ул. Ленина, 58	Магазины	0,00774	0	0,00043	0,00086	ГВС-откр		магазин, Ленина 58
1297	ул. Ленина, 60	Библиотека	0,04514	0	0	0			Ленина 60 (библиотека) (у/учета 3)
1298	ул. Ленина, 60	Мастерские и цехи ФЗУ	0,00771	0	0,00021	0,00085	ГВС-откр		Ленина 60 (мастерские) (у/учета 2)
1299	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,04014	0	0	0			Ленина 60 (выставочный зал 3-ий корпус) (у/учета 1)
1300	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,00731	0	0	0			Ленина 60 (Административный корпус (у/учета 2)
1301	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,02993	0	0	0			Ленина 60 (Галерея (у/учета 2)
1302	ул. Ленина, 60	Гаражи	0,01933	0	0	0			Ленина 60 (Гараж (у/учета 3)
1303	ул. Ленина, 60	Библиотека	0,00176	0	0	0			Ленина 60 (библиотека - Подвал) (у/учета 3)
1304	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,07458	0	0	0			Ленина 60 (Корпус №1) (у/учета 5)
1305	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,22849	0,01631	0,01659	0,067	ГВС-откр		Ленина 60 (корпус №2)
1306	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,00341	0	0	0			Ленина 60 (хоз.дом) (у/учета 3)
1307	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,0008	0	0	0			Ленина 60 (Хоз.дом ( Пристрой) (у/учета 3)
1308	ул. Ленина, 64	Магазины	0,0115	0	0	0			ул.Ленина, 64
1309	ул. Ленина, 66	Частный дом	0,0124	0	0,0014	0,0014	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 66
1310	ул. Ленина, 68	Административные здания, конторы	0,03697	0,0092	0,0002	0,00069	ГВС-откр		здание Архива
1311	ул. Ленина, 68	Административные здания, конторы	0,02123	0	0	0			Подвал
1312	ул. Ленина, 69	Частный дом	0	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 69-1
1313	ул. Ленина, 69	Частный дом	0,00708	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 69-2
1314	ул. Ленина, 70	Многоквартирный	0,07197	0	0,00453	0,00453	ГВС-откр		Ленина 70 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1315	ул. Ленина, 71	Административные здания, конторы	0,02968	0	0	0			ул.Ленина 71
1316	ул. Ленина, 71	Административные здания, конторы	0,02654	0	0	0			Ленина 71
1317	ул. Ленина, 73	Библиотека	0,0512	0	0,00025	0,0009	ГВС-откр		МУК МГ ЦБС (ул.Ленина,73) библиотека 7-ой филиал
1318	ул. Ленина, 74	Жилое здание (Гостиница, Общежитие)	0,11637	0	0,00911	0,01666	ГВС-откр		ул.Ленина 74 (гост-ца "Амыл") корп.1
1319	ул. Ленина, 74	Жилое здание (Гостиница, Общежитие)	0,00418	0	0	0			ул.Ленина 74 (гост-ца "Амыл") подвал
1320	ул. Ленина, 75	Мастерские и цехи ФЗУ	0,00177	0	0	0			Ленина 75 (мастерская)
1321	ул. Ленина, 75	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,02646	0	0,00336	0,01471	ГВС-откр		Ленина 75 (спортзал)
1322	ул. Ленина, 75	Школы и ВУЗ	0,11075	0	0,0025	0,00871	ГВС-откр		Ленина 75 (главный корпус)
1323	ул. Ленина, 75	Школы и ВУЗ	0,016	0	0	0			Ленина, 75 Подвал главного корпуса
1324	ул. Ленина, 77	Школы и ВУЗ	0,10998	0	0,00077	0,0026	ГВС-откр		МБУ ДО ДХШ г.Минусинск
1325	ул. Ленина, 80	Частный дом	0,0158	0	0,0019	0,0019	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 80
1326	ул. Ленина, 81	Магазины	0,34336	0	0,00812	0,02165	ГВС-откр		Ленина 81Дом быта
1327	ул. Ленина, 83	Административные здания, конторы	0,04032	0	0	0			Ленина,83 админ здание
1328	ул. Ленина, 83	Административные здания, конторы	0,22062	0	0,00164	0,00604		ГВС-закр	Ленина 83
1329	ул. Ленина, 83	Административные здания, конторы	0,03956	0	0	0			Ленина 83 (гараж)
1330	ул. Ленина, 83	Административные здания, конторы	0,00651	0	0	0			Ленина 83 (дизельная)
1331	ул. Ленина, 83 Б	Гаражи	0,022017	0	0	0			Ленина 83"Б" (гараж № 1,гараж №2,склад)
1332	ул. Ленина, 86	Многоквартирный дом	0,02184	0	0	0			Новый пристрой - Ленина 86/1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1333	ул. Ленина, 86	Многоквартирный дом	0,03478	0	0	0			ул.Ленина 86
1334	ул. Ленина, 86	Многоквартирный дом	0,22887	0	0,0245	0,0245	ГВС-откр		Ленина 86 ПП
1335	ул. Ленина, 88	Магазины	0,0328	0	0,00063	0,00137	ГВС-откр		ул.Ленина 88 (магазин "Водо-лей")
1336	ул. Ленина, 89	Частный дом	0,0081	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 89-1
1337	ул. Ленина, 89	Частный дом	0,00531	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 89-2
1338	ул. Ленина, 92	Административные здания, конторы	0,0503	0	0	0			Ленина, 92- заводоуправление
1339	ул. Ленина, 92	Магазины	0,0416	0	0	0			Ленина, 92- магазин
1340	ул. Ленина, 92	Мастерские и цехи ФЗУ	0,0163	0	0	0			Ленина, 92- пом.1,2 (мастер-ские)
1341	ул. Ленина, 93	Многоквартирный дом	0,0205	0	0,00186	0,00186	ГВС-откр		Ленина 93 ПП
1342	ул. Ленина, 93 А	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,0277	0	0,00225	0,01495	ГВС-откр		ул.Ленина 93а
1343	ул. Ленина, 94	Частный дом	0,0101	0	0,0002	0,0002	ГВС-откр		ж/д ул.Ленина, 94
1344	ул. Ленина, 97	Магазины	0,0553	0	0,0015	0,00384	ГВС-откр		ул.Ленина 97 Основное зда-ние
1345	ул. Ленина, 97	Магазины	0,0079	0	0	0			ул.Ленина 97 Пристрой- кафе "Сибирь"
1346	ул. Ленина, 97	Магазины	0,0096	0	0	0			ул.Ленина 97 Склад-контора
1347	ул. Ленина, 97	Магазины	0,0062	0	0	0			ул.Ленина 97 Склад
1348	ул. Ленина, 97 А	Магазины	0,0081	0	0,00015	0,0003	ГВС-откр		Ленина 97а Магазин
1349	ул. Ленина, 97 А	Магазины	0,00232	0	0	0			Ленина 97а пристройка
1350	ул. Ленина, 97 А	Магазины	0,0028	0	0	0			Ленина 97а подвал
1351	ул. Ленина, 97 Б	Магазины	0,039	0	0,00119	0,004	ГВС-откр		Ленина, 97"Б"
1352	ул. Ленина, 99	Многоквартирный дом	0,06517	0	0,00346	0,00346	ГВС-откр		Ленина 99 ПП
1353	ул. Лесная, 1	Частный дом	0,01414	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 1-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1354	ул. Лесная, 1	Частный дом	0,0101	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Лесная, 1-1
1355	ул. Лесная, 1	Частный дом	0,0101	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Лесная, 1-2
1356	ул. Лесная, 1 В	Частный дом	0,00886	0	0	0			ж/д ул.Лесная, 1 В -2
1357	ул. Лесная, 1 В	Частный дом	0,00886	0	0	0			ж/д ул.Лесная, 1 В-1
1358	ул. Лесная, 11	Частный дом	0,01522	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 11
1359	ул. Лесная, 2	Частный дом	0,0101	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Лесная, 2-1
1360	ул. Лесная, 2	Частный дом	0,02503	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 2
1361	ул. Лесная, 2 А	Частный дом	0,015	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 2 А
1362	ул. Лесная, 2 А	Частный дом	0,00604	0	0	0			м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 2 А (гараж)
1363	ул. Лесная, 2 А	Частный дом	0,00367	0	0	0			м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 2 А (Летняя кухня)
1364	ул. Лесная, 3	Частный дом	0,00884	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Лесная, 3-2
1365	ул. Лесная, 3	Частный дом	0,01209	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 3
1366	ул. Лесная, 3	Частный дом	0,00432	0	0	0			м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 3 (гараж)
1367	ул. Лесная, 3 А	Частный дом	0,01059	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 3 А-2
1368	ул. Лесная, 3 А	Частный дом	0,01195	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 3 А-1
1369	ул. Лесная, 4	Частный дом	0,02283	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 4
1370	ул. Лесная, 6	Частный дом	0,01104	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 6-1
1371	ул. Лесная, 6	Частный дом	0,01113	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 6-2
1372	ул. Лесная, 7	Частный дом	0,03035	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 7
1373	ул. Лесная, 8	Частный дом	0,03212	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 8
1374	ул. Лесная, 9	Частный дом	0,01651	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		м-н Лесхоз ж/д ул.Лесная, 9
1375	ул. Ломоносова, 11	Многоквартирный дом	0,00729	0	0	0			Ломоносова 11 пом.35
1376	ул. Ломоносова, 11	Многоквартирный дом	0,0126	0	0,00006	0,00017	ГВС-откр		ИП, маг."Жигули"
1377	ул. Ломоносова, 11	Многоквартирный	0,12229	0	0,01092	0,01092	ГВС-откр		Ломоносова 11 ПП



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1378	ул. Ломоносова, 13	Частный дом	0,00894	0	0	0			ж/д ул.Ломоносова, 13-1
1379	ул. Ломоносова, 13	Частный дом	0,00894	0	0	0			ж/д ул.Ломоносова, 13-2
1380	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,067	0	0,01238	0,05			БВП мясозавода ул.Ломоносова,16
1381	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,03633	0	0,00248	0,01	ГВС-откр		химлаборатория, магазин ул.Ломоносова,16
1382	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,037	0	0,00045	0,0018	ГВС-откр		админ.здание,проходная ул.Ломоносова,16
1383	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,0054	0	0	0			жироловка ул.Ломоносова,16
1384	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,01451	0	0	0			гараж ул.Ломоносова,16
1385	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,00972	0	0	0			насосная, пожарка ул.Ломоносова,16
1386	ул. Ломоносова, 19	Многоквартирный дом	0,08331	0	0,00746	0,00746	ГВС-откр		Ломоносова 19 ПП
1387	ул. Ломоносова, 19 А	Многоквартирный дом	0,08655	0	0,00985	0,00985	ГВС-откр		Ломоносова 19 А
1388	ул. Ломоносова, 2 А	Производственный объект	0,0962	0	0,00248	0,01	ГВС-откр		ул Ломоносова, 2А
1389	ул. Ломоносова, 2 Б	Административные здания, конторы	0,087	0	0	0			ИП, торг.офис.
1390	ул. Ломоносова, 2 Е	Другое строение	0,0227	0	0	0			2-х этажное здание
1391	ул. Ломоносова, 2 Е	Другое строение	0,004	0	0	0			офис
1392	ул. Ломоносова, 2 Е	Другое строение	0,017	0	0	0			кафе
1393	ул. Ломоносова, 2 Е	Другое строение	0,032	0	0	0			гаражи
1394	ул. Ломоносова, 21	Многоквартирный дом	0,0868	0	0,01332	0,01332	ГВС-откр		Ломоносова 21 ПП
1395	ул. Ломоносова, 23	Многоквартирный дом	0,08519	0	0,00852	0,00852	ГВС-откр		Ломоносова 23 ПП
1396	ул. Ломоносова, 25	Многоквартирный дом	0,08334	0	0,00719	0,00719	ГВС-откр		Ломоносова 25
1397	ул. Ломоносова, 27	Многоквартирный дом	0,08548	0	0,01252	0,01252	ГВС-откр		Ломоносова 27

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1398	ул. Ломоносова, 4	Гаражи	0,036	0	0	0			Стояночный бокс
1399	ул. Ломоносова, 4 Б	Множкквартирный дом	0,09972	0	0,00559	0,00559	ГВС-откр		Ломоносова 4 Б
1400	ул. Ломоносова, 9	Множкквартирный дом	0,04467	0	0,00453	0,00453	ГВС-откр		Ломоносова 9 ПП
1401	ул. Малахитовая, 2	Частный дом	0,0321	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Малахитовая, 2
1402	ул. Малахитовая, 4	Частный дом	0,021	0	0,00029	0,00029	ГВС-откр		ж/д ул.Малахитовая, 4
1403	ул. Малахитовая, 6	Частный дом	0,03482	0	0,00246	0,00246	ГВС-откр		ж/д ул.Малахитовая, 6
1404	ул. Манская, 1 А	Множкквартирный дом	0,00926	0	0	0			Манская 1"а"
1405	ул. Манская, 1 А	Множкквартирный дом	0,12389	0	0,01385	0,01385	ГВС-откр		Манская 1 А ПП
1406	ул. Мартъянова, 13 А	Магазины	0,0121	0	0	0			ул.Мартъянова 13 А
1407	ул. Мартъянова, 13 Б	Магазины	0,0609	0	0	0			ул.Мартъянова 13 Б
1408	ул. Мартъянова, 16	Множкквартирный дом	0,05191	0	0,00004	0,00009	ГВС-откр		ул.Мартъянова 16 пом.57
1409	ул. Мартъянова, 16	Множкквартирный дом	0,03956	0	0,00032	0,00131	ГВС-откр		Мартъянова, 16
1410	ул. Мартъянова, 16	Множкквартирный дом	0,32753	0	0,02477	0,02477	ГВС-откр		Мартъянова 16 ПП
1411	ул. Мартъянова, 19	Множкквартирный дом	0,04991	0	0,00264	0,00264	ГВС-откр		Мартъянова 19
1412	ул. Мартъянова, 2	Множкквартирный дом	0,02723	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		Мартъянова 2
1413	ул. Мартъянова, 22	Частный дом	0,018	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 22
1414	ул. Мартъянова, 28	Частный дом	0,0137	0	0,0018	0,0018	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 28
1415	ул. Мартъянова, 32	Частный дом	0,01558	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 32-9
1416	ул. Мартъянова, 32	Частный дом	0,01022	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 32-10
1417	ул. Мартъянова, 35	Частный дом	0,009	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 35
1418	ул. Мартъянова, 36	Частный дом	0,00531	0	0,00054	0,00054	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 36-8
1419	ул. Мартъянова, 36	Частный дом	0,00531	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 36-5
1420	ул. Мартъянова, 36	Частный дом	0,00531	0	0,00081	0,00081	ГВС-откр		ж/д ул.Мартъянова, 36-7

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1421	ул. Мартыанова, 36	Частный дом	0,00434	0	0,0005	0,0005	ГВС-откр		ж/д ул.Мартыанова, 36-6
1422	ул. Мартыанова, 36	Частный дом	0,00507	0	0,00054	0,00054	ГВС-откр		ж/д ул.Мартыанова, 36-2
1423	ул. Мартыанова, 36	Частный дом	0,0139	0	0,00003	0,00013	ГВС-откр		ОООИ "Красноярская краевая организация ВОС"
1424	ул. Мартыанова, 40	Гаражи	0,05767	0	0	0			ул.Мартыанова 40 ( гараж)
1425	ул. Мартыанова, 40	Административные здания, конторы	0,1516	0	0	0			ул.Мартыанова 40 (ад- мин.здание)
1426	ул. Мартыанова, 9	Частный дом	0,01357	0	0,00133	0,00131	ГВС-откр		ж/д ул.Мартыанова, 9
1427	ул. Маршала Жукова, 21	Частный дом	0,0389	0	0,00211	0,00211	ГВС-откр		ж/д ул.Маршала Жукова, 21
1428	ул. Маршала Жукова, 33	Частный дом	0,02694	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Маршала Жукова, 33
1429	ул. Минусинская, 14	Частный дом	0,0102	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Минусинская, 14-1
1430	ул. Минусинская, 14	Частный дом	0,00423	0	0	0			ж/д ул.Минусинская, 14-3
1431	ул. Минусинская, 14	Частный дом	0,00612	0	0	0			ж/д ул.Минусинская, 14-2
1432	ул. Минусинская, 19 А	Частный дом	0,024	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Минусинская, 19 А
1433	ул. Мира, 19 А	Частный дом	0,011	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 19 А -1
1434	ул. Мира, 19 А	Частный дом	0,011	0	0,0003	0,0003	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 19 А -2
1435	ул. Мира, 19 Б	Частный дом	0,0095	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 19 Б -2
1436	ул. Мира, 19 Б	Частный дом	0,01185	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 19 Б -1
1437	ул. Мира, 19 В	Частный дом	0,0153	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 19 В
1438	ул. Мира, 26	Многоквартирный дом	0,17738	0	0,01491	0,01491	ГВС-откр		Мира 26 ПП
1439	ул. Мира, 28	Школы и ВУЗ	0,3885	0	0,00146	0,00672	ГВС-откр		МОБУ СОШ №5
1440	ул. Мира, 53	Многоквартирный дом	0,0254	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		Мира 53 ПП
1441	ул. Мира, 54	Многоквартирный дом	0,29156	0	0,03196	0,03196	ГВС-откр		Мира 54
1442	ул. Мира, 55	Частный дом	0,01534	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 55
1443	ул. Мира, 58	Многоквартирный дом	0,34695	0	0,07797	0,07797	ГВС-откр		Мира 58 ПП
1444	ул. Мира, 59	Частный дом	0,01215	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Мира, 59

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1445	ул. Михайлова, 13	Административные здания, конторы	0,08312	0	0,00035	0,00142	ГВС-откр		Административное здание
1446	ул. Михайлова, 13	Административные здания, конторы	0,03057	0	0,00003	0,00004	ГВС-откр		ул Михайлова, 13, пом. №814701 ( основное здание )
1447	ул. Михайлова, 13	Административные здания, конторы	0,00227	0	0	0			пристрой
1448	ул. Михайлова, 6 А	Частный дом	0,0147	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Михайлова, 6а
1449	ул. Молодежная, 1	Частный дом	0,01227	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 1
1450	ул. Молодежная, 11	Частный дом	0,00677	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 11-1
1451	ул. Молодежная, 11	Частный дом	0,00677	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 11-2
1452	ул. Молодежная, 13	Частный дом	0,00636	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 13-1
1453	ул. Молодежная, 13	Частный дом	0,00636	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 13-2
1454	ул. Молодежная, 15	Частный дом	0,00647	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 15-1
1455	ул. Молодежная, 15	Частный дом	0,00647	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 15-2
1456	ул. Молодежная, 19	Частный дом	0,008	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 19-1
1457	ул. Молодежная, 2	Частный дом	0,01232	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 2
1458	ул. Молодежная, 2	Частный дом	0,00047	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 2 (баня)
1459	ул. Молодежная, 2	Частный дом	0,00298	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 2 (гараж)
1460	ул. Молодежная, 25	Частный дом	0,0092	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 25
1461	ул. Молодежная, 27	Частный дом	0	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 27
1462	ул. Молодежная, 3	Частный дом	0,00654	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 3-1
1463	ул. Молодежная, 3	Частный дом	0,00938	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 3-2
1464	ул. Молодежная, 31	Частный дом	0,00976	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 31
1465	ул. Молодежная, 4	Частный дом	0	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 4-1
1466	ул. Молодежная, 4	Частный дом	0	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 4-2
1467	ул. Молодежная, 5	Частный дом	0,00645	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 5-2
1468	ул. Молодежная, 6	Частный дом	0,01698	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 6
1469	ул. Молодежная, 7	Частный дом	0,00645	0	0,00038	0,00038	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 7-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1470	ул. Молодежная, 7	Частный дом	0,00645	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 7-2
1471	ул. Молодежная, 8	Частный дом	0,0249	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Молодежная, 8
1472	ул. Молодежная, 9	Частный дом	0,00557	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 9-2
1473	ул. Молодежная, 9	Частный дом	0,0093	0	0	0			ж/д ул.Молодежная, 9-1
1474	ул. Набережная, 100	Частный дом	0,0384	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 100
1475	ул. Набережная, 100 А	Частный дом	0,028	0	0,0009	0,0009	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 100 А
1476	ул. Набережная, 104	Частный дом	0,01242	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 104-1
1477	ул. Набережная, 126	Частный дом	0,008	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 126-2
1478	ул. Набережная, 131-2	Частный дом	0,013	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 131-2
1479	ул. Набережная, 135-1	Частный дом	0,01036	0	0	0			ж/д ул.Набережная 135-1
1480	ул. Набережная, 138	Частный дом	0,023	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 138
1481	ул. Набережная, 140	Частный дом	0,0182	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 140
1482	ул. Набережная, 142	Частный дом	0,00304	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 142 (баня)
1483	ул. Набережная, 142	Частный дом	0,00293	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 142 (временка)
1484	ул. Набережная, 142	Частный дом	0,00957	0	0,0016	0,0016	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 142
1485	ул. Набережная, 149	Административные здания, конторы	0,0898	0	0,025	0,05454	ГВС-откр		ул.Набережная 149 АБК, столовая
1486	ул. Набережная, 150	Частный дом	0,022	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 150
1487	ул. Набережная, 24-1	Частный дом	0,00516	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 24 -1
1488	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,02267	0	0,00008	0,00034	ГВС-откр		Набережная 26 (основное Б)
1489	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,07332	0	0	0			Набережная 26 (основное Б1)
1490	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,00862	0	0	0			Набережная 26 (основное Б2)
1491	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,0125	0	0	0			Набережная 26 (основное Б3)
1492	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,00928	0	0	0			Набережная 26 (основное Б4)
1493	ул. Набережная, 26	Бытовые и	0,01592	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		Набережная 26 (основное Б5)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		вспом.помещ.							
1494	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,01724	0	0	0			Набережная 26 (основное Б6)
1495	ул. Набережная, 26	Бытовые и вспом.помещ.	0,06778	0	0,00156	0,00156	ГВС-откр		Набережная 26 (основное Б7)
1496	ул. Набережная, 31 Б	Частный дом	0,01736	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 31 Б-2
1497	ул. Набережная, 31 Б	Частный дом	0,01437	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 31 Б-1
1498	ул. Набережная, 34	Многоквартирный дом	0,04711	0	0,00529	0,00529	ГВС-откр		Набережная 34
1499	ул. Набережная, 34 А	Административные здания, конторы	0,018	0	0	0			КГКУ "Спасатель"
1500	ул. Набережная, 34 Г	Частный дом	0,01699	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 34 Г
1501	ул. Набережная, 41	Магазины	0,00731	0	0	0			Набережная 41 Магазин "Катюша"
1502	ул. Набережная, 50	Частный дом	0,00975	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 50
1503	ул. Набережная, 51	Частный дом	0,01	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 51
1504	ул. Набережная, 74	Частный дом	0,0235	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 74
1505	ул. Набережная, 75	Частный дом	0,0158	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 75
1506	ул. Набережная, 76	Частный дом	0,00378	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 76
1507	ул. Набережная, 86 В	Частный дом	0,015	0	0,00108	0,00108	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 86 В
1508	ул. Набережная, 87	Частный дом	0,0135	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 87
1509	ул. Набережная, 87	Частный дом	0,0013	0	0	0			ж/д ул.Набережная, 87 (баня)
1510	ул. Набережная, 93 А	Школы и ВУЗ	0,412	0	0,00152	0,00511	ГВС-откр		МОБУ "СОШ №1" ул.Набережная,93а (основное здание)
1511	ул. Набережная, 93 А	Школы и ВУЗ	0,01604	0	0	0			Библиотека
1512	ул. Набережная, 96	Частный дом	0,024	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Набережная, 96
1513	ул. Надежды, 1	Частный дом	0,0157	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Надежды, 1
1514	ул. Надежды, 16	Частный дом	0,02425	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Надежды, 16
1515	ул. Надежды, 2	Частный дом	0,01586	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Надежды, 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1516	ул. Надежды, 2 А	Частный дом	0,0123	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Надежды, 2 А
1517	ул. Надежды, 4	Частный дом	0,00911	0	0	0			ж/д ул.Надежды, 4
1518	ул. Надежды, 6	Частный дом	0,01851	0	0	0			ж/д ул.Надежды, 6
1519	ул. Надежды, 9	Частный дом	0,0165	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Надежды, 9
1520	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00439	0	0,00002	0,00006		ГВС-закр	Народная, 11 В, пом. №3Н
1521	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00486	0	0,00013	0,00054		ГВС-закр	ул Народная, 11 В, пом. №1Н
1522	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00443	0	0,0004	0,00162		ГВС-закр	Народная 11 В пом.17 (1 оч)
1523	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00487	0	0,00045	0,00107		ГВС-закр	ул Народная, 11 В пом. №19
1524	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00441	0	0,00009	0,00027		ГВС-закр	ул Народная, 11 В, пом. № 9Н
1525	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,06188	0	0,00266	0,00266		ГВС-закр	Народная 11 В 1 очередь ПП
1526	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,1703	0	0,2844	0,2844		ГВС-закр	Народная 11 В 2-я очередь ПП
1527	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00496	0	0,000005	0,0001		ГВС-закр	Народная, 11 В пом.4Н
1528	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00442	0	0,00001	0,00006		ГВС-закр	Народная, 11 В пом.6Н
1529	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00494	0	0,00001	0,00005		ГВС-закр	Народная, 11 В корп.2-ая очередь, пом.7Н
1530	ул. Народная, 12	Частный дом	0,00431	0	0	0			ж/д ул.Народная, 12-2
1531	ул. Народная, 13	Многоквартирный дом	0,351	0	0,04314	0,04314	ГВС-откр		Народная 13
1532	ул. Народная, 13 В	Многоквартирный дом	0,205	0	0,03142	0,03142	ГВС-откр		Народная 13в ПП
1533	ул. Народная, 14	Частный дом	0,00892	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Народная, 14
1534	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,01392	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Народная, 15, пом. №76
1535	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,00571	0	0,00097	0,00292	ГВС-откр		Народная, 15, пом. № 75
1536	ул. Народная, 15	Многоквартирный	0,01406	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Народная, 15, пом. № 77



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1537	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,00995	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Народная 15 пом.78
1538	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,00823	0	0,0001	0,00017	ГВС-откр		Народная, 15, пом. №74
1539	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,20906	0	0,01917	0,01917	ГВС-откр		Народная 15 ПП
1540	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,01424	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		ул Народная, 15, пом. №73
1541	ул. Народная, 17	Административные здания, конторы	0,16935	0,22665	0,00142	0,00477		ГВС-закр	Народная, 17
1542	ул. Народная, 19	Церковь	0,004	0	0	0			ул. Народная, 19 (Часовня)
1543	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00256	0	0,00009	0,00027	ГВС-откр		Народная 19 А пом.64
1544	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00318	0	0,00003	0,00006	ГВС-откр		ул Народная, 19 А, пом. №66
1545	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00731	0	0,0001	0,00019	ГВС-откр		Народная, 19 А, пом. № 63
1546	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00934	0	0,00003	0,00013	ГВС-откр		офис Народная 19а
1547	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,19964	0	0,02024	0,02024	ГВС-откр		Народная, 19а ПП
1548	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00542	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		ИП, ул Народная, 19 А, пом.62
1549	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,00293	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Народная, 19 А пом.65
1550	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,00352	0	0,00035	0,0007	ГВС-откр		ул.Народная 19"б"
1551	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,00264	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Народная, 19 Б, пом. №66
1552	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,21925	0	0,0213	0,0213	ГВС-откр		Народная 19б ПП
1553	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,00191	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Народная, 19 Б, пом. № 68
1554	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,00284	0	0,00001	0,0001	ГВС-откр		Народная, 19 Б, пом. № 69



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1555	ул. Народная, 19 Б	Многоквартирный дом	0,002	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Народная 19 Б пом.67
1556	ул. Народная, 20-2	Частный дом	0,00882	0	0	0			ж/д ул.Народная, 20-2
1557	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00395	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Народная 21
1558	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00301	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Народная 21
1559	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00187	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Народная 21 пом.81
1560	ул. Народная, 21	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные сооружения	0,04534	0	0,00217	0,00974	ГВС-откр		Народная 21 Спортзал
1561	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00549	0	0,00004	0,00027	ГВС-откр		офис Народная 21
1562	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00251	0	0,00043	0,00114	ГВС-откр		Народная 21 пом.80
1563	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,26007	0	0,04978	0,04978	ГВС-откр		Народная 21 ПП
1564	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,00735	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Народная 21
1565	ул. Народная, 21	Многоквартирный дом	0,0022	0	0,00002	0,00008	ГВС-откр		магазин, Народная 21 пом.77
1566	ул. Народная, 23	Многоквартирный дом	0,0035	0	0,00005	0,00017	ГВС-откр		Народная 23
1567	ул. Народная, 23	Многоквартирный дом	0,00303	0	0,00003	0,00008	ГВС-откр		Народная 23 пом.119
1568	ул. Народная, 23	Многоквартирный дом	0,00088	0	0,00007	0,00031	ГВС-откр		Народная 23 пом.120
1569	ул. Народная, 23	Многоквартирный дом	0,50393	0	0,05486	0,05486	ГВС-откр		Народная 23 ПП
1570	ул. Народная, 23 А	Административные здания, конторы	0,0191	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Народная 23"а" АТС
1571	ул. Народная, 25	Многоквартирный дом	0,46852	0	0,06516	0,06516	ГВС-откр		Народная 25 ПП
1572	ул. Народная, 26-2	Частный дом	0,00668	0	0	0			ж/д ул.Народная, 26-2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1573	ул. Народная, 28-1	Частный дом	0,00547	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Народная, 28-1
1574	ул. Народная, 28-1	Частный дом	0,00123	0	0	0			ж/д ул.Народная, 28-1 при- стройка
1575	ул. Народная, 29	Многоквартирный дом	0,0069	0	0	0			Народная 29
1576	ул. Народная, 29	Многоквартирный дом	0,44236	0	0,06684	0,06684	ГВС-откр		Народная 29 ПП
1577	ул. Народная, 29	Многоквартирный дом	0,007	0	0,00014	0,00195	ГВС-откр		Народная 29 пом.118
1578	ул. Народная, 29	Многоквартирный дом	0,00086	0	0,00001	0,00008	ГВС-откр		Народная 29 пом.117
1579	ул. Народная, 3	Многоквартирный дом	0,2828	0	0,03568	0,03568	ГВС-откр		Народная 3
1580	ул. Народная, 3	Многоквартирный дом	0,00324	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Народная 3 Офис
1581	ул. Народная, 31	Многоквартирный дом	0,00139	0	0	0			Народная 31 пом.117
1582	ул. Народная, 31	Многоквартирный дом	0,0077	0	0,00001	0,0001	ГВС-откр		Народная, 31, пом.118-ООО "Базис К"
1583	ул. Народная, 31	Многоквартирный дом	0,43631	0	0,06881	0,06881	ГВС-откр		Народная 31 ПП
1584	ул. Народная, 31	Многоквартирный дом	0,0157	0	0,00005	0,00026	ГВС-откр		Народная 31 - пристройка
1585	ул. Народная, 31	Многоквартирный дом	0,00708	0	0,00071	0,00214	ГВС-откр		Народная 31-встр.в ж/д пом.120
1586	ул. Народная, 31 А	Дет.ясли и сады	0,4847	0	0,01322	0,0356	ГВС-откр		МДОУ "Д/сад №28 "Аленький цветочек" (основное здание)
1587	ул. Народная, 31 А	Дет.ясли и сады	0,059	0	0,01671	0,07713	ГВС-откр		МДОУ "Д/сад №28 "Аленький цветочек" (бассейн)
1588	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,0166	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Бредихин К.О. ул.Народная 33
1589	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,0207	0	0,00011	0,00045	ГВС-откр		ИНФОЦЕНТР, Офис, Народная 33
1590	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,37309	0	0,06365	0,06365	ГВС-откр		Народная 33 ПП
1591	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,00319	0	0	0			Народная 33 пом. №138

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1592	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,03595	0	0,00015	0,00044	ГВС-откр		ООО ТД "Исток" офис, ул. Народная 33
1593	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,00505	0	0,00013	0,00054	ГВС-откр		ул Народная, 33, пом. №133, ИП
1594	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,00782	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Народная 33 пом.134
1595	ул. Народная, 33	Многоквартирный дом	0,00752	0	0,00016	0,00032	ГВС-откр		Народная 33 пом.130
1596	ул. Народная, 35	Дет.ясли и сады	0,1868	0	0,00855	0,02176	ГВС-откр		Главный корпус детского дома
1597	ул. Народная, 35	Дет.ясли и сады	0,00315	0	0	0			ДДТ
1598	ул. Народная, 35	Дет.ясли и сады	0,02483	0	0,00019	0,03666	ГВС-откр		Гараж
1599	ул. Народная, 35	Дет.ясли и сады	0,01668	0	0,0001	0,0009	ГВС-откр		Мастерские
1600	ул. Народная, 5	Многоквартирный дом	0,42044	0	0,06391	0,06391	ГВС-откр		Народная 5
1601	ул. Народная, 5	Многоквартирный дом	0,00251	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ул Народная, 5, пом. № 109
1602	ул. Народная, 5 А	Магазины	0,02543	0	0,00088	0,00211	ГВС-откр		ул Народная, 5 а
1603	ул. Народная, 5 В	Магазины	0,032	0	0,00095	0,00095	ГВС-откр		магазин "Арус" Народная 5 В
1604	ул. Народная, 60 А	Общежитие	0,3211	0	0,05199	0,05211	ГВС-откр		Народная 60а Общежитие 4
1605	ул. Народная, 60 Б	Магазины	0,045	0	0	0			Народная 60 "б" Магазин
1606	ул. Народная, 62 А	Административные здания, конторы	0,01649	0	0,00012	0,00049		ГВС-закр	Народная, 62 А, пом. №2
1607	ул. Народная, 62 А	Административные здания, конторы	0,01637	0	0,00043	0,00117		ГВС-закр	МФЦ ул.Народная 62а пом.1
1608	ул. Народная, 62 Б	Магазины	0,08	0	0	0			Народная 62"б" магазин
1609	ул. Народная, 62 Г	Многоквартирный дом	0,04306	0	0,01252	0,01252	ГВС-откр		Народная 62 Г ПП
1610	ул. Народная, 62/1	Многоквартирный дом	0,09619	0	0,01012	0,01012	ГВС-откр		Народная 62/1
1611	ул. Народная, 62/1	Многоквартирный дом	0,0065	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Народная 62/1 пом.17
1612	ул. Народная, 62/2	Общежитие	0,23067	0	0,01872	0,01884	ГВС-откр		Народная 62/2 Общежитие 3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1613	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,09434	0	0	0			ул.Народная 64
1614	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,0017	0	0	0			Народная 64 пом.10
1615	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,01283	0	0	0			ул.Народная 64 ад-мин.помещение
1616	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,01282	0	0,00018	0,00073	ГВС-откр		Народная 64
1617	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,006	0	0,00013	0,00104	ГВС-откр		Народная 64 офис
1618	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,01358	0	0,00009	0,00017	ГВС-откр		Магазин, Народная 64 (отопление)
1619	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00236	0	0	0			Народная, 64, пом. №32
1620	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00113	0	0	0			Народная, 64, пом. №34
1621	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00118	0	0	0			Народная, 64, пом. №35
1622	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00105	0	0	0			Народная, 64, пом. №36
1623	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00113	0	0	0			Народная, 64, пом. №37
1624	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,0023	0	0	0			Народная, 64, МОП
1625	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,00154	0	0	0			ул.Народная 64 пом.11
1626	ул. Народная, 64 А	Магазины	0,045	0	0	0			Народная 64а магазин
1627	ул. Народная, 66	Общежитие	0,17566	0	0,02214	0,02844	ГВС-откр		Народная 66 Общежитие
1628	ул. Народная, 68	Многоквартирный дом	0,00471	0	0,00004	0,00009	ГВС-откр		Народная 68 пом.61
1629	ул. Народная, 68	Многоквартирный дом	0,00334	0	0	0			Народная, 68, пом. № 63
1630	ул. Народная, 68	Многоквартирный дом	0,2775	0	0,03222	0,03222	ГВС-откр		Народная 68 ПП
1631	ул. Народная, 68	Многоквартирный дом	0,003	0	0,00022	0,00052	ГВС-откр		Народная 68 парикмахерская

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1632	ул. Народная, 68	Многоквартирный дом	0,0029	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Народная, 68 пом.64
1633	ул. Народная, 7	Многоквартирный дом	0,724	0	0,07456	0,07456	ГВС-откр		Народная 7
1634	ул. Народная, 7 А	Магазины	0,011	0	0	0			Народная 7а
1635	ул. Народная, 7 В	Магазины	0,02254	0	0	0			ул Народная, 7 В
1636	ул. Народная, 7 Д	Магазины	0,03	0	0,00054	0,001	ГВС-откр		Народная 7д магазин
1637	ул. Народная, 70	Многоквартирный дом	0,27047	0	0,03684	0,03684	ГВС-откр		Народная 70 ПП
1638	ул. Народная, 72	Школы и ВУЗ	0,0537	0	0,01835	0,60665	ГВС-откр		Хозяйственный корпус
1639	ул. Народная, 72	Школы и ВУЗ	0,28231	0	0,00767	0,02629	ГВС-откр		Основной корпус
1640	ул. Народная, 72	Школы и ВУЗ	0,25094	0	0,00165	0,00848	ГВС-откр		Учебный корпус
1641	ул. Народная, 72	Многоквартирный дом	0,04589	0	0,0032	0,0032	ГВС-откр		Народная 72 ПП
1642	ул. Народная, 72 А	Магазины	0,0338	0	0,00045	0,00079	ГВС-откр		Народная 72 А (маг. Чайка)
1643	ул. Народная, 72 А	Магазины	0,0048	0	0	0			Народная 72 А (подвал)
1644	ул. Народная, 72 Б	Магазины	0,0842	0	0,00019	0,00029	ГВС-откр		Народная 72 Б
1645	ул. Народная, 74	Многоквартирный дом	0,26656	0	0,04847	0,04847	ГВС-откр		Народная 74 ПП
1646	ул. Народная, 74 А	Библиотека	0,04433	0	0,00037	0,00127	ГВС-откр		МУК МГ ЦБС (ул.Народная,74 А) центральная библиотека
1647	ул. Народная, 74 А	Библиотека	0,01176	0	0	0			Подвал (ул. Народная, 74А)
1648	ул. Народная, 76	Многоквартирный дом	0,00213	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		ул.Народная 76 пом.64
1649	ул. Народная, 76	Многоквартирный дом	0,00738	0	0,00057	0,00057	ГВС-откр		помещение №65
1650	ул. Народная, 76	Многоквартирный дом	0,26192	0	0,04453	0,04453	ГВС-откр		Народная 76 ПП
1651	ул. Народная, 80	Гаражи	0,05986	0	0	0			Гараж
1652	ул. Народная, 80	Административные здания, конторы	0,27434	0	0,01275	0,0228	ГВС-откр		Основное здание
1653	ул. Народная, 80	Административные здания, конторы	0,0096	0	0	0			Пристрой

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1654	ул. Народная, 80	Административные здания, конторы	0,00321	0	0	0			Подвал 419 м.куб.
1655	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,003536	0	0,0002	0,0008		ГВС-закр	ул Народная, 9 "Б"- встроенные помещения
1656	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,00661	0	0,00001	0,00005		ГВС-закр	Народная, 9 "Б", пом. №56
1657	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,1691	0	0,00783	0,0235		ГВС-закр	Народная, 9 "Б" ПП- жилая часть
1658	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,00348	0	0,00004	0,00015		ГВС-закр	Народная, 9 "Б", пом. №55
1659	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,00657	0	0,00001	0,00005		ГВС-закр	Народная, 9 "Б", пом. №53
1660	ул. Невского, 25	Многоквартирный дом	0,08704	0	0,00826	0,00826	ГВС-откр		Невского 25 ПП
1661	ул. Невского, 27	Многоквартирный дом	0,09135	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Невского 27 ПП
1662	ул. Невского, 29	Многоквартирный дом	0,08745	0	0,00772	0,00772	ГВС-откр		Невского 29 ПП
1663	ул. Невского, 31	Многоквартирный дом	0,0864	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Невского 31 ПП
1664	ул. Невского, 35	Многоквартирный дом	0,08499	0	0,00852	0,00852	ГВС-откр		Невского 35 ПП
1665	ул. Невского, 35 А	Многоквартирный дом	0,08264	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Невского 35а ПП
1666	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,00572	0	0,00009	0,00017	ГВС-откр		Невского 35 Б пом.29
1667	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,00414	0	0,00004	0,00009	ГВС-откр		Невского 35 Б пом.27
1668	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,06051	0	0,00879	0,00879	ГВС-откр		Невского 35 Б
1669	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,00749	0	0,00003	0,00006	ГВС-откр		Невского, 35 Б, пом. №28
1670	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,00444	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Невского, 35 Б, пом. №30
1671	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,01009	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Невского 35 Б пом.25,26
1672	ул. Невского, 37	Многоквартирный	0,08507	0	0,00666	0,00666	ГВС-откр		Невского 37 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1673	ул. Ново-Кузнецкая, 13	Частный дом	0,00835	0	0	0			ж/д ул.Ново-Кузнецкая, 13
1674	ул. Ново-Кузнецкая, 37	Магазины	0,02207	0	0	0			Ново-Кузнецкая 37
1675	ул. Обороны, 10	Частный дом	0,0112	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 10
1676	ул. Обороны, 11	Многоквартирный дом	0,0166	0	0,00246	0,00246	ГВС-откр		Обороны 11
1677	ул. Обороны, 12	Частный дом	0,00713	0	0	0			ж/д ул.Обороны, 12
1678	ул. Обороны, 13	Многоквартирный дом	0,01291	0	0,00099	0,00099	ГВС-откр		Обороны 13
1679	ул. Обороны, 13	Частный дом	0,0169	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 13-4
1680	ул. Обороны, 13	Частный дом	0,00426	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 13-7
1681	ул. Обороны, 2	Административные здания, конторы	0,11065	0	0,00066	0,0017	ГВС-откр		Обороны 2 админ.здание
1682	ул. Обороны, 2 А	Административные здания, конторы	0,021	0	0	0			Обороны 2а
1683	ул. Обороны, 24	Частный дом	0,022	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 24
1684	ул. Обороны, 27-1	Частный дом	0,01516	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 27-1
1685	ул. Обороны, 29	Частный дом	0,012	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 29
1686	ул. Обороны, 32	Многоквартирный дом	0,01553	0	0,00057	0,00057	ГВС-откр		Обороны 32 пом.86 (Магазин)
1687	ул. Обороны, 32	Многоквартирный дом	0,46953	0	0,03435	0,03435	ГВС-откр		Обороны, 32
1688	ул. Обороны, 39	Частный дом	0,0114	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 39
1689	ул. Обороны, 43	Многоквартирный дом	0,01908	0	0	0			Обороны 43
1690	ул. Обороны, 43 А	Больницы	0,01168	0	0,00004	0,00019	ГВС-откр		ул.Обороны 43 А
1691	ул. Обороны, 43 Б	Административные здания, конторы	0,06118	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ул.Обороны 43 Б, Основное здание скор мед.пом.
1692	ул. Обороны, 55	Многоквартирный дом	0,00468	0	0	0			Обороны, 55, пом. №77
1693	ул. Обороны, 55	Многоквартирный дом	0,00845	0	0,00008	0,00023	ГВС-откр		Нотариус

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1694	ул. Обороны, 55	Многоквартирный дом	0,25465	0	0,03196	0,03196	ГВС-откр		Обороны 55 ПП
1695	ул. Обороны, 59	Многоквартирный дом	0,00763	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Обороны 59 - промтоварный магазин
1696	ул. Обороны, 59	Многоквартирный дом	0,32765	0	0,03409	0,03409	ГВС-откр		Обороны 59 ПП
1697	ул. Обороны, 59	Многоквартирный дом	0,00752	0	0,00004	0,00006	ГВС-откр		Обороны 59 аптека
1698	ул. Обороны, 59 А	Административные здания, конторы	0,00823	0	0	0			Обороны 59а (музей декабристов) (у/учета 4)
1699	ул. Обороны, 61	Многоквартирный дом	0,09018	0	0,01332	0,01332	ГВС-откр		Обороны 61 ПП
1700	ул. Обороны, 61 А	Многоквартирный дом	0,03225	0	0,00186	0,00186	ГВС-откр		Обороны 61а ПП
1701	ул. Обороны, 67	Больницы	0,03607	0	0,00156	0,00714	ГВС-откр		Обороны 67 (психонаркологический корпус)
1702	ул. Обороны, 67	Больницы	0,00424	0	0	0			Обороны 67 подвал
1703	ул. Обороны, 79	Частный дом	0,0064	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Обороны, 79-2
1704	ул. Обручева, 1	Частный дом	0,036	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Обручева, 1
1705	ул. Октябрьская, 16	Дет.ясли и сады	0,2477	0	0,01076	0,02897	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №16 "Колосок"
1706	ул. Октябрьская, 184	Многоквартирный дом	0,00977	0	0	0			ул Октябрьская, 184, пом. №5
1707	ул. Октябрьская, 184	Многоквартирный дом	0,03857	0	0,00293	0,00293	ГВС-откр		Октябрьская 184
1708	ул. Октябрьская, 186	Многоквартирный дом	0,03402	0	0	0			Октябрьская 186
1709	ул. Октябрьская, 35	Общежитие	0,10117	0	0,01461	0,01461	ГВС-откр		Октябрьская 35 (общежитие)
1710	ул. Октябрьская, 36	Магазины	0,00976	0	0,00011	0,00021	ГВС-откр		Октябрьская 36 пом.1 (аптека)
1711	ул. Октябрьская, 40	Больницы	0,1645	0	0,00723	0,02125	ГВС-откр		ул.Октябрьская 40 (поликлиника)
1712	ул. Октябрьская, 41	Административные здания, конторы	0,03903	0	0,00027	0,00108	ГВС-откр		ПРОКУРАТУРА
1713	ул. Октябрьская, 42	Частный дом	0,0204	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Октябрьская, 42-1
1714	ул. Октябрьская, 43	Многоквартирный	0,02616	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		Октябрьская 43



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1715	ул. Октябрьская, 44 А	Многоквартирный дом	0,00993	0	0	0			Октябрьская, 44 А, пом. №16,17,20
1716	ул. Октябрьская, 44 А	Многоквартирный дом	0,05576	0	0,00886	0,02126		ГВС-закр	Октябрьская 44 А 3-хэт. ПП
1717	ул. Октябрьская, 44 А	Многоквартирный дом	0,00984	0	0	0			Октябрьская 44 А 2-х эт. ПП
1718	ул. Октябрьская, 44 А	Многоквартирный дом	0,0042	0	0	0			ул Октябрьская, 44 А, пом. №18
1719	ул. Октябрьская, 45	Частный дом	0,0847	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Октябрьская, 45
1720	ул. Октябрьская, 48	Многоквартирный дом	0,04299	0	0,0032	0,0032	ГВС-откр		Октябрьская 48
1721	ул. Октябрьская, 49	Больницы	0,02501	0	0,00096	0,0039	ГВС-откр		ул.Октябрьская 49 (Амбулатория)
1722	ул. Октябрьская, 49	Больницы	0,05656	0	0,00609	0,00609	ГВС-откр		ул.Октябрьская 49 (Стационар)
1723	ул. Октябрьская, 51	Больницы	0,07433	0	0,01012	0,01012	ГВС-откр		ул.Октябрьская 51 (взрослое инфекционное отдел.)
1724	ул. Октябрьская, 52 /4	Административные здания, конторы	0,0419	0	0	0			Октябрьская 52 пом 4
1725	ул. Октябрьская, 55 В	Гаражи	0,0425	0	0	0			Октябрьская,55в (гараж)
1726	ул. Октябрьская, 55 Г	Мастерские и цехи ФЗУ	0,02846	0	0	0			Октябрьская,55 Г (мастерские)
1727	ул. Октябрьская, 57	Частный дом	0,0243	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Октябрьская, 57
1728	ул. Октябрьская, 57	Частный дом	0,0046	0	0	0			ж/д ул.Октябрьская, 57 (гараж)
1729	ул. Октябрьская, 58-8	Частный дом	0,00513	0	0	0			ж/д ул.Октябрьская, 58-8
1730	ул. Октябрьская, 61	Административные здания, конторы	0,20679	0	0,00006	0,00024	ГВС-откр		ул.Октябрьская 61
1731	ул. Октябрьская, 61	Административные здания, конторы	0,01173	0	0	0			ул.Октябрьская 61, подвал
1732	ул. Октябрьская, 65	Гаражные комплексы	0,0641	0	0	0			Октябрьская 65 гараж
1733	ул. Октябрьская, 65	Гаражные комплексы	0,00289	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		ул.Октябрьская 65 Б/3 (гараж)
1734	ул. Октябрьская, 65	Гаражные комплексы	0,00479	0	0	0			ул.Октябрьская 65 (гараж)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		сы							
1735	ул. Октябрьская, 65	Гаражные комплексы	0,00469	0	0,00014	0,00099	ГВС-откр		ул.Октябрьская 65 (гараж)
1736	ул. Октябрьская, 66	Административные здания, конторы	0,06435	0	0,00074	0,00273	ГВС-откр		Октябрьская 66 пом.13
1737	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,0249	0	0,00029	0,00779	ГВС-откр		ул.Октябрьская 66 (цех по производству газ воды)
1738	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,07474	0	0	0			Октябрьская 66
1739	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,02248	0	0,00034	0,00069	ГВС-откр		Октябрьская 66 кафе "Старый город"
1740	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,01619	0	0,00018	0,00026	ГВС-откр		Октябрьская 66 Магазин "Грация"
1741	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,03107	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Октябрьская 66 Магазин "Шарм"
1742	ул. Октябрьская, 69	Многоквартирный дом	0,02326	0	0,0024	0,0024	ГВС-откр		Октябрьская 69
1743	ул. Октябрьская, 69 А	Магазины	0,00974	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Октябрьская 69а
1744	ул. Октябрьская, 74	Административные здания, конторы	0,04085	0	0,00014	0,00057	ГВС-откр		ул.Октябрьская 74 пом.1
1745	ул. Октябрьская, 74	Административные здания, конторы	0,05996	0	0,00052	0,00199	ГВС-откр		ул.Октябрьская 74 Админ. здание
1746	ул. Октябрьская, 74	Административные здания, конторы	0,01628	0	0	0			ул.Октябрьская 74 Подвал
1747	ул. Октябрьская, 74 А	Гаражи	0,01519	0	0	0			ул.Октябрьская 74А, Гараж
1748	ул. Октябрьская, 74 Б	Гаражи	0,01627	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		ул.Октябрьская 74Б Гараж
1749	ул. Октябрьская, 79	Многоквартирный дом	0,00463	0	0,00007	0,00029	ГВС-откр		Октябрьская 79 пом.2
1750	ул. Октябрьская, 79	Многоквартирный дом	0,34915	0	0,03249	0,03249	ГВС-откр		Октябрьская 79 ПП
1751	ул. Октябрьская, 80	Многоквартирный дом	0,02255	0	0	0			Октябрьская 80 пром.магазин
1752	ул. Октябрьская, 80	Многоквартирный дом	0,01094	0	0,00054	0,00145	ГВС-откр		Октябрьская 80 прод.магазин
1753	ул. Октябрьская, 80	Многоквартирный дом	0,23916	0	0,01971	0,01971	ГВС-откр		Октябрьская, 80

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1754	ул. Октябрьская, 83	Кинотеатры	0,16508	0	0,00098	0,00195	ГВС-откр		Октябрьская 83 - кинопарк
1755	ул. Октябрьская, 86 А	Многоквартирный дом	0,0391	0	0,00069	0,00278	ГВС-откр		Октябрьская 86а пом.38
1756	ул. Октябрьская, 86 А	Многоквартирный дом	0,01145	0	0,00028	0,00114	ГВС-откр		Октябрьская 86 А пом.39 сто-матология
1757	ул. Октябрьская, 86 А	Многоквартирный дом	0,00273	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Октябрьская 86 А пом.37 Служ-бное для стоматологии
1758	ул. Октябрьская, 86 А	Многоквартирный дом	0,15161	0	0,01252	0,01252	ГВС-откр		Октябрьская 86 а ПП
1759	ул. Октябрьская, 89 А	Многоквартирный дом	0,01634	0	0,00146	0,00146	ГВС-откр		Октябрьская 89 а
1760	ул. Октябрьская, 90	Многоквартирный дом	0,00917	0	0	0			Октябрьская 90
1761	ул. Октябрьская, 90	Многоквартирный дом	0,00739	0	0,00007	0,00016	ГВС-откр		Октябрьская, 90, пом. №68
1762	ул. Октябрьская, 90	Многоквартирный дом	0,27212	0	0,0277	0,0277	ГВС-откр		Октябрьская 90 ПП
1763	ул. Октябрьская, 93	Многоквартирный дом	0,03412	0	0,00352	0,00352	ГВС-откр		Октябрьская 93
1764	ул. Октябрьская, 93 В	Административные здания, конторы	0,05277	0	0,00057	0,0017	ГВС-откр		Октябрьская 93в
1765	ул. Октябрьская, 93 Г	Магазины	0,031	0	0	0			ул Октябрьская, 93 Г
1766	ул. Октябрьская, 93 Д	Магазины	0,032	0	0	0			Отопление
1767	ул. Октябрьская, 93 Е	Магазины	0,01932	0	0	0			магазин (литер Б,Б1)
1768	ул. Октябрьская, 93 Е	Магазины	0,001863	0	0	0			магазин(литер Б4,Б5)
1769	ул. Октябрьская, 93 Е	Магазины	0,002844	0	0	0			магазин (литер Б3,Б6)
1770	ул. Октябрьская, 95 А	Столовые,кухни	0,02874	0	0,00687	0,01374	ГВС-откр		Октябрьская 95а Кафе "Мину-са"
1771	ул. Октябрьская, 95 В	Магазины	0,00393	0	0	0			(ул.Октябрьская 95в)
1772	ул. Ореховая, 1 А	Частный дом	0,0172	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 1А
1773	ул. Ореховая, 1 В	Частный дом	0,0513	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 1В
1774	ул. Ореховая, 2 А	Частный дом	0,03178	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 2 А
1775	ул. Ореховая, 3	Частный дом	0,022	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1776	ул. Ореховая, 4	Частный дом	0,01023	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 4
1777	ул. Ореховая, 5	Частный дом	0,0326	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 5
1778	ул. Ореховая, 6	Частный дом	0,014	0	0,00054	0,00054	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 6
1779	ул. Ореховая, 7	Частный дом	0,029	0	0,00195	0,00195	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 7
1780	ул. Ореховая, 8	Частный дом	0,0271	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Ореховая, 8
1781	ул. Островская, 30 В	Многоквартирный дом	0,23611	0	0,07849	0,07849		ГВС-закр	Островская, 30 "В" ПП
1782	ул. Островская, 81	Многоквартирный дом	0,0901	0	0,00533	0,00533	ГВС-откр		Островская 81
1783	ул. Островская, 83	Многоквартирный дом	0,09238	0	0,00799	0,00799	ГВС-откр		Островская 83 ПП
1784	ул. Парковая, 11	Многоквартирный дом	0,02737	0	0	0			Парковая 11 ПП
1785	ул. Пляжная, 1	Частный дом	0,03334	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 1
1786	ул. Пляжная, 10	Частный дом	0,01339	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 10
1787	ул. Пляжная, 12	Частный дом	0,022	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 12
1788	ул. Пляжная, 14	Частный дом	0,0133	0	0,01	0,01	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 14
1789	ул. Пляжная, 2	Частный дом	0,00915	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 2
1790	ул. Пляжная, 29	Частный дом	0,018	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 29
1791	ул. Пляжная, 3	Частный дом	0,02399	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 3
1792	ул. Пляжная, 3	Частный дом	0,00182	0	0	0			ж/д ул.Пляжная, 3 (баня )
1793	ул. Пляжная, 3 А	Частный дом	0,04497	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 3 А
1794	ул. Пляжная, 31 А	Частный дом	0,008	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 31А
1795	ул. Пляжная, 4	Частный дом	0,015	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 4
1796	ул. Пляжная, 8	Частный дом	0,01303	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Пляжная, 8
1797	ул. Повстанская, 16	Многоквартирный дом	0,35493	0	0,04074	0,04074	ГВС-откр		Повстанская 16
1798	ул. Повстанская, 16 А	Многоквартирный дом	0,27031	0	0,0253	0,0253	ГВС-откр		Повстанская 16а
1799	ул. Подгорная, 1	Многоквартирный дом	0,23154	0	0,03276	0,03276	ГВС-откр		Подгорная 1 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1800	ул. Подгорная, 28	Частный дом	0,00749	0	0	0			ж/д ул.Подгорная, 28
1801	ул. Подгорная, 44	Частный дом	0,0096	0	0,0009	0,0009	ГВС-откр		ж/д ул.Подгорная, 44
1802	ул. Подсинская, 41	Школы и ВУЗ	0,6731	0	0,0041	0,01578	ГВС-откр		МОУ "СОШ №4"
1803	ул. Подсинская, 88	Многоквартирный дом	0,03534	0	0	0			Подсинская 88 ПП
1804	ул. Полевая, 12	Частный дом	0,03304	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 12
1805	ул. Полевая, 2 А	Частный дом	0,03428	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 2 А
1806	ул. Полевая, 4	Частный дом	0,00952	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 4-2
1807	ул. Полевая, 5	Частный дом	0,0184	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 5
1808	ул. Полевая, 6	Частный дом	0,017	0	0,0003	0,0003	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 6
1809	ул. Полевая, 8	Частный дом	0,02584	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Полевая, 8
1810	ул. Пролетарская, 15	Частный дом	0,01273	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Пролетарская, 15
1811	ул. Пролетарская, 17	Частный дом	0,0087	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Пролетарская, 17
1812	ул. Промышленная, 1	Административные здания, конторы	0,32	0	0,00107	0,00124	ГВС-откр		Промплощадка ЭЛКО
1813	ул. Промышленная, 7	Гаражи	0,07	0	0,00082	0,00519	ГВС-откр		ППЖТ Станционное здание
1814	ул. Промышленная, 7	Гаражи	0,0408	0	0,0013	0,01169	ГВС-откр		ППЖТ Околоточный гараж - ремонтное отделение
1815	ул. Промышленная, 7	Гаражи	0,0438	0	0	0			ППЖТ Околоточный гараж - бытовые помещения
1816	ул. Профсоюзов, 48	Многоквартирный дом	0,41911	0	0,03861	0,03861	ГВС-откр		Профсоюзов 48
1817	ул. Профсоюзов, 48 А	Многоквартирный дом	0,22694	0	0,02264	0,02264	ГВС-откр		Профсоюзов 48а ПП
1818	ул. Профсоюзов, 50 А	Частный дом	0,00744	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Профсоюзов, 50 А
1819	ул. Профсоюзов, 52	Многоквартирный дом	0,03993	0	0,0003	0,00081	ГВС-откр		ул.Профсоюзов 52 (физио-терапевтич. отдел.)
1820	ул. Профсоюзов, 52	Многоквартирный дом	0,42796	0	0,04154	0,04154	ГВС-откр		Профсоюзов, 52
1821	ул. Пушкина, 20	Многоквартирный дом	0,01749	0	0,00129	0,00519	ГВС-откр		КГАУЗ Краевой Центр СПИД
1822	ул. Пушкина, 20	Многоквартирный	0,3665	0	0,04607	0,04607	ГВС-откр		Пушкина 20 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
1823	ул. Пушкина, 75/стр.2	Магазины	0,1004	0	0	0			Пушкина 75 стр.2 пом.7, стр.2
1824	ул. Рассветная, 11	Частный дом	0,018	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Рассветная, 11
1825	ул. Рассветная, 11	Частный дом	0,0036	0	0	0			ж/д ул.Рассветная, 11 (баня)
1826	ул. Рассветная, 13	Частный дом	0,018	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Рассветная, 13
1827	ул. Рассветная, 15	Частный дом	0,00119	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Рассветная, 15 (Баня)
1828	ул. Рассветная, 15	Частный дом	0,0071	0	0	0			ж/д ул.Рассветная, 15
1829	ул. Репина, 1	Производственный объект	0	0	0,3656	0,3947	ГВС-откр		прибор гвс ООО РЗМ "Мо- рис"
1830	ул. Сартакова, 3	Частный дом	0,014	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Сартакова, 3
1831	ул. Сартакова, 4	Частный дом	0,02178	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		ж/д ул.Сартакова, 4
1832	ул. Сартакова, 6	Частный дом	0,02864	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Сартакова, 6
1833	ул. Сартакова, 8	Частный дом	0,038	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Сартакова, 8
1834	ул. Свердлова, 105	Бытовые и вспом.помещ.	0,03945	0	0	0			ул.Свердлова 105 котельная
1835	ул. Свердлова, 105	Бытовые и вспом.помещ.	0,14094	0	0	0			ул.Свердлова 105 химическая лаборатория
1836	ул. Свердлова, 105	Бытовые и вспом.помещ.	0,00307	0	0	0			ул.Свердлова 105 гараж №2
1837	ул. Свердлова, 105	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные соору- жения	0,3671	0	0,00162	0,00278	ГВС-откр		ул.Свердлова 105 спортком- плекс им.Шумилова
1838	ул. Свердлова, 105	Спортзалы, крытые стадионы и другие спортивные соору- жения	0,0112	0	0	0			ул.Свердлова 105 Подвал спорткомплекса им. Шумилова
1839	ул. Свердлова, 105	Административные здания, конторы	0,09714	0	0	0			ул.Свердлова 105"а" каме- ральное помещение (у/учета 6)
1840	ул. Свердлова, 105	Административные здания, конторы	0,02863	0	0	0			ул.Свердлова 105"а" пом.5 строение 2 (у/учета 6)
1841	ул. Свердлова, 105	Административные	0,06033	0	0,00121	0,00779	ГВС-откр		ул.Свердлова 105"а" столовая

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		здания, конторы							
1842	ул. Свердлова, 105	Административные здания, конторы	0,11202	0	0	0			ул.Свердлова 105"а" административное здание
1843	ул. Свердлова, 105 В	Гаражи	0,12415	0	0	0			ул.Свердлова 105 "в" столярный цех
1844	ул. Свердлова, 105 В	Гаражи	0,01694	0	0	0			ул.Свердлова 105"в гараж №1 легковых автомобилей
1845	ул. Свердлова, 105 В	Гаражи	0,06083	0	0	0			ул.Свердлова 105"в" здание пробохранилища
1846	ул. Свердлова, 105 В	Гаражи	0,00297	0	0	0			ул.Свердлова 105 "в" проходная
1847	ул. Свердлова, 12	Многоквартирный дом	0,02449	0	0	0			Свердлова 12
1848	ул. Свердлова, 2 Ж	Частный дом	0,024	0	0,00162	0,00162	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 2 Ж
1849	ул. Свердлова, 21	Частный дом	0,00892	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 21
1850	ул. Свердлова, 22	Многоквартирный дом	0,01312	0	0,00119	0,00119	ГВС-откр		Свердлова 22
1851	ул. Свердлова, 23 А	Частный дом	0,0075	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 23 А
1852	ул. Свердлова, 24	Частный дом	0,01104	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 24-1
1853	ул. Свердлова, 24	Частный дом	0,00607	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 24-2
1854	ул. Свердлова, 26-1	Частный дом	0,00454	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 26-1
1855	ул. Свердлова, 27	Частный дом	0,01371	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 27
1856	ул. Свердлова, 31	Частный дом	0,00702	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 31
1857	ул. Свердлова, 34 А	Магазины	0,0194	0	0	0			магазин, Свердлова 34а
1858	ул. Свердлова, 36 А/стр.1	Магазины	0,041	0	0,00101	0,00129	ГВС-откр		Свердлова 36а магазин
1859	ул. Свердлова, 36 А/стр.2	Магазины	0,17	0	0	0			магазин Свердлова 36а
1860	ул. Свердлова, 36 А/стр.3	Магазины	0,0576	0	0	0			ул Свердлова, 36а стр.3, пом. №1
1861	ул. Свердлова, 36 А/стр.3	Магазины	0,07271	0	0	0			ул Свердлова, 36а стр.3 - магазин
1862	ул. Свердлова, 40-2	Частный дом	0,00978	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 40-2
1863	ул. Свердлова, 41	Частный дом	0,00336	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 41 (летняя



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
									кухня)
1864	ул. Свердлова, 42	Частный дом	0,00965	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 42-1
1865	ул. Свердлова, 42	Частный дом	0,00965	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 42-2
1866	ул. Свердлова, 44	Частный дом	0,00928	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 44-1
1867	ул. Свердлова, 44	Частный дом	0,00928	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 44-2
1868	ул. Свердлова, 45	Частный дом	0,00868	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 45
1869	ул. Свердлова, 47-2	Частный дом	0,00938	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 47-2
1870	ул. Свердлова, 49	Частный дом	0,01017	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 49
1871	ул. Свердлова, 49	Частный дом	0,00358	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 49 (при-строй)
1872	ул. Свердлова, 51	Частный дом	0,01017	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 51-2
1873	ул. Свердлова, 51	Частный дом	0,0083	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 51-1
1874	ул. Свердлова, 54	Частный дом	0,00729	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 54-2
1875	ул. Свердлова, 54	Частный дом	0,00729	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 54-1
1876	ул. Свердлова, 56	Частный дом	0,01164	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 56
1877	ул. Свердлова, 56 А	Частный дом	0,04129	0	0,00029	0,00029	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 56 А
1878	ул. Свердлова, 56 В	Частный дом	0,041	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 56 В
1879	ул. Свердлова, 56 Г	Производственный объект	0,2277	0	0	0			Производств. здание
1880	ул. Свердлова, 56 Г	Производственный объект	0,1729	0	0	0			гараж
1881	ул. Свердлова, 56 Г	Производственный объект	0,0768	0	0	0			Административное здание
1882	ул. Свердлова, 57-1	Частный дом	0,00792	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 57-1
1883	ул. Свердлова, 58	Многоквартирный дом	0,0292	0	0	0			Свердлова 58
1884	ул. Свердлова, 6 А	Частный дом	0,0086	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 6 А
1885	ул. Свердлова, 60	Многоквартирный дом	0,01761	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		Свердлова 60
1886	ул. Свердлова, 66	Частный дом	0,0083	0	0	0			ж/д ул.Свердлова, 66-1 - по прибору ОАО "МГРЭ"



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1887	ул. Свердлова, 70	Частный дом	0,0138	0	0,0013	0,0013	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 70
1888	ул. Свердлова, 74	Частный дом	0,0139	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 74
1889	ул. Свердлова, 87	Частный дом	0,0138	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Свердлова, 87
1890	ул. Свободы, 1 А	Магазины	0,02	0	0	0			ул.Свободы, 1а магазин
1891	ул. Свободы, 1 Б	Магазины	0,021	0	0,00052	0,00113	ГВС-откр		Свободы 1"б"
1892	ул. Скворцовская, 6	Частный дом	0,02167	0	0,00003	0,00013	ГВС-откр		Скворцовская 6/3
1893	ул. Скворцовская, 6	Частный дом	0,03448	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Скворцовская, 6-1 (Де-вятайкин С.В.)
1894	ул. Скворцовская, 6	Частный дом	0	0	0,00017	0,00017	ГВС-откр		ж/д ул.Скворцовская, 6-1 (бас-сейн)
1895	ул. Скворцовская, 65	Многоквартирный дом	0,08493	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Скворцовская 65 ПП
1896	ул. Скворцовская, 67	Многоквартирный дом	0,08588	0	0,01118	0,01118	ГВС-откр		Скворцовская 67 ПП
1897	ул. Скворцовская, 7	Частный дом	0,0153	0	0	0			ж/д ул.Скворцовская, 7
1898	ул. Скворцовская, 71	Магазины	0,01055	0	0,00025	0,00047	ГВС-откр		Скворцовская 71 магазин
1899	ул. Скворцовская, 71	Магазины	0,0003	0	0	0			Скворцовская 71 подвал
1900	ул. Скворцовская, 71 А	Магазины	0,02189	0	0,0001	0,00034	ГВС-откр		Скворцовская 71а аптека, офис
1901	ул. Скворцовская, 71 А	Магазины	0,00333	0	0	0			Скворцовская 71а подвал
1902	ул. Советская, 100-2	Частный дом	0,00596	0	0,00009	0,00009	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 100-2
1903	ул. Советская, 112	Частный дом	0,00614	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 112-1
1904	ул. Советская, 112	Частный дом	0,0075	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 112-2
1905	ул. Советская, 112 А	Частный дом	0,01504	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 112 А
1906	ул. Советская, 112 Б-1	Частный дом	0,00739	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 112 Б-1
1907	ул. Советская, 114	Частный дом	0,01123	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 114-2 (жи-лой дом)
1908	ул. Советская, 114	Частный дом	0,00253	0	0	0			ж/д ул.Советская, 114-2 (Лет-няя кухня, баня)
1909	ул. Советская, 114	Частный дом	0,00306	0	0	0			ж/д ул.Советская, 114-1 (Лет-няя кухня)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1910	ул. Советская, 114	Частный дом	0,01118	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 114-1 (жилой дом)
1911	ул. Советская, 116	Частный дом	0,01555	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 116
1912	ул. Советская, 116	Частный дом	0,00524	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 116-2
1913	ул. Советская, 116	Частный дом	0,00189	0	0	0			ж/д ул.Советская, 116 (гараж)
1914	ул. Советская, 116	Частный дом	0,0033	0	0	0			ж/д ул.Советская, 116 (баня)
1915	ул. Советская, 116	Частный дом	0	0	0,00193	0,04631	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 116 (бассейн)
1916	ул. Советская, 116	Частный дом	0,00687	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 116-1 (пристрой)
1917	ул. Советская, 116	Частный дом	0,00552	0	0	0			ж/д ул.Советская, 116-1
1918	ул. Советская, 116	Административные здания, конторы	0,00416	0	0	0			ул.Советская 116 Адм.здание строение 5
1919	ул. Советская, 116	Административные здания, конторы	0,0072	0	0	0			ул.Советская 116 Гараж
1920	ул. Советская, 116	Административные здания, конторы	0,0271	0	0	0			ул.Советская 116 Ад-мин.здание строение 6
1921	ул. Советская, 118	Частный дом	0,01146	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 118-2
1922	ул. Советская, 118	Частный дом	0,0093	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 118-1
1923	ул. Советская, 118	Частный дом	0,0065	0	0	0			ж/д ул.Советская, 118-1 (пристрой с верандой)
1924	ул. Советская, 124	Частный дом	0,01115	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 124-2
1925	ул. Советская, 124	Частный дом	0,01122	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 124-1
1926	ул. Советская, 2 Г	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,16826	0	0,02651	0,02651	ГВС-откр		Жилое здание корпуса № 2
1927	ул. Советская, 2 Г	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,22473	0	0,02732	0,02732	ГВС-откр		Жилое здание корпуса № 3
1928	ул. Советская, 2 Г	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,3186	0	0,02786	0,02786	ГВС-откр		Жилое здание - спальный корпус №4 на 100 мест
1929	ул. Советская, 2 Г	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,17237	0	0,02543	0,02543	ГВС-откр		Жилое здание корпуса № 5

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		ры							
1930	ул. Советская, 2 Г	Бани	0,03484	0	0,01953	0,39443	ГВС-откр		Нежилое здание бани
1931	ул. Советская, 2 Г	Прачечные	0,09407	0	0,01356	0,05478	ГВС-откр		Нежилое здание котельно-прачечной
1932	ул. Советская, 2 Г	Гаражи	0,01687	0	0,00272	0,01136	ГВС-откр		Нежилое здание гаража
1933	ул. Советская, 2 Г	Мастерские и цехи ФЗУ	0,01435	0	0,00003	0,00011	ГВС-откр		Нежилое здание столярно-швейных мастерских
1934	ул. Советская, 2 Г/жилой дом	Многоквартирный дом	0,0775	0	0,00959	0,00959	ГВС-откр		Советская 2г ПП
1935	ул. Советская, 31	Общежитие	0,32318	0	0,05843	0,05843	ГВС-откр		ул.Советская 31 (общежитие)
1936	ул. Советская, 31 Б	Школы и ВУЗ	0,10698	0	0,00091	0,00273	ГВС-откр		Советская,31Б
1937	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,00818	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		Советская, 35 А, пом. №56
1938	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,40106	0	0,02184	0,02184	ГВС-откр		Советская 35а ПП
1939	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,00987	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Советская 35А пом.55
1940	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,01924	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Советская 35 А пом.53
1941	ул. Советская, 37	Многоквартирный дом	0,13375	0	0,01796	0,01796	ГВС-откр		Советская,37
1942	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,00315	0	0,00003	0,00011	ГВС-откр		Советская, 39, пом. №56
1943	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,00962	0	0,00008	0,00034	ГВС-откр		ул Советская, 39, пом. №54
1944	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,23246	0	0,0253	0,0253	ГВС-откр		Советская 39 ПП
1945	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,0029	0	0,00007	0,00028	ГВС-откр		Советская, 39, пом. №57
1946	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,01619	0	0,00028	0,00114	ГВС-откр		Управление Россель-хознадзора
1947	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,00799	0	0,00013	0,00054	ГВС-откр		ул.Советская 39 пом.54а
1948	ул. Советская, 39 Б	Поликлиники, амбу-латории, диспансе-	0,26338	0	0,07603	0,14893	ГВС-откр		Советская 39"б"(психоневрологический

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		ры							диспансер
1949	ул. Советская, 39 Б	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,0198	0	0	0			Советская 39"б" подвал
1950	ул. Советская, 41	Многоквартирный дом	0,02549	0	0	0			Советская 41
1951	ул. Советская, 41	Многоквартирный дом	0,32017	0	0,0466	0,0466	ГВС-откр		Советская 41 ПП
1952	ул. Советская, 47	Насосные	0,04048	0,0315	0,0003	0,00104	ГВС-откр		ГКНС - ул.Советская
1953	ул. Советская, 57	Частный дом	0,023	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 57
1954	ул. Советская, 59	Частный дом	0,018	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 59
1955	ул. Советская, 92	Частный дом	0,017	0	0,00107	0,00107		ГВС-закр	ж/д ул.Советская, 92
1956	ул. Советская, 92	Магазины	0,01584	0	0,00018	0,0003	ГВС-откр		Советская 92 Магазин "Ирина"
1957	ул. Советская, 96-1	Частный дом	0,0076	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Советская, 96-1
1958	ул. Соколовского, 10	Частный дом	0,022	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 10
1959	ул. Соколовского, 12	Частный дом	0,0145	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 12
1960	ул. Соколовского, 13-2	Частный дом	0,00877	0	0	0			ж/д ул.Соколовского, 13-2
1961	ул. Соколовского, 14	Частный дом	0,01855	0	0,00081	0,00081	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 14
1962	ул. Соколовского, 16	Частный дом	0,0181	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 16
1963	ул. Соколовского, 16	Частный дом	0,0045	0	0	0			ж/д ул.Соколовского, 16 (га- раж)
1964	ул. Соколовского, 16	Частный дом	0,0064	0	0	0			ж/д ул.Соколовского, 16 (баня)
1965	ул. Соколовского, 16	Частный дом	0,004	0	0	0			ж/д ул.Соколовского, 16 (под- собное помещение)
1966	ул. Соколовского, 18	Частный дом	0,0181	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 18
1967	ул. Соколовского, 19	Частный дом	0,0116	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 19
1968	ул. Соколовского, 2	Частный дом	0,02283	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 2
1969	ул. Соколовского, 20	Частный дом	0,0181	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 20
1970	ул. Соколовского, 6	Частный дом	0,01342	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Соколовского, 6
1971	ул. Спартак, 25 А	Частный дом	0,01376	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Спартак, 25 А-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1972	ул. Спартак, 25 А	Частный дом	0,01546	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Спартак, 25 А-2
1973	ул. Спартак, 26 А	Многоквартирный дом	0,06629	0	0,00959	0,00959	ГВС-откр		Спартак 26 А
1974	ул. Спартак, 27	Многоквартирный дом	0,11275	0	0,00852	0,00852	ГВС-откр		Спартак 27
1975	ул. Спартак, 28	Многоквартирный дом	0,08374	0	0,00746	0,00746	ГВС-откр		Спартак 28 ПП
1976	ул. Спартак, 29	Многоквартирный дом	0,1053	0	0,00905	0,00905	ГВС-откр		Спартак 29 ПП
1977	ул. Спартак, 30	Многоквартирный дом	0,00902	0	0,00053	0,00097	ГВС-откр		Спартак 30 - 15, прод.маг."Бакалея" №2
1978	ул. Спартак, 30	Многоквартирный дом	0,07617	0	0,00852	0,00852	ГВС-откр		Спартак 30 ПП
1979	ул. Спартак, 31	Многоквартирный дом	0,12663	0	0,01092	0,01092	ГВС-откр		Спартак 31 ПП
1980	ул. Спортивная, 33	Частный дом	0,01025	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Спортивная, 33
1981	ул. Спортивная, 33 А	Частный дом	0,00674	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Спортивная, 33А
1982	ул. Спортивная, 36	Частный дом	0,021	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Спортивная, 36
1983	ул. Спортивная, 38	Частный дом	0,00948	0	0	0			ж/д ул.Спортивная, 38
1984	ул. Спортивная, 38 А	Частный дом	0,012	0	0	0			ж/д ул.Спортивная, 38 А
1985	ул. Станционная, 27	Многоквартирный дом	0,1134	0	0,01583	0,01583	ГВС-откр		Станционная 27
1986	ул. Старателей, 1	Частный дом	0,0134	0	0,00176	0,00176	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 1
1987	ул. Старателей, 10	Частный дом	0,02628	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 10-1
1988	ул. Старателей, 10	Частный дом	0,02628	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 10-2
1989	ул. Старателей, 11	Частный дом	0,03197	0	0,00086	0,00086	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 11
1990	ул. Старателей, 2	Частный дом	0,02359	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 2
1991	ул. Старателей, 3	Частный дом	0,03	0	0,001	0,001	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 3
1992	ул. Старателей, 4	Частный дом	0,0248	0	0,00088	0,00088	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 4
1993	ул. Старателей, 5	Частный дом	0,03274	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 5
1994	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,017	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 6-1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
1995	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,01933	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 6-3
1996	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,01782	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 6-4
1997	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,01804	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 6-2
1998	ул. Старателей, 7	Частный дом	0,024	0	0,00132	0,00132	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 7
1999	ул. Старателей, 8	Частный дом	0,02639	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 8-1
2000	ул. Старателей, 8	Частный дом	0	0	0,00115	0,20192	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 8-1
2001	ул. Старателей, 8	Частный дом	0,01362	0	0,00053	0,00053		ГВС-закр	ж/д ул.Старателей, 8-2
2002	ул. Старателей, 9	Частный дом	0,01618	0	0,00043	0,00043	ГВС-откр		ж/д ул.Старателей, 9
2003	ул. Суворова, 40	Многоквартирный дом	0,14409	0	0,01172	0,01172	ГВС-откр		Суворова 40 ПП
2004	ул. Суворова, 40 А	Многоквартирный дом	0,11255	0	0,01065	0,01065	ГВС-откр		Суворова 40а
2005	ул. Суворова, 42	Многоквартирный дом	0,09013	0	0,01172	0,01172	ГВС-откр		Суворова 42 ПП
2006	ул. Суворова, 42 А	Многоквартирный дом	0,12826	0	0,01145	0,01145	ГВС-откр		Суворова 42 А
2007	ул. Суворова, 44	Многоквартирный дом	0,10723	0	0,01198	0,01198	ГВС-откр		Суворова 44
2008	ул. Суворова, 50	Многоквартирный дом	0,07089	0	0,00746	0,00746	ГВС-откр		Суворова 50
2009	ул. Суворова, 50	Многоквартирный дом	0,01376	0	0,00006	0,00017	ГВС-откр		ул Суворова, 50, пом. № 25,26
2010	ул. Суворова, 50	Многоквартирный дом	0,0107	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		Суворова, 50, пом. № 28,29
2011	ул. Суворова, 50 А	Многоквартирный дом	0,0901	0	0,00266	0,00266	ГВС-откр		Суворова 50 А ПП
2012	ул. Сургуладзе, 1	Дет.ясли и сады	0,165	0	0,01407	0,03787	ГВС-откр		МДОУ №3 "Семицветик" ул.Сургуладзе,1
2013	ул. Сургуладзе, 11	Дет.ясли и сады	0,2243	0	0,01027	0,02765	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №26 "Ум-ка"
2014	ул. Сургуладзе, 13	Многоквартирный дом	0,0022	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ул.Сургуладзе 13 пом.91
2015	ул. Сургуладзе, 13	Многоквартирный дом	0,3439	0	0,06963	0,06963	ГВС-откр		Сургуладзе 13 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2016	ул. Сургуладзе, 15	Многоквартирный дом	0,3296	0	0,04847	0,04847	ГВС-откр		Сургуладзе 15 ПП
2017	ул. Сургуладзе, 15	Многоквартирный дом	0,00386	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Сургуладзе, 15, пом. №92
2018	ул. Сургуладзе, 15	Многоквартирный дом	0,00324	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Сургуладзе 15 пом.91
2019	ул. Сургуладзе, 15 А	Магазины	0,01484	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Сургуладзе 15а
2020	ул. Сургуладзе, 17	Многоквартирный дом	0,00863	0	0,00012	0,0004	ГВС-откр		МУК МГ ЦБС (ул.Сургуладзе,17) библиотека 6-ой филиал
2021	ул. Сургуладзе, 17	Многоквартирный дом	0,2636	0	0,03798	0,03798	ГВС-откр		Сургуладзе 17 ПП
2022	ул. Сургуладзе, 3	Многоквартирный дом	0,39034	0	0,04953	0,04953	ГВС-откр		Сургуладзе 3 ПП
2023	ул. Сургуладзе, 4	Школы и ВУЗ	0,0347	0	0	0			МОУ "СОШ №6" (стоматологический кабинет)
2024	ул. Сургуладзе, 4	Школы и ВУЗ	0,5318	0,1313	0,00266	0,01023	ГВС-откр		МОУ "СОШ №6"
2025	ул. Сургуладзе, 5	Многоквартирный дом	0,00425	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		ул.Сургуладзе, 5, пом. №90
2026	ул. Сургуладзе, 5	Многоквартирный дом	0,33326	0	0,04607	0,04607	ГВС-откр		Сургуладзе 5
2027	ул. Сургуладзе, 6	Школы и ВУЗ	0,01093	0	0	0			Теплица
2028	ул. Сургуладзе, 6	Школы и ВУЗ	0,7576	0,0958	0,00458	0,01763	ГВС-откр		Основное здание
2029	ул. Сургуладзе, 6	Школы и ВУЗ	0,0725	0,0917	0,11645	0,39924	ГВС-откр		Бассейн
2030	ул. Сургуладзе, 7	Многоквартирный дом	0,00346	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Сургуладзе, 7, пом. №97
2031	ул. Сургуладзе, 7	Многоквартирный дом	0,00166	0	0,00003	0,00019	ГВС-откр		Сургуладзе 7 пом.93
2032	ул. Сургуладзе, 7	Многоквартирный дом	0,29421	0	0,04767	0,04767	ГВС-откр		Сургуладзе 7 ПП
2033	ул. Сургуладзе, 7	Многоквартирный дом	0,00311	0	0,00027	0,00092	ГВС-откр		Сургуладзе 7 пом.91
2034	ул. Сургуладзе, 7	Многоквартирный дом	0,00187	0	0,00007	0,00016	ГВС-откр		Сургуладзе 7 пом.101
2035	ул. Сургуладзе, 8	Дет.ясли и сады	0,2424	0	0,00633	0,01704	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №15 "То-



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
									полек"
2036	ул. Сургуладзе, 9	Многоквартирный дом	0,22835	0	0,02823	0,02823	ГВС-откр		Сургуладзе 9 ПП
2037	ул. Тимирязева, 1	Многоквартирный дом	0,00214	0	0,00018	0,00048	ГВС-откр		ул Тимирязева, 1, пом. № 92
2038	ул. Тимирязева, 1	Многоквартирный дом	0,3409	0	0,08325	0,08325	ГВС-откр		Тимирязева 1 ПП
2039	ул. Тимирязева, 1 А	Многоквартирный дом	0,21955	0	0,02903	0,02903	ГВС-откр		Тимирязева 1а ПП
2040	ул. Тимирязева, 1 А	Многоквартирный дом	0,00711	0	0,00004	0,00029	ГВС-откр		ул Тимирязева, 1 А пом.59
2041	ул. Тимирязева, 1 Б	Магазины	0,161	0,004	0	0			Тимирязева 1Б пом.№1,6,7,8,9
2042	ул. Тимирязева, 1 Б	Магазины	0,015	0	0	0			Тимирязева 1Б ком.№2 (2-ой Э.У.)
2043	ул. Тимирязева, 1 Б	Магазины	0,1103	0	0	0			Тимирязева, 1Б пом.11, 12
2044	ул. Тимирязева, 1 Б	Склады моделей, глав.магазины	0,24125	0	0	0			Тимирязева.1Б стоянка
2045	ул. Тимирязева, 1 Б	Склады моделей, глав.магазины	0,018	0	0	0			Тимирязева.1Б КНС
2046	ул. Тимирязева, 1 Б	Склады моделей, глав.магазины	0,03588	0	0	0			Тимирязева.1Б переход
2047	ул. Тимирязева, 1 Б	Магазины	0,041	0	0	0			Тимирязева 1Б пом.№4
2048	ул. Тимирязева, 10	Многоквартирный дом	0,22621	0	0,02929	0,02929	ГВС-откр		Тимирязева 10 ПП
2049	ул. Тимирязева, 12	Многоквартирный дом	0,00938	0	0,00024	0,00247	ГВС-откр		ул.Тимирязева 12, Молочная кухня
2050	ул. Тимирязева, 12	Многоквартирный дом	0,37026	0	0,04953	0,04953	ГВС-откр		Тимирязева 12 ПП
2051	ул. Тимирязева, 12 А	Магазины	0,043	0	0	0			магазин "Светлана", ул.Тимирязева 12а
2052	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00077	0	0,00002	0,00016	ГВС-откр		Тимирязева 13 пом.298
2053	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,15992	0	0,00458	0,03084	ГВС-откр		Тимирязева 13 "Электрон"
2054	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00415	0	0	0			Тимирязева, 13 подвал



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2055	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00481	0	0,00042	0,00152	ГВС-откр		Тимирязева 13 встроен.пом.
2056	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00378	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Тимирязева 13 пом.300
2057	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00481	0	0,0001	0,00031	ГВС-откр		ул Тимирязева, 13, пом. №301- ООО "Вита-Дент"
2058	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,0038	0	0,00007	0,00011	ГВС-откр		ул Тимирязева, 13, пом. №294-Аптека
2059	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00984	0	0,00011	0,00052	ГВС-откр		Тимирязева 13 пом.296
2060	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,00078	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева 13 пом.295
2061	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	0,0048	0	0,00007	0,00013	ГВС-откр		Тимирязева 13 пом.297
2062	ул. Тимирязева, 13	Многоквартирный дом	1,49225	0	0,18428	0,18428	ГВС-откр		ж/д Тимирязева 13
2063	ул. Тимирязева, 13 А	Магазины	0	0	0,00033	0,00052	ГВС-откр		Тимирязева 13а
2064	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00298	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева, 14, пом. №322
2065	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00041	0	0	0			Тимирязева, 14, пом. (при-строй)
2066	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00398	0	0,00002	0,00002	ГВС-откр		Тимирязева 14 пом.328
2067	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00405	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Тимирязева, 14, пом. № 324
2068	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00798	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Тимирязева 14 пом.319,329
2069	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00479	0	0,00004	0,00017	ГВС-откр		ИП, ул.Тимирязева 14
2070	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00559	0	0,00004	0,00015	ГВС-откр		Тимирязева, 14, пом. №316
2071	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00077	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ул Тимирязева, 14, пом. №323
2072	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00461	0	0	0			Тимирязева, 14, пом. №325
2073	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00445	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева 14 пом.327

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2074	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00559	0	0,00005	0,00012	ГВС-откр		Тимирязева, 14, пом. №321
2075	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00401	0	0,00003	0,00008	ГВС-откр		Тимирязева 14 пом.318
2076	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,00367	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева, 14, пом. №320
2077	ул. Тимирязева, 14	Многоквартирный дом	0,64856	0	0,08282	0,08282	ГВС-откр		Тимирязева 14
2078	ул. Тимирязева, 15 /4	Столовые,кухни	0,01159	0	0,00016	0,00049	ГВС-откр		Тимирязева 15/4, кафе
2079	ул. Тимирязева, 15 Б	Магазины	0,035	0	0	0			Тимирязева, 15/6
2080	ул. Тимирязева, 16	Многоквартирный дом	0,0436	0	0,00076	0,00182	ГВС-откр		Тимирязева 16 маг.Даниловский
2081	ул. Тимирязева, 16	Многоквартирный дом	0,00452	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		ул Тимирязева, 16, пом. №64
2082	ул. Тимирязева, 16	Многоквартирный дом	0,24735	0	0,02268	0,02342	ГВС-откр		Тимирязева 16
2083	ул. Тимирязева, 16	Многоквартирный дом	0,00501	0	0,00032	0,00107	ГВС-откр		Тимирязева 16 пом.62
2084	ул. Тимирязева, 17	Многоквартирный дом	0,00686	0	0,0002	0,00051	ГВС-откр		Тимирязева 17 пом,183
2085	ул. Тимирязева, 17	Многоквартирный дом	0,0008	0	0,00008	0,00027	ГВС-откр		ул.Тимирязева 17 - отопление
2086	ул. Тимирязева, 17	Многоквартирный дом	0,96129	0	0,19118	0,19118	ГВС-откр		Тимирязева 17 ПП
2087	ул. Тимирязева, 18	Многоквартирный дом	0,33526	0	0,04572	0,04572	ГВС-откр		Тимирязева 18 ПП
2088	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,0032	0	0,00029	0,00057	ГВС-откр		Тимирязева 19 пом.265
2089	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00374	0	0,00008	0,00028	ГВС-откр		Тимирязева 19 пом.266
2090	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00132	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева, 19, пом. №263
2091	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00318	0	0,00012	0,0005	ГВС-откр		Тимирязева 19 ООО "Альтернатива"пом.200
2092	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00103	0	0	0			Тимирязева 19 ООО "Альтернатива" эл.щитовая

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2093	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00099	0	0,00003	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева 19 пом.65
2094	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	1,34069	0	0,27795	0,27795	ГВС-откр		Тимирязева 19 ПП
2095	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,00309	0	0,00001	0,00039	ГВС-откр		магазин Тимирязева 19
2096	ул. Тимирязева, 19	Многоквартирный дом	0,0016	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 19 пом.264
2097	ул. Тимирязева, 2	Многоквартирный дом	0,34775	0	0,05779	0,05779	ГВС-откр		Тимирязева 2 ПП
2098	ул. Тимирязева, 20	Многоквартирный дом	0,35404	0	0,04953	0,04953	ГВС-откр		Тимирязева 20 ПП
2099	ул. Тимирязева, 20 А	Магазины	0,04022	0	0,0012	0,0024	ГВС-откр		Тимирязева 20а, магазин
2100	ул. Тимирязева, 21	Многоквартирный дом	0,00427	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Тимирязева, 21, пом. №90
2101	ул. Тимирязева, 21	Многоквартирный дом	0,00274	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 21 пом.89
2102	ул. Тимирязева, 21	Многоквартирный дом	0,32768	0	0,0506	0,0506	ГВС-откр		Тимирязева 21 ПП
2103	ул. Тимирязева, 21 Б	Магазины	0,0112	0	0,00016	0,00028	ГВС-откр		Тимирязева 21 б
2104	ул. Тимирязева, 23 А	Магазины	0,009	0	0	0			Тимирязева 23а магазин
2105	ул. Тимирязева, 24	Многоквартирный дом	0,00525	0	0,00005	0,00019	ГВС-откр		Тимирязева, 24 пом.№122
2106	ул. Тимирязева, 24	Многоквартирный дом	0,0009	0	0,00028	0,00062	ГВС-откр		ИП, ул.Тимирязева, 24
2107	ул. Тимирязева, 24	Многоквартирный дом	0,44977	0	0,06258	0,06258	ГВС-откр		Тимирязева 24 ПП
2108	ул. Тимирязева, 24	Многоквартирный дом	0,03678	0	0,00003	0,0001	ГВС-откр		Тимирязева, 24 магазин, ателье-пристрой
2109	ул. Тимирязева, 3	Многоквартирный дом	0,2276	0	0,05022	0,05022	ГВС-откр		Тимирязева 3 ПП
2110	ул. Тимирязева, 3 А	Дет.ясли и сады	0,2684	0	0,01006	0,02708	ГВС-откр		МДОУ "Детский сад №19 "Хрусталик"
2111	ул. Тимирязева, 31	Многоквартирный дом	0,23617	0	0,03196	0,03196	ГВС-откр		Тимирязева 31 ПП
2112	ул. Тимирязева, 33	Многоквартирный	0,24231	0	0,03116	0,03116	ГВС-откр		Тимирязева 33 ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
2113	ул. Тимирязева, 33 А	Другое строение	0,031	0	0	0			Тимирязева 33а Автомойка
2114	ул. Тимирязева, 33 Б	Магазины	0,047	0	0,00108	0,002	ГВС-откр		Тимирязева 33б
2115	ул. Тимирязева, 33 В	Магазины	0,02	0	0,0005	0,001	ГВС-откр		Торговый павильон Тимир.33"в"
2116	ул. Тимирязева, 35	Многоквартирный дом	0,23928	0	0,03654	0,03654	ГВС-откр		Тимирязева,35
2117	ул. Тимирязева, 4	Многоквартирный дом	0,22431	0	0,02956	0,02956	ГВС-откр		Тимирязева 4 ПП
2118	ул. Тимирязева, 5	Многоквартирный дом	0,00095	0	0,00016	0,00054	ГВС-откр		Тимирязева 5,пом.120, ИП
2119	ул. Тимирязева, 5	Многоквартирный дом	0,4555	0	0,05939	0,05939	ГВС-откр		Тимирязева 5 ПП
2120	ул. Тимирязева, 5	Многоквартирный дом	0,00452	0	0,00017	0,00045	ГВС-откр		оптика, Тимирязева 5 пом.121
2121	ул. Тимирязева, 6	Многоквартирный дом	0,3446	0	0,05246	0,05246	ГВС-откр		Тимирязева 6 ПП
2122	ул. Тимирязева, 6 А	Дет.ясли и сады	0,1957	0	0,01336	0,03598	ГВС-откр		Тимирязева 6а
2123	ул. Тимирязева, 6 Б	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	0,01355	0,00996	0	0			ул.Тимирязева 6 Б
2124	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00313	0	0,00009	0,00021	ГВС-откр		Тимирязева 7 пом.92
2125	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00192	0	0,00019	0,00041	ГВС-откр		Тимирязева 7-17 парикмахерская
2126	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,33295	0	0,06035	0,06035	ГВС-откр		Тимирязева 7 ПП
2127	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00817	0	0,00006	0,00014	ГВС-откр		Тимирязева 7 пом.89
2128	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00423	0	0,00024	0,00054	ГВС-откр		Тимирязева 7 пом.91
2129	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00417	0	0,00006	0,00014	ГВС-откр		Тимирязева 7 пом.63
2130	ул. Тимирязева, 7	Многоквартирный дом	0,00531	0	0,00009	0,00016	ГВС-откр		Тимирязева 7 пом.76

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2131	ул. Тимирязева, 7 Б	Магазины	0,02067	0	0,00009	0,00019	ГВС-откр		Тимирязева 7Б
2132	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00444	0	0,00002	0,00004	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.287
2133	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,0041	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.1
2134	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00304	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.281
2135	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00568	0	0,00089	0,00214	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.286
2136	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00499	0	0,00004	0,00009	ГВС-откр		Тимирязева, 8, пом. №163
2137	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00405	0	0,00005	0,00017	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.283
2138	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,01056	0	0,00017	0,00061	ГВС-откр		отопление
2139	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	1,42465	0	0,17443	0,17443	ГВС-откр		Тимирязева 8
2140	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00325	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Тимирязева, 8, пом. №288, ИП
2141	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00324	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.289
2142	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00325	0	0,00007	0,00016	ГВС-откр		Тимирязева 8 пом.282
2143	ул. Тимирязева, 8	Многоквартирный дом	0,00409	0	0,00014	0,00039	ГВС-откр		ул Тимирязева, 8, пом. №284
2144	ул. Тимирязева, 8 А	Магазины	0,024	0	0,00017	0,00022	ГВС-откр		магазин ул Тимирязева, 8а
2145	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,0034	0	0,00013	0,00026	ГВС-откр		Тимирязева, 9, пом. №286
2146	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,03506	0	0,00048	0,00127	ГВС-откр		Магазин "Престиж", Тимирязева 9
2147	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00089	0	0	0			Тимирязева 9 пом.292
2148	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00386	0	0,00002	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.284
2149	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,002	0	0,00028	0,00068	ГВС-откр		парикмахерская ул.Тимирязева 9

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2150	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,02	0	0	0			ЧП, Тимирязева 9 (склад)
2151	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00392	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.295
2152	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00223	0	0	0			Тимирязева 9 пом.298
2153	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,0071	0	0,00006	0,00019	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.288
2154	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00486	0	0	0			Тимирязева 9 пом.283
2155	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00308	0	0,00003	0,00005	ГВС-откр		Тимирязева, 9, пом. №110
2156	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00356	0	0,00006	0,00022	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.289
2157	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00392	0	0,00002	0,0001	ГВС-откр		Тимирязева, 9, пом. №280
2158	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00469	0	0,00004	0,00013	ГВС-откр		Тимирязева, 9, пом. №290
2159	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,0047	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 19 пом.291
2160	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00418	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.287
2161	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	1,40555	0	0,16804	0,16804	ГВС-откр		Тимирязева 9
2162	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00284	0	0,00004	0,0001	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.294
2163	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00283	0	0,00004	0,0001	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.285
2164	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00301	0	0,00004	0,0001	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.296
2165	ул. Тимирязева, 9	Многоквартирный дом	0,00303	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Тимирязева 9 пом.297
2166	ул. Тимирязева, 9 А	Мастерские и цехи ФЗУ	0,038	0	0,00074	0,002	ГВС-откр		Мастерская по ремонту обуви
2167	ул. Тимирязева, 9 А	Школы и ВУЗ	0,7637	0,1285	0,00301	0,01156	ГВС-откр		МОУ "СОШ №9" (основное здание)
2168	ул. Тимирязева, 9 А	Школы и ВУЗ	0,3128	0	0	0			МОУ "СОШ №9" (спортзал)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2169	ул. Трегубенко, 54	Многоквартирный дом	0,4232	0	0,02397	0,02397	ГВС-откр		Трегубенко 54
2170	ул. Трегубенко, 54 А	Многоквартирный дом	0,314	0	0,02077	0,02077	ГВС-откр		Трегубенко 54а
2171	ул. Трегубенко, 55	Административные здания, конторы	0,099	0	0	0			Трегубенко 55
2172	ул. Трегубенко, 55 Б	Магазины	0,016	0	0	0			Трегубенко 55Б пом.№ 3,4
2173	ул. Трегубенко, 55 Б	Магазины	0,01	0	0	0			Трегубенко 55Б пом №2, ИП
2174	ул. Трегубенко, 55 Б/пом.1,2,3,4,5	Магазины	0,009	0	0	0			ул Трегубенко, 55 Б пом.1
2175	ул. Трегубенко, 55 Б/пом.1,2,3,4,5	Магазины	0,0171	0	0	0			ул Трегубенко, 55 Б строение №1 пом.1,2,3,4,5
2176	ул. Трегубенко, 56	Многоквартирный дом	1,28877	0	0,21348	0,21348	ГВС-откр		Трегубенко 56
2177	ул. Трегубенко, 56 Г	Магазины	0,018	0	0	0			Трегубенко, 56 "Г" павильон №2
2178	ул. Трегубенко, 56/№ 41	Магазины	0,021	0	0	0			Трегубенко, 56, №41-" павильон №1
2179	ул. Трегубенко, 57	Многоквартирный дом	0,11931	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Трегубенко 57 ПП
2180	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,00294	0	0,00001	0,00005	ГВС-откр		Трегубенко, 57 а, пом. №48
2181	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,00417	0	0,00007	0,00031	ГВС-откр		Трегубенко, 57 а, пом. №56
2182	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,00012	0	0,00012	0,00032	ГВС-откр		л Трегубенко, 57 а, пом. №53
2183	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,140172	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Трегубенко 57 а ПП
2184	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,0072	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		ул Трегубенко, 57 а, пом. №51
2185	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,00295	0	0	0			Трегубенко, 57 а, пом. №50
2186	ул. Трегубенко, 57 А	Многоквартирный дом	0,00276	0	0	0			Трегубенко, 57 а, пом. №52
2187	ул. Трегубенко, 58	Многоквартирный дом	0,0146	0	0,00062	0,00166	ГВС-откр		Трегубенко 58 1-ая очередь (нежилые помещения)



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2188	ул. Трегубенко, 58	Многоквартирный дом	0,02742	0	0,00004	0,0001	ГВС-откр		Трегубенко 58 2-ая очередь (нежилые помещения), ИП
2189	ул. Трегубенко, 58	Многоквартирный дом	0,0956	0	0,1192	0,1192		ГВС-закр	Трегубенко, 58 3-я очередь
2190	ул. Трегубенко, 58	Многоквартирный дом	0,05787	0	0,00932	0,00932	ГВС-откр		Трегубенко 58 1-ая очередь ПП
2191	ул. Трегубенко, 58	Многоквартирный дом	0,05786	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		Трегубенко 58 2-ая очередь ПП
2192	ул. Трегубенко, 59	Многоквартирный дом	0,27314	0	0,05752	0,05752	ГВС-откр		Трегубенко 59 ПП
2193	ул. Трегубенко, 60	Многоквартирный дом	0,6335	0	0,0837	0,0837	ГВС-откр		Трегубенко 60 ПП
2194	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,02693	0	0,00006	0,00024	ГВС-откр		Трегубенко 61 пом.190 (ввод 2)
2195	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,00803	0	0,00015	0,00045	ГВС-откр		Трегубенко, 61, пом. №194
2196	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,25818	0	0,05859	0,05859	ГВС-откр		Трегубенко 61 ввод 1 ПП
2197	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,20107	0	0,05859	0,05859	ГВС-откр		Трегубенко 61 ввод 2 ПП
2198	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,008	0	0,0001	0,00017	ГВС-откр		Трегубенко 61 пом.195
2199	ул. Трегубенко, 61	Многоквартирный дом	0,00315	0	0,00002	0,00006	ГВС-откр		Трегубенко 61 пом.196 (ввод 2)
2200	ул. Трегубенко, 61 А	Многоквартирный дом	0,1982	0	0,04021	0,04021	ГВС-откр		Трегубенко 61 А ПП
2201	ул. Трегубенко, 62	Многоквартирный дом	0,6446	0	0,0988	0,0988	ГВС-откр		Трегубенко 62 ПП
2202	ул. Трегубенко, 63	Пожарное депо	0,2227	0,36882	0,03217	0,0965	ГВС-откр		Трегубенко 63 пождепо
2203	ул. Трегубенко, 63	Пожарное депо	0,0435	0	0	0			Трегубенко 63 склад
2204	ул. Трегубенко, 64	Многоквартирный дом	0,1596	0	0,01618	0,01618	ГВС-откр		Трегубенко 64 ПП
2205	ул. Трегубенко, 65 А	Административные здания, конторы	0,010067	0	0	0			Трегубенко, 65 А
2206	ул. Трегубенко, 66	Многоквартирный дом	0,1594	0	0,01829	0,01829	ГВС-откр		Трегубенко 66 ПП



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2207	ул. Трегубенко, 66	Многоквартирный дом	0,0019	0	0,00001	0,00006	ГВС-откр		Трегубенко 66 магазин
2208	ул. Трегубенко, 66 А	Многоквартирный дом	0,43284	0	0,03489	0,03489	ГВС-откр		Трегубенко 66 А 1,2,3,4 очередь ПП
2209	ул. Трегубенко, 67	Административные здания, конторы	0,182	0	0	0			Трегубенко 67 админ.здание
2210	ул. Трегубенко, 68	Многоквартирный дом	0,0039	0	0,00002	0,00004	ГВС-откр		Трегубенко 68 пом.31
2211	ул. Трегубенко, 68	Многоквартирный дом	0,139	0	0,01118	0,01118	ГВС-откр		Трегубенко 68
2212	ул. Трудовая, 1	Частный дом	0,017	0	0,00053	0,00053	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 1
2213	ул. Трудовая, 13	Частный дом	0,01499	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 13
2214	ул. Трудовая, 14	Частный дом	0,0225	0	0,00133	0,00133	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 14
2215	ул. Трудовая, 14	Частный дом	0	0	0,00078	0,82003	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 14 (бассейн)
2216	ул. Трудовая, 14	Частный дом	0,0073	0	0	0			ж/д ул.Трудовая, 14 (гараж)
2217	ул. Трудовая, 14	Частный дом	0,0141	0	0	0			ж/д ул.Трудовая, 14 (баня)
2218	ул. Трудовая, 16	Частный дом	0,01611	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 16
2219	ул. Трудовая, 17	Частный дом	0,03478	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 17
2220	ул. Трудовая, 2 А	Частный дом	0,01187	0	0,002	0,002	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 2 А
2221	ул. Трудовая, 20	Частный дом	0,0185	0	0	0			ж/д ул.Трудовая, 20
2222	ул. Трудовая, 3	Частный дом	0,03282	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 3
2223	ул. Трудовая, 7	Частный дом	0,03434	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 7
2224	ул. Трудовая, 9	Частный дом	0,03306	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 9
2225	ул. Трудовая, 9 А	Частный дом	0,031	0	0,0006	0,0006	ГВС-откр		ж/д ул.Трудовая, 9 А
2226	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0884	0	0,00089	0,00267	ГВС-откр		Административное здание
2227	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0434	0	0	0			Подвал
2228	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0297	0	0	0			Гараж 1
2229	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0244	0	0	0			Гараж 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2230	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0011	0	0	0			Гараж 3
2231	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0031	0	0	0			Столярка
2232	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,0145	0	0,00002	0,00002	ГВС-откр		Проходная
2233	ул. Тувинская, 22 ж/дом	Многоквартирный дом	0,04475	0	0	0			Тувинская 22
2234	ул. Утро Сентябрьское, 49	Клубы	0,10982	0	0	0			Утро Сентябрьское, 49 "г"
2235	ул. Утро Сентябрьское, 49	Клубы	0,00099	0	0	0			Утро Сентябрьское, 49 (При-строй)
2236	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/1	Многоквартирный дом	0,04288	0	0,01518	0,01518	ГВС-откр		Утро Сентябрьское 61А/1 ПП
2237	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/2	Многоквартирный дом	0,07195	0	0,01864	0,01864	ГВС-откр		Утро Сентябрьское 61А/2 ПП
2238	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/3	Многоквартирный дом	0,04288	0	0,01039	0,01039	ГВС-откр		Утро Сентябрьское 61А/3 ПП
2239	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/4	Многоквартирный дом	0,03598	0	0,01145	0,01145	ГВС-откр		Утро Сентябрьское 61А/4 ПП
2240	ул. Утро Сентябрьское, 81	Административные здания, конторы	0,0289	0	0	0			админ.здание
2241	ул. Утро Сентябрьское, 81	Административные здания, конторы	0,0368	0	0	0			гараж
2242	ул. Утро Сентябрьское, 81	Административные здания, конторы	0,0047	0	0	0			подвал
2243	ул. Февральская, 1	Частный дом	0,0116	0	0,00097	0,00097	ГВС-откр		ж/д ул.Февральская, 1
2244	ул. Февральская, 12	Частный дом	0,0092	0	0,00065	0,00065	ГВС-откр		ж/д ул.Февральская, 12
2245	ул. Февральская, 6 А	Частный дом	0,00753	0	0	0			ж/д ул.Февральская, 6 А
2246	ул. Февральская, 7 А	Частный дом	0,01028	0	0	0			ж/д ул.Февральская, 7 А
2247	ул. Февральская, 9	Школы и ВУЗ	0,15925	0	0,00024	0,0008	ГВС-откр		Февральская 9 Мастерские №4 (ввод №2)
2248	ул. Февральская, 9	Мастерские и цехи ФЗУ	0,18215	0	0,00015	0,00051	ГВС-откр		Февральская 9 Мастерские №3 (ввод №2)
2249	ул. Февральская, 9	Школы и ВУЗ	0,11207	0	0,00014	0,0006	ГВС-откр		Февральская 9 Учебный корпус №3 (ввод №1)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2250	ул. Февральская, 9	Мастерские и цехи ФЗУ	0,02959	0	0	0			Февральская 9 (Мастерские №1) (ввод №1)
2251	ул. Февральская, 9	Мастерские и цехи ФЗУ	0,00523	0	0	0			Февральская 9 (Инструментальная) (ввод №1)
2252	ул. Февральская, 9	Мастерские и цехи ФЗУ	0,02983	0	0	0			Февральская 9 Мастерские №2 (ввод №1)
2253	ул. Февральская, 9	Бытовые и вспом.помещ.	0,00116	0	0	0			Февральская 9 Туалет (ввод №1)
2254	ул. Февральская, 9	Школы и ВУЗ	0,0885	0	0	0			Февральская 9 учебный корпус №6 (ввод №2)
2255	ул. Февральская, 9	Школы и ВУЗ	0,4316	0	0,01851	0,06574	ГВС-откр		Февральская 9 Учебный корпус №1 (ввод №1)
2256	ул. Февральская, 9	Школы и ВУЗ	0,13573	0	0	0			Февральская 9 Учебный корпус №2 (ввод №1)
2257	ул. Хвостанцева, 1 Д	Многоквартирный дом	0,11366	0	0,01358	0,01358	ГВС-откр		Хвостанцева 1 Д ПП
2258	ул. Хвостанцева, 71	Многоквартирный дом	0,0705	0	0,00387	0,01042	ГВС-откр		МДОУ "Д/сад №14 "Золотой ключик"
2259	ул. Хвостанцева, 71	Многоквартирный дом	0,22606	0	0,02823	0,02823	ГВС-откр		Хвостанцева 71 ПП
2260	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,05007	0	0	0			Чайковского 26 АБК (лит.Б,Б1)
2261	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,02416	0	0	0			Чайковского 26 магазин, бытовая, гаражи (лит.В1)
2262	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,02526	0	0	0			Чайковского 26 гаражи (лит.В2)
2263	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,16855	0	0	0			Чайковского 26 гаражи (лит.В3,В4,В5,В6)
2264	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,02994	0	0	0			Чайковского 26 гаражи (лит.В7)
2265	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,00739	0	0	0			Чайковского 26 проходная (лит.В11)
2266	ул. Чайковского, 61	Другое строение	0,0365	0	0	0			Чайковского, 61 (Кемпинг)
2267	ул. Чапаева, 2	Частный дом	0,0101	0	0,0014	0,0014	ГВС-откр		ж/д ул.Чапаева, 2-1
2268	ул. Чапаева, 2	Частный дом	0,0101	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Чапаева, 2-2
2269	ул. Чапаева, 4	Частный дом	0,00999	0	0,00022	0,00022	ГВС-откр		ж/д ул.Чапаева, 4-2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2270	ул. Чапаева, 4	Частный дом	0,01	0	0,0014	0,0014	ГВС-откр		ж/д ул.Чапаева, 4-1
2271	ул. Черкасова, 2 Б	Частный дом	0,013	0	0,00106	0,00106	ГВС-откр		ж/д ул.Черкасова, 2 Б
2272	ул. Шантарова, 1	Частный дом	0,017	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Шантарова, 1
2273	ул. Шантарова, 3	Частный дом	0,016	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Шантарова, 3
2274	ул. Шантарова, 5	Частный дом	0,014	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Шантарова, 5
2275	ул. Широкова, 1	Частный дом	0,01741	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 1
2276	ул. Широкова, 1	Частный дом	0,00451	0	0	0			ж/д ул.Широкова, 1 (гараж)
2277	ул. Широкова, 1 А	Частный дом	0,03706	0	0,00188	0,18759	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 1 А
2278	ул. Широкова, 2 А	Частный дом	0,0304	0	0,0008	0,0008	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 2 А
2279	ул. Широкова, 2 Б	Частный дом	0,0301	0	0,00027	0,00027	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 2 Б
2280	ул. Широкова, 2 Б	Частный дом	0,00096	0	0	0			ж/д ул.Широкова, 2 Б (баня)
2281	ул. Широкова, 3	Частный дом	0,0286	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 3
2282	ул. Широкова, 4	Частный дом	0,02795	0	0,00141	0,00141	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 4
2283	ул. Широкова, 5	Частный дом	0,02	0	0,0007	0,0007	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 5
2284	ул. Широкова, 6	Частный дом	0,03895	0	0,00117	0,00117	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 6
2285	ул. Широкова, 8	Частный дом	0,02826	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Широкова, 8
2286	ул. Штабная, 1 А	Магазины	0,031	0	0,00108	0,002	ГВС-откр		Штабная 1 "а"
2287	ул. Штабная, 10	Административные здания, конторы	0,0051	0	0	0			Штабная 10 (гараж)
2288	ул. Штабная, 10	Административные здания, конторы	0,06229	0,09632	0,00674	0,01815	ГВС-откр		Штабная 10 (банк) 1 ввод
2289	ул. Штабная, 10	Административные здания, конторы	0,05851	0	0,00674	0,01815	ГВС-откр		Штабная 10 (банк) 2 ввод
2290	ул. Штабная, 13	Частный дом	0,0124	0	0,0011	0,0011	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 13-3
2291	ул. Штабная, 13	Частный дом	0,0138	0	0,0004	0,0004	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 13-2
2292	ул. Штабная, 14	Клубы	0,0999	0	0,009	0,027		ГВС-закр	Штабная 14
2293	ул. Штабная, 14 А	Магазины	0,0095	0	0	0			ул.Штабная, 14а магазин канц.товары
2294	ул. Штабная, 15 А	Многоквартирный	0,04696	0	0,00666	0,00666	ГВС-откр		Штабная 15а ПП

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		дом							
2295	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,00337	0	0	0			Штабная 18 (гараж)
2296	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,01199	0	0	0			Штабная 18 пом.6
2297	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,00406	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		пом.1 ул.Штабная 18 ( гараж)
2298	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,01383	0	0	0			Штабная 18 пом.3
2299	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,03559	0	0	0			Административное здание ул.Штабная 18
2300	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,00769	0	0,00078	0,00078	ГВС-откр		Штабная 18 пом.9 (гараж)
2301	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,03058	0	0,00014	0,00058	ГВС-откр		Штабная 18 пом.5 Административное зд-е
2302	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,00148	0	0	0			Штабная 18 пом.5 (2 - ой этаж дополнение (1-ый кабинет)
2303	ул. Штабная, 19	Частный дом	0,00569	0	0,00032	0,00032	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 19-2
2304	ул. Штабная, 19	Частный дом	0,00836	0	0,00035	0,00035	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 19-1
2305	ул. Штабная, 22	Административные здания, конторы	0,02597	0	0	0			ул Штабная, 22
2306	ул. Штабная, 23	Многоквартирный дом	0,10109	0	0,0102	0,0102	ГВС-откр		Штабная 23
2307	ул. Штабная, 26	Школы и ВУЗ	0,4303	0	0,00224	0,01034	ГВС-откр		Штабная 26
2308	ул. Штабная, 26 А	Частный дом	0,02588	0	0,00081	0,00081	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 26 А
2309	ул. Штабная, 28 А	Частный дом	0,027	0	0,005	0,005	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 28 А
2310	ул. Штабная, 36	Частный дом	0,04302	0	0,00044	0,00044	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 36
2311	ул. Штабная, 36	Частный дом	0	0	0,00079	0,27497	ГВС-откр		ж/д ул.Штабная, 36 (бассейн)
2312	ул. Штабная, 36	Частный дом	0,00487	0	0	0			ж/д ул.Штабная, 36 (баня)
2313	ул. Штабная, 39 /1	Административные здания, конторы	0,04	0	0,00279	0,01	ГВС-откр		ювелирная мастерская
2314	ул. Штабная, 39/стр.3	Бытовые и вспом.помещ.	0,0646	0	0	0			Штабная 39 стр.3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
2315	ул. Штабная, 39/стр.6	Бытовые и вспом.помещ.	0,0624	0	0	0			Штабная 39 стр.6
2316	ул. Штабная, 6	Частный дом	0,00733	0	0	0			ж/д ул.Штабная, 6
2317	ул. Штабная, 60 А	Столовые,кухни	0,02713	0	0,00469	0,01928	ГВС-откр		столовая "Матаф" , Штабная 60а
2318	ул. Штабная, 60 А	Административные здания, конторы	0,03893	0	0,00097	0,0039	ГВС-откр		ул.Штабная 60а, пом.3
2319	ул. Штабная, 60 А	Административные здания, конторы	0,07718	0	0,00028	0,00117	ГВС-откр		ул.Штабная 60а, пом.3
2320	ул. Штабная, 60 А/4	Гаражи	0,11	0	0	0			ул.Штабная 60 "а" строение 4 пом.№5
2321	ул. Штабная, 60 А/4	Гаражи	0,09	0	0	0			гаражи Штабная 60 "а" стр.4 пом.№1,2,3,
2322	ул. Штабная, 60 А/стр.2	Административные здания, конторы	0,0183	0	0,00011	0,00045	ГВС-откр		Штабная 60а строение 2
2323	ул. Штабная, 60 А/стр.3	Гаражи	0,4639	0	0	0			Штабная зд.60 "А" гараж (строение 3)
2324	ул. Штабная, 7 А	Магазины	0,0085	0	0	0			ул.Штабная 7а ООО "Беркут"
2325	ул. Штабная, 9 В	Магазины	0,0085	0	0,00006	0,00013	ГВС-откр		Штабная 9в
2326	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие	0,0683	0	0,00519	0,12466	ГВС-откр		Общежитие №1
2327	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие	0,0683	0	0,00606	0,14544	ГВС-откр		Общежитие №2
2328	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие	0,0683	0	0,00519	0,12466	ГВС-откр		Общежитие №3
2329	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие	0,0683	0	0,00519	0,12466	ГВС-откр		Общежитие №4
2330	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие	0,0683	0	0,00519	0,12466	ГВС-откр		Общежитие № 5
2331	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,0683	0	0,00812	0,00812	ГВС-откр		ЛПУ
2332	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,05096	0	0,01033	0,02478	ГВС-откр		Стационар
2333	ул. Энтузиастов, 6	Столовые,кухни	0,10375	0	0,00035	0,00142	ГВС-откр		Столовая - клуб
2334	ул. Энтузиастов, 6	Столовые,кухни	0,11101	0	0,38481	0,76961	ГВС-откр		Столовая
2335	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,03779	0	0,04088	0,12263	ГВС-откр		Банно-прачечный комбинат
2336	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и	0,01279	0	0,00433	0,10388	ГВС-откр		Баня в городке

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ ТП	Адрес абонента	Характеристика абонента	Договорные нагрузки (зависимая схема), Гкал/ч				Присоединение по ГВС		Примечание
			отопление	вентиляция	ГВС ср.час	ГВС max	открытая	закрытая	
		вспом.помещ.							
2337	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,06354	0	0,00304	0,00606	ГВС-откр		Медсанчасть
2338	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,09156	0	0,00812	0,00812	ГВС-откр		Шизо-ПКТ
2339	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,02105	0	0,00023	0,00023	ГВС-откр		ДПНК
2340	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,04231	0	0,00031	0,00426	ГВС-откр		Теплица
2341	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,09313	0	0,00068	0,00182	ГВС-откр		КПП со штабом
2342	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,1474	0	0,00022	0,00089	ГВС-откр		Блок- склад
2343	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,12413	0	0,01023	0,0195	ГВС-откр		Штаб №2 со столовой
2344	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,02531	0	0,01217	0,01217	ГВС-откр		Столовая в/ч
2345	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,07705	0	0,00018	0,02169	ГВС-откр		Гараж №1
2346	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,05444	0	0,00017	0,01447	ГВС-откр		Гараж №2
2347	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,06096	0	0,00017	0,01447	ГВС-откр		Гараж №3
2348	ул. Энтузиастов, 6	Бытовые и вспом.помещ.	0,0314	0	0,00017	0,01447	ГВС-откр		Гараж легковых автомобилей
2349	ул. Южная, 17	Частный дом	0,01321	0	0,00107	0,00107	ГВС-откр		ж/д ул.Южная, 17

## 2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ СУВОРОВА, 23В МУП «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки муниципальной котельной Суворова, 23В

№ аб.	Адрес	Характеристика абонента	Q отопл, Гкал/час	Q ГВС, Гкал/ч	Q всего, Гкал/час	Схема присоединения	Присоединение по ГВС	Примечание
1	ул.Суворова, 25	Жилой дом	0,089	0,018	0,107	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
2	ул.Суворова, 27	Жилой дом	0,099	0,027	0,126	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
3	ул.Суворова, 29	Жилой дом	0,098	0,020	0,118	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
4	ул.Суворова, 31	Жилой дом	0,071	0,018	0,089	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
5	ул.Суворова, 33	Жилой дом	0,128	0,029	0,157	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
6	ул.Суворова, 37	Жилой дом	0,131	0,032	0,163	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
7	ул.Суворова, 23	Жилой дом	0,014	0,002	0,016	зависимая	закрытая	
8	ул.Суворова, 29а	Жилой дом	0,017	0,008	0,025	зависимая	закрытая	
9	ул.Связистов, 19	Жилой дом	0,008	0,001	0,009	зависимая	закрытая	
10	ул. Связистов, 21	Жилой дом	0,013	0,001	0,014	зависимая	закрытая	
11	ул. Связистов, 25	Жилой дом	0,015	0,002	0,017	зависимая	закрытая	
12	ул.Связистов, 28	Жилой дом	0,029	0,002	0,030	зависимая	закрытая	
13	ул.Связистов, 30	Жилой дом	0,027	0,001	0,028	зависимая	закрытая	
14	ул.Связистов, 32	Жилой дом	0,019	0,002	0,021	зависимая	закрытая	
15	ул.Связистов, 23	Жилой дом	0,021	0,003	0,024	зависимая	закрытая	
16	ул.Связистов, 24	Жилой дом	0,026	0,002	0,027	зависимая	закрытая	
17	ул.Связистов, 26	Жилой дом	0,028	0,002	0,030	зависимая	закрытая	
18	ООО "Ростелеком"	Прочие потребители	0,120	0,000	0,120	зависимая	закрытая	
19	ООО "Элегия"	Прочие потребители	0,100	0,000	0,100	зависимая	закрытая	
20	ИП Бабушкин	Прочие потребители	0,010	0,000	0,010	зависимая	закрытая	



### 3 ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ ФИЛИАЛА «МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ» АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)»

Таблица 3.1 – Фактическое потребление тепловой энергии за 2020 год абонентами МТЭЦ

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1	пер Ботанический, 1	341,328			25,288	366,616			24,177	24,177
2	пер Ботанический, 2	21,308				21,308				
3	пер Ботанический, 2 А	66,647		0,251		66,898				
4	пер Ботанический, 4	68,216				68,216				
5	пер Ботанический, 7	83,142				83,142				
6	пер Звездный, 1	2,320		3,118		5,438		0,689		0,689
7	пер Звездный, 11	5,076		6,404		11,480		2,660		2,660
8	пер Звездный, 12	19,872		1,790		21,662		0,700		0,700
9	пер Звездный, 2	38,085		0,729		38,814		0,011		0,011
10	пер Звездный, 3	11,949		0,040		11,989		0,040		0,040
11	пер Звездный, 4	28,174		6,546		34,720		2,675		2,675
12	пер Звездный, 4 А	32,760		2,338		35,098		1,166		1,166
13	пер Звездный, 6	40,453		1,974		42,427		0,981		0,981
14	пер Звездный, 7	20,885		2,744		23,629		1,028		1,028
15	пер Звездный, 8	25,499		4,516		30,015		2,044		2,044
16	пер Звездный, 9а	17,004		0,028		17,032		0,028		0,028
17	пер Интернатский, 5	38,513		3,817		42,330		0,149		0,149
18	пер Колхозный, 2	62,712		13,042		75,754		5,718		5,718
19	пер Колхозный, 4	62,514		13,035		75,549		7,803		7,803
20	пер Колхозный, 6	61,672		9,785		71,457		4,541		4,541
21	пер Мичурина, 16	136,262		40,898		177,160		19,921		19,921
22	пер Мичурина, 17 А	20,714		3,215		23,929		1,096		1,096

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
23	пер Мичурина, 18	38,085		4,609		42,694		2,174		2,174
24	пер Мичурина, 18 А	83,546		7,858		91,404		2,783		2,783
25	пер Мичурина, 20	91,444		3,183		94,627		1,135		1,135
26	пер Мичурина, 24	43,542		2,871		46,413		1,016		1,016
27	пер Мичурина, 26	104,999		8,031		113,030		3,135		3,135
28	пер Оранжевый, 1	45,157				45,157				
29	пер Оранжевый, 11	39,968		4,064		44,032				
30	пер Оранжевый, 12			5,207		5,207		2,092		2,092
31	пер Оранжевый, 3	73,974		9,664		83,638		3,868		3,868
32	пер Оранжевый, 9	25,787		2,548		28,335		1,206		1,206
33	пер Рудный, 1	50,362		3,213		53,575		1,940		1,940
34	пер Рудный, 2 А	54,504		3,993		58,497		1,852		1,852
35	пер Рудный, 3	113,086		2,618		115,704		1,099		1,099
36	пер Рудный, 4	48,050				48,050				
37	пер Рудный, 5	43,353		12,718		56,071		7,325		7,325
38	пер Садовый, 2 А	20,822				20,822				
39	пер Школьный, 6	14,719				14,719				
40	пер Школьный, 8	17,001		1,266		18,267		0,468		0,468
43	проезд Кедровый, 4	25,184		0,050		25,234				
44	проезд Кедровый, 5	19,754				19,754				
45	проезд Кедровый, 6	42,702				42,702				
46	проезд Кедровый, 7	41,827		3,370		45,197		2,160		2,160
47	проезд Кедровый, 8	28,338				28,338				
48	проезд Котельный, 1	48,973				48,973				
49	проезд Котельный, 10	78,936				78,936				
50	проезд Котельный, 11	162,726				162,726				
51	проезд Котельный, 20	421,757		15,121		436,878		7,064		7,064

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
52	проезд Котельный, 5	83,300		4,660		87,960		2,196		2,196
53	проезд Котельный, 7	200,984		4,138		205,122		1,572		1,572
54	проезд Сафьяновых, 1	813,019		206,581		1 019,600		85,631		85,631
55	проезд Сафьяновых, 10	412,056		28,197		440,253		11,882		11,882
56	проезд Сафьяновых, 11а	33,576		2,042		35,618		0,166		0,166
57	проезд Сафьяновых, 12	675,047		141,287		816,334		76,672		76,672
58	проезд Сафьяновых, 13	676,056	628,325	17,747		1 322,128	19,193	3,553		22,746
59	проезд Сафьяновых, 14	1 273,732		287,615		1 561,347		151,576		151,576
60	проезд Сафьяновых, 15	639,630		266,691		906,321		110,485		110,485
61	проезд Сафьяновых, 16	618,826		200,178		819,004		98,375		98,375
62	проезд Сафьяновых, 18	603,703		105,960		709,663		53,827		53,827
63	проезд Сафьяновых, 2	217,860		34,879		252,739		10,895		10,895
64	проезд Сафьяновых, 20	430,749		31,368		462,117		10,892		10,892
65	проезд Сафьяновых, 22	1 088,951		264,691		1 353,642		123,422		123,422
66	проезд Сафьяновых, 3	530,758		131,568		662,326		63,426		63,426
67	проезд Сафьяновых, 4	901,866		159,900		1 061,766		83,219		83,219
68	проезд Сафьяновых, 5	867,148		168,797		1 035,945		88,080		88,080
69	проезд Сафьяновых, 6	1 294,420		363,291		1 657,711		147,125		147,125
70	проезд Сафьяновых, 7	647,345		211,334		858,679		85,732		85,732
71	проезд Сафьяновых, 7 а	21,530				21,530				
72	проезд Сафьяновых, 8	592,415		195,930		788,345		81,375		81,375
73	проезд Сафьяновых, 9	449,400		72,493		521,893		25,755		25,755
74	проезд Текстильный, 5	100,196				100,196				
76	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 10	31,557		0,899		32,456		0,481		0,481
77	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 11	41,312		11,235		52,547		5,026		5,026
78	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 12	31,616				31,616				
79	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 19	27,862		3,362		31,224		1,528		1,528

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
80	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 21	38,813		5,752		44,565		2,552		2,552
81	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 25	14,140		0,771		14,911		0,318		0,318
82	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 40	46,597		11,630		58,227		5,208		5,208
83	рп Зеленый Бор, ул Боровая, 52-2			7,219		7,219		2,900		2,900
84	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 1	628,290		245,848		874,138		95,813		95,813
85	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 2	804,515		292,991		1 097,506		131,478		131,478
86	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 3	600,148		220,895		821,043		82,691		82,691
87	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 4	766,413		224,653		991,066		107,008		107,008
88	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 4а	77,952		0,517		78,469		0,078		0,078
89	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 5	611,672		173,310		784,982		61,853		61,853
90	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 6	695,188		155,876		851,064		77,035		77,035
91	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 7	1 015,005		250,139		1 265,144		113,708		113,708
92	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 8	572,597	9,930	3,072		585,599	0,268	0,283		0,551
93	рп Зеленый Бор, ул Журавлева, 9	434,438		30,242		464,680		12,772		12,772
94	рп Зеленый Бор, ул Кошурникова, 1	450,718		110,556		561,274		56,372		56,372
96	рп Зеленый Бор, ул Лесная, 1	29,520		3,749		33,269		1,714		1,714
97	рп Зеленый Бор, ул Лесная, 1 В	24,885				24,885				
98	рп Зеленый Бор, ул Лесная, 2	15,091		0,769		15,860		0,318		0,318
99	рп Зеленый Бор, ул Лесная, 3	17,053		2,413		19,466		0,968		0,968
100	рп Зеленый Бор, ул Станционная, 27	156,024		47,978		204,002		22,893		22,893
101	тер Минусинское Лесничество, 16/3/1	512,187		39,546		551,733		12,316		12,316
102	ул Абаканская, 2 А	28,894		3,199		32,093		1,121		1,121
103	ул Абаканская, 21	24,866		7,494		32,360		1,044		1,044
104	ул Абаканская, 23 А	95,652				95,652				
105	ул Абаканская, 23 Б	59,670		2 717,836		2 777,506		10,728		10,728
106	ул Абаканская, 25 А	16,745		1,148		17,893		1,209		1,209
107	ул Абаканская, 30	70,759				70,759				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
108	ул Абаканская, 39	623,516		157,254		780,770		74,585		74,585
109	ул Абаканская, 41	1 918,637		319,003		2 237,640		159,110		159,110
110	ул Абаканская, 41 Б	38,487		0,071		38,558		0,071		0,071
111	ул Абаканская, 41а	53,923				53,923				
112	ул Абаканская, 43	682,464		157,626		840,090		76,399		76,399
113	ул Абаканская, 43 А	75,765				75,765				
114	ул Абаканская, 43 б	142,803		0,351		143,154		0,105		0,105
115	ул Абаканская, 44	186,752		2,941		189,693		1,202		1,202
116	ул Абаканская, 44 корп.1	42,111				42,111				
117	ул Абаканская, 44 б	139,924		3,712		143,636				
118	ул Абаканская, 44 В	161,949		24,907		186,856		13,260		13,260
119	ул Абаканская, 44в, стр.1	67,422				67,422				
120	ул Абаканская, 46	84,217		2,841		87,058		1,942		1,942
121	ул Абаканская, 46 корп.3	499,946		142,451		642,397		56,311		56,311
122	ул Абаканская, 46 корп.4	493,902		202,309		696,211		83,532		83,532
123	ул Абаканская, 48	61,441		67,956		129,397		33,827		33,827
124	ул Абаканская, 50	817,816		198,076		1 015,892		77,457		77,457
125	ул Абаканская, 50 А	619,824		107,955		727,779		52,780		52,780
126	ул Абаканская, 51	167,893	29,497	16,082		213,472		8,316		8,316
127	ул Абаканская, 51 в	176,985				176,985				
128	ул Абаканская, 51 корп.Мол.мода	53,296		3,350		56,646		1,665		1,665
129	ул Абаканская, 52	822,015		199,424		1 021,439		80,525		80,525
130	ул Абаканская, 52 А	492,221		72,081		564,302		31,949		31,949
131	ул Абаканская, 52 б	55,670	29,073	11,518		96,261				
132	ул Абаканская, 53	186,679		9,983		196,662		6,799		6,799
133	ул Абаканская, 53 корп.10	10,073		0,432		10,505		0,185		0,185
134	ул Абаканская, 53 корп.2,2а,2б	79,785		2,506		82,291		1,417		1,417

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
135	ул Абаканская, 53 корп.20	10,073		0,431		10,504		0,185		0,185
136	ул Абаканская, 53 корп.3	21,395		8,532		29,927		4,141		4,141
137	ул Абаканская, 53 корп.4	26,092				26,092				
138	ул Абаканская, 53 корп.5	8,689				8,689				
139	ул Абаканская, 53 корп.6	30,744		0,405		31,149		0,047		0,047
140	ул Абаканская, 53 корп.9а	10,073		0,429		10,502		0,185		0,185
141	ул Абаканская, 53 а	15,999		11,317		27,316		5,867		5,867
142	ул Абаканская, 53 корп.1	84,188		4,637		88,825		0,823		0,823
143	ул Абаканская, 53 корп.11,12	72,175		3,662		75,837		1,804		1,804
144	ул Абаканская, 53 корп.13	8,466		0,370		8,836		0,159		0,159
145	ул Абаканская, 53 корп.7	32,329		0,454		32,783		0,047		0,047
146	ул Абаканская, 53 корп.8	34,583				34,583				
147	ул Абаканская, 53 корп.9	10,073		0,431		10,504		0,185		0,185
148	ул Абаканская, 54	570,176		112,183		682,359		56,710		56,710
149	ул Абаканская, 54 А	622,132		112,443		734,575		62,055		62,055
150	ул Абаканская, 54 а корп.2	19,373				19,373				
151	ул Абаканская, 54 б	5,426				5,426				
152	ул Абаканская, 54 в	26,444				26,444				
153	ул Абаканская, 54г	47,275		0,519		47,794		0,140		0,140
154	ул Абаканская, 55	1 736,862		344,597		2 081,459		150,513		150,513
155	ул Абаканская, 56	785,543		146,390		931,933		74,237		74,237
156	ул Абаканская, 56 А	444,737		123,492		568,229		64,625		64,625
157	ул Абаканская, 57	1 368,922		262,005		1 630,927		129,870		129,870
158	ул Абаканская, 58	110,874	226,168		70,734	407,776			16,592	16,592
159	ул Абаканская, 59	1 423,101		215,812		1 638,913		86,836		86,836
160	ул Абаканская, 60 А	35,718		4,154		39,872		3,789		3,789
161	ул Абаканская, 61	1 410,476		330,515		1 740,991		98,674		98,674

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
162	ул Абаканская, 62	700,452		153,656		854,108		68,033		68,033
163	ул Абаканская, 62 А	138,360		31,662		170,022		11,725		11,725
164	ул Абаканская, 62 Б	170,644		17,658		188,302		7,900		7,900
165	ул Абаканская, 63	86,145		4,629		90,774		1,831		1,831
166	ул Абаканская, 64	506,258		71,726		577,984		28,542		28,542
167	ул Абаканская, 66	1 273,796		238,047		1 511,843		94,627		94,627
168	ул Абаканская, 66 А	10,139				10,139				
169	ул Абаканская, 67	154,275				154,275				
170	ул Абаканская, 68	1 018,253		95,905		1 114,158		48,464		48,464
171	ул Абаканская, 70	735,880		115,548		851,428		63,025		63,025
172	ул Абаканская, 70 а	15,418		1,171		16,589		0,288		0,288
173	ул Абаканская, 70 б	114,394		3,920		118,314				
174	ул Абаканская, 71	185,433				185,433				
175	ул Абаканская, 71 корп.3	133,241				133,241				
176	ул Абаканская, 72	331,187		29,396		360,583		16,246		16,246
177	ул Абаканская, 74	1 173,892		242,687		1 416,579		117,941		117,941
178	ул Абаканская, 78	465,874		109,640		575,514		47,622		47,622
179	ул Абаканская, 80 а	21,803				21,803				
180	ул Абаканская, 86	156,015	429,277		193,640	778,932				
181	ул Автомобильная, 15 А	27,579		2,219		29,798		0,955		0,955
182	ул Автомобильная, 17	40,701		2,784		43,485		1,146		1,146
183	ул Автомобильная, 21а	220,540		15,032		235,572		2,315		2,315
184	ул Автомобильная, 37	1 047,775		26,623		1 074,398		1,725		1,725
185	ул Алтайская, 1 А	84,827		10,249		95,076		3,453		3,453
186	ул Алтайская, 9	43,182				43,182				
187	ул Ангарская, 10	24,838		1,423		26,261		0,653		0,653
188	ул Ангарская, 11	27,090		7,804		34,894		3,135		3,135

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
189	ул Ангарская, 3	24,539		0,080		24,619				
190	ул Ангарская, 6	16,330		2,481		18,811		0,968		0,968
191	ул Ангарская, 8	27,946		3,090		31,036		1,194		1,194
192	ул Артельная, 10	18,916				18,916				
193	ул Артельная, 2	43,892		1,786		45,678		0,138		0,138
194	ул Артельная, 4	62,339		4,858		67,197		1,990		1,990
195	ул Артельная, 8	45,328		2,176		47,504		1,029		1,029
196	ул Артельная, 93	20,184		2,510		22,694		1,068		1,068
197	ул Ачинская, 15	55,994		2,779		58,773		0,932		0,932
198	ул Ачинская, 22	14,488		4,425		18,913		1,776		1,776
199	ул Ачинская, 26	19,834				19,834				
200	ул Ачинская, 29	582,573		108,376		690,949		59,323		59,323
201	ул Ачинская, 31	604,329		151,978		756,307		70,382		70,382
202	ул Ачинская, 64	77,094		8,428		85,522		4,402		4,402
203	ул Ачинская, 65	21,816		0,993		22,809		0,581		0,581
204	ул Ачинская, 66	20,436		9,630		30,066		3,868		3,868
205	ул Ачинская, 67	122,991		8,742		131,733		6,390		6,390
206	ул Ачинская, 69	11,297		0,085		11,382		0,014		0,014
207	ул Ачинская, 71	26,213		1,340		27,553		0,508		0,508
208	ул Ачинская, 75	8,268		2,413		10,681		0,968		0,968
209	ул Береговая, 2 а	49,555		0,876		50,431		0,060		0,060
210	ул Береговая, 20	16,465		5,399		21,864		2,314		2,314
211	ул Береговая, 21	102,632			18,277	120,909			2,533	2,533
212	ул Береговая, 22	21,573		3,044		24,617		1,028		1,028
213	ул Береговая, 24	21,537		7,832		29,369		4,031		4,031
214	ул Береговая, 26	16,083		8,534		24,617		4,418		4,418
215	ул Береговая, 28	30,600		3,836		34,436		1,346		1,346



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
216	ул Береговая, 32	51,511			2,974	54,485			2,974	2,974
217	ул Береговая, 34	22,883		2,736		25,619		1,588		1,588
218	ул Береговая, 36	30,967		10,408		41,375		4,178		4,178
219	ул Береговая, 40	8,580		2,731		11,311		1,143		1,143
220	ул Береговая, 41	26,757		5,207		31,964		2,092		2,092
221	ул Береговая, 42	15,800		4,044		19,844		1,744		1,744
222	ул Береговая, 46	28,544		7,806		36,350		3,135		3,135
223	ул Береговая, 51	12,408		1,958		14,366		0,912		0,912
224	ул Береговая, 59	36,955		0,139		37,094		0,046		0,046
225	ул Береговая, 6	48,465		7,219		55,684		2,900		2,900
226	ул Береговая, 60 корп.2	41,830		12,782		54,612		5,151		5,151
227	ул Береговая, 61	32,011		3,529		35,540		1,960		1,960
228	ул Береговая, 63	30,916				30,916				
229	ул Береговая, 7	33,880		0,655		34,535		0,745		0,745
230	ул Бограда, 1 А	106,425		18,376		124,801		7,533		7,533
231	ул Бограда, 2	583,985		80,356		664,341		38,673		38,673
232	ул Бограда, 3	130,698		38,165		168,863		15,946		15,946
233	ул Бограда, 4	45,664		42,497		88,161		5,628		5,628
234	ул Бограда, 5	51,480		4,308		55,788		1,965		1,965
235	ул Бограда, 6	100,086				100,086				
236	ул Бограда, 6 А	264,568		0,903		265,471		0,747		0,747
237	ул Бограда, 7	61,057		8,359		69,416		4,449		4,449
238	ул Бограда, 8	84,062		0,036		84,098		0,036		0,036
239	ул Большевикская, 1 А	70,244		5,399		75,643		2,222		2,222
240	ул Борцов Революции, 101	54,548		11,305		65,853		6,928		6,928
241	ул Борцов Революции, 119	37,707		6,746		44,453		2,900		2,900
242	ул Борцов Революции, 50а	139,473	114,088		42,033	295,594	2,790		19,397	22,187

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
243	ул Борцов Революции, 76	16,227				16,227				
244	ул Борцов Революции, 78	22,764		1,223		23,987		0,700		0,700
245	ул Борцов Революции, 81	73,718		2,412		76,130		1,855		1,855
246	ул Борцов Революции, 92	23,970		0,498		24,468		0,033		0,033
247	ул Ботаническая, 12 А	266,630		71,114		337,744		34,242		34,242
248	ул Ботаническая, 12 А корп.пом.40	100,397				100,397				
249	ул Ботаническая, 2 А	4 197,383	781,579	1 654,678	19,147	6 652,787	31,267	710,093	16,791	758,151
250	ул Ботаническая, 24 Б	21,283				21,283				
251	ул Ботаническая, 26	864,707		222,665		1 087,372		101,280		101,280
252	ул Ботаническая, 26 А	234,356		35,248		269,604		17,047		17,047
253	ул Ботаническая, 27	547,048		105,258		652,306		52,682		52,682
254	ул Ботаническая, 28	781,006		204,439		985,445		86,219		86,219
255	ул Ботаническая, 28 Б	171,079		66,594		237,673		29,385		29,385
256	ул Ботаническая, 29 А	177,046		48,307		225,353		21,058		21,058
257	ул Ботаническая, 29 б	590,739		153,078		743,817		20,936		20,936
258	ул Ботаническая, 2а корп.часовня св.Екатерины	19,600		1,279		20,879		0,483		0,483
259	ул Ботаническая, 30	234,122		92,725		326,847		33,678		33,678
260	ул Ботаническая, 30а	57,198				57,198				
261	ул Ботаническая, 31	659,098		125,812		784,910		62,168		62,168
262	ул Ботаническая, 31 А	297,277		236,749		534,026		119,290		119,290
263	ул Ботаническая, 31Б	62,627				62,627				
264	ул Ботаническая, 32	1 529,769		61,163		1 590,932		13,537		13,537
265	ул Ботаническая, 32 А	126,132		22,549		148,681		8,376		8,376
266	ул Ботаническая, 32г	137,786				137,786				
267	ул Ботаническая, 33	1 024,170		283,676		1 307,846		120,504		120,504
268	ул Ботаническая, 33 А	630,748				630,748				
269	ул Ботаническая, 33 Б	534,140		263,965		798,105		52,809		52,809

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
270	ул Ботаническая, 33 г	12,058		0,600		12,658		0,240		0,240
271	ул Ботаническая, 33в	11,889				11,889				
272	ул Ботаническая, 34	46,575				46,575				
273	ул Ботаническая, 34 Г	69,692				69,692				
274	ул Ботаническая, 34 Б	14,638				14,638				
275	ул Ботаническая, 34 В	19,057				19,057				
276	ул Ботаническая, 35	471,253		89,400		560,653		38,979		38,979
277	ул Ботаническая, 36 А	56,349		6,849		63,198		0,375		0,375
278	ул Ботаническая, 37	959,703		227,959		1 187,662		114,614		114,614
279	ул Ботаническая, 39	755,251		188,656		943,907		94,542		94,542
280	ул Ботаническая, 41	819,897		193,106		1 013,003		85,921		85,921
281	ул Ботаническая, 42	63,957				63,957				
282	ул Ботаническая, 43	906,593		186,778		1 093,371		95,246		95,246
283	ул Ботаническая, 43 А	1 096,293		173,569		1 269,862		88,660		88,660
284	ул Ботаническая, 43/1	117,454				117,454				
285	ул Ботаническая, 43б	17,030		1,080		18,110		0,020		0,020
286	ул Ботаническая, 44 корп.1	63,251		0,443		63,694		0,102		0,102
287	ул Ботаническая, 45	844,356		174,329		1 018,685		76,442		76,442
288	ул Ботаническая, 45 А	694,251		168,488		862,739		89,563		89,563
289	ул Ботаническая, 47	698,589		197,545		896,134		94,096		94,096
290	ул Ботаническая, 49	849,504		253,755		1 103,259		107,678		107,678
291	ул Ботаническая, 51	445,426		105,139		550,565		52,606		52,606
292	ул Ботаническая, 6	58,184		1,334		59,518		0,554		0,554
293	ул Ботаническая, 61	17,018		12,183		29,201				
294	ул Ботаническая, 8	7,239			13,006	20,245				
295	ул Ботаническая, 9	17,303				17,303				
296	ул Ванеева, 1	505,572		48,825		554,397		16,635		16,635

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
297	ул Ванеева, 1 А	37,719				37,719				
298	ул Ванеева, 1 Б	40,220				40,220				
299	ул Ванеева, 10	841,916		175,563		1 017,479		76,405		76,405
300	ул Ванеева, 11	455,378		91,239		546,617		46,967		46,967
301	ул Ванеева, 12 а	113,543		9,244		122,787		3,180		3,180
302	ул Ванеева, 13	372,034		105,300		477,334		41,809		41,809
303	ул Ванеева, 15	454,527		91,387		545,914		45,990		45,990
304	ул Ванеева, 16 А	126,885				126,885				
305	ул Ванеева, 17	582,846		127,280		710,126		62,705		62,705
306	ул Ванеева, 18	523,886		127,684		651,570		49,593		49,593
307	ул Ванеева, 18 А	190,890		40,840		231,730		17,623		17,623
308	ул Ванеева, 19	579,531		59,118		638,649		31,485		31,485
309	ул Ванеева, 2	993,622		163,793		1 157,415		77,085		77,085
310	ул Ванеева, 20	108,788				108,788				
311	ул Ванеева, 21	612,790		249,407		862,197		115,302		115,302
312	ул Ванеева, 23	449,004		138,808		587,812		52,157		52,157
313	ул Ванеева, 25	458,815		120,110		578,925		47,331		47,331
314	ул Ванеева, 26	55,737				55,737				
315	ул Ванеева, 27	458,812		114,165		572,977		45,121		45,121
316	ул Ванеева, 29	121,583		2,811		124,394		1,433		1,433
317	ул Ванеева, 3	711,594		148,345		859,939		74,644		74,644
318	ул Ванеева, 4	786,367		160,349		946,716		86,645		86,645
319	ул Ванеева, 5	567,201		115,995		683,196		62,064		62,064
320	ул Ванеева, 6	722,035		172,325		894,360		85,389		85,389
321	ул Ванеева, 7	715,197		159,486		874,683		79,753		79,753
322	ул Ванеева, 7 А	45,731				45,731				
323	ул Ванеева, 8	591,179	503,464	23,455		1 118,098	15,683	8,082		23,765

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
324	ул Ванеева, 8 в	6,187				6,187				
325	ул Ванеева, 8в/1	50,780		0,084		50,864		0,084		0,084
326	ул Василия Яна, 20	0,037		5,025		5,062		2,210		2,210
328	ул Вокзальная, 18 А	248,742		31,591		280,333		13,259		13,259
329	ул Вокзальная, 18 А/2	104,337		48,938		153,275		20,792		20,792
330	ул Вокзальная, 18 А/3	34,296		2,132		36,428		1,479		1,479
331	ул Вокзальная, 18 А/4	131,905		29,757		161,662		9,353		9,353
332	ул Вокзальная, 18 В	245,844		24,079		269,923		10,927		10,927
333	ул Вокзальная, 18 Г	796,642		204,829		1 001,471		88,322		88,322
334	ул Вокзальная, 18 д	300,784	221,142	36,693	23,669	582,288	6,858	15,231	10,753	32,842
335	ул Вокзальная, 20	157,854		22,764		180,618		8,753		8,753
336	ул Вокзальная, 22	159,057		36,815		195,872		15,594		15,594
337	ул Вокзальная, 24	151,596		20,850		172,446		8,105		8,105
338	ул Вокзальная, 26	158,499		34,400		192,899		15,225		15,225
339	ул Вокзальная, 28	141,426		23,900		165,326		11,653		11,653
340	ул Вокзальная, 30	159,939		26,786		186,725		11,672		11,672
341	ул Вокзальная, 32	134,881		44,307		179,188		22,366		22,366
342	ул Волгоградская, 1 А	33,214		1,322		34,536		0,370		0,370
343	ул Волгоградская, 1 Б	64,992		1,916		66,908		0,753		0,753
344	ул Волгоградская, 3	52,551		4,570		57,121		2,259		2,259
345	ул Высотная, 14	26,038		0,709		26,747		0,122		0,122
346	ул Высотная, 7	29,811				29,811				
347	ул Гагарина, 1	903,158		193,876		1 097,034		99,540		99,540
348	ул Гагарина, 10	107,028				107,028				
349	ул Гагарина, 11	1 438,915		318,246		1 757,161		157,412		157,412
350	ул Гагарина, 12	113,738				113,738				
351	ул Гагарина, 13	540,076		100,449		640,525		44,016		44,016

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
352	ул Гагарина, 14 В	100,933				100,933				
353	ул Гагарина, 14 Г	57,777				57,777				
354	ул Гагарина, 15	816,967		223,471		1 040,438		97,419		97,419
355	ул Гагарина, 16	30,659	7,183	11,032		48,874		1,860		1,860
356	ул Гагарина, 18	60,224				60,224				
357	ул Гагарина, 18А	41,034			13,302	54,336			7,690	7,690
358	ул Гагарина, 19	577,427		183,533		760,960		88,175		88,175
359	ул Гагарина, 19 А	64,482				64,482				
360	ул Гагарина, 21	710,961		182,247		893,208		82,839		82,839
361	ул Гагарина, 23	722,007		200,419		922,426		90,368		90,368
362	ул Гагарина, 25	737,874		203,899		941,773		103,592		103,592
363	ул Гагарина, 3	502,668		125,483		628,151		59,715		59,715
364	ул Гагарина, 5	1 087,756		189,294		1 277,050		86,794		86,794
365	ул Гагарина, 9	696,450		158,571		855,021		57,898		57,898
366	ул Геологов, 10	12,514		2,963		15,477		1,646		1,646
367	ул Геологов, 11	33,290				33,290				
368	ул Геологов, 12	31,790		2,764		34,554		0,889		0,889
369	ул Геологов, 14	51,534		1,880		53,414		0,865		0,865
370	ул Геологов, 20	27,245				27,245				
371	ул Геологов, 24	9,496				9,496				
372	ул Геологов, 26	33,246		1,206		34,452		0,388		0,388
373	ул Геологов, 3	25,838				25,838				
374	ул Геологов, 3 А	31,330				31,330				
375	ул Геологов, 30	56,540		8,850		65,390		2,702		2,702
376	ул Геологов, 34	35,137		1,260		36,397		0,113		0,113
377	ул Геологов, 4	61,660		4,841		66,501		1,932		1,932
378	ул Геологов, 46	33,772		5,064		38,836		2,032		2,032

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
379	ул Геологов, 46 а	11,631		0,017		11,648		0,017		0,017
380	ул Геологов, 46 Б	22,608		2,776		25,384		1,188		1,188
381	ул Геологов, 5 А	33,886		4,869		38,755		1,672		1,672
382	ул Геологов, 5 Д	19,369			0,095	19,464			0,095	0,095
383	ул Геологов, 50	412,084		74,607		486,691		38,579		38,579
384	ул Геологов, 52	349,405		41,375		390,780		19,671		19,671
385	ул Геологов, 7	87,469				87,469				
386	ул Геологов, 9	47,274				47,274				
387	ул Герасименко, 11	24,462		0,960		25,422		0,134		0,134
388	ул Герасименко, 17	149,254		25,553		174,807		11,903		11,903
389	ул Герасименко, 17 Б	153,525		39,559		193,084		17,566		17,566
390	ул Герасименко, 9	22,823		0,505		23,328		0,097		0,097
391	ул Гоголя, 18	19,520		0,902		20,422		0,329		0,329
392	ул Гоголя, 19	12,906		2,825		15,731		1,143		1,143
393	ул Гоголя, 28	660,565		147,125		807,690		62,222		62,222
394	ул Гоголя, 28 а	21,147				21,147				
395	ул Гоголя, 29	713,628		130,601		844,229		66,996		66,996
396	ул Гоголя, 31	799,834		153,471		953,305		78,116		78,116
397	ул Гоголя, 35	27,567				27,567				
398	ул Гоголя, 36	509,347		106,018		615,365		49,315		49,315
399	ул Гоголя, 38	12,625		0,941		13,566		0,412		0,412
400	ул Гоголя, 41 Б	112,520				112,520				
401	ул Гоголя, 45	26,194				26,194				
402	ул Гоголя, 48	15,253				15,253				
403	ул Гоголя, 57	120,582		24,483		145,065		10,287		10,287
404	ул Гоголя, 60	774,909		185,791		960,700		85,162		85,162
405	ул Гоголя, 63	165,912		2,890		168,802		0,458		0,458

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
406	ул Гоголя, 65	219,548		1,910		221,458		0,399		0,399
407	ул Гоголя, 66	77,917		1,687		79,604		0,690		0,690
408	ул Гоголя, 66 А	356,030		7,228		363,258		3,323		3,323
409	ул Гоголя, 68	257,261		1,408		258,669		0,321		0,321
410	ул Городокская, 2	194,541		87,020		281,561		0,127		0,127
411	ул Горького, 106	101,817		21,492		123,309		8,983		8,983
412	ул Горького, 106 а	62,314		0,120		62,434				
413	ул Горького, 106а пом1	22,676		2,442		25,118		0,540		0,540
414	ул Горького, 108	227,916		31,878		259,794		13,849		13,849
415	ул Горького, 114	1 529,950	1 082,965	852,191	569,607	4 034,713	36,285	392,586	262,406	691,277
416	ул Горького, 21 А	9,913		1,850		11,763		0,738		0,738
417	ул Горького, 26	8,838		0,967		9,805		0,344		0,344
418	ул Горького, 92			1,528		1,528		0,671		0,671
419	ул Декабристов, 24	709,110		153,846		862,956		80,921		80,921
420	ул Декабристов, 31	59,596		6,774		66,370		3,803		3,803
421	ул Декабристов, 41	15,092		5,092		20,184		2,395		2,395
422	ул Делегатская, 20	197,884		3,795		201,679		1,508		1,508
423	ул Делегатская, 34	19,760		3,260		23,020		1,043		1,043
424	ул Динамо, 1 а	225,393		5,708		231,101		0,161		0,161
425	ул Динамо, 1 Б	47,870		0,697		48,567				
426	ул Динамо, 18	33,912		1,958		35,870		0,746		0,746
427	ул Динамо, 20	37,380			0,009	37,389			0,008	0,008
428	ул Динамо, 22	19,722		2,001		21,723		0,142		0,142
429	ул Дружбы Народов, 1	20,784		2,612		23,396		1,043		1,043
430	ул Дружбы Народов, 11	58,324				58,324				
431	ул Дружбы Народов, 13	35,760		0,004		35,764				
432	ул Дружбы Народов, 15	61,909		4,835		66,744		1,932		1,932



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
433	ул Дружбы Народов, 17 А	77,416		5,244		82,660		2,757		2,757
434	ул Дружбы Народов, 21	19,169		3,926		23,095		1,733		1,733
435	ул Дружбы Народов, 23	24,202		0,899		25,101		0,445		0,445
436	ул Дружбы Народов, 25	30,859		3,203		34,062		0,838		0,838
437	ул Дружбы Народов, 25 А	7,550		2,412		9,962		0,968		0,968
438	ул Дружбы Народов, 27	64,598		11,118		75,716		2,941		2,941
439	ул Дружбы Народов, 3	27,927		2,597		30,524		1,043		1,043
440	ул Дружбы Народов, 31	9,804				9,804				
441	ул Дружбы Народов, 7-2	47,590		3,242		50,832		1,815		1,815
442	ул Дружбы Народов, 9	18,335		2,702		21,037		1,387		1,387
443	ул Дружбы, 10	34,147		1,742		35,889		0,667		0,667
444	ул Дружбы, 12	38,323		0,805		39,128		0,221		0,221
445	ул Дружбы, 14	5,610		2,349		7,959		1,333		1,333
446	ул Дружбы, 16	366,480		50,710		417,190		22,268		22,268
447	ул Дружбы, 16 А	45,216		2,439		47,655		1,090		1,090
448	ул Дружбы, 17	14,906		9,638		24,544		3,868		3,868
449	ул Дружбы, 18	10,560		2,423		12,983		1,036		1,036
450	ул Дружбы, 20	26,258		1,857		28,115		0,655		0,655
451	ул Дружбы, 3	10,916		2,949		13,865		1,410		1,410
452	ул Дружбы, 4	16,017		2,250		18,267		0,817		0,817
453	ул Дружбы, 6	19,709		2,778		22,487		0,838		0,838
454	ул Дружбы, 8	45,964		0,488		46,452				
455	ул Енисейская, 31	150,860		26,638		177,498		9,143		9,143
456	ул Енисейская, 33	57,605				57,605				
457	ул Заречная, 1 Б	18,399		2,604		21,003		1,043		1,043
458	ул Заречная, 1 В	14,102		0,979		15,081		0,445		0,445
459	ул Заречная, 1 Д	31,906		15,377		47,283		7,316		7,316

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
460	ул Затубинская, 10	16,973		0,135		17,108		0,025		0,025
461	ул Затубинская, 10 а	82,254		32,752		115,006		0,578		0,578
462	ул Затубинская, 10 стр.3	33,947				33,947				
463	ул Затубинская, 10в	42,433				42,433				
464	ул Затубинская, 17	16,765				16,765				
465	ул Затубинская, 19	39,195		1,847		41,042		0,206		0,206
466	ул Затубинская, 8 А	86,256		17,045		103,301		7,267		7,267
467	ул Им Ю.В.Шумилова, 16	33,252				33,252				
468	ул Им Ю.В.Шумилова, 3	11,131				11,131				
469	ул Им Ю.В.Шумилова, 4	113,154		4,328		117,482		1,411		1,411
470	ул Им Ю.В.Шумилова, 41 А	12,697		1,338		14,035		0,699		0,699
471	ул Им Ю.В.Шумилова, 43	182,144		42,076		224,220		18,018		18,018
472	ул Им Ю.В.Шумилова, 46	17,496		0,026		17,522		0,026		0,026
473	ул Им Ю.В.Шумилова, 50 А	170,877		27,219		198,096		15,541		15,541
474	ул Им Ю.В.Шумилова, 52	125,775		36,781		162,556		16,010		16,010
475	ул Им Ю.В.Шумилова, 7	11,031		1,911		12,942		0,698		0,698
476	ул им. В.П.Щедрухина, 10	43,550		2,537		46,087		1,114		1,114
477	ул им. В.П.Щедрухина, 12	20,141		5,479		25,620		2,087		2,087
478	ул им. В.П.Щедрухина, 13	23,049				23,049				
479	ул им. В.П.Щедрухина, 14	43,920		8,025		51,945		3,770		3,770
480	ул им. В.П.Щедрухина, 15	64,845		0,010		64,855				
481	ул им. В.П.Щедрухина, 19	28,355		4,430		32,785		1,978		1,978
482	ул К.Маркса, 44	118,166				118,166				
483	ул К.Маркса, 59	41,662				41,662				
484	ул К.Маркса, 59 А	42,682		2,695		45,377				
485	ул К.Маркса, 61	12,996		2,412		15,408		0,968		0,968
486	ул К.Маркса, 64	13,035		3,199		16,234		0,782		0,782

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
487	ул К.Маркса, 67 А	148,190			9,646	157,836			8,977	8,977
488	ул К.Маркса, 70	19,724		0,592		20,316		0,042		0,042
489	ул К.Маркса, 83	21,124		4,113		25,237		2,476		2,476
490	ул К.Маркса, 85	26,600		4,200		30,800		1,716		1,716
491	ул К.Маркса, 87	72,281		3,519		75,800		0,763		0,763
492	ул Калинина, 53	9,742				9,742				
493	ул Калинина, 55	12,345		1,098		13,443		0,121		0,121
494	ул Калинина, 83	162,558		28,487		191,045		11,372		11,372
495	ул Калинина, 84	14,847		2,959		17,806		1,354		1,354
496	ул Калинина, 84 А	36,148		4,829		40,977		1,936		1,936
497	ул Калинина, 84 Б	12,541		0,767		13,308		0,216		0,216
498	ул Калинина, 86	17,887		3,955		21,842		1,611		1,611
499	ул Калинина, 90	147,844		30,127		177,971		10,726		10,726
500	ул Калинина, 94	35,478		4,639		40,117		0,631		0,631
501	ул Канская, 14	31,429		6,299		37,728		2,836		2,836
502	ул Канская, 16	1 118,752		240,671		1 359,423		97,786		97,786
503	ул Кленовая, 10	27,522		1,326		28,848		0,459		0,459
504	ул Кленовая, 12	52,441				52,441				
505	ул Кленовая, 2	10,410		1,892		12,302		1,288		1,288
506	ул Кленовая, 4	14,327		2,471		16,798		1,167		1,167
507	ул Кленовая, 9	30,345		1,977		32,322		0,333		0,333
508	ул Ковалева, 1	20,097		0,922		21,019		0,089		0,089
509	ул Ковалева, 12	31,444	8,365			39,809	0,194			0,194
510	ул Ковалева, 13	22,042		1,577		23,619		0,549		0,549
511	ул Ковалева, 7	18,501				18,501				
512	ул Ковалева, 9	20,889				20,889				
513	ул Колмакова, 5	27,169		2,260		29,429		0,991		0,991

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
514	ул Колмакова, 7	50,589				50,589				
515	ул Комарова, 1	256,542	68,253	9,030		333,825	0,425	6,878		7,303
516	ул Комарова, 11	637,837		202,879		840,716		105,614		105,614
517	ул Комарова, 13	691,239		197,850		889,089		75,674		75,674
518	ул Комарова, 15	900,239		174,293		1 074,532		75,215		75,215
519	ул Комарова, 17	464,007		32,177		496,184		16,768		16,768
520	ул Комарова, 3	817,771		196,087		1 013,858		75,095		75,095
521	ул Комарова, 5	809,145		199,749		1 008,894		89,843		89,843
522	ул Комарова, 5 а	130,439	211,592	66,836		408,867	5,262	4,925		10,187
523	ул Комарова, 7	883,638		192,245		1 075,883		77,870		77,870
524	ул Комарова, 7 а	24,783				24,783				
525	ул Комарова, 7Б	57,774				57,774				
526	ул Комарова, 9	2 194,823		550,880		2 745,703		240,740		240,740
527	ул Комсомольская, 10	215,542				215,542				
528	ул Комсомольская, 11	41,157				41,157				
529	ул Комсомольская, 12	57,618		4,545		62,163		0,700		0,700
530	ул Комсомольская, 13	29,105				29,105				
531	ул Комсомольская, 14			1,498		1,498		1,922		1,922
532	ул Комсомольская, 15	316,375		3,985		320,360		2,069		2,069
533	ул Комсомольская, 18			2,997		2,997		0,951		0,951
534	ул Комсомольская, 20	49,601		7,458		57,059		2,391		2,391
535	ул Комсомольская, 22	24,723				24,723				
536	ул Комсомольская, 22 А	14,678		0,379		15,057		0,049		0,049
537	ул Комсомольская, 22 б	84,594				84,594				
538	ул Комсомольская, 24	19,322				19,322				
539	ул Комсомольская, 24 А	36,008		1,473		37,481		0,698		0,698
540	ул Комсомольская, 26	68,175		10,691		78,866		4,449		4,449

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
541	ул Комсомольская, 30	46,458				46,458				
542	ул Комсомольская, 39	29,069				29,069				
543	ул Комсомольская, 6	70,618				70,618				
544	ул Корнева, 1	5,558				5,558				
545	ул Корнева, 11	79,263		9,674		88,937		4,458		4,458
546	ул Корнева, 14	104,577				104,577				
547	ул Корнева, 14 А	97,317		23,747		121,064		10,178		10,178
548	ул Корнева, 14 Б	57,654		18,677		76,331		7,719		7,719
549	ул Корнева, 15 б	154,701		18,170		172,871		8,013		8,013
550	ул Корнева, 16	102,897				102,897				
552	ул Корнева, 56	155,574		34,745		190,319		12,547		12,547
553	ул Корнева, 58	210,243		23,818		234,061		13,211		13,211
554	ул Корнева, 60	175,572		25,955		201,527		9,834		9,834
555	ул Кравченко, 10	79,966		10,148		90,114		9,229		9,229
556	ул Кравченко, 12	70,883		1,579		72,462		0,242		0,242
557	ул Кравченко, 13	54,648		0,120		54,768		0,065		0,065
558	ул Кравченко, 13 (гараж)	22,975				22,975				
559	ул Кравченко, 14 а	13,795	10,522	0,002		24,319				
560	ул Кравченко, 16	207,131				207,131				
561	ул Кравченко, 16/1	8,640				8,640				
562	ул Кравченко, 16/5	32,772				32,772				
563	ул Кравченко, 17	207,601		3,810		211,411		1,561		1,561
564	ул Кравченко, 20	12,404		5,210		17,614		2,092		2,092
565	ул Кравченко, 25	83,387		15,965		99,352		7,733		7,733
566	ул Кравченко, 26 А пом1	61,406		8,541		69,947		4,080		4,080
567	ул Кравченко, 34	443,382		36,040		479,422		9,705		9,705
568	ул Кравченко, 37	32,980		1,642		34,622		0,815		0,815

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
569	ул Кравченко, 40	58,518				58,518				
570	ул Кравченко, 45	41,750				41,750				
571	ул Кравченко, 67	263,280				263,280				
572	ул Кравченко, 7	105,052		6,326		111,378		2,486		2,486
573	ул Красноармейская, 16	554,911		101,886		656,797		49,035		49,035
574	ул Красноармейская, 16 Б	815,956		201,648		1 017,604		98,335		98,335
575	ул Красноармейская, 18	855,159		229,729		1 084,888		96,870		96,870
576	ул Красноармейская, 18 А	1 082,504		241,940		1 324,444		96,282		96,282
577	ул Красноармейская, 18 Б	1 026,318		252,453		1 278,771		110,839		110,839
578	ул Красноармейская, 2	358,000		6,618		364,618		4,336		4,336
579	ул Красноармейская, 20	910,890		189,109		1 099,999		81,665		81,665
580	ул Красноармейская, 20 А	26,386		0,505		26,891		0,334		0,334
581	ул Красноармейская, 20 Б	37,170		0,351		37,521				
582	ул Красноармейская, 21	900,693		208,439		1 109,132		96,785		96,785
583	ул Красноармейская, 24	31,865	6,000	20,027		57,892		8,358		8,358
584	ул Красноармейская, 27	10,307		1,247		11,554		0,467		0,467
585	ул Красноармейская, 30	13,199		4,736		17,935		2,046		2,046
586	ул Красноармейская, 39	50,350		2,506		52,856		1,159		1,159
587	ул Красноармейская, 41	15,912				15,912				
588	ул Красноармейская, 49 А	32,205		0,016		32,221		0,222		0,222
589	ул Красноармейская, 51	14,408		2,656		17,064		1,513		1,513
590	ул Красноармейская, 55	8,723		3,228		11,951		1,004		1,004
591	ул Красноармейская, 57	32,283		13,429		45,712		5,867		5,867
592	ул Красных Партизан, 11 А-2	7,790				7,790				
593	ул Красных Партизан, 12	92,346				92,346				
594	ул Красных Партизан, 120 А	94,601	9,645		0,251	104,497			0,251	0,251
595	ул Красных Партизан, 14	131,116				131,116				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
596	ул Красных Партизан, 14 а	51,299				51,299				
597	ул Красных Партизан, 16	23,569		7,810		31,379		3,135		3,135
598	ул Красных Партизан, 18	41,265		0,387		41,652		0,111		0,111
599	ул Красных Партизан, 2	14,995		1,408		16,403		0,508		0,508
600	ул Красных Партизан, 2 а	6,516				6,516				
601	ул Красных Партизан, 20	176,121		1,908		178,029		0,214		0,214
602	ул Красных Партизан, 22	22,268		1,998		24,266		0,297		0,297
603	ул Красных Партизан, 24 А	28,578		2,672		31,250		0,102		0,102
604	ул Красных Партизан, 3	315,525				315,525				
605	ул Красных Партизан, 35	215,923		0,963		216,886				
606	ул Красных Партизан, 37	103,218		2,010		105,228		0,467		0,467
607	ул Красных Партизан, 42	12,366		0,452		12,818		0,198		0,198
608	ул Красных Партизан, 44	199,350				199,350				
609	ул Красных Партизан, 46	37,593		8,916		46,509		4,130		4,130
610	ул Красных Партизан, 60	21,407		2,331		23,738		1,097		1,097
611	ул Красных Партизан, 62	20,662				20,662				
612	ул Красных Партизан, 8	66,020		2,425		68,445		0,968		0,968
613	ул Красных Партизан, 88	17,713		4,558		22,271		2,679		2,679
614	ул Красных Партизан, 9	213,815				213,815				
615	ул Крекерная, 3 Г	16,416		5,471		21,887		2,607		2,607
616	ул Крекерная, 5	26,109		7,233		33,342		2,900		2,900
617	ул Крекерная, 7	31,990		3,501		35,491		1,940		1,940
618	ул Крекерная, 8	2 503,634	87,753	319,307		2 910,694		180,922		180,922
619	ул Крекерная, 9	30,221		4,820		35,041		1,932		1,932
620	ул Крестьянская, 1	27,362		2,781		30,143		1,236		1,236
621	ул Крестьянская, 11	20,108		2,303		22,411		0,758		0,758
622	ул Крестьянская, 12	48,384		3,809		52,193		1,652		1,652

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
623	ул Крестьянская, 14	11,429		4,752		16,181		1,296		1,296
624	ул Крестьянская, 16	29,264		4,410		33,674		2,278		2,278
625	ул Крестьянская, 2	16,181		2,451		18,632		1,063		1,063
626	ул Крестьянская, 3	15,274				15,274				
627	ул Крестьянская, 4	17,395		5,210		22,605		2,092		2,092
628	ул Крестьянская, 5	18,244		2,197		20,441		1,167		1,167
629	ул Крестьянская, 7	28,180		1,668		29,848		0,363		0,363
630	ул Крестьянская, 9	16,998		0,461		17,459		0,345		0,345
631	ул Кретьова, 1	2 895,338		539,047		3 434,385		268,420		268,420
632	ул Кретьова, 1 "Б"	44,502		0,119		44,621				
633	ул Кретьова, 1 а	73,359				73,359				
634	ул Кретьова, 10 А	155,112			7,022	162,134			4,822	4,822
635	ул Кретьова, 10 Б	184,986		49,930		234,916		25,453		25,453
636	ул Кретьова, 11 "Б"/1	32,532		2,953		35,485		2,275		2,275
637	ул Кретьова, 11 А	40,844				40,844				
638	ул Кретьова, 11 В	296,740			80,613	377,353			32,537	32,537
639	ул Кретьова, 13	507,023			123,938	630,961			52,967	52,967
640	ул Кретьова, 13 А	19,182				19,182				
641	ул Кретьова, 13 Б	321,063			138,519	459,582			67,991	67,991
642	ул Кретьова, 15	856,614		125,744		982,358		60,507		60,507
643	ул Кретьова, 16	1 117,262		285,704		1 402,966		117,265		117,265
644	ул Кретьова, 16 А	145,141			22,742	167,883			9,924	9,924
645	ул Кретьова, 16 В	1 007,721			154,844	1 162,565			70,090	70,090
646	ул Кретьова, 16/1	75,734			0,133	75,867				
647	ул Кретьова, 16Б	23,767				23,767				
648	ул Кретьова, 17	692,939		185,473		878,412		80,388		80,388
649	ул Кретьова, 17Б	44,556				44,556				



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
650	ул Кретьова, 18 "б"/3	19,928				19,928				
651	ул Кретьова, 18 В	108,430		9,563		117,993		5,546		5,546
652	ул Кретьова, 18Б	11,622				11,622				
653	ул Кретьова, 19	629,777		67,179		696,956		33,323		33,323
654	ул Кретьова, 20	540,673		1,387		542,060		0,481		0,481
655	ул Кретьова, 4	1 186,425		276,272		1 462,697		109,206		109,206
656	ул Кретьова, 5	456,828		135,601		592,429		36,650		36,650
657	ул Кретьова, 6	830,034		166,935		996,969		59,294		59,294
658	ул Кретьова, 7	536,959		165,656		702,615		82,139		82,139
659	ул Кретьова, 8	572,103		124,411		696,514		50,074		50,074
660	ул Кретьова, 9	1 025,148	667,955	105,944		1 799,047	17,017	17,539		34,556
661	ул Кретьова, 9 а	52,011				52,011				
662	ул Крупской, 100	672,868	0,900	32,945		706,713	0,008	12,217		12,225
663	ул Крупской, 103	53,613		17,900		71,513		7,415		7,415
664	ул Крупской, 105	62,064		11,073		73,137		8,485		8,485
665	ул Крупской, 107	62,235		9,672		71,907		4,220		4,220
666	ул Крупской, 108	30,062		9,629		39,691		3,868		3,868
667	ул Крупской, 109	86,103		7,423		93,526		2,866		2,866
668	ул Крупской, 111	87,399		24,788		112,187		10,611		10,611
669	ул Крупской, 116	28,420		5,209		33,629		2,091		2,091
670	ул Крупской, 75	5,411		4,417		9,828		1,918		1,918
671	ул Крупской, 80	26,847		2,070		28,917		0,737		0,737
672	ул Крупской, 91а	15,408		3,314		18,722				
673	ул Крупской, 93	503,893		104,874		608,767		53,038		53,038
674	ул Крупской, 95	33,895		2,159		36,054		0,779		0,779
675	ул Крупской, 95 Б	42,973		6,093		49,066		2,501		2,501
676	ул Крупской, 96 А	15,662		7,433		23,095		2,607		2,607

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
677	ул Крупской, 96Б	59,728				59,728				
678	ул Крупской, 97	32,348		1,109		33,457		0,393		0,393
679	ул Крупской, 97 А	66,329				66,329				
680	ул Крупской, 99	118,190		4,200		122,390		1,320		1,320
681	ул Крупской, 99 А	54,217		4,549		58,766		0,206		0,206
682	ул Крупской, 99 Б	35,318				35,318				
683	ул Кутузова, 27	50,616		7,642		58,258		3,770		3,770
684	ул Кутузова, 29	219,703		36,409		256,112		19,921		19,921
685	ул Кутузова, 30	232,801		34,744		267,545		17,595		17,595
686	ул Кутузова, 31	176,760		38,238		214,998		11,751		11,751
687	ул Кутузова, 33	80,181		14,166		94,347		7,288		7,288
688	ул Кутузова, 35	321,183		49,360		370,543		22,311		22,311
689	ул Кутузова, 49	190,584		37,190		227,774		15,443		15,443
690	ул Кутузова, 58	154,346		19,921		174,267		7,520		7,520
691	ул Кызыльская, 13 В	1,811				1,811				
692	ул Кызыльская, 15	27,139				27,139				
693	ул Кызыльская, 16 стр.1	42,894		5,767		48,661		2,318		2,318
694	ул Кызыльская, 16 стр.2	42,778		0,708		43,486		0,131		0,131
695	ул Кызыльская, 33	70,785		8,019		78,804		2,537		2,537
696	ул Кызыльская, 45	41,116		41,233		82,349		16,453		16,453
697	ул Кызыльская, 6	25,037		40,988		66,025		32,797		32,797
698	ул Кызыльская, 69	120,634				120,634				
699	ул Кызыльская, 81	26,401		0,012		26,413		0,012		0,012
700	ул Ленина, 101	51,758				51,758				
701	ул Ленина, 107	73,170		15,402		88,572		6,790		6,790
702	ул Ленина, 111	86,705				86,705				
703	ул Ленина, 115	18,711		0,351		19,062		0,123		0,123

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
704	ул Ленина, 127	30,411		4,809		35,220		1,932		1,932
705	ул Ленина, 135-2	18,400				18,400				
706	ул Ленина, 138	69,000				69,000				
707	ул Ленина, 138 А	28,313		1,783		30,096		0,920		0,920
708	ул Ленина, 139	23,534		2,132		25,666		0,968		0,968
709	ул Ленина, 140	11,061		3,390		14,451		0,992		0,992
710	ул Ленина, 142	10,834				10,834				
711	ул Ленина, 143	109,440		13,730		123,170		5,693		5,693
712	ул Ленина, 145	108,693		7,414		116,107		3,267		3,267
713	ул Ленина, 145 А	96,858		11,672		108,530		4,739		4,739
714	ул Ленина, 146	59,650				59,650				
715	ул Ленина, 147	106,776		12,871		119,647		5,804		5,804
716	ул Ленина, 21	66,898		7,357		74,255		3,501		3,501
717	ул Ленина, 42	34,884		2,502		37,386		0,701		0,701
718	ул Ленина, 46	138,646		16,179		154,825		7,330		7,330
719	ул Ленина, 47	19,197				19,197				
720	ул Ленина, 56	613,986		43,399		657,385		22,148		22,148
721	ул Ленина, 58	15,055				15,055				
722	ул Ленина, 60	537,451		0,714		538,165		0,485		0,485
723	ул Ленина, 64	9,281				9,281				
724	ул Ленина, 66	18,772		1,531		20,303		0,635		0,635
725	ул Ленина, 68	81,702	14,670	0,560		96,932	0,054	0,120		0,174
726	ул Ленина, 69			4,184		4,184		1,715		1,715
727	ул Ленина, 70	123,093		11,278		134,371		5,231		5,231
728	ул Ленина, 71	31,838				31,838				
729	ул Ленина, 73	86,217		0,412		86,629		0,336		0,336
730	ул Ленина, 74	117,380		23,883		141,263		9,493		9,493

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
731	ул Ленина, 75	226,793		8,963		235,756		2,114		2,114
732	ул Ленина, 77	142,605		1,249		143,854		0,266		0,266
733	ул Ленина, 80			4,243		4,243		1,651		1,651
734	ул Ленина, 81	241,651		19,650		261,301		8,219		8,219
735	ул Ленина, 83	607,149		8,397	2,096	617,642		6,249	1,007	7,256
736	ул Ленина, 83 Б	43,406				43,406				
737	ул Ленина, 86	721,817		80,928		802,745		38,764		38,764
738	ул Ленина, 88	36,707		5,484		42,191		3,186		3,186
739	ул Ленина, 89	25,916		1,414		27,330		0,765		0,765
740	ул Ленина, 92	307,986				307,986				
741	ул Ленина, 93	35,442		11,254		46,696		4,588		4,588
742	ул Ленина, 93 а	46,821		3,397		50,218		0,269		0,269
743	ул Ленина, 94	14,331		2,417		16,748		0,968		0,968
744	ул Ленина, 97	92,663		7,491		100,154		2,091		2,091
745	ул Ленина, 97 а	25,697		0,519		26,216		0,127		0,127
746	ул Ленина, 97"Б"	28,480		0,056		28,536		0,056		0,056
747	ул Ленина, 99	144,027		12,898		156,925		5,891		5,891
748	ул Лесная, 1	17,154		3,030		20,184		0,153		0,153
749	ул Лесная, 11	15,561		1,504		17,065		0,062		0,062
750	ул Лесная, 2	29,907		4,550		34,457		0,231		0,231
751	ул Лесная, 2 А	35,065		1,335		36,400		0,248		0,248
752	ул Лесная, 3	16,569		0,091		16,660		0,022		0,022
753	ул Лесная, 3 А	15,165		3,030		18,195		0,153		0,153
754	ул Лесная, 4	34,641				34,641				
755	ул Лесная, 6	20,071		4,164		24,235		0,880		0,880
756	ул Лесная, 7	47,709		1,658		49,367				
757	ул Лесная, 8	14,434				14,434				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
758	ул Лесная, 9	20,151		1,097		21,248		0,232		0,232
759	ул Ломоносова, 11	315,011		46,994		362,005		17,135		17,135
760	ул Ломоносова, 13	23,299				23,299				
761	ул Ломоносова, 16	473,199		97,582		570,781		55,173		55,173
762	ул Ломоносова, 19	161,259		28,030		189,289		13,481		13,481
763	ул Ломоносова, 19 А	160,236		25,987		186,223		12,789		12,789
764	ул Ломоносова, 2 Б	79,300				79,300				
765	ул Ломоносова, 21	131,008		43,152		174,160		18,552		18,552
766	ул Ломоносова, 23	157,668		29,078		186,746		10,897		10,897
767	ул Ломоносова, 25	157,203		17,467		174,670		7,760		7,760
768	ул Ломоносова, 27	160,209		28,385		188,594		11,683		11,683
769	ул Ломоносова, 2е	105,470				105,470				
770	ул Ломоносова, 4	0,205				0,205				
771	ул Ломоносова, 4 Б	107,964		26,817		134,781		12,703		12,703
772	ул Ломоносова, 9	67,698		19,602		87,300		11,210		11,210
773	ул Малахитовая, 2	51,622		1,908		53,530		0,921		0,921
774	ул Малахитовая, 4	28,431		2,106		30,537		0,846		0,846
775	ул Малахитовая, 6	40,217		9,416		49,633		3,635		3,635
776	ул Манская, 1а	320,709		51,847		372,556		19,467		19,467
777	ул Мартыанова, 13 А	13,100				13,100				
778	ул Мартыанова, 13 Б	66,157				66,157				
779	ул Мартыанова, 16	668,044		104,883		772,927		53,230		53,230
780	ул Мартыанова, 19	66,213		5,639		71,852		2,233		2,233
781	ул Мартыанова, 2	43,277		1,552		44,829		0,110		0,110
782	ул Мартыанова, 22	37,008		7,804		44,812		3,135		3,135
783	ул Мартыанова, 28	16,008		2,906		18,914		1,264		1,264
784	ул Мартыанова, 32	36,822		1,750		38,572		0,241		0,241

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
785	ул Мартыанова, 35	13,217		0,833		14,050		0,156		0,156
786	ул Мартыанова, 36	85,908		5,537		91,445		2,664		2,664
787	ул Мартыанова, 40	369,730				369,730				
788	ул Мартыанова, 9	14,291		0,835		15,126		0,174		0,174
789	ул Маршала Жукова, 21	66,296		15,624		81,920		6,270		6,270
790	ул Маршала Жукова, 33	44,323		2,346		46,669		0,823		0,823
791	ул Минусинская, 14	33,635		3,308		36,943		1,179		1,179
792	ул Минусинская, 19 А	36,296		1,817		38,113		0,863		0,863
793	ул Мира, 19 А	31,149		3,260		34,409		1,078		1,078
794	ул Мира, 19 Б	23,894		5,022		28,916		1,985		1,985
795	ул Мира, 19 В	15,615		1,716		17,331		0,825		0,825
796	ул Мира, 26	342,855		75,933		418,788		31,729		31,729
797	ул Мира, 28	534,939		1,397		536,336		0,013		0,013
798	ул Мира, 53	49,118		7,551		56,669		3,057		3,057
799	ул Мира, 54	591,782		153,154		744,936		76,539		76,539
800	ул Мира, 55	11,568		1,518		13,086		0,435		0,435
801	ул Мира, 58	796,317		138,658		934,975		70,668		70,668
802	ул Мира, 59	30,678		1,419		32,097		0,158		0,158
803	ул Михайлова, 13	209,404		3,111		212,515		1,223		1,223
804	ул Михайлова, 6 А	13,660		0,896		14,556		0,218		0,218
805	ул Михайлова, 8 А	17,030		4,134		21,164		1,666		1,666
806	ул Молодежная, 1	14,553				14,553				
807	ул Молодежная, 11	16,421				16,421				
808	ул Молодежная, 13	16,518				16,518				
809	ул Молодежная, 15	16,671				16,671				
810	ул Молодежная, 19	10,230		1,028		11,258		0,429		0,429
811	ул Молодежная, 2	17,545		1,246		18,791		0,191		0,191

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
812	ул Молодежная, 25	8,114		1,380		9,494		0,481		0,481
813	ул Молодежная, 27			1,142		1,142		0,317		0,317
814	ул Молодежная, 3	20,992				20,992				
815	ул Молодежная, 31	11,372		2,670		14,042		1,017		1,017
816	ул Молодежная, 4			5,247		5,247		2,068		2,068
817	ул Молодежная, 5	8,298		1,612		9,910		0,802		0,802
818	ул Молодежная, 6			1,237		1,237		0,732		0,732
819	ул Молодежная, 7	16,545		3,310		19,855		1,271		1,271
820	ул Молодежная, 8	24,914		0,323		25,237		0,045		0,045
821	ул Молодежная, 9	26,486				26,486				
822	ул Набережная, 100	53,452		11,876		65,328		4,158		4,158
823	ул Набережная, 100 А	36,586		2,042		38,628		0,816		0,816
824	ул Набережная, 104	11,393		2,049		13,442		0,787		0,787
825	ул Набережная, 126	8,666				8,666				
826	ул Набережная, 131-2	10,987		1,551		12,538		0,687		0,687
827	ул Набережная, 135-1	15,521				15,521				
828	ул Набережная, 138	41,049		10,454		51,503		4,231		4,231
829	ул Набережная, 140	22,949		1,224		24,173		0,194		0,194
830	ул Набережная, 142	27,659		7,203		34,862		2,716		2,716
831	ул Набережная, 149	133,170				133,170				
832	ул Набережная, 150	25,422				25,422				
833	ул Набережная, 24-1	8,097		4,728		12,825		0,223		0,223
834	ул Набережная, 26	343,493		4,633		348,126		2,429		2,429
835	ул Набережная, 31 Б	43,063		3,242		46,305		1,316		1,316
836	ул Набережная, 34	70,108		50,826		120,934		7,625		7,625
837	ул Набережная, 34 А	57,057				57,057				
838	ул Набережная, 34 Г	28,851		0,962		29,813		0,722		0,722

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
839	ул Набережная, 34 Е	20,486		4,254		24,740		1,175		1,175
840	ул Набережная, 41	12,882				12,882				
841	ул Набережная, 50	13,997		2,649		16,646		0,120		0,120
842	ул Набережная, 51	14,127				14,127				
843	ул Набережная, 74	9,989				9,989				
844	ул Набережная, 75	6,506				6,506				
846	ул Набережная, 86 В	32,460		2,475		34,935		1,333		1,333
847	ул Набережная, 87	23,078		0,925		24,003		0,123		0,123
848	ул Набережная, 93 А	10,649				10,649				
849	ул Набережная, 93А	273,531		9,141		282,672		1,712		1,712
850	ул Набережная, 96	32,541		1,801		34,342		0,871		0,871
851	ул Надежды, 1	30,884		2,058		32,942		1,735		1,735
852	ул Надежды, 16	23,706				23,706				
853	ул Надежды, 2	50,319		2,250		52,569		1,918		1,918
854	ул Надежды, 2 А	21,744		2,417		24,161		0,968		0,968
855	ул Надежды, 4	29,744				29,744				
856	ул Надежды, 6	40,683				40,683				
857	ул Надежды, 9	41,859		7,240		49,099		2,921		2,921
858	ул Народная, 11 В	538,892			219,555	758,447			57,424	57,424
859	ул Народная, 12	6,089				6,089				
860	ул Народная, 13	671,236		175,347		846,583		72,778		72,778
861	ул Народная, 13 В	690,347		197,949		888,296		97,955		97,955
862	ул Народная, 14	10,578		2,905		13,483		0,137		0,137
863	ул Народная, 15	685,960		148,291		834,251		66,494		66,494
864	ул Народная, 17	171,523	184,952		1,163	357,638	1,754		0,011	1,765
865	ул Народная, 19	7,610				7,610				
866	ул Народная, 19 А	382,867		112,673		495,540		44,101		44,101



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
867	ул Народная, 19 Б	352,238		88,914		441,152		46,157		46,157
868	ул Народная, 20-2	15,450				15,450				
869	ул Народная, 21	479,392		142,831		622,223		63,497		63,497
870	ул Народная, 21спортзал	78,804		7,525		86,329		0,417		0,417
871	ул Народная, 23	918,432		233,175		1 151,607		111,776		111,776
872	ул Народная, 23 А	37,126		0,164		37,290		0,164		0,164
873	ул Народная, 25	1 031,692		237,298		1 268,990		111,484		111,484
874	ул Народная, 26-2	8,963				8,963				
875	ул Народная, 28-1	11,275		4,526		15,801		0,206		0,206
876	ул Народная, 29	1 150,156		275,327		1 425,483		121,278		121,278
877	ул Народная, 3	605,349		174,612		779,961		70,902		70,902
878	ул Народная, 31	1 039,683		201,087		1 240,770		98,991		98,991
879	ул Народная, 31 а	508,451		72,017		580,468		23,302		23,302
880	ул Народная, 33	1 014,965		158,294		1 173,259		73,737		73,737
881	ул Народная, 35	542,787		52,274		595,061		29,736		29,736
882	ул Народная, 5	949,172		228,484		1 177,656		94,041		94,041
883	ул Народная, 5 А	22,592		0,049		22,641		0,049		0,049
884	ул Народная, 5 В	35,989		0,651		36,640				
885	ул Народная, 60 а	533,331		174,031		707,362		87,835		87,835
886	ул Народная, 60 б	49,716				49,716				
887	ул Народная, 62 А	111,965			21,100	133,065			8,044	8,044
888	ул Народная, 62 б	55,912				55,912				
889	ул Народная, 62 Г	196,258		38,375		234,633		13,837		13,837
890	ул Народная, 62/1	137,594		34,205		171,799		13,667		13,667
891	ул Народная, 62/2	434,063		116,610		550,673		47,149		47,149
892	ул Народная, 64	93,406		2,915		96,321		1,295		1,295
893	ул Народная, 64 а	106,096				106,096				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
894	ул Народная, 66	224,852		35,565		260,417		2,307		2,307
895	ул Народная, 68	413,011		98,733		511,744		46,110		46,110
896	ул Народная, 7	1 506,702		346,562		1 853,264		138,178		138,178
897	ул Народная, 7 В	13,749				13,749				
898	ул Народная, 7 д	43,867		4,013		47,880		0,030		0,030
899	ул Народная, 70	507,502		95,641		603,143		45,426		45,426
900	ул Народная, 72	1 120,909		55,639		1 176,548		13,721		13,721
901	ул Народная, 72 А	46,578		3,259		49,837		2,908		2,908
902	ул Народная, 72 Б	29,172		6,873		36,045		2,552		2,552
903	ул Народная, 74	603,197		233,886		837,083		94,368		94,368
904	ул Народная, 74 А	122,688		2,047		124,735		0,664		0,664
905	ул Народная, 76	438,010		148,112		586,122		76,980		76,980
906	ул Народная, 7а	21,325				21,325				
907	ул Народная, 80	576,077		34,242		610,319		9,773		9,773
908	ул Народная, 9 "Б"	157,460				157,460				
909	ул Невского, 25	160,686		43,664		204,350		18,966		18,966
910	ул Невского, 27	164,691		35,802		200,493		15,349		15,349
911	ул Невского, 29	160,902		29,110		190,012		11,005		11,005
912	ул Невского, 31	159,966		36,279		196,245		15,416		15,416
913	ул Невского, 35	162,801		29,088		191,889		12,730		12,730
914	ул Невского, 35 А	159,309		27,905		187,214		12,945		12,945
915	ул Невского, 35 Б	263,610		33,870		297,480		15,590		15,590
916	ул Невского, 37	161,037		40,851		201,888		16,773		16,773
917	ул Ново-Кузнечная, 13	10,752				10,752				
918	ул Ново-Кузнечная, 37	16,228				16,228				
919	ул Обороны, 10	19,377		1,777		21,154				
920	ул Обороны, 11	28,989		10,808		39,797		4,331		4,331

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
921	ул Обороны, 12	8,757				8,757				
922	ул Обороны, 13	42,183		7,300		49,483		2,300		2,300
923	ул Обороны, 2	176,885		1,656		178,541		0,265		0,265
924	ул Обороны, 24	2,179		3,115		5,294		1,869		1,869
925	ул Обороны, 27-1	14,725		0,515		15,240		0,035		0,035
926	ул Обороны, 29	27,153		0,628		27,781		0,223		0,223
927	ул Обороны, 32	784,641		99,232		883,873		49,148		49,148
928	ул Обороны, 39	32,067		0,953		33,020				
929	ул Обороны, 43	29,934				29,934				
930	ул Обороны, 43 А	25,783		0,206		25,989		0,132		0,132
931	ул Обороны, 43 Б	133,373		6,567		139,940		3,913		3,913
932	ул Обороны, 55	548,309		106,540		654,849		55,186		55,186
933	ул Обороны, 59	823,117		171,727		994,844		75,096		75,096
934	ул Обороны, 59 А	16,535				16,535				
935	ул Обороны, 61	180,391		67,655		248,046		29,897		29,897
936	ул Обороны, 61 А	65,106		12,969		78,075		6,391		6,391
937	ул Обороны, 67	84,672		2,316		86,988		0,996		0,996
938	ул Обороны, 79	8,316		0,961		9,277		0,603		0,603
939	ул Обручева, 1	47,107		4,327		51,434		0,251		0,251
940	ул Октябрьская, 16	412,880		30,824		443,704		7,945		7,945
941	ул Октябрьская, 184	67,608		4,477		72,085		2,873		2,873
942	ул Октябрьская, 186	51,180				51,180				
943	ул Октябрьская, 35	208,288		125,580		333,868		50,893		50,893
944	ул Октябрьская, 36	24,521		1,039		25,560		0,398		0,398
945	ул Октябрьская, 40	339,762		16,451		356,213		5,088		5,088
946	ул Октябрьская, 41	73,734		1,512		75,246		0,873		0,873
947	ул Октябрьская, 42	8,454				8,454				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
948	ул Октябрьская, 43	43,155		6,716		49,871		3,065		3,065
949	ул Октябрьская, 44 А	166,748			29,353	196,101			11,085	11,085
950	ул Октябрьская, 45	15,165		1,998		17,163		0,968		0,968
951	ул Октябрьская, 48	89,028		10,103		99,131		4,179		4,179
952	ул Октябрьская, 49	172,675		15,481		188,156		1,321		1,321
953	ул Октябрьская, 51	166,932		77,496		244,428		35,037		35,037
954	ул Октябрьская, 52 корп.4	55,975				55,975				
955	ул Октябрьская, 55 В	93,316				93,316				
956	ул Октябрьская, 55г	64,822				64,822				
957	ул Октябрьская, 57	46,539		2,427		48,966		0,968		0,968
958	ул Октябрьская, 58-8	8,322				8,322				
959	ул Октябрьская, 61	359,104		0,640		359,744		0,208		0,208
960	ул Октябрьская, 65	392,703		1,198	0,069	393,970		0,483		0,483
961	ул Октябрьская, 66	239,763		2,997		242,760		2,516		2,516
963	ул Октябрьская, 69	46,404		6,580		52,984		4,239		4,239
964	ул Октябрьская, 69 корп.А	17,302				17,302				
965	ул Октябрьская, 74	158,439		4,384		162,823		3,363		3,363
966	ул Октябрьская, 74 А	24,153				24,153				
967	ул Октябрьская, 74 Б	9,445		0,355		9,800				
968	ул Октябрьская, 79	569,579		145,488		715,067		71,372		71,372
969	ул Октябрьская, 80	652,749		114,634		767,383		51,188		51,188
970	ул Октябрьская, 83	171,383		3,410		174,793		0,906		0,906
971	ул Октябрьская, 86 А	418,597		67,138		485,735		28,934		28,934
972	ул Октябрьская, 89 а	34,291		6,073		40,364		0,371		0,371
973	ул Октябрьская, 90	518,323		103,673		621,996		52,237		52,237
974	ул Октябрьская, 93	83,331		7,142		90,473		2,358		2,358
975	ул Октябрьская, 93 В	62,646		2,149		64,795		1,926		1,926

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
976	ул Октябрьская, 93 Г	54,288				54,288				
977	ул Октябрьская, 93 д	41,296				41,296				
978	ул Октябрьская, 93 е	37,852				37,852				
979	ул Октябрьская, 95 а	17,866		6,374		24,240		1,806		1,806
980	ул Октябрьская, 95 в	7,798				7,798				
981	ул Ореховая, 1 А	22,827		2,374		25,201		1,366		1,366
982	ул Ореховая, 1 В	19,757		3,981		23,738		2,129		2,129
983	ул Ореховая, 2 А	31,386		4,443		35,829		1,965		1,965
984	ул Ореховая, 3	54,184		2,098		56,282		0,610		0,610
985	ул Ореховая, 4	10,807		0,821		11,628		0,247		0,247
986	ул Ореховая, 5	39,996		6,509		46,505		2,577		2,577
987	ул Ореховая, 6	12,580		2,071		14,651		0,991		0,991
988	ул Ореховая, 7	38,260		0,663		38,923				
989	ул Ореховая, 8	38,389		3,483		41,872		2,591		2,591
990	ул Островская, 30 "В"	396,589			121,814	518,403			45,395	45,395
991	ул Островская, 81	194,832		35,127		229,959		14,149		14,149
992	ул Островская, 83	192,096		29,683		221,779		13,581		13,581
993	ул Парковая, 11	57,639				57,639				
994	ул Пляжная, 1	1,318		3,947		5,265		1,584		1,584
995	ул Пляжная, 10	15,508		2,265		17,773		1,097		1,097
996	ул Пляжная, 12	25,650		3,951		29,601		1,460		1,460
997	ул Пляжная, 14	22,874		4,381		27,255		1,998		1,998
998	ул Пляжная, 2	10,881		2,410		13,291		0,968		0,968
999	ул Пляжная, 29	19,652		3,777		23,429		1,852		1,852
1000	ул Пляжная, 3	45,499		1,444		46,943		0,694		0,694
1001	ул Пляжная, 3 А	39,697		0,731		40,428		0,541		0,541
1002	ул Пляжная, 31А	18,412		0,605		19,017		0,363		0,363

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1003	ул Пляжная, 4			4,597		4,597		2,120		2,120
1004	ул Пляжная, 8	10,562		1,415		11,977		0,664		0,664
1005	ул Повстанская, 16	755,173		178,972		934,145		79,985		79,985
1006	ул Повстанская, 16 А	528,549		110,446		638,995		49,496		49,496
1007	ул Подгорная, 1	477,327		112,917		590,244		55,934		55,934
1008	ул Подгорная, 28	16,938				16,938				
1009	ул Подгорная, 44	11,034		1,031		12,065		1,131		1,131
1010	ул Подсинская, 41	982,935		20,861		1 003,796		0,945		0,945
1011	ул Подсинская, 75	408,535		5,271		413,806		0,987		0,987
1012	ул Подсинская, 88	77,904				77,904				
1013	ул Полевая, 12	37,601		7,757		45,358		3,162		3,162
1014	ул Полевая, 2 А	50,443		2,351		52,794		1,654		1,654
1015	ул Полевая, 4	14,022		0,522		14,544		0,103		0,103
1017	ул Полевая, 6	40,428		6,480		46,908		3,370		3,370
1018	ул Полевая, 8	30,800		2,011		32,811		0,891		0,891
1019	ул Пролетарская, 15	12,870		1,227		14,097		0,799		0,799
1020	ул Пролетарская, 17	13,437		2,410		15,847		0,968		0,968
1021	ул Промышленная, 11	1 825,084				1 825,084				
1022	ул Профсоюзов, 48	821,815		177,059		998,874		84,269		84,269
1023	ул Профсоюзов, 48 А	350,513		105,025		455,538		44,261		44,261
1024	ул Профсоюзов, 50 А	10,535		2,804		13,339		1,144		1,144
1025	ул Профсоюзов, 52	797,670		163,402		961,072		89,536		89,536
1026	ул Пушкина, 20	686,846		199,880		886,726		90,198		90,198
1027	ул Пушкина, 75 стр.2	124,660				124,660				
1028	ул Рассветная, 11	37,302		2,138		39,440		0,613		0,613
1029	ул Рассветная, 13	33,216		1,468		34,684		0,969		0,969
1030	ул Рассветная, 15	18,630		4,259		22,889		1,614		1,614

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1031	ул Сартакова, 3	18,651				18,651				
1032	ул Сартакова, 4	26,116		5,219		31,335		2,092		2,092
1033	ул Сартакова, 6	18,093		1,606		19,699		0,156		0,156
1034	ул Сартакова, 8	36,160		4,824		40,984		1,932		1,932
1035	ул Свердлова, 105	1 080,331		25,449		1 105,780		19,932		19,932
1037	ул Свердлова, 105 В	216,699		0,457		217,156		0,371		0,371
1038	ул Свердлова, 12	44,775				44,775				
1040	ул Свердлова, 2 Ж	26,141		4,365		30,506		1,560		1,560
1041	ул Свердлова, 21	10,753				10,753				
1042	ул Свердлова, 22	20,340		7,438		27,778		3,138		3,138
1043	ул Свердлова, 23 А	8,365		4,814		13,179		1,932		1,932
1044	ул Свердлова, 24	20,675		2,842		23,517		1,187		1,187
1045	ул Свердлова, 26-1	6,980		1,716		8,696		0,890		0,890
1046	ул Свердлова, 27	14,820		2,539		17,359		1,203		1,203
1047	ул Свердлова, 28	7,150				7,150				
1048	ул Свердлова, 31	12,185		2,412		14,597		0,968		0,968
1049	ул Свердлова, 34 а	33,902				33,902				
1050	ул Свердлова, 36а стр.1	58,200		7,342		65,542		4,340		4,340
1051	ул Свердлова, 36а стр.2	282,784				282,784				
1052	ул Свердлова, 36а стр.3	46,264				46,264				
1053	ул Свердлова, 40-2	14,320		1,154		15,474		0,635		0,635
1055	ул Свердлова, 42	30,255		5,855		36,110		2,299		2,299
1056	ул Свердлова, 44	25,128		1,646		26,774				
1057	ул Свердлова, 45	12,023		2,413		14,436		0,968		0,968
1058	ул Свердлова, 47-2	23,239		0,997		24,236		0,008		0,008
1059	ул Свердлова, 49	14,963				14,963				
1060	ул Свердлова, 51	26,531		0,646		27,177		0,445		0,445

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1061	ул Свердлова, 54	18,723				18,723				
1062	ул Свердлова, 56	15,777		4,809		20,586		1,932		1,932
1063	ул Свердлова, 56 А	38,017		2,471		40,488		0,846		0,846
1064	ул Свердлова, 56 В	25,058		5,717		30,775		1,781		1,781
1065	ул Свердлова, 56 г	321,097				321,097				
1066	ул Свердлова, 57-1	12,966		0,349		13,315		0,138		0,138
1067	ул Свердлова, 58	31,482				31,482				
1068	ул Свердлова, 6 А	11,259				11,259				
1069	ул Свердлова, 60	33,057		4,879		37,936		2,002		2,002
1070	ул Свердлова, 66	11,006				11,006				
1071	ул Свердлова, 70	19,190		4,306		23,496		2,095		2,095
1072	ул Свердлова, 74	14,256		0,969		15,225				
1073	ул Свердлова, 87	21,527		1,776		23,303		0,922		0,922
1074	ул Свободы, 1/"б"	30,656		3,330		33,986		2,734		2,734
1075	ул Свободы, 1а	21,467				21,467				
1076	ул Скворцовская, 6	35,279		1,581		36,860		0,514		0,514
1077	ул Скворцовская, 65	158,463		30,553		189,016		11,748		11,748
1078	ул Скворцовская, 67	165,456		21,606		187,062		13,685		13,685
1079	ул Скворцовская, 7	17,507				17,507				
1080	ул Скворцовская, 71	16,812		0,402		17,214				
1081	ул Скворцовская, 71 а	39,073		0,079		39,152				
1082	ул Советская, 100-2	13,112		0,921		14,033		0,409		0,409
1083	ул Советская, 112	22,176		1,399		23,575		0,200		0,200
1085	ул Советская, 112 Б-1	9,558		0,319		9,877		0,003		0,003
1086	ул Советская, 114	31,870		1,324		33,194		0,026		0,026
1087	ул Советская, 116	133,674		1,982		135,656		0,096		0,096
1088	ул Советская, 118	40,144				40,144				



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1089	ул Советская, 124	25,335		2,945		28,280		1,396		1,396
1090	ул Советская, 2 г	2 120,879		624,083		2 744,962		344,888		344,888
1091	ул Советская, 2 Г корп. жилой дом	151,090		24,355		175,445		13,184		13,184
1092	ул Советская, 31	666,449		292,459		958,908		13,397		13,397
1093	ул Советская, 31Б	174,005		0,122		174,127		0,122		0,122
1094	ул Советская, 35 А	543,637		287,383		831,020		49,753		49,753
1095	ул Советская, 37	219,154		78,266		297,420		30,876		30,876
1096	ул Советская, 39	572,817		120,675		693,492		55,332		55,332
1097	ул Советская, 39 б	550,623		187,039		737,662		77,286		77,286
1098	ул Советская, 41	788,648		204,644		993,292		101,648		101,648
1099	ул Советская, 57	12,773		0,423		13,196				
1100	ул Советская, 59	15,299		0,420		15,719				
1101	ул Советская, 92	16,526		0,105		16,631		0,009		0,009
1102	ул Советская, 96-1	9,876		0,860		10,736		0,422		0,422
1103	ул Советская, ГКНС	57,767	44,952	5,083		107,802				
1104	ул Соколовского, 10	45,778		3,405		49,183		1,367		1,367
1105	ул Соколовского, 12	15,582		3,011		18,593		1,601		1,601
1106	ул Соколовского, 13-2	16,034				16,034				
1107	ул Соколовского, 14	24,131		1,944		26,075		0,916		0,916
1108	ул Соколовского, 16	22,680		1,241		23,921		0,721		0,721
1109	ул Соколовского, 18	21,906		7,219		29,125		2,900		2,900
1110	ул Соколовского, 19	11,727		1,155		12,882		0,507		0,507
1111	ул Соколовского, 2	28,772		3,049		31,821		1,270		1,270
1112	ул Соколовского, 20	22,464		2,632		25,096		1,043		1,043
1113	ул Соколовского, 6	17,847		7,219		25,066		2,900		2,900
1114	ул Спартак, 25 А	35,522		3,310		38,832		1,350		1,350
1115	ул Спартак, 26 А	162,814		41,599		204,413		16,521		16,521

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1116	ул Спартака, 27	217,287		27,262		244,549		11,638		11,638
1117	ул Спартака, 28	161,760		34,783		196,543		12,334		12,334
1118	ул Спартака, 29	213,943		29,956		243,899		12,122		12,122
1119	ул Спартака, 30	163,971		31,183		195,154		12,606		12,606
1120	ул Спартака, 31	218,070		33,159		251,229		17,363		17,363
1121	ул Спортивная, 33	18,778		2,607		21,385		1,207		1,207
1122	ул Спортивная, 33А	12,318		2,867		15,185		1,283		1,283
1123	ул Спортивная, 36	26,609		0,140		26,749				
1124	ул Спортивная, 38	9,372				9,372				
1125	ул Спортивная, 38 А	11,505				11,505				
1126	ул Старателей, 1	74,173		4,117		78,290		1,282		1,282
1127	ул Старателей, 10	114,470		1,579		116,049		1,064		1,064
1128	ул Старателей, 11	38,884		4,826		43,710		2,207		2,207
1129	ул Старателей, 2	43,281		0,722		44,003		0,968		0,968
1130	ул Старателей, 3	45,702		6,587		52,289		2,332		2,332
1131	ул Старателей, 4	33,750		4,101		37,851		2,091		2,091
1132	ул Старателей, 5	55,170		1,998		57,168		0,968		0,968
1133	ул Старателей, 6	74,098		6,894		80,992		3,857		3,857
1134	ул Старателей, 7	39,556		8,306		47,862		3,135		3,135
1135	ул Старателей, 8	61,514			1,869	63,383			0,909	0,909
1136	ул Старателей, 9	8,730		0,668		9,398				
1137	ул Суворова, 40	214,493		41,422		255,915		18,406		18,406
1138	ул Суворова, 40 А	285,951		57,950		343,901		31,587		31,587
1139	ул Суворова, 42	202,782		42,093		244,875		15,485		15,485
1140	ул Суворова, 42 А	244,593		41,494		286,087		17,170		17,170
1141	ул Суворова, 44	215,793		39,706		255,499		16,057		16,057
1142	ул Суворова, 50	240,516		29,238		269,754		13,810		13,810

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1143	ул Суворова, 50 А	194,625		47,795		242,420		21,657		21,657
1144	ул Сургуладзе, 1	376,846		36,114		412,960		11,720		11,720
1145	ул Сургуладзе, 11	471,488		46,605		518,093		19,081		19,081
1146	ул Сургуладзе, 13	631,853		180,389		812,242		88,414		88,414
1147	ул Сургуладзе, 15	788,356		160,189		948,545		86,371		86,371
1148	ул Сургуладзе, 15 а	25,593		0,099		25,692				
1149	ул Сургуладзе, 17	503,327		130,614		633,941		62,514		62,514
1150	ул Сургуладзе, 3	989,489		206,721		1 196,210		86,951		86,951
1151	ул Сургуладзе, 4	931,571	216,416	25,012		1 172,999	6,209	14,658		20,867
1152	ул Сургуладзе, 5	677,469		183,867		861,336		81,420		81,420
1153	ул Сургуладзе, 6	1 066,970	243,619	257,524		1 568,113	13,010	19,778		32,788
1154	ул Сургуладзе, 7	818,901		132,319		951,220		65,681		65,681
1155	ул Сургуладзе, 8	335,119		32,287		367,406		13,187		13,187
1156	ул Сургуладзе, 9	533,007		88,689		621,696		43,721		43,721
1157	ул Тимирязева, 1	829,058		211,516		1 040,574		102,270		102,270
1158	ул Тимирязева, 1 А	498,369		98,715		597,084		43,774		43,774
1159	ул Тимирязева, 10	458,000		96,446		554,446		51,296		51,296
1160	ул Тимирязева, 12	724,315		207,603		931,918		105,332		105,332
1161	ул Тимирязева, 12 а	58,681				58,681				
1162	ул Тимирязева, 13	3 224,815		497,244		3 722,059		224,948		224,948
1163	ул Тимирязева, 14	1 374,505		280,174		1 654,679		122,752		122,752
1164	ул Тимирязева, 15 корп.4	47,976		0,498		48,474		0,026		0,026
1165	ул Тимирязева, 15/6	13,090				13,090				
1166	ул Тимирязева, 16	606,427		139,715		746,142		66,400		66,400
1167	ул Тимирязева, 17	1 817,851		400,530		2 218,381		195,590		195,590
1168	ул Тимирязева, 18	590,791		104,382		695,173		57,163		57,163
1169	ул Тимирязева, 19	2 908,331		479,132		3 387,463		252,272		252,272

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1170	ул Тимирязева, 1Б	506,216	6,939			513,155				
1171	ул Тимирязева, 2	751,381		206,711		958,092		111,874		111,874
1172	ул Тимирязева, 20	630,199		187,578		817,777		80,140		80,140
1173	ул Тимирязева, 20 а	69,932				69,932				
1174	ул Тимирязева, 21	661,823		150,206		812,029		74,169		74,169
1175	ул Тимирязева, 21 б	18,963		1,094		20,057				
1176	ул Тимирязева, 23/а	7,226				7,226				
1177	ул Тимирязева, 24	975,253		192,947		1 168,200		99,295		99,295
1178	ул Тимирязева, 3	416,401		109,257		525,658		52,117		52,117
1179	ул Тимирязева, 31	448,294		122,422		570,716		51,450		51,450
1180	ул Тимирязева, 33	445,975		88,155		534,130		36,171		36,171
1181	ул Тимирязева, 33 б	80,738		3,583		84,321		0,900		0,900
1182	ул Тимирязева, 33 в	58,341		5,818		64,159		2,780		2,780
1183	ул Тимирязева, 33а	69,469				69,469				
1184	ул Тимирязева, 35	530,919		83,061		613,980		37,102		37,102
1185	ул Тимирязева, 3а	386,261		31,167		417,428		9,198		9,198
1186	ул Тимирязева, 4	451,994		126,867		578,861		64,666		64,666
1187	ул Тимирязева, 5	986,061		224,473		1 210,534		113,995		113,995
1188	ул Тимирязева, 6	769,632		193,529		963,161		97,516		97,516
1189	ул Тимирязева, 6 а	288,601		37,115		325,716		12,693		12,693
1190	ул Тимирязева, 6 Б	28,193				28,193				
1191	ул Тимирязева, 7	729,836		134,911		864,747		65,066		65,066
1192	ул Тимирязева, 7 б	47,286		8,769		56,055		6,155		6,155
1193	ул Тимирязева, 8	2 816,376		577,835		3 394,211		257,610		257,610
1194	ул Тимирязева, 8а	34,111		1,507		35,618		0,900		0,900
1195	ул Тимирязева, 9	2 865,135		547,524		3 412,659		274,608		274,608
1196	ул Тимирязева, 9а	499,701	85,127	10,766		595,594	0,902	7,412		8,314

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1197	ул Тимирязева, 9а корп.мастерская	49,796		3,597		53,393		1,660		1,660
1198	ул Трегубенко, 54	496,368		127,601		623,969		55,516		55,516
1199	ул Трегубенко, 54 А	357,579		119,397		476,976		51,591		51,591
1200	ул Трегубенко, 55	146,198				146,198				
1201	ул Трегубенко, 55 Б корп.пом.1,2,3,4,5	15,918				15,918				
1202	ул Трегубенко, 55 Б пом.1	31,388				31,388				
1203	ул Трегубенко, 55Б	49,112				49,112				
1204	ул Трегубенко, 56	2 212,125		533,132		2 745,257		266,757		266,757
1205	ул Трегубенко, 56 "Г"	2,062				2,062				
1206	ул Трегубенко, 56, №41	2,250				2,250				
1207	ул Трегубенко, 57	365,556		116,149		481,705		55,577		55,577
1208	ул Трегубенко, 57 а	392,000		58,363	47,261	497,624		36,851	12,566	49,417
1209	ул Трегубенко, 58	351,353		71,741		423,094		34,374		34,374
1210	ул Трегубенко, 59	739,761		171,654		911,415		86,539		86,539
1211	ул Трегубенко, 60	1 226,337		183,089		1 409,426		100,689		100,689
1212	ул Трегубенко, 61	1 335,215		324,629		1 659,844		175,575		175,575
1213	ул Трегубенко, 61 А	537,190		152,887		690,077		77,575		77,575
1214	ул Трегубенко, 62	1 199,251		257,409		1 456,660		127,788		127,788
1215	ул Трегубенко, 63	433,901		56,827		490,728		2,962		2,962
1216	ул Трегубенко, 64	301,281		41,091		342,372		12,910		12,910
1217	ул Трегубенко, 65 А	13,217				13,217				
1218	ул Трегубенко, 66	302,025		40,320		342,345		12,870		12,870
1219	ул Трегубенко, 66 А	1 159,430		255,847		1 415,277		132,687		132,687
1220	ул Трегубенко, 67	202,770				202,770				
1221	ул Трегубенко, 68	292,145		76,687		368,832		33,393		33,393
1222	ул Трудовая, 1	14,642		1,771		16,413		0,684		0,684
1223	ул Трудовая, 13	22,924		9,634		32,558		3,868		3,868

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1224	ул Трудовая, 14	27,012		11,218		38,230		4,361		4,361
1225	ул Трудовая, 16	20,287		2,302		22,589		1,303		1,303
1226	ул Трудовая, 17	47,925		3,573		51,498		1,462		1,462
1227	ул Трудовая, 2 А	18,567		10,401		28,968		4,178		4,178
1228	ул Трудовая, 20	9,929				9,929				
1229	ул Трудовая, 3	49,770		3,141		52,911		1,509		1,509
1230	ул Трудовая, 7	17,521		2,254		19,775		0,932		0,932
1231	ул Трудовая, 9	41,614		1,658		43,272		0,676		0,676
1232	ул Трудовая, 9 А	32,360		4,949		37,309		1,968		1,968
1233	ул Тувинская, 22	189,712		92,768		282,480				
1234	ул Тувинская, 22 ж/дом	86,036				86,036				
1235	ул Утро Сентябрьское, 49	133,286				133,286				
1236	ул Утро Сентябрьское, 61 А/1	129,487		18,300		147,787		9,247		9,247
1237	ул Утро Сентябрьское, 61 А/2	189,315		52,353		241,668		25,931		25,931
1238	ул Утро Сентябрьское, 61 А/3	130,999		33,234		164,233		13,669		13,669
1239	ул Утро Сентябрьское, 61 А/4	105,369		13,128		118,497		6,899		6,899
1240	ул Утро Сентябрьское, 81	128,398				128,398				
1241	ул Февральская, 1	15,623		0,967		16,590		0,154		0,154
1242	ул Февральская, 12	12,087		0,472		12,559				
1243	ул Февральская, 6 А	11,041				11,041				
1244	ул Февральская, 7 А	16,053				16,053				
1245	ул Февральская, 9	1 505,340		86,676		1 592,016		8,373		8,373
1246	ул Хвостанцева, 1 Д	198,199		43,585		241,784		17,364		17,364
1247	ул Хвостанцева, 71	676,365		128,132		804,497		61,360		61,360
1248	ул Чайковского, 26	652,703				652,703				
1249	ул Чайковского, 61	72,088				72,088				
1250	ул Чапаева, 2	28,865		8,159		37,024		0,371		0,371

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1251	ул Чапаева, 4	34,023		2,608		36,631		0,681		0,681
1252	ул Черкасова, 2 Б	19,745		4,811		24,556		1,932		1,932
1253	ул Шантарова, 1	15,188		0,019		15,207				
1254	ул Шантарова, 3	30,443		5,875		36,318		2,949		2,949
1255	ул Шантарова, 5	25,612		3,455		29,067		1,429		1,429
1256	ул Широкова, 1	0,934		3,359		4,293		1,311		1,311
1257	ул Широкова, 1 А	38,702		0,993		39,695		0,375		0,375
1258	ул Широкова, 2 А	40,683		4,421		45,104		1,562		1,562
1259	ул Широкова, 2 Б	32,389		1,156		33,545		0,268		0,268
1260	ул Широкова, 3	47,081		2,878		49,959		1,462		1,462
1261	ул Широкова, 4	45,722		9,644		55,366		3,868		3,868
1262	ул Широкова, 5	18,448		1,368		19,816		1,086		1,086
1263	ул Широкова, 6	33,344		5,340		38,684		1,688		1,688
1264	ул Широкова, 8	44,610		1,232		45,842		1,044		1,044
1265	ул Штабная, 10	156,985	73,706	8,563		239,254		7,036		7,036
1266	ул Штабная, 13	29,450		2,248		31,698		1,097		1,097
1267	ул Штабная, 14	224,772			18,143	242,915			0,494	0,494
1268	ул Штабная, 14а	19,580				19,580				
1269	ул Штабная, 15 А	161,583		24,563		186,146		13,882		13,882
1270	ул Штабная, 18	162,266		11,004		173,270		2,816		2,816
1271	ул Штабная, 19	20,414		2,990		23,404		1,444		1,444
1272	ул Штабная, 1а			2,240		2,240		1,140		1,140
1273	ул Штабная, 22	54,762				54,762				
1274	ул Штабная, 23	200,547		34,832		235,379		16,681		16,681
1275	ул Штабная, 26	568,565		9,026		577,591		2,800		2,800
1276	ул Штабная, 26 А	27,910		2,684		30,594		0,963		0,963
1277	ул Штабная, 28 А	49,464				49,464				

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ п/п	Адрес абонента	Годовое потребление тепла, Гкал					Потребление тепла за летний период, Гкал			
		отопление	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО	вентиляция	ГВС-откр	ГВС-закр	ИТОГО
1278	ул Штабная, 36	32,201		0,924		33,125				
1279	ул Штабная, 39 корп.1	68,355		1,888		70,243				
1280	ул Штабная, 39 стр.3	65,135				65,135				
1281	ул Штабная, 39 стр.6	61,894				61,894				
1282	ул Штабная, 6	4,210				4,210				
1283	ул Штабная, 60	76,523		18,211		94,734		12,621		12,621
1284	ул Штабная, 60 А	179,348		2,789		182,137		1,121		1,121
1285	ул Штабная, 60 А корп.4	202,509				202,509				
1286	ул Штабная, 60 А корп.стр.3	133,160				133,160				
1287	ул Штабная, 60а	48,283		7,352		55,635				
1288	ул Штабная, 7 а	29,568				29,568				
1289	ул Штабная, 9в	16,446		0,994		17,440		0,380		0,380
1290	ул Южная, 17	25,263		10,401		35,664		4,178		4,178
1291	р-н Минусинский, промзона Промышлен- ная площадка Электрокомплекса корп.ОАО "Кр.крайгаз"	217,401	92,971	1,541		311,913		1,541		1,541
1292	р-н Минусинский, промзона Промышлен- ная площадка Электрокомплекса, ул Про- мышленная стр.1	374,092		1,172		375,264				
1293	р-н Минусинский, промзона Промышлен- ная площадка Электрокомплекса, ул Про- мышленная, 7	416,437		6,419		422,856		0,448		0,448
1294	р-н Минусинский, промзона Промышлен- ная площадка Электрокомплекса, ул Эн- тузиастов, 6	3 912,164		1 600,450		5 512,614		626,997		626,997



## 4 ЗНАЧЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ АБОНЕНТОВ КОТЕЛЬНОЙ СУ- ВОРОВА, 23В МУП «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Таблица 4.1 – Расчетное потребление тепловой энергии абонентами муниципальной котельной Суворова, 23В

№ п/п	Адрес	Годовое потребление тепла, Гкал			Потребление теп- ла за летний пе- риод, Гкал	
		отопление	ГВС	ИТОГО	ГВС	ИТОГО
1	ул.Суворова, 25	245,57	58,38	303,96	15,18	15,18
2	ул.Суворова, 27	273,16	86,28	359,44	22,44	22,44
3	ул.Суворова, 29	270,40	65,85	336,25	17,13	17,13
4	ул.Суворова, 31	195,91	56,76	252,67	14,76	14,76
5	ул.Суворова, 33	353,18	93,42	446,60	24,30	24,30
6	ул.Суворова, 37	361,73	102,50	464,23	26,66	26,66
7	ул.Суворова, 23	37,25	7,78	45,03	2,02	2,02
8	ул.Суворова, 29а	47,27	25,95	73,21	6,75	6,75
9	ул.Связистов, 19	22,07	2,59	24,67	0,67	0,67
10	ул. Связистов, 21	36,37	2,59	38,96	0,67	0,67
11	ул. Связистов, 25	42,44	5,19	47,63	1,35	1,35
12	ул.Связистов, 28	78,78	5,19	83,97	1,35	1,35
13	ул.Связистов, 30	75,44	2,59	78,03	0,67	0,67
14	ул.Связистов, 32	52,29	5,19	57,48	1,35	1,35
15	ул.Связистов, 23	57,59	10,38	67,96	2,70	2,70
16	ул.Связистов, 24	71,05	5,19	76,24	1,35	1,35
17	ул.Связистов, 26	78,22	5,19	83,41	1,35	1,35
18	ООО "Ростелеком"	331,11	0,00	331,11	0,00	0,00
19	ООО "Элегия"	275,92	0,00	275,92	0,00	0,00
20	ИП Бабушкин	27,59	0,00	27,59	0,00	0,00