



## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГОРОДА МИНУСИНСКА**

**НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА**

**(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,**

**ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ**

**ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

### СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализация на 2025 год)	04423.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Минусинска на период до 2037 года (актуализация на 2025 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	04423.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	04423.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	04423.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	04423.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-	04423.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	04423.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	04423.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	04423.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	04423.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	04423.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	04423.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	04423.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	04423.ОМ-ПСТ.018.000

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц .....	5
1 Тепловые нагрузки абонентов филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» .....	6
2 Тепловые нагрузки абонентов муниципальной котельной Суворова, 23В МУП г.Минусинска «Горводоканал» .....	69

## **ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и характеристика абонентов МТЭЦ.....	6
Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки муниципальной котельной Суворова, 23В .....	69

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## 1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ФИЛИАЛА «МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ» АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и характеристика абонентов МТЭЦ

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопительный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабжения
			отопление и вентиляция	ГВС	Σ	отопление и вентиляция	ГВС	Σ		
1	пер. Ангарский, 1	Частный дом	0,0158	0,00053	0,01633	37,06	1,81	38,87	0,47	откр.
2	пер. Ботанический, 1	Больницы, поликлиники, амбулатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,116	0,035	0,151	272,06	119,77	391,83	31,06	откр.
3	пер. Ботанический, 2	Магазины	0,0074	0	0,0074	17,36	0,00	17,36	0,00	откр.
4	пер. Ботанический, 2 А	Гаражные комплексы	0,0231	0,0016	0,0247	54,18	5,48	59,65	1,42	закр.
5	пер. Ботанический, 4	Гаражные комплексы	0,05217	0	0,05217	122,36	0,00	122,36	0,00	откр.
6	пер. Ботанический, 6	Гаражные комплексы	0,0857	0	0,0857	201,00	0,00	201,00	0,00	откр.
7	пер. Ботанический, 7	Производственный объект	0,22443	0	0,22443	526,37	0,00	526,37	0,00	откр.
8	пер. Звездный, 1	Частный дом	0,01637	0,0007	0,01707	38,39	2,40	40,79	0,62	откр.
9	пер. Звездный, 10	Частный дом	0,02	0,00106	0,02106	46,91	3,63	50,53	0,94	откр.
10	пер. Звездный, 11	Частный дом	0,023	0,0007	0,0237	53,94	2,40	56,34	0,62	откр.
11	пер. Звездный, 12	Частный дом	0,02	0,0009	0,0209	46,91	3,08	49,99	0,80	откр.
12	пер. Звездный, 2	Частный дом	0,018	0,0013	0,0193	42,22	4,45	46,66	1,15	откр.
13	пер. Звездный, 3	Частный дом	0,023	0,00043	0,02343	53,94	1,47	55,41	0,38	откр.
14	пер. Звездный, 4	Частный дом	0,03307	0,00106	0,03413	77,56	3,63	81,19	0,94	откр.
15	пер. Звездный, 4 А	Частный дом	0,02094	0,00035	0,02129	49,11	1,20	50,31	0,31	откр.
16	пер. Звездный, 6	Частный дом	0,0339	0,00097	0,03487	79,51	3,32	82,83	0,86	откр.
17	пер. Звездный, 7	Частный дом	0,03415	0,01975	0,0539	80,09	67,58	147,68	17,53	откр.
18	пер. Звездный, 8	Частный дом	0,03414	0,00108	0,03522	80,07	3,70	83,77	0,96	откр.
19	пер. Звездный, 9 А	Частный дом	0,01615	0,00022	0,01637	37,88	0,75	38,63	0,20	откр.
20	пер. Интернатский, 5	Гаражные комплексы	0,02672	0,0084	0,03512	62,67	28,74	91,41	7,46	откр.
21	пер. Колхозный, 2	Многоквартирный дом	0,04105	0,00346	0,04451	96,28	11,84	108,12	3,07	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
22	пер. Колхозный, 4	Многokвартирный дом	0,04032	0,00986	0,05018	94,56	33,74	128,30	8,75	откр.
23	пер. Колхозный, 6	Многokвартирный дом	0,04032	0,03551	0,07583	94,56	121,51	216,08	31,52	откр.
24	пер. Мичурина, 15	Частный дом	0,009	0,0005	0,0095	21,11	1,71	22,82	0,44	закр.
25	пер. Мичурина, 16	Многokвартирный дом	0,09219	0,01012	0,10231	216,22	34,63	250,85	8,98	откр.
26	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0,0559	0,34114	0,39704	131,10	1167,37	1298,4 8	302,79	откр.
27	пер. Мичурина, 17 А	Частный дом	0,00964	0	0,00964	22,61	0,00	22,61	0,00	откр.
28	пер. Мичурина, 18	Частный дом	0,02619	0,00133	0,02752	61,42	4,55	65,98	1,18	откр.
29	пер. Мичурина, 18 А	Частный дом	0,0253	0,3095	0,3348	59,34	1059,10	1118,4 4	274,70	откр.
30	пер. Мичурина, 20	Частный дом	0,03292	0,0008	0,03372	77,21	2,74	79,95	0,71	откр.
31	пер. Мичурина, 24	Частный дом	0,0455	0,0656	0,1111	106,71	224,48	331,19	58,22	откр.
32	пер. Мичурина, 26	Частный дом	0,03824	0,00106	0,0393	89,69	3,63	93,31	0,94	откр.
33	пер. Мичурина, 26	Частный дом	0,00684	0,78692	0,79376	16,04	2692,82	2708,8 6	698,45	откр.
34	пер. Оранжевый, 1	Частный дом	0,02872	0,00032	0,02904	67,36	1,10	68,45	0,28	откр.
35	пер. Оранжевый, 11	Частный дом	0,02487	0,0008	0,02567	58,33	2,74	61,07	0,71	откр.
36	пер. Оранжевый, 12	Частный дом	0,0399	0,0007	0,0406	93,58	2,40	95,97	0,62	откр.
37	пер. Оранжевый, 3	Частный дом	0,03964	0,0013	0,04094	92,97	4,45	97,42	1,15	откр.
38	пер. Оранжевый, 7	Частный дом	0,02574	0	0,02574	60,37	0,00	60,37	0,00	закр.
39	пер. Оранжевый, 9	Частный дом	0,036538	0,000974	0,037512	85,69	3,33	89,03	0,86	откр.
40	пер. Рудный, 1	Частный дом	0,02849	0,00043	0,02892	66,82	1,47	68,29	0,38	откр.
41	пер. Рудный, 2	Частный дом	0,081	0,009	0,09	189,97	30,80	220,77	7,99	откр.
42	пер. Рудный, 2 А	Частный дом	0,026	0,0011	0,0271	60,98	3,76	64,74	0,98	откр.
43	пер. Рудный, 3	Частный дом	0,04823	0,00043	0,04866	113,12	1,47	114,59	0,38	откр.
44	пер. Рудный, 4	Частный дом	0,0204	0	0,0204	47,84	0,00	47,84	0,00	закр.
45	пер. Рудный, 5	Частный дом	0,04952	0,00221	0,05173	116,14	7,56	123,70	1,96	откр.
46	пер. Рудный, 5	Частный дом	0,00333	0	0,00333	7,81	0,00	7,81	0,00	откр.
47	пер. Садовый, 2 А	Частный дом	0,02575	0,00162	0,02737	60,39	5,54	65,94	1,44	откр.
48	пер. Школьный, 6	Частный дом	0,01	0	0,01	23,45	0,00	23,45	0,00	закр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
49	пер. Школьный, 8	Частный дом	0,01349	0,00065	0,01414	31,64	2,22	33,86	0,58	откр.
50	проезд. Кедровый, 4	Частный дом	0,016508	0,00065	0,017158	38,72	2,22	40,94	0,58	откр.
51	проезд. Кедровый, 5	Частный дом	0,0125	0	0,0125	29,32	0,00	29,32	0,00	закр.
52	проезд. Кедровый, 6	Частный дом	0,0203	0	0,0203	47,61	0,00	47,61	0,00	закр.
53	проезд. Кедровый, 7	Частный дом	0,029	0,03845	0,06745	68,01	131,57	199,59	34,13	откр.
54	проезд. Кедровый, 8	Частный дом	0,01651	0	0,01651	38,72	0,00	38,72	0,00	закр.
55	проезд. Котельный, 1	Административные здания, конторы	0,0227	0	0,0227	53,24	0,00	53,24	0,00	откр.
56	проезд. Котельный, 10	Магазины	0,062	0,00009	0,06209	145,41	0,31	145,72	0,08	откр.
57	проезд. Котельный, 11	Гаражные комплексы	0,12346	0,00477	0,12823	289,56	16,32	305,88	4,23	откр.
58	проезд. Котельный, 20	Гаражные комплексы	0,12657	0,07104	0,19761	296,85	243,10	539,95	63,05	закр.
59	проезд. Котельный, 20	Производственный объект	0,00346	0	0,00346	8,11	0,00	8,11	0,00	закр.
60	проезд. Котельный, 20	Административные здания, конторы	0,13264	0	0,13264	311,09	0,00	311,09	0,00	закр.
61	проезд. Котельный, 5	Крытые спортивные соору- жения	0,1083	0,00835	0,11665	254,00	28,57	282,57	7,41	откр.
62	проезд. Котельный, 6	Административные здания, конторы	0,05296	0,00039	0,05335	124,21	1,33	125,54	0,35	откр.
63	проезд. Котельный, 7	Административные здания, конторы	0,14188	0,0017	0,14358	332,76	5,82	338,57	1,51	откр.
64	проезд. Сафьяновых, 1	Многоквартирный дом	0,34713	0,05246	0,39959	814,14	179,52	993,66	46,56	откр.
65	проезд. Сафьяновых, 10	Детские сады различного типа	0,2424	0,01727	0,25967	568,51	59,10	627,61	15,33	откр.
66	проезд. Сафьяновых, 11 А	Магазины	0,02708	0,0026	0,02968	63,51	8,90	72,41	2,31	откр.
67	проезд. Сафьяновых, 12	Многоквартирный дом	0,34004	0,04714	0,38718	797,51	161,31	958,82	41,84	откр.
68	проезд. Сафьяновых, 13	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	1,0959	0,01126	1,10716	2570,26	38,53	2608,7 9	9,99	откр.
69	проезд. Сафьяновых, 14	Многоквартирный дом	0,7993	0,08527	0,88457	1874,63	291,79	2166,4 2	75,68	откр.
70	проезд. Сафьяновых, 15	Многоквартирный дом	0,35809	0,05597	0,41406	839,84	191,53	1031,3 7	49,68	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
71	проезд. Сафьяновых, 16	Многokвартирный дом	0,35403	0,05699	0,41102	830,32	195,02	1025,3 4	50,58	откр.
72	проезд. Сафьяновых, 16	Многokвартирный дом	0,00359	0,00006	0,00365	8,42	0,21	8,63	0,05	откр.
73	проезд. Сафьяновых, 18	Многokвартирный дом	0,26688	0,03282	0,2997	625,92	112,31	738,23	29,13	откр.
74	проезд. Сафьяновых, 2	Детские сады различного типа	0,23	0,03787	0,26787	539,43	129,59	669,02	33,61	откр.
75	проезд. Сафьяновых, 20	Детские сады различного типа	0,2424	0,02765	0,27005	568,51	94,62	663,13	24,54	откр.
76	проезд. Сафьяновых, 22	Многokвартирный дом	0,65564	0,08684	0,74248	1537,70	297,16	1834,8 6	77,08	откр.
77	проезд. Сафьяновых, 3	Многokвартирный дом	0,22798	0,03196	0,25994	534,69	109,37	644,06	28,37	откр.
78	проезд. Сафьяновых, 4	Многokвартирный дом	0,35532	0,05086	0,40618	833,35	174,04	1007,3 9	45,14	откр.
79	проезд. Сафьяновых, 5	Многokвартирный дом	0,35629	0,05246	0,40875	835,62	179,52	1015,1 4	46,56	откр.
80	проезд. Сафьяновых, 6	Многokвартирный дом	0,80686	0,08118	0,88804	1892,36	277,80	2170,1 6	72,05	откр.
81	проезд. Сафьяновых, 7	Многokвартирный дом	0,34849	0,04287	0,39136	817,33	146,70	964,03	38,05	откр.
82	проезд. Сафьяновых, 7 А	Магазины	0,01	0	0,01	23,45	0,00	23,45	0,00	откр.
83	проезд. Сафьяновых, 8	Многokвартирный дом	0,26239	0,03462	0,29701	615,39	118,47	733,86	30,73	откр.
84	проезд. Сафьяновых, 8	Многokвартирный дом	0,00693	0,00021	0,00714	16,25	0,72	16,97	0,19	откр.
85	проезд. Сафьяновых, 9	Многokвартирный дом	0,22498	0,0201	0,24508	527,66	68,78	596,44	17,84	откр.
86	проезд. Текстильный, 5	Административные здания, конторы	0,09	0	0,09	211,08	0,00	211,08	0,00	закр.
87	ул. Абаканская, 2	Частный дом	0,06	0	0,06	140,72	0,00	140,72	0,00	откр.
88	ул. Абаканская, 21	Частный дом	0,00876	0,00264	0,0114	20,55	9,03	29,58	2,34	откр.
89	ул. Абаканская, 23 Б	Многokвартирный дом	0,04032	0,00506	0,04538	94,56	17,32	111,88	4,49	откр.
90	ул. Абаканская, 25 А	Частный дом	0,01746	0,00317	0,02063	40,95	10,85	51,80	2,81	откр.
91	ул. Абаканская, 2А	Частный дом	0,021	0,00107	0,02207	49,25	3,66	52,91	0,95	откр.
92	ул. Абаканская, 30	Магазины	0,06037	0,06336	0,12373	141,59	216,82	358,40	56,24	откр.
93	ул. Абаканская, 39	Многokвартирный дом	0,33523	0,0458	0,38103	786,23	156,73	942,96	40,65	откр.
94	ул. Абаканская, 39	Многokвартирный дом	0,01463	0,00052	0,01515	34,31	1,78	36,09	0,46	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
95	ул. Абаканская, 39в	Магазины	0,0406	0	0,0406	95,22	0,00	95,22	0,00	закр.
96	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,87413	0,07656	0,95069	2050,13	261,99	2312,1 2	67,95	откр.
97	ул. Абаканская, 41	Многоквартирный дом	0,03879	0,00129	0,04008	90,98	4,41	95,39	1,14	откр.
98	ул. Абаканская, 41 А	Магазины	0,046	0,00067	0,04667	107,89	2,29	110,18	0,59	откр.
99	ул. Абаканская, 41 Б	Административные здания, конторы	0,0198	0,00006	0,01986	46,44	0,21	46,64	0,05	откр.
100	ул. Абаканская, 43	Многоквартирный дом	0,37098	0,0508	0,42178	870,07	173,84	1043,9 1	45,09	откр.
101	ул. Абаканская, 43	Многоквартирный дом	0,00318	0,00015	0,00333	7,46	0,51	7,97	0,13	откр.
102	ул. Абаканская, 43 А	Административные здания, конторы	0,07	0	0,07	164,17	0,00	164,17	0,00	откр.
103	ул. Абаканская, 43 Б	Магазины	0,10857	0,00857	0,11714	254,63	29,33	283,96	7,61	откр.
104	ул. Абаканская, 44	Административные здания, конторы	0,09869	0,00191	0,1006	231,46	6,54	238,00	1,70	откр.
105	ул. Абаканская, 44 Б	Магазины	0,12919	0,00591	0,1351	302,99	20,22	323,22	5,25	откр.
106	ул. Абаканская, 44 В	Магазины	0,116	0,00019	0,11619	272,06	0,65	272,71	0,17	откр.
107	ул. Абаканская, 44 В/1	Другое строение	0,035	0	0,035	82,09	0,00	82,09	0,00	откр.
108	ул. Абаканская, 44 Г	Магазины	0,035	0	0,035	82,09	0,00	82,09	0,00	закр.
109	ул. Абаканская, 44/1	Административные здания, конторы	0,01603	0	0,01603	37,60	0,00	37,60	0,00	откр.
110	ул. Абаканская, 46	Магазины	0,0575	0,00041	0,05791	134,86	1,40	136,26	0,36	откр.
111	ул. Абаканская, 46/3	Многоквартирный дом	0,23146	0,03102	0,26248	542,85	106,15	649,00	27,53	откр.
112	ул. Абаканская, 46/3	Многоквартирный дом	0,01515	0,00034	0,01549	35,53	1,16	36,70	0,30	откр.
113	ул. Абаканская, 46/4	Многоквартирный дом	0,24244	0,03941	0,28185	568,60	134,86	703,46	34,98	откр.
114	ул. Абаканская, 46/4	Многоквартирный дом	0,00085	0	0,00085	1,99	0,00	1,99	0,00	откр.
115	ул. Абаканская, 48	Многоквартирный дом	0,19354	0,01723	0,21077	453,92	58,96	512,88	15,29	откр.
116	ул. Абаканская, 50	Многоквартирный дом	0,34425	0,05048	0,39473	807,38	172,74	980,13	44,80	откр.
117	ул. Абаканская, 50 А	Многоквартирный дом	0,35872	0,02879	0,38751	841,32	98,52	939,84	25,55	откр.
118	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,03813	0,00243	0,04056	89,43	8,32	97,74	2,16	откр.
119	ул. Абаканская, 51	Магазины	0,23895	0,00257	0,24152	560,42	8,79	569,21	2,28	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
120	ул. Абаканская, 51 В	Магазины	0,11579	0	0,11579	271,57	0,00	271,57	0,00	откр.
121	ул. Абаканская, 52	Многokвартирный дом	0,34459	0,05172	0,39631	808,18	176,98	985,17	45,91	откр.
122	ул. Абаканская, 52 А	Многokвартирный дом	0,26868	0,02846	0,29714	630,15	97,39	727,54	25,26	откр.
123	ул. Абаканская, 52 Б	Магазины	0,0376	0,0135	0,0511	88,18	46,20	134,38	11,98	откр.
124	ул. Абаканская, 53	Магазины	0,15682	0,0048	0,16162	367,80	16,43	384,22	4,26	откр.
125	ул. Абаканская, 53 А	Столовые, кухни	0,03089	0,0085	0,03939	72,45	29,09	101,53	7,54	откр.
126	ул. Абаканская, 53 Б/1	Магазины	0,075675	0	0,075675	177,48	0,00	177,48	0,00	закр.
127	ул. Абаканская, 53/1	Магазины	0,047	0,006	0,053	110,23	20,53	130,76	5,33	откр.
128	ул. Абаканская, 53/10	Магазины	0,00583	0,00013	0,00596	13,67	0,44	14,12	0,12	откр.
129	ул. Абаканская, 53/11	Магазины	0,0366	0,00096	0,03756	85,84	3,29	89,12	0,85	откр.
130	ул. Абаканская, 53/12	Магазины	0,00517	0	0,00517	12,13	0,00	12,13	0,00	закр.
131	ул. Абаканская, 53/13	Магазины	0,0049	0,00011	0,00501	11,49	0,38	11,87	0,10	откр.
132	ул. Абаканская, 53/2	Магазины	0,02686	0,0005	0,02736	63,00	1,71	64,71	0,44	откр.
133	ул. Абаканская, 53/20	Магазины	0,00583	0,00013	0,00596	13,67	0,44	14,12	0,12	откр.
134	ул. Абаканская, 53/2А,2Б	Магазины	0,01334	0	0,01334	31,29	0,00	31,29	0,00	закр.
135	ул. Абаканская, 53/3	Магазины	0,01066	0,0005	0,01116	25,00	1,71	26,71	0,44	закр.
136	ул. Абаканская, 53/4	Магазины	0,013	0	0,013	30,49	0,00	30,49	0,00	закр.
137	ул. Абаканская, 53/5	Магазины	0,00433	0	0,00433	10,16	0,00	10,16	0,00	закр.
138	ул. Абаканская, 53/6	Магазины	0,01222	0,00028	0,0125	28,66	0,96	29,62	0,25	откр.
139	ул. Абаканская, 53/7	Магазины	0,01285	0,00028	0,01313	30,14	0,96	31,10	0,25	откр.
140	ул. Абаканская, 53/8	Магазины	0,01723	0	0,01723	40,41	0,00	40,41	0,00	закр.
141	ул. Абаканская, 53/9	Магазины	0,00583	0,00013	0,00596	13,67	0,44	14,12	0,12	откр.
142	ул. Абаканская, 53/9 А	Магазины	0,00583	0,00013	0,00596	13,67	0,44	14,12	0,12	откр.
143	ул. Абаканская, 53Б	Другое строение	0,00357	0	0,00357	8,37	0,00	8,37	0,00	закр.
144	ул. Абаканская, 54	Многokвартирный дом	0,3186	0,03288	0,35148	747,23	112,51	859,74	29,18	откр.
145	ул. Абаканская, 54	Многokвартирный дом	0,01911	0,00076	0,01987	44,82	2,60	47,42	0,67	откр.
146	ул. Абаканская, 54 А	Многokвартирный дом	0,35576	0,02623	0,38199	834,38	89,76	924,14	23,28	откр.
147	ул. Абаканская, 54 А/2	Магазины	0,0241	0	0,0241	56,52	0,00	56,52	0,00	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
148	ул. Абаканская, 54 Б	Магазины	0,0093	0	0,0093	21,81	0,00	21,81	0,00	закр.
149	ул. Абаканская, 54 В	Магазины	0,01591	0	0,01591	37,31	0,00	37,31	0,00	откр.
150	ул. Абаканская, 54 Г	Магазины	0,03295	0,00029	0,03324	77,28	0,99	78,27	0,26	откр.
151	ул. Абаканская, 55	Многokвартирный дом	0,88636	0,10308	0,98944	2078,82	352,74	2431,5 5	91,49	откр.
152	ул. Абаканская, 56	Многokвартирный дом	0,30892	0,0498	0,35872	724,52	170,41	894,94	44,20	откр.
153	ул. Абаканская, 56	Многokвартирный дом	0,03734	0,00337	0,04071	87,58	11,53	99,11	2,99	откр.
154	ул. Абаканская, 56 А	Многokвартирный дом	0,2324	0,0331	0,2655	545,06	113,27	658,32	29,38	откр.
155	ул. Абаканская, 57	Многokвартирный дом	0,62982	0,14449	0,77431	1477,14	494,44	1971,5 8	128,25	откр.
156	ул. Абаканская, 57	Многokвартирный дом	0,06968	0,0047	0,07438	163,42	16,08	179,51	4,17	откр.
157	ул. Абаканская, 58	Магазины	0,518002	0,162	0,680002	1214,89	554,36	1769,2 5	143,79	откр.
158	ул. Абаканская, 59	Многokвартирный дом	0,64606	0,0669	0,71296	1515,23	228,93	1744,1 6	59,38	откр.
159	ул. Абаканская, 59	Многokвартирный дом	0,08126	0	0,08126	190,58	0,00	190,58	0,00	откр.
160	ул. Абаканская, 60 А	Административные здания, конторы	0,022	0,001	0,023	51,60	3,42	55,02	0,89	откр.
161	ул. Абаканская, 61	Многokвартирный дом	0,57442	0,06073	0,63515	1347,21	207,82	1555,0 3	53,90	откр.
162	ул. Абаканская, 61	Многokвартирный дом	0,19176	0,00005	0,19181	449,74	0,17	449,91	0,04	откр.
163	ул. Абаканская, 62	Многokвартирный дом	0,27877	0,04096	0,31973	653,81	140,16	793,97	36,35	откр.
164	ул. Абаканская, 62	Многokвартирный дом	0,04746	0,00147	0,04893	111,31	5,03	116,34	1,30	откр.
165	ул. Абаканская, 62 А	Многokвартирный дом	0,06871	0,00453	0,07324	161,15	15,50	176,65	4,02	откр.
166	ул. Абаканская, 62 А	Многokвартирный дом	0,01598	0,00013	0,01611	37,48	0,44	37,92	0,12	откр.
167	ул. Абаканская, 62 Б	Многokвартирный дом	0,09369	0,00497	0,09866	219,74	17,01	236,74	4,41	откр.
168	ул. Абаканская, 63	Магазины	0,04688	0,00106	0,04794	109,95	3,63	113,58	0,94	откр.
169	ул. Абаканская, 64	Многokвартирный дом	0,23185	0,01848	0,25033	543,77	63,24	607,01	16,40	откр.
170	ул. Абаканская, 64	Многokвартирный дом	0,08492	0,00441	0,08933	199,17	15,09	214,26	3,91	откр.
171	ул. Абаканская, 66	Многokвартирный дом	0,60498	0,06737	0,67235	1418,88	230,54	1649,4 2	59,80	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
172	ул. Абаканская, 66	Многokвартирный дом	0,00204	0,00005	0,00209	4,78	0,17	4,96	0,04	откр.
173	ул. Абаканская, 66 А	Магазины	0,00805	0	0,00805	18,88	0,00	18,88	0,00	откр.
174	ул. Абаканская, 67	Магазины	0,14	0	0,14	328,35	0,00	328,35	0,00	откр.
175	ул. Абаканская, 68	Многokвартирный дом	0,49765	0,04607	0,54372	1167,16	157,65	1324,8 1	40,89	откр.
176	ул. Абаканская, 68	Многokвартирный дом	0,02378	0,00051	0,02429	55,77	1,75	57,52	0,45	откр.
177	ул. Абаканская, 70	Многokвартирный дом	0,3771	0,03968	0,41678	884,43	135,78	1020,2 1	35,22	откр.
178	ул. Абаканская, 70	Многokвартирный дом	0,01259	0,0001	0,01269	29,53	0,34	29,87	0,09	откр.
179	ул. Абаканская, 70 А	Магазины	0,02184	0,00156	0,0234	51,22	5,34	56,56	1,38	откр.
180	ул. Абаканская, 70 Б	Магазины	0,07701	0,001	0,07801	180,61	3,42	184,04	0,89	откр.
181	ул. Абаканская, 71	Магазины	0,0865	0	0,0865	202,87	0,00	202,87	0,00	откр.
182	ул. Абаканская, 71/3	Административные здания, конторы	0,0623	0	0,0623	146,11	0,00	146,11	0,00	закр.
183	ул. Абаканская, 72	Административные здания, конторы	0,22856	0,00914	0,2377	536,05	31,28	567,33	8,11	откр.
184	ул. Абаканская, 74	Многokвартирный дом	0,60519	0,07632	0,68151	1419,38	261,16	1680,5 4	67,74	откр.
185	ул. Абаканская, 74	Многokвартирный дом	0,00604	0,00058	0,00662	14,17	1,98	16,15	0,51	откр.
186	ул. Абаканская, 78	Многokвартирный дом	0,29435	0,03341	0,32776	690,35	114,33	804,68	29,65	откр.
187	ул. Абаканская, 78	Многokвартирный дом	0,00465	0,00019	0,00484	10,91	0,65	11,56	0,17	откр.
188	ул. Абаканская, 80 А	Магазины	0,015	0	0,015	35,18	0,00	35,18	0,00	откр.
189	ул. Абаканская, 80/1	Другое строение	0,09489	0,00411	0,099	222,55	14,06	236,61	3,65	закр.
190	ул. Абаканская, 86	Административные здания, конторы	0,416735	0,1188	0,535535	977,39	406,53	1383,9 2	105,44	откр.
191	ул. Автомобильная, 15 А	Частный дом	0,0221	0,0013	0,0234	51,83	4,45	56,28	1,15	откр.
192	ул. Автомобильная, 17	Частный дом	0,02928	0,00057	0,02985	68,67	1,95	70,62	0,51	откр.
193	ул. Автомобильная, 21а	Детские сады различного типа	0,1269	0,01648	0,14338	297,62	56,39	354,02	14,63	откр.
194	ул. Автомобильная, 37	Школы, интернаты, гимназии, лицей, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,6714	0,01143	0,68283	1574,66	39,11	1613,7 8	10,14	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
195	ул. Алтайская, 1 А	Многokвартирный дом	0,05532	0,00479	0,06011	129,74	16,39	146,14	4,25	откр.
196	ул. Алтайская, 9	Частный дом	0,03838	0	0,03838	90,01	0,00	90,01	0,00	закр.
197	ул. Ангарская, 1	Частный дом	0,01924	0,0003	0,01954	45,12	1,03	46,15	0,27	закр.
198	ул. Ангарская, 10	Частный дом	0,02	0,00043	0,02043	46,91	1,47	48,38	0,38	откр.
199	ул. Ангарская, 11	Частный дом	0,01637	0,00106	0,01743	38,39	3,63	42,02	0,94	откр.
200	ул. Ангарская, 3	Частный дом	0,016	0,00022	0,01622	37,53	0,75	38,28	0,20	откр.
201	ул. Ангарская, 6	Частный дом	0,0128	0,001	0,0138	30,02	3,42	33,44	0,89	откр.
202	ул. Ангарская, 8	Частный дом	0,018	0,002	0,02	42,22	6,84	49,06	1,78	откр.
203	ул. Артельная, 10	Частный дом	0,0134	0,00035	0,01375	31,43	1,20	32,63	0,31	откр.
204	ул. Артельная, 2	Частный дом	0,0356	0,00086	0,03646	83,49	2,94	86,44	0,76	откр.
205	ул. Артельная, 4	Частный дом	0,04217	0,00053	0,0427	98,90	1,81	100,72	0,47	откр.
206	ул. Артельная, 8	Частный дом	0,026	0,0011	0,0271	60,98	3,76	64,74	0,98	откр.
207	ул. Артельная, 89	Частный дом	0,015	0,00043	0,01543	35,18	1,47	36,65	0,38	откр.
208	ул. Артельная, 93	Частный дом	0,0156	0,0012	0,0168	36,59	4,11	40,69	1,07	откр.
209	ул. Ачинская, 15	Многokвартирный дом	0,03155	0,0013	0,03285	74,00	4,45	78,44	1,15	откр.
210	ул. Ачинская, 22	Частный дом	0,0115	0,0006	0,0121	26,97	2,05	29,02	0,53	откр.
211	ул. Ачинская, 26	Частный дом	0,015	0	0,015	35,18	0,00	35,18	0,00	закр.
212	ул. Ачинская, 29	Многokвартирный дом	0,22005	0,02423	0,24428	516,09	82,91	599,01	21,51	откр.
213	ул. Ачинская, 29	Многokвартирный дом	0,07051	0,0022	0,07271	165,37	7,53	172,90	1,95	откр.
214	ул. Ачинская, 31	Многokвартирный дом	0,37482	0,04229	0,41711	879,08	144,72	1023,8 0	37,54	откр.
215	ул. Ачинская, 64	Многokвартирный дом	0,05377	0,00422	0,05799	126,11	14,44	140,55	3,75	откр.
216	ул. Ачинская, 65	Частный дом	0,0148	0,00211	0,01691	34,71	7,22	41,93	1,87	откр.
217	ул. Ачинская, 66	Частный дом	0,01398	0,00173	0,01571	32,79	5,92	38,71	1,54	откр.
218	ул. Ачинская, 67	Гаражные комплексы	0,0246	0	0,0246	57,70	0,00	57,70	0,00	закр.
219	ул. Ачинская, 67	Административные здания, конторы	0,03893	0,00159	0,04052	91,30	5,44	96,75	1,41	закр.
220	ул. Ачинская, 69	Частный дом	0,0095	0,0007	0,0102	22,28	2,40	24,68	0,62	откр.
221	ул. Ачинская, 71	Частный дом	0,01763	0,00132	0,01895	41,35	4,52	45,87	1,17	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
222	ул. Ачинская, 75	Частный дом	0,0075	0,00032	0,00782	17,59	1,10	18,69	0,28	откр.
223	ул. Береговая, 2 А	Магазины	0,054	0,00025	0,05425	126,65	0,86	127,50	0,22	откр.
224	ул. Береговая, 20	Частный дом	0,0163	0,0007	0,017	38,23	2,40	40,62	0,62	откр.
225	ул. Береговая, 21	Детские сады различного типа	0,068	0,02029	0,08829	159,48	69,43	228,92	18,01	откр.
226	ул. Береговая, 22	Частный дом	0,0149	0,0007	0,0156	34,95	2,40	37,34	0,62	откр.
227	ул. Береговая, 24	Частный дом	0,0101	0,05826	0,06836	23,69	199,36	223,05	51,71	откр.
228	ул. Береговая, 26	Частный дом	0,02859	0,02957	0,05816	67,05	101,19	168,24	26,25	откр.
229	ул. Береговая, 28	Частный дом	0,0177	0,00106	0,01876	41,51	3,63	45,14	0,94	откр.
230	ул. Береговая, 32	Частный дом	0,012	0,00035	0,01235	28,14	1,20	29,34	0,31	закр.
231	ул. Береговая, 34	Частный дом	0,0093	0,0007	0,01	21,81	2,40	24,21	0,62	откр.
232	ул. Береговая, 36	Частный дом	0,0261	0,00107	0,02717	61,21	3,66	64,87	0,95	откр.
233	ул. Береговая, 40	Частный дом	0,02035	0,00141	0,02176	47,73	4,82	52,55	1,25	откр.
234	ул. Береговая, 41	Частный дом	0,012	0,0007	0,0127	28,14	2,40	30,54	0,62	откр.
235	ул. Береговая, 42	Частный дом	0,015	0,00106	0,01606	35,18	3,63	38,81	0,94	откр.
236	ул. Береговая, 46	Частный дом	0,01529	0,00106	0,01635	35,86	3,63	39,49	0,94	откр.
237	ул. Береговая, 46	Частный дом	0,00488	0	0,00488	11,45	0,00	11,45	0,00	откр.
238	ул. Береговая, 47	Частный дом	0,01015	0,0003	0,01045	23,81	1,03	24,83	0,27	закр.
239	ул. Береговая, 51	Частный дом	0,0123	0,00043	0,01273	28,85	1,47	30,32	0,38	откр.
240	ул. Береговая, 59	Частный дом	0,025	0,002	0,027	58,63	6,84	65,48	1,78	откр.
241	ул. Береговая, 6	Частный дом	0,037	0,00097	0,03797	86,78	3,32	90,10	0,86	откр.
242	ул. Береговая, 60/2	Административные здания, конторы	0,0316	0,002	0,0336	74,11	6,84	80,96	1,78	откр.
243	ул. Береговая, 61	Частный дом	0,014	0,00106	0,01506	32,83	3,63	36,46	0,94	откр.
244	ул. Береговая, 61 а	Частный дом	0,00925	0	0,00925	21,69	0,00	21,69	0,00	закр.
245	ул. Береговая, 63	Частный дом	0,023	0,0007	0,0237	53,94	2,40	56,34	0,62	откр.
246	ул. Береговая, 7	Частный дом	0,018	0,00027	0,01827	42,22	0,92	43,14	0,24	откр.
247	ул. Богграда, 1 А	Многоквартирный дом	0,04947	0,0032	0,05267	116,02	10,95	126,97	2,84	откр.
248	ул. Богграда, 2	Многоквартирный дом	0,2788	0,03655	0,31535	653,88	125,07	778,95	32,44	откр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
249	ул. Бограда, 2	Многоквартирный дом	0,05036	0	0,05036	118,11	0,00	118,11	0,00	откр.
250	ул. Бограда, 3	Многоквартирный дом	0,08583	0,01366	0,09949	201,30	46,74	248,04	12,12	откр.
251	ул. Бограда, 4	Бани (прочие)	0,03815	0,11321	0,15136	89,47	387,40	476,88	100,48	откр.
252	ул. Бограда, 5	Многоквартирный дом	0,04023	0,00263	0,04286	94,35	9,00	103,35	2,33	откр.
253	ул. Бограда, 6	Магазины	0,06654	0	0,06654	156,06	0,00	156,06	0,00	откр.
254	ул. Бограда, 6 А	Гаражные комплексы	0,13163	0,00375	0,13538	308,72	12,83	321,55	3,33	откр.
255	ул. Бограда, 7	Многоквартирный дом	0,0477	0,0039	0,0516	111,87	13,35	125,22	3,46	откр.
256	ул. Бограда, 8	Административные здания, конторы	0,04244	0,00102	0,04346	99,54	3,49	103,03	0,91	откр.
257	ул. Большевикская, 1 А	Многоквартирный дом	0,05201	0,00123	0,05324	121,98	4,21	126,19	1,09	откр.
258	ул. Боровая, 10	Многоквартирный дом	0,02063	0,00176	0,02239	48,38	6,02	54,41	1,56	откр.
259	ул. Боровая, 11	Частный дом	0,02352	0,00187	0,02539	55,16	6,40	61,56	1,66	откр.
260	ул. Боровая, 12	Частный дом	0,01392	0,0007	0,01462	32,65	2,40	35,04	0,62	откр.
261	ул. Боровая, 12	Частный дом	0,01188	0	0,01188	27,86	0,00	27,86	0,00	откр.
262	ул. Боровая, 19	Частный дом	0,0187	0,00157	0,02027	43,86	5,37	49,23	1,39	откр.
263	ул. Боровая, 21	Частный дом	0,02552	0,00134	0,02686	59,85	4,59	64,44	1,19	откр.
264	ул. Боровая, 25	Частный дом	0,01476	0,00183	0,01659	34,62	6,26	40,88	1,62	откр.
265	ул. Боровая, 40	Частный дом	0,02822	0,00213	0,03035	66,19	7,29	73,47	1,89	откр.
266	ул. Боровая, 52	Частный дом	0	0,0008	0,0008	0,00	2,74	2,74	0,71	откр.
267	ул. Борцов Революции, 101	Частный дом	0,05019	0,00127	0,05146	117,71	4,35	122,06	1,13	откр.
268	ул. Борцов Революции, 119	Частный дом	0,023	0,001	0,024	53,94	3,42	57,36	0,89	откр.
269	ул. Борцов Революции, 50 А	Детские сады различного типа	0,16033	0,03939	0,19972	376,03	134,79	510,82	34,96	откр.
270	ул. Борцов Революции, 76	Частный дом	0,01793	0	0,01793	42,05	0,00	42,05	0,00	откр.
271	ул. Борцов Революции, 78	Частный дом	0,02001	0,00065	0,02066	46,93	2,22	49,15	0,58	откр.
272	ул. Борцов Революции, 81	Частный дом	0,0417	0,00088	0,04258	97,80	3,01	100,81	0,78	откр.
273	ул. Борцов Революции, 92	Частный дом	0,013	0,0007	0,0137	30,49	2,40	32,88	0,62	откр.
274	ул. Ботаническая, 12 А	Многоквартирный дом	0,1251	0,0024	0,1275	293,40	8,21	301,62	2,13	откр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
275	ул. Ботаническая, 12 А/пом.40	Административные здания, конторы	0,0511	0	0,0511	119,85	0,00	119,85	0,00	откр.
276	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,01111	0,0013	0,01241	26,06	4,45	30,51	1,15	закр.
277	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,20651	0,00286	0,20937	484,34	9,79	494,12	2,54	закр.
278	ул. Ботаническая, 2 А	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,541	0,062	0,603	1268,83	212,16	1480,9 9	55,03	закр.
279	ул. Ботаническая, 2 А	Церковь	0,01	0,00057	0,01057	23,45	1,95	25,40	0,51	закр.
280	ул. Ботаническая, 2 А/11	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,2883	0,08002	0,36832	676,16	273,83	949,99	71,02	закр.
281	ул. Ботаническая, 2 А/12	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,54972	0,07507	0,62479	1289,28	256,89	1546,1 7	66,63	закр.
282	ул. Ботаническая, 2 А/13	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,03114	0,00263	0,03377	73,03	9,00	82,03	2,33	закр.
283	ул. Ботаническая, 2 А/14	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,08282	0,00872	0,09154	194,24	29,84	224,08	7,74	закр.
284	ул. Ботаническая, 2 А/15	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,79982	0,00821	0,80803	1875,85	28,09	1903,9 5	7,29	закр.
285	ул. Ботаническая, 2 А/4	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,0275	0	0,0275	64,50	0,00	64,50	0,00	закр.
286	ул. Ботаническая, 2 А/6	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,09395	0,01369	0,10764	220,34	46,85	267,19	12,15	закр.
287	ул. Ботаническая, 2 А/7	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,07694	0,00284	0,07978	180,45	9,72	190,17	2,52	закр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
288	ул. Ботаническая, 2 А/9	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,06952	0,01786	0,08738	163,05	61,12	224,16	15,85	закр.
289	ул. Ботаническая, 24 Б	Административные здания, конторы	0,021	0	0,021	49,25	0,00	49,25	0,00	откр.
290	ул. Ботаническая, 26	Многоквартирный дом	0,39734	0,04261	0,43995	931,90	145,81	1077,7 1	37,82	откр.
291	ул. Ботаническая, 26 А	Многоквартирный дом	0,11497	0,01118	0,12615	269,64	38,26	307,90	9,92	откр.
292	ул. Ботаническая, 27	Многоквартирный дом	0,23291	0,03392	0,26683	546,25	116,07	662,33	30,11	откр.
293	ул. Ботаническая, 27	Многоквартирный дом	0,02475	0	0,02475	58,05	0,00	58,05	0,00	откр.
294	ул. Ботаническая, 28	Многоквартирный дом	0,40379	0,04793	0,45172	947,03	164,02	1111,0 4	42,54	откр.
295	ул. Ботаническая, 28 Б	Многоквартирный дом	0,19971	0,0237	0,22341	468,39	81,10	549,49	21,04	откр.
296	ул. Ботаническая, 29 А	Многоквартирный дом	0,08863	0,00612	0,09475	207,87	20,94	228,81	5,43	откр.
297	ул. Ботаническая, 29 Б	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,33572	0,05887	0,39459	787,38	201,45	988,83	52,25	откр.
298	ул. Ботаническая, 30	Детские сады различного типа	0,1551	0,0492	0,2043	363,76	168,36	532,12	43,67	откр.
299	ул. Ботаническая, 30 А	Магазины	0,10581	0	0,10581	248,16	0,00	248,16	0,00	откр.
300	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,23369	0,02663	0,26032	548,08	91,13	639,21	23,64	откр.
301	ул. Ботаническая, 31	Многоквартирный дом	0,14769	0	0,14769	346,38	0,00	346,38	0,00	откр.
302	ул. Ботаническая, 31 Б	Другое строение	0,0428	0,00415	0,04695	100,38	14,20	114,58	3,68	откр.
303	ул. Ботаническая, 32	Производственный объект	0,04485	0,62755	0,6724	105,19	2147,46	2252,6 5	557,00	закр.
304	ул. Ботаническая, 32	Теплицы	0,02098	0	0,02098	49,21	0,00	49,21	0,00	закр.
305	ул. Ботаническая, 32	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,80066	0,01931	0,81997	1877,82	66,08	1943,9 0	17,14	закр.
306	ул. Ботаническая, 32 А	Многоквартирный дом	0,06599	0,00985	0,07584	154,77	33,71	188,48	8,74	откр.
307	ул. Ботаническая, 32 Г	Магазины	0,42816	0	0,42816	1004,18	0,00	1004,1 8	0,00	закр.
308	ул. Ботаническая, 33	Многоквартирный дом	0,45829	0,12	0,57829	1074,85	410,64	1485,4 8	106,51	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
309	ул. Ботаническая, 33 А	Многоквартирный дом	0,28375	0	0,28375	665,49	0,00	665,49	0,00	закр.
310	ул. Ботаническая, 33 Б	Многоквартирный дом	0,22203	0,06234	0,28437	520,74	213,33	734,06	55,33	откр.
311	ул. Ботаническая, 33 Б	Многоквартирный дом	0,00524	0	0,00524	12,29	0,00	12,29	0,00	откр.
312	ул. Ботаническая, 33 В	Магазины	0,00693	0,003	0,00993	16,25	10,27	26,52	2,66	откр.
313	ул. Ботаническая, 33 Г	Магазины	0,0072	0,003	0,0102	16,89	10,27	27,15	2,66	откр.
314	ул. Ботаническая, 34	Административные здания, конторы	0,04274	0	0,04274	100,24	0,00	100,24	0,00	откр.
315	ул. Ботаническая, 34 Б	Магазины	0,00911	0	0,00911	21,37	0,00	21,37	0,00	откр.
316	ул. Ботаническая, 34 В	Магазины	0,01249	0	0,01249	29,29	0,00	29,29	0,00	откр.
317	ул. Ботаническая, 34 Г	Магазины	0,0626	0	0,0626	146,82	0,00	146,82	0,00	откр.
318	ул. Ботаническая, 35	Многоквартирный дом	0,21037	0,02778	0,23815	493,39	95,06	588,45	24,66	откр.
319	ул. Ботаническая, 36 А	Магазины	0,03095	0,00024	0,03119	72,59	0,82	73,41	0,21	откр.
320	ул. Ботаническая, 37	Многоквартирный дом	0,45831	0,06546	0,52377	1074,89	224,00	1298,9 0	58,10	откр.
321	ул. Ботаническая, 39	Многоквартирный дом	0,34224	0,0506	0,39284	802,67	173,15	975,82	44,91	откр.
322	ул. Ботаническая, 41	Многоквартирный дом	0,3433	0,05193	0,39523	805,16	177,70	982,86	46,09	откр.
323	ул. Ботаническая, 42	Административные здания, конторы	0,02993	0	0,02993	70,20	0,00	70,20	0,00	откр.
324	ул. Ботаническая, 42/51А	Гаражные комплексы	0,0318	0	0,0318	74,58	0,00	74,58	0,00	закр.
325	ул. Ботаническая, 43	Многоквартирный дом	0,34682	0,05353	0,40035	813,41	183,18	996,59	47,51	откр.
326	ул. Ботаническая, 43 А	Многоквартирный дом	0,63838	0,06802	0,7064	1497,22	232,76	1729,9 8	60,37	откр.
327	ул. Ботаническая, 43 Б	Магазины	0,01263	0,00053	0,01316	29,62	1,81	31,44	0,47	откр.
328	ул. Ботаническая, 43/1	Магазины	0,08214	0	0,08214	192,65	0,00	192,65	0,00	откр.
329	ул. Ботаническая, 45	Многоквартирный дом	0,34858	0,0522	0,40078	817,54	178,63	996,17	46,33	откр.
330	ул. Ботаническая, 45	Многоквартирный дом	0,01119	0,00044	0,01163	26,24	1,51	27,75	0,39	откр.
331	ул. Ботаническая, 45 А	Многоквартирный дом	0,34546	0,05861	0,40407	810,22	200,56	1010,7 8	52,02	откр.
332	ул. Ботаническая, 47	Многоквартирный дом	0,34303	0,03648	0,37951	804,52	124,83	929,36	32,38	откр.
333	ул. Ботаническая, 47	Многоквартирный дом	0,00463	0,00022	0,00485	10,86	0,75	11,61	0,20	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
334	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,44453	0,05992	0,50445	1042,57	205,04	1247,6 2	53,18	откр.
335	ул. Ботаническая, 49	Многоквартирный дом	0,02302	0,00027	0,02329	53,99	0,92	54,91	0,24	откр.
336	ул. Ботаническая, 51	Многоквартирный дом	0,22935	0,02983	0,25918	537,90	102,08	639,98	26,48	откр.
337	ул. Ботаническая, 6	Административные здания, конторы	0,02933	0,0126	0,04193	68,79	43,12	111,91	11,18	откр.
338	ул. Ботаническая, 61	Крытые спортивные соору- жения	0,015	0,0252	0,0402	35,18	86,23	121,41	22,37	откр.
339	ул. Ботаническая, 8/1	Многоквартирный дом	0,03314	0,10162	0,13476	77,72	347,74	425,47	90,19	закр.
340	ул. Ботаническая, 8/2	Многоквартирный дом	0,05454	0,115679	0,170219	127,91	395,85	523,77	102,67	закр.
341	ул. Ботаническая, 8/3	Многоквартирный дом	0,05454	0,11567	0,17021	127,91	395,82	523,73	102,67	закр.
342	ул. Ботаническая, 9	Магазины	0,0149	0,00026	0,01516	34,95	0,89	35,84	0,23	откр.
343	ул. Ванеева, 1	Детские сады различного типа	0,3504	0,16604	0,51644	821,81	568,18	1389,9 9	147,37	откр.
344	ул. Ванеева, 1 А	Магазины	0,02487	0	0,02487	58,33	0,00	58,33	0,00	откр.
345	ул. Ванеева, 1 Б	Магазины	0,0308	0	0,0308	72,24	0,00	72,24	0,00	откр.
346	ул. Ванеева, 10	Многоквартирный дом	0,35393	0,05673	0,41066	830,09	194,13	1024,2 2	50,35	откр.
347	ул. Ванеева, 10	Многоквартирный дом	0,16	0	0,16	375,25	0,00	375,25	0,00	откр.
348	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,19532	0,03113	0,22645	458,09	106,53	564,62	27,63	откр.
349	ул. Ванеева, 11	Многоквартирный дом	0,00771	0,00032	0,00803	18,08	1,10	19,18	0,28	откр.
350	ул. Ванеева, 12 А	Магазины	0,0648	0,03	0,0948	151,98	102,66	254,64	26,63	откр.
351	ул. Ванеева, 13	Многоквартирный дом	0,22324	0,0245	0,24774	523,57	83,84	607,41	21,75	откр.
352	ул. Ванеева, 15	Многоквартирный дом	0,23173	0,0245	0,25623	543,49	83,84	627,32	21,75	откр.
353	ул. Ванеева, 16 А	Административные здания, конторы	0,1	0	0,1	234,53	0,00	234,53	0,00	закр.
354	ул. Ванеева, 16 Б	Административные здания, конторы	0,0755	0	0,0755	177,07	0,00	177,07	0,00	закр.
355	ул. Ванеева, 17	Многоквартирный дом	0,29859	0,02934	0,32793	700,30	100,40	800,70	26,04	откр.
356	ул. Ванеева, 17	Многоквартирный дом	0,00215	0,00043	0,00258	5,04	1,47	6,51	0,38	откр.
357	ул. Ванеева, 18	Многоквартирный дом	0,20324	0,02743	0,23067	476,67	93,86	570,53	24,35	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
358	ул. Ванеева, 18	Многokвартирный дом	0,00676	0	0,00676	15,85	0,00	15,85	0,00	откр.
359	ул. Ванеева, 18 А	Многokвартирный дом	0,12	0,01411	0,13411	281,44	48,28	329,73	12,52	откр.
360	ул. Ванеева, 19	Детские сады различного типа	0,3438	0,1596	0,5034	806,33	546,15	1352,4 8	141,66	откр.
361	ул. Ванеева, 2	Многokвартирный дом	0,37746	0,06705	0,44451	885,27	229,44	1114,7 2	59,51	откр.
362	ул. Ванеева, 20	Многokвартирный дом	0,50987	0,06546	0,57533	1195,82	224,00	1419,8 2	58,10	откр.
363	ул. Ванеева, 20 А	Многokвартирный дом	0,26	0,054	0,314	609,79	184,79	794,58	47,93	закр.
364	ул. Ванеева, 21	Многokвартирный дом	0,33809	0,0458	0,38389	792,94	156,73	949,66	40,65	откр.
365	ул. Ванеева, 21	Многokвартирный дом	0,00677	0,00039	0,00716	15,88	1,33	17,21	0,35	откр.
366	ул. Ванеева, 23	Многokвартирный дом	0,219	0,02477	0,24377	513,63	84,76	598,39	21,99	откр.
367	ул. Ванеева, 25	Многokвартирный дом	0,227	0,03116	0,25816	532,39	106,63	639,02	27,66	откр.
368	ул. Ванеева, 26	Магазины	0,0268	0	0,0268	62,86	0,00	62,86	0,00	откр.
369	ул. Ванеева, 27	Многokвартирный дом	0,227	0,02956	0,25656	532,39	101,15	633,55	26,24	откр.
370	ул. Ванеева, 29	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,09822	0,0013	0,09952	230,36	4,45	234,81	1,15	откр.
371	ул. Ванеева, 2А	Другое строение	0,04823	0,00049	0,04872	113,12	1,68	114,79	0,43	закр.
372	ул. Ванеева, 3	Многokвартирный дом	0,3509	0,06506	0,41596	822,98	222,63	1045,6 1	57,75	откр.
373	ул. Ванеева, 3	Многokвартирный дом	0,00308	0,0001	0,00318	7,22	0,34	7,57	0,09	откр.
374	ул. Ванеева, 4	Многokвартирный дом	0,34178	0,05086	0,39264	801,59	174,04	975,63	45,14	откр.
375	ул. Ванеева, 4	Многokвартирный дом	0,00671	0,00011	0,00682	15,74	0,38	16,11	0,10	откр.
376	ул. Ванеева, 5	Многokвартирный дом	0,29424	0,02423	0,31847	690,09	82,91	773,01	21,51	откр.
377	ул. Ванеева, 5	Многokвартирный дом	0,01131	0,00021	0,01152	26,53	0,72	27,24	0,19	откр.
378	ул. Ванеева, 6	Многokвартирный дом	0,37574	0,08195	0,45769	881,24	280,43	1161,6 7	72,74	откр.
379	ул. Ванеева, 7	Многokвартирный дом	0,33593	0,03332	0,36925	787,87	114,02	901,89	29,57	откр.
380	ул. Ванеева, 7	Многokвартирный дом	0,03812	0,00292	0,04104	89,40	9,99	99,40	2,59	откр.
381	ул. Ванеева, 7 А	Административные здания,	0,02531	0	0,02531	59,36	0,00	59,36	0,00	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		конторы								
382	ул. Ванеева, 8	Школы, интернаты, гимназии, лицей, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	1,14532	0,02378	1,1691	2686,17	81,37	2767,5 4	21,11	откр.
383	ул. Ванеева, 8 В	Магазины	0,00675	0	0,00675	15,83	0,00	15,83	0,00	откр.
384	ул. Ванеева, 8 В/1	Магазины	0,02827	0,00475	0,03302	66,30	16,25	82,56	4,22	откр.
385	ул. Василия Яна, 20	Частный дом	0,02134	0,02943	0,05077	50,05	100,71	150,76	26,12	закр.
386	ул. Василия Яна, 31	Частный дом	0,03308	0,0007	0,03378	77,58	2,40	79,98	0,62	откр.
387	ул. Вокзальная, 18 А	Многоквартирный дом	0,11596	0,00879	0,12475	271,97	30,08	302,04	7,80	откр.
388	ул. Вокзальная, 18 А/2	Многоквартирный дом	0,08	0,00799	0,08799	187,63	27,34	214,97	7,09	откр.
389	ул. Вокзальная, 18 А/3	Многоквартирный дом	0,00991	0,00133	0,01124	23,24	4,55	27,79	1,18	откр.
390	ул. Вокзальная, 18 А/4	Многоквартирный дом	0,06892	0,01278	0,0817	161,64	43,73	205,37	11,34	откр.
391	ул. Вокзальная, 18 В	Многоквартирный дом	0,11558	0,00826	0,12384	271,07	28,27	299,34	7,33	откр.
392	ул. Вокзальная, 18 Г	Многоквартирный дом	0,38033	0,03089	0,41122	892,00	105,70	997,71	27,42	откр.
393	ул. Вокзальная, 18 Д	Детские сады различного типа	0,387	0,04068	0,42768	907,65	139,21	1046,8 5	36,11	откр.
394	ул. Вокзальная, 18Б	Магазины	0,01356	0	0,01356	31,80	0,00	31,80	0,00	закр.
395	ул. Вокзальная, 20	Многоквартирный дом	0,08661	0,00666	0,09327	203,13	22,79	225,92	5,91	откр.
396	ул. Вокзальная, 22	Многоквартирный дом	0,08736	0,00932	0,09668	204,89	31,89	236,78	8,27	откр.
397	ул. Вокзальная, 24	Многоквартирный дом	0,07212	0,00852	0,08064	169,15	29,16	198,30	7,56	откр.
398	ул. Вокзальная, 26	Многоквартирный дом	0,08418	0,00959	0,09377	197,43	32,82	230,25	8,51	откр.
399	ул. Вокзальная, 28	Многоквартирный дом	0,07762	0,00702	0,08464	182,05	24,02	206,07	6,23	откр.
400	ул. Вокзальная, 30	Многоквартирный дом	0,08345	0,00879	0,09224	195,72	30,08	225,80	7,80	откр.
401	ул. Вокзальная, 32	Многоквартирный дом	0,1122	0,01145	0,12365	263,15	39,18	302,33	10,16	откр.
402	ул. Волгоградская, 1 А	Частный дом	0,02743	0,00053	0,02796	64,33	1,81	66,15	0,47	откр.
403	ул. Волгоградская, 1 Б	Частный дом	0,04686	0,00053	0,04739	109,90	1,81	111,72	0,47	откр.
404	ул. Волгоградская, 2 Б	Частный дом	0,009675	0	0,009675	22,69	0,00	22,69	0,00	закр.
405	ул. Волгоградская, 3	Частный дом	0,018	0,00106	0,01906	42,22	3,63	45,84	0,94	откр.
406	ул. Высотная, 14	Частный дом	0,01477	0,001	0,01577	34,64	3,42	38,06	0,89	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
407	ул. Высотная, 5	Частный дом	0,02653	0,00027	0,0268	62,22	0,92	63,15	0,24	закр.
408	ул. Высотная, 7	Частный дом	0,012	0,0008	0,0128	28,14	2,74	30,88	0,71	откр.
409	ул. Гагарина, 1	Административные здания, конторы	0,0778	0	0,0778	182,47	0,00	182,47	0,00	откр.
410	ул. Гагарина, 1	Многоквартирный дом	0,39753	0,0466	0,44413	932,34	159,46	1091,8 1	41,36	откр.
411	ул. Гагарина, 10	Административные здания, конторы	0,14552	0	0,14552	341,29	0,00	341,29	0,00	откр.
412	ул. Гагарина, 11	Многоквартирный дом	0,69621	0,08841	0,78462	1632,85	302,54	1935,3 9	78,47	откр.
413	ул. Гагарина, 11	Многоквартирный дом	0,00561	0,0001	0,00571	13,16	0,34	13,50	0,09	откр.
414	ул. Гагарина, 12	Гаражные комплексы	0,0368	0	0,0368	86,31	0,00	86,31	0,00	закр.
415	ул. Гагарина, 12	Другое строение	0,0501	0	0,0501	117,50	0,00	117,50	0,00	закр.
416	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,25434	0,01891	0,27325	596,51	64,71	661,22	16,78	откр.
417	ул. Гагарина, 13	Многоквартирный дом	0,01101	0,00062	0,01163	25,82	2,12	27,94	0,55	откр.
418	ул. Гагарина, 14 В	Административные здания, конторы	0,072	0	0,072	168,86	0,00	168,86	0,00	откр.
419	ул. Гагарина, 14 Г	Гаражные комплексы	0,02408	0	0,02408	56,48	0,00	56,48	0,00	откр.
420	ул. Гагарина, 14 Г	Магазины	0,0596	0	0,0596	139,78	0,00	139,78	0,00	откр.
421	ул. Гагарина, 15	Многоквартирный дом	0,34643	0,05225	0,39868	812,50	178,80	991,29	46,38	откр.
422	ул. Гагарина, 16	Столовые, кухни	0,06062	0,04187	0,10249	142,17	143,28	285,45	37,16	откр.
423	ул. Гагарина, 18	Административные здания, конторы	0,02925	0	0,02925	68,60	0,00	68,60	0,00	откр.
424	ул. Гагарина, 18 А	Другое строение	0,0484	0,0066	0,055	113,51	22,59	136,10	5,86	откр.
425	ул. Гагарина, 19	Многоквартирный дом	0,33798	0,04554	0,38352	792,68	155,84	948,52	40,42	откр.
426	ул. Гагарина, 19	Многоквартирный дом	0,00709	0,00023	0,00732	16,63	0,79	17,42	0,20	откр.
427	ул. Гагарина, 19 А	Столовые, кухни	0,0738	0	0,0738	173,09	0,00	173,09	0,00	откр.
428	ул. Гагарина, 20	Другое строение	0,098	0	0,098	229,84	0,00	229,84	0,00	закр.
429	ул. Гагарина, 21	Многоквартирный дом	0,35458	0,04346	0,39804	831,61	148,72	980,33	38,57	откр.
430	ул. Гагарина, 21	Многоквартирный дом	0,00422	0,00019	0,00441	9,90	0,65	10,55	0,17	откр.
431	ул. Гагарина, 23	Многоквартирный дом	0,35456	0,04953	0,40409	831,56	169,49	1001,0	43,96	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
								5		
432	ул. Гагарина, 25	Многokвартирный дом	0,34369	0,05965	0,40334	806,07	204,12	1010,1 9	52,94	откр.
433	ул. Гагарина, 26	Магазины	0,05015	0,00019	0,05034	117,62	0,65	118,27	0,17	откр.
434	ул. Гагарина, 3	Многokвартирный дом	0,22484	0,03036	0,2552	527,33	103,89	631,22	26,95	откр.
435	ул. Гагарина, 5	Многokвартирный дом	0,49865	0,03745	0,5361	1169,50	128,15	1297,6 6	33,24	откр.
436	ул. Гагарина, 9	Многokвартирный дом	0,36335	0,03355	0,3969	852,18	114,81	966,99	29,78	откр.
437	ул. Геологов, 10	Частный дом	0,011	0,00053	0,01153	25,80	1,81	27,61	0,47	откр.
438	ул. Геологов, 11	Частный дом	0,02943	0	0,02943	69,02	0,00	69,02	0,00	закр.
439	ул. Геологов, 12	Частный дом	0,018	0,00106	0,01906	42,22	3,63	45,84	0,94	откр.
440	ул. Геологов, 14	Частный дом	0,0185	0,00107	0,01957	43,39	3,66	47,05	0,95	откр.
441	ул. Геологов, 20	Частный дом	0,0196	0	0,0196	45,97	0,00	45,97	0,00	закр.
442	ул. Геологов, 24	Частный дом	0,017	0	0,017	39,87	0,00	39,87	0,00	закр.
443	ул. Геологов, 26	Частный дом	0,0149	0,00107	0,01597	34,95	3,66	38,61	0,95	откр.
444	ул. Геологов, 28	Частный дом	0,01651	0	0,01651	38,72	0,00	38,72	0,00	закр.
445	ул. Геологов, 3	Частный дом	0,01575	0,00053	0,01628	36,94	1,81	38,75	0,47	откр.
446	ул. Геологов, 3 А	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,015	0,00058	0,01558	35,18	1,98	37,16	0,51	откр.
447	ул. Геологов, 30	Частный дом	0,0351	0,0008	0,0359	82,32	2,74	85,06	0,71	откр.
448	ул. Геологов, 34	Частный дом	0,019	0,00053	0,01953	44,56	1,81	46,38	0,47	откр.
449	ул. Геологов, 4	Частный дом	0,037	0,0007	0,0377	86,78	2,40	89,17	0,62	откр.
450	ул. Геологов, 46	Частный дом	0,0186	0,00043	0,01903	43,62	1,47	45,09	0,38	откр.
451	ул. Геологов, 46 А	Частный дом	0,0091	0,00005	0,00915	21,34	0,17	21,51	0,04	откр.
452	ул. Геологов, 46 Б	Частный дом	0,0152	0,00106	0,01626	35,65	3,63	39,28	0,94	откр.
453	ул. Геологов, 5	Частный дом	0,0068	0	0,0068	15,95	0,00	15,95	0,00	откр.
454	ул. Геологов, 5 А	Частный дом	0,0395	0,00176	0,04126	92,64	6,02	98,66	1,56	откр.
455	ул. Геологов, 5 Д	Частный дом	0,0111	0,00022	0,01132	26,03	0,75	26,79	0,20	закр.
456	ул. Геологов, 50	Многokвартирный дом	0,2272	0,00426	0,23146	532,86	14,58	547,44	3,78	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
457	ул. Геологов, 50	Многokвартирный дом	0,0052	0,00015	0,00535	12,20	0,51	12,71	0,13	откр.
458	ул. Геологов, 52	Многokвартирный дом	0,17629	0,01864	0,19493	413,46	63,79	477,25	16,54	откр.
459	ул. Геологов, 7	Частный дом	0,052	0	0,052	121,96	0,00	121,96	0,00	закр.
460	ул. Геологов, 9	Частный дом	0,0264	0,00027	0,02667	61,92	0,92	62,84	0,24	откр.
461	ул. Герасименко, 11	Частный дом	0,013	0,00053	0,01353	30,49	1,81	32,30	0,47	откр.
462	ул. Герасименко, 17	Многokвартирный дом	0,06923	0,00053	0,06976	162,37	1,81	164,18	0,47	откр.
463	ул. Герасименко, 17 Б	Многokвартирный дом	0,06923	0,00746	0,07669	162,37	25,53	187,90	6,62	откр.
464	ул. Герасименко, 9	Частный дом	0,012	0,00107	0,01307	28,14	3,66	31,81	0,95	откр.
465	ул. Гоголя, 18	Частный дом	0,01569	0,00035	0,01604	36,80	1,20	38,00	0,31	откр.
466	ул. Гоголя, 19	Частный дом	0,00761	0,0013	0,00891	17,85	4,45	22,30	1,15	откр.
467	ул. Гоголя, 28	Многokвартирный дом	0,33538	0,03329	0,36867	786,58	113,92	900,50	29,55	откр.
468	ул. Гоголя, 28 А	Магазины	0,028	0	0,028	65,67	0,00	65,67	0,00	закр.
469	ул. Гоголя, 29	Многokвартирный дом	0,3449	0,03446	0,37936	808,91	117,92	926,83	30,59	откр.
470	ул. Гоголя, 31	Многokвартирный дом	0,33617	0,04048	0,37665	788,43	138,52	926,95	35,93	откр.
471	ул. Гоголя, 35	Многokвартирный дом	0,01971	0	0,01971	46,23	0,00	46,23	0,00	закр.
472	ул. Гоголя, 36	Многokвартирный дом	0,25975	0,02503	0,28478	609,20	85,65	694,85	22,22	откр.
473	ул. Гоголя, 38	Частный дом	0,00868	0,00065	0,00933	20,36	2,22	22,58	0,58	откр.
474	ул. Гоголя, 41 Б	Многokвартирный дом	0,05053	0,113405	0,163935	118,51	388,07	506,58	100,65	откр.
475	ул. Гоголя, 41 Б	Многokвартирный дом	0,00307	0	0,00307	7,20	0,00	7,20	0,00	откр.
476	ул. Гоголя, 45	Частный дом	0,01169	0	0,01169	27,42	0,00	27,42	0,00	закр.
477	ул. Гоголя, 48	Магазины	0,00855	0,00012	0,00867	20,05	0,41	20,46	0,11	откр.
478	ул. Гоголя, 57	Многokвартирный дом	0,04528	0,00399	0,04927	106,20	13,65	119,85	3,54	откр.
479	ул. Гоголя, 60	Многokвартирный дом	0,37765	0,03462	0,41227	885,72	118,47	1004,19	30,73	откр.
480	ул. Гоголя, 60	Многokвартирный дом	0,05939	0,00324	0,06263	139,29	11,09	150,38	2,88	откр.
481	ул. Гоголя, 63	Административные здания, конторы	0,1195	0,00351	0,12301	280,27	12,01	292,28	3,12	откр.
482	ул. Гоголя, 65	Административные здания, конторы	0,14255	0,00069	0,14324	334,33	2,36	336,69	0,61	откр.
483	ул. Гоголя, 66	Административные здания,	0,08413	0,00058	0,08471	197,31	1,98	199,30	0,51	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		конторы								
484	ул. Гоголя, 66 А	Административные здания, конторы	0,22875	0,00711	0,23586	536,50	24,33	560,83	6,31	откр.
485	ул. Гоголя, 68	Административные здания, конторы	0,00644	0	0,00644	15,10	0,00	15,10	0,00	откр.
486	ул. Гоголя, 68	Гаражные комплексы	0,18974	0,01016	0,1999	445,01	34,77	479,77	9,02	откр.
487	ул. Городокская, 2	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,02052	0	0,02052	48,13	0,00	48,13	0,00	закр.
488	ул. Городокская, 2	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,0341	0,01488	0,04898	79,98	50,92	130,90	13,21	закр.
489	ул. Городокская, 2	Производственный объект	0,03104	0,03214	0,06318	72,80	109,98	182,78	28,53	закр.
490	ул. Городокская, 2	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,012	0,00061	0,01261	28,14	2,09	30,23	0,54	закр.
491	ул. Горького, 106	Многokвартирный дом	0,07029	0,00453	0,07482	164,85	15,50	180,36	4,02	откр.
492	ул. Горького, 106	Многokвартирный дом	0,00872	0,0001	0,00882	20,45	0,34	20,79	0,09	откр.
493	ул. Горького, 106 А	Клубы, Кинотеатры, Театры, Музеи, Библиотеки	0,07559	0,00097	0,07656	177,28	3,32	180,60	0,86	откр.
494	ул. Горького, 106 А/пом1	Столовые, кухни	0,018	0,00114	0,01914	42,22	3,90	46,12	1,01	откр.
495	ул. Горького, 108	Многokвартирный дом	0,11285	0,01145	0,1243	264,67	39,18	303,85	10,16	откр.
496	ул. Горького, 114	Гаражные комплексы	0,16193	0	0,16193	379,78	0,00	379,78	0,00	закр.
497	ул. Горького, 114	Другое строение	1,14002	0,69919	1,83921	2673,74	2392,61	5066,3 4	620,58	откр.
498	ул. Горького, 114	Производственный объект	0,05539	0	0,05539	129,91	0,00	129,91	0,00	закр.
499	ул. Горького, 114	Производственный объект	0,10367	0,00233	0,106	243,14	7,97	251,11	2,07	откр.
500	ул. Горького, 114	Производственный объект	0,65993	0,24564	0,90557	1547,76	840,57	2388,3 3	218,02	закр.
501	ул. Горького, 21 А	Частный дом	0,00787	0,0002	0,00807	18,46	0,68	19,14	0,18	откр.
502	ул. Горького, 26	Частный дом	0,00734	0,00029	0,00763	17,21	0,99	18,21	0,26	откр.
503	ул. Горького, 92	Частный дом	0,00761	0,0008	0,00841	17,85	2,74	20,59	0,71	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
504	ул. Декабристов, 24	Многоквартирный дом	0,35052	0,05006	0,40058	822,09	171,30	993,39	44,43	откр.
505	ул. Декабристов, 31	Частный дом	0,0254	0,00141	0,02681	59,57	4,82	64,40	1,25	откр.
506	ул. Декабристов, 41	Частный дом	0,02543	0,00043	0,02586	59,64	1,47	61,11	0,38	откр.
507	ул. Делегатская, 20	Гаражные комплексы	0,05662	0,00114	0,05776	132,79	3,90	136,69	1,01	откр.
508	ул. Делегатская, 20	Административные здания, конторы	0,08797	0,00511	0,09308	206,32	17,49	223,81	4,54	откр.
509	ул. Делегатская, 34	Частный дом	0,012	0,00043	0,01243	28,14	1,47	29,62	0,38	откр.
510	ул. Динамо, 1 А	Другое строение	0,17402	0,00391	0,17793	408,14	13,38	421,52	3,47	откр.
511	ул. Динамо, 1 Б	Частный дом	0,05364	0,00106	0,0547	125,80	3,63	129,43	0,94	откр.
512	ул. Динамо, 18	Частный дом	0,0195	0,00027	0,01977	45,73	0,92	46,66	0,24	откр.
513	ул. Динамо, 20	Частный дом	0,03253	0,00132	0,03385	76,29	4,52	80,81	1,17	закр.
514	ул. Динамо, 22	Частный дом	0,02685	0,00132	0,02817	62,97	4,52	67,49	1,17	откр.
515	ул. Дружбы Народов, 1	Частный дом	0,012	0,00053	0,01253	28,14	1,81	29,96	0,47	откр.
516	ул. Дружбы Народов, 11	Частный дом	0,03837	0,00035	0,03872	89,99	1,20	91,19	0,31	откр.
517	ул. Дружбы Народов, 13	Частный дом	0,03106	0,00106	0,03212	72,85	3,63	76,47	0,94	откр.
518	ул. Дружбы Народов, 15	Частный дом	0,0397	0,001	0,0407	93,11	3,42	96,53	0,89	откр.
519	ул. Дружбы Народов, 17 А	Частный дом	0,036	0,00106	0,03706	84,43	3,63	88,06	0,94	откр.
520	ул. Дружбы Народов, 21	Частный дом	0,01784	0,00027	0,01811	41,84	0,92	42,76	0,24	откр.
521	ул. Дружбы Народов, 23	Частный дом	0,04482	0,00035	0,04517	105,12	1,20	106,32	0,31	откр.
522	ул. Дружбы Народов, 25	Частный дом	0,02	0,00213	0,02213	46,91	7,29	54,20	1,89	откр.
523	ул. Дружбы Народов, 25 А	Частный дом	0,0075	0,0004	0,0079	17,59	1,37	18,96	0,36	откр.
524	ул. Дружбы Народов, 27	Частный дом	0,06276	0,00113	0,06389	147,19	3,87	151,06	1,00	откр.
525	ул. Дружбы Народов, 3	Частный дом	0,022	0,002	0,024	51,60	6,84	58,44	1,78	откр.
526	ул. Дружбы Народов, 31	Частный дом	0,0214	0,0008	0,0222	50,19	2,74	52,93	0,71	откр.
527	ул. Дружбы Народов, 7	Частный дом	0,021	0,00065	0,02165	49,25	2,22	51,48	0,58	откр.
528	ул. Дружбы Народов, 9	Частный дом	0,022	0,00106	0,02306	51,60	3,63	55,22	0,94	откр.
529	ул. Дружбы, 10	Частный дом	0,02166	0,00088	0,02254	50,80	3,01	53,81	0,78	откр.
530	ул. Дружбы, 12	Частный дом	0,03047	0,00022	0,03069	71,46	0,75	72,22	0,20	откр.
531	ул. Дружбы, 14	Частный дом	0,03173	0,00132	0,03305	74,42	4,52	78,93	1,17	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
532	ул. Дружбы, 16	Многokвартирный дом	0,15068	0,01465	0,16533	353,40	50,13	403,53	13,00	откр.
533	ул. Дружбы, 16 А	Частный дом	0,02792	0,00107	0,02899	65,48	3,66	69,14	0,95	откр.
534	ул. Дружбы, 17	Частный дом	0,0097	0,00141	0,01111	22,75	4,82	27,57	1,25	откр.
535	ул. Дружбы, 18	Частный дом	0,01316	0,00065	0,01381	30,86	2,22	33,09	0,58	откр.
536	ул. Дружбы, 20	Частный дом	0,0217	0,00022	0,02192	50,89	0,75	51,65	0,20	откр.
537	ул. Дружбы, 3	Частный дом	0,00861	0,0007	0,00931	20,19	2,40	22,59	0,62	откр.
538	ул. Дружбы, 4	Частный дом	0,01336	0,00176	0,01512	31,33	6,02	37,36	1,56	откр.
539	ул. Дружбы, 6	Частный дом	0,0214	0,00035	0,02175	50,19	1,20	51,39	0,31	откр.
540	ул. Дружбы, 8	Частный дом	0,04691	0,00132	0,04823	110,02	4,52	114,54	1,17	откр.
541	ул. Дюнная, 1Б	Частный дом	0,00748	0	0,00748	17,54	0,00	17,54	0,00	закр.
542	ул. Енисейская, 31	Многokвартирный дом	0,0768	0,00985	0,08665	180,12	33,71	213,83	8,74	откр.
543	ул. Енисейская, 33	Многokвартирный дом	0,03328	0	0,03328	78,05	0,00	78,05	0,00	закр.
544	ул. Журавлева, 1	Многokвартирный дом	0,33614	0,05592	0,39206	788,36	191,36	979,72	49,63	откр.
545	ул. Журавлева, 2	Многokвартирный дом	0,4593	0,0678	0,5271	1077,22	232,01	1309,23	60,18	откр.
546	ул. Журавлева, 2	Многokвартирный дом	0,00454	0,00006	0,0046	10,65	0,21	10,85	0,05	откр.
547	ул. Журавлева, 3	Многokвартирный дом	0,34265	0,05508	0,39773	803,63	188,48	992,11	48,89	откр.
548	ул. Журавлева, 4	Многokвартирный дом	0,454	0,07349	0,52749	1064,79	251,48	1316,27	65,23	откр.
549	ул. Журавлева, 4 А	Церковь	0,08	0,00028	0,08028	187,63	0,96	188,59	0,25	откр.
550	ул. Журавлева, 5	Многokвартирный дом	0,40218	0,05579	0,45797	943,25	190,91	1134,16	49,52	откр.
551	ул. Журавлева, 6	Многokвартирный дом	0,35772	0,05619	0,41391	838,98	192,28	1031,26	49,87	откр.
552	ул. Журавлева, 6	Многokвартирный дом	0,0027	0	0,0027	6,33	0,00	6,33	0,00	откр.
553	ул. Журавлева, 7	Многokвартирный дом	0,53495	0,07137	0,60632	1254,64	244,23	1498,87	63,35	откр.
554	ул. Журавлева, 8	Гаражные комплексы	0,0327	0,0025	0,0352	76,69	8,55	85,25	2,22	откр.
555	ул. Журавлева, 8	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,3628	0,01906	0,38186	850,89	65,22	916,11	16,92	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
556	ул. Журавлева, 9	Детские сады различного типа	0,22202	0,01512	0,23714	520,71	51,74	572,45	13,42	закр.
557	ул. Заречная, 1 Б	Частный дом	0,017	0,00107	0,01807	39,87	3,66	43,53	0,95	откр.
558	ул. Заречная, 1 В	Частный дом	0,013	0,001	0,014	30,49	3,42	33,91	0,89	откр.
559	ул. Заречная, 1 Д	Частный дом	0,0161	0,08964	0,10574	37,76	306,75	344,51	79,56	откр.
560	ул. Заречная, 1 Д	Частный дом	0,0049	0	0,0049	11,49	0,00	11,49	0,00	откр.
561	ул. Затубинская, 10	Магазины	0,01	0,00017	0,01017	23,45	0,58	24,04	0,15	откр.
562	ул. Затубинская, 10 А	Крытые спортивные соору- жения	0,0552	0,02566	0,08086	129,46	87,81	217,27	22,78	откр.
563	ул. Затубинская, 10 В	Магазины	0,025	0	0,025	58,63	0,00	58,63	0,00	закр.
564	ул. Затубинская, 10/3	Магазины	0,02	0	0,02	46,91	0,00	46,91	0,00	закр.
565	ул. Затубинская, 17	Административные здания, конторы	0,01748	0	0,01748	41,00	0,00	41,00	0,00	закр.
566	ул. Затубинская, 19	Многоквартирный дом	0,0158	0,00176	0,01756	37,06	6,02	43,08	1,56	откр.
567	ул. Затубинская, 8 А	Многоквартирный дом	0,0556	0,00479	0,06039	130,40	16,39	146,79	4,25	откр.
568	ул. им В.П.Щедрухина, 11А	Частный дом	0,00937	0	0,00937	21,98	0,00	21,98	0,00	закр.
569	ул. Им Ю.В.Шумилова, 16	Частный дом	0,027	0,0007	0,0277	63,32	2,40	65,72	0,62	откр.
570	ул. Им Ю.В.Шумилова, 3	Частный дом	0,00775	0	0,00775	18,18	0,00	18,18	0,00	закр.
571	ул. Им Ю.В.Шумилова, 4	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,06056	0,01075	0,07131	142,03	36,79	178,82	9,54	откр.
572	ул. Им Ю.В.Шумилова, 41 А	Частный дом	0,00939	0,00053	0,00992	22,02	1,81	23,84	0,47	откр.
573	ул. Им Ю.В.Шумилова, 43	Многоквартирный дом	0,09239	0,00932	0,10171	216,69	31,89	248,58	8,27	откр.
574	ул. Им Ю.В.Шумилова, 46	Частный дом	0,0138	0,00065	0,01445	32,37	2,22	34,59	0,58	откр.
575	ул. Им Ю.В.Шумилова, 50 А	Многоквартирный дом	0,08603	0,00799	0,09402	201,77	27,34	229,11	7,09	откр.
576	ул. Им Ю.В.Шумилова, 52	Многоквартирный дом	0,07535	0,00399	0,07934	176,72	13,65	190,38	3,54	откр.
577	ул. Им Ю.В.Шумилова, 7	Частный дом	0,0115	0,0007	0,0122	26,97	2,40	29,37	0,62	откр.
578	ул. им. В.П.Щедрухина, 10	Частный дом	0,03087	0,00043	0,0313	72,40	1,47	73,87	0,38	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
579	ул. им. В.П.Щедрухина, 12	Частный дом	0,04095	0,00108	0,04203	96,04	3,70	99,74	0,96	откр.
580	ул. им. В.П.Щедрухина, 13	Частный дом	0,0208	0	0,0208	48,78	0,00	48,78	0,00	закр.
581	ул. им. В.П.Щедрухина, 14	Частный дом	0,04497	0,00107	0,04604	105,47	3,66	109,13	0,95	откр.
582	ул. им. В.П.Щедрухина, 15	Частный дом	0,039	0,00066	0,03966	91,47	2,26	93,73	0,59	откр.
583	ул. им. В.П.Щедрухина, 19	Частный дом	0,03107	0,00065	0,03172	72,87	2,22	75,09	0,58	откр.
584	ул. К.Маркса, 44	Административные здания, конторы	0,05887	0	0,05887	138,07	0,00	138,07	0,00	закр.
585	ул. К.Маркса, 59	Частный дом	0,022	0,00065	0,02265	51,60	2,22	53,82	0,58	откр.
586	ул. К.Маркса, 59 А	Частный дом	0,03121	0,00027	0,03148	73,20	0,92	74,12	0,24	откр.
587	ул. К.Маркса, 59 А	Частный дом	0,0061	0,29445	0,30055	14,31	1007,60	1021,9 1	261,35	откр.
588	ул. К.Маркса, 61	Частный дом	0,01119	0,00032	0,01151	26,24	1,10	27,34	0,28	откр.
589	ул. К.Маркса, 64	Частный дом	0,0092	0,00053	0,00973	21,58	1,81	23,39	0,47	откр.
590	ул. К.Маркса, 67 А	Многokвартирный дом	0,091	0,00152	0,09252	213,43	5,20	218,63	1,35	закр.
591	ул. К.Маркса, 70	Частный дом	0,02123	0,00053	0,02176	49,79	1,81	51,61	0,47	откр.
592	ул. К.Маркса, 83	Частный дом	0,0174	0,00053	0,01793	40,81	1,81	42,62	0,47	откр.
593	ул. К.Маркса, 85	Частный дом	0,03088	0,00107	0,03195	72,42	3,66	76,09	0,95	откр.
594	ул. К.Маркса, 87	Частный дом	0,04665	0,00141	0,04806	109,41	4,82	114,24	1,25	откр.
595	ул. Калинина, 53	Частный дом	0,009	0,00176	0,01076	21,11	6,02	27,13	1,56	откр.
596	ул. Калинина, 55	Частный дом	0,009	0,00027	0,00927	21,11	0,92	22,03	0,24	откр.
597	ул. Калинина, 83	Многokвартирный дом	0,08756	0,00639	0,09395	205,36	21,87	227,22	5,67	откр.
598	ул. Калинина, 84	Частный дом	0,0133	0,00027	0,01357	31,19	0,92	32,12	0,24	откр.
599	ул. Калинина, 84 А	Частный дом	0,02483	0,00071	0,02554	58,23	2,43	60,66	0,63	откр.
600	ул. Калинина, 84 Б	Частный дом	0,015	0,0007	0,0157	35,18	2,40	37,58	0,62	откр.
601	ул. Калинина, 86	Частный дом	0,01988	0,00118	0,02106	46,63	4,04	50,66	1,05	откр.
602	ул. Калинина, 90	Многokвартирный дом	0,08736	0,00719	0,09455	204,89	24,60	229,49	6,38	откр.
603	ул. Калинина, 94	Многokвартирный дом	0,02302	0,0013	0,02432	53,99	4,45	58,44	1,15	откр.
604	ул. Канская, 14	Частный дом	0,0357	0,0008	0,0365	83,73	2,74	86,47	0,71	откр.
605	ул. Канская, 14	Частный дом	0,01606	0,00107	0,01713	37,67	3,66	41,33	0,95	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
606	ул. Канская, 16	Многоквартирный дом	0,51196	0,05646	0,56842	1200,72	193,20	1393,9 3	50,11	откр.
607	ул. Канская, 16	Многоквартирный дом	0,0367	0,00468	0,04138	86,07	16,01	102,09	4,15	откр.
608	ул. Кленовая, 10	Частный дом	0,02655	0,00067	0,02722	62,27	2,29	64,56	0,59	откр.
609	ул. Кленовая, 12	Частный дом	0,02625	0	0,02625	61,57	0,00	61,57	0,00	закр.
610	ул. Кленовая, 2	Частный дом	0,022	0,00053	0,02253	51,60	1,81	53,41	0,47	откр.
611	ул. Кленовая, 4	Частный дом	0,00931	0,00053	0,00984	21,84	1,81	23,65	0,47	откр.
612	ул. Кленовая, 9	Частный дом	0,028	0,00044	0,02844	65,67	1,51	67,18	0,39	откр.
613	ул. Ковалева, 1	Частный дом	0,019	0,0007	0,0197	44,56	2,40	46,96	0,62	закр.
614	ул. Ковалева, 12	Частный дом	0,023	0,001	0,024	53,94	3,42	57,36	0,89	закр.
615	ул. Ковалева, 13	Частный дом	0,0337	0,00107	0,03477	79,04	3,66	82,70	0,95	откр.
616	ул. Ковалева, 7	Частный дом	0,023	0,00027	0,02327	53,94	0,92	54,87	0,24	откр.
617	ул. Ковалева, 9	Частный дом	0,01992	0	0,01992	46,72	0,00	46,72	0,00	закр.
618	ул. Колмакова, 5	Частный дом	0,02817	0,00053	0,0287	66,07	1,81	67,88	0,47	откр.
619	ул. Колмакова, 7	Частный дом	0,03322	0,00106	0,03428	77,91	3,63	81,54	0,94	откр.
620	ул. Комарова, 1	Административные здания, конторы	0,25202	0,00618	0,2582	591,07	21,15	612,22	5,49	откр.
621	ул. Комарова, 11	Многоквартирный дом	0,35506	0,08942	0,44448	832,74	305,99	1138,7 3	79,37	откр.
622	ул. Комарова, 13	Многоквартирный дом	0,3468	0,05033	0,39713	813,36	172,23	985,59	44,67	откр.
623	ул. Комарова, 15	Многоквартирный дом	0,39552	0,09237	0,48789	927,63	316,09	1243,7 2	81,98	откр.
624	ул. Комарова, 17	Детские сады различного типа	0,2744	0,02462	0,29902	643,56	84,25	727,81	21,85	откр.
625	ул. Комарова, 3	Многоквартирный дом	0,34758	0,07444	0,42202	815,19	254,73	1069,9 3	66,07	откр.
626	ул. Комарова, 5	Многоквартирный дом	0,34369	0,02397	0,36766	806,07	82,02	888,10	21,28	откр.
627	ул. Комарова, 5 А	Крытые спортивные соору- жения	0,2752	0,07456	0,34976	645,44	255,14	900,58	66,18	откр.
628	ул. Комарова, 7	Многоквартирный дом	0,40141	0,08717	0,48858	941,44	298,29	1239,7 4	77,37	откр.
629	ул. Комарова, 7 А	Магазины	0,02063	0	0,02063	48,38	0,00	48,38	0,00	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
630	ул. Комарова, 7 Б	Крытые спортивные соору- жения	0,06	0	0,06	140,72	0,00	140,72	0,00	откр.
631	ул. Комарова, 9	Многоквартирный дом	1,11412	0,13315	1,24727	2612,99	455,64	3068,6 3	118,18	откр.
632	ул. Комарова, 9	Многоквартирный дом	0,00961	0,00066	0,01027	22,54	2,26	24,80	0,59	откр.
633	ул. Комсомольская, 10	Церковь	0,09546	0	0,09546	223,89	0,00	223,89	0,00	закр.
634	ул. Комсомольская, 11	Административные здания, конторы	0,017	0	0,017	39,87	0,00	39,87	0,00	откр.
635	ул. Комсомольская, 12	Многоквартирный дом	0,03537	0,00211	0,03748	82,95	7,22	90,18	1,87	откр.
636	ул. Комсомольская, 13	Магазины	0,0231	0,00012	0,02322	54,18	0,41	54,59	0,11	откр.
637	ул. Комсомольская, 14	Частный дом	0	0,0011	0,0011	0,00	3,76	3,76	0,98	откр.
638	ул. Комсомольская, 15	Административные здания, конторы	0,1039	0,00266	0,10656	243,68	9,10	252,78	2,36	откр.
639	ул. Комсомольская, 15	Гаражные комплексы	0,07164	0	0,07164	168,02	0,00	168,02	0,00	откр.
640	ул. Комсомольская, 18	Столовые, кухни	0,00984	0,01703	0,02687	23,08	58,28	81,35	15,12	откр.
641	ул. Комсомольская, 20	Производственный объект	0,02616	0,00396	0,03012	61,35	13,55	74,91	3,51	откр.
642	ул. Комсомольская, 22	Многоквартирный дом	0,01015	0	0,01015	23,81	0,00	23,81	0,00	закр.
643	ул. Комсомольская, 22 А	Многоквартирный дом	0,01395	0,00006	0,01401	32,72	0,21	32,92	0,05	откр.
644	ул. Комсомольская, 22 Б	Магазины	0,0797	0	0,0797	186,92	0,00	186,92	0,00	закр.
645	ул. Комсомольская, 24	Частный дом	0,01137	0	0,01137	26,67	0,00	26,67	0,00	закр.
646	ул. Комсомольская, 24 А	Частный дом	0,01815	0,0016	0,01975	42,57	5,48	48,04	1,42	откр.
647	ул. Комсомольская, 26	Многоквартирный дом	0,02142	0,00133	0,02275	50,24	4,55	54,79	1,18	откр.
648	ул. Комсомольская, 26	Многоквартирный дом	0,01795	0,00064	0,01859	42,10	2,19	44,29	0,57	откр.
649	ул. Комсомольская, 30	Частный дом	0,04156	0	0,04156	97,47	0,00	97,47	0,00	закр.
650	ул. Комсомольская, 39	Магазины	0,0325	0	0,0325	76,22	0,00	76,22	0,00	откр.
651	ул. Комсомольская, 6	Многоквартирный дом	0,03746	0	0,03746	87,86	0,00	87,86	0,00	закр.
652	ул. Комсомольская, 9	Другое строение	0,0905	0,0042	0,0947	212,25	14,37	226,63	3,73	закр.
653	ул. Корнева, 1	Частный дом	0,00767	0	0,00767	17,99	0,00	17,99	0,00	закр.
654	ул. Корнева, 11	Многоквартирный дом	0,04921	0,0024	0,05161	115,41	8,21	123,63	2,13	откр.
655	ул. Корнева, 14	Многоквартирный дом	0,05881	0	0,05881	137,93	0,00	137,93	0,00	откр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
656	ул. Корнева, 14 А	Многokвартирный дом	0,06743	0,00373	0,07116	158,15	12,76	170,91	3,31	откр.
657	ул. Корнева, 14 Б	Многokвартирный дом	0,04181	0,00186	0,04367	98,06	6,36	104,42	1,65	откр.
658	ул. Корнева, 15 Б	Многokвартирный дом	0,05182	0,00373	0,05555	121,54	12,76	134,30	3,31	откр.
659	ул. Корнева, 15 Б	Церковь	0,196	0	0,196	459,69	0,00	459,69	0,00	откр.
660	ул. Корнева, 16	Многokвартирный дом	0,07375	0	0,07375	172,97	0,00	172,97	0,00	закр.
661	ул. Корнева, 56	Многokвартирный дом	0,08432	0,00905	0,09337	197,76	30,97	228,73	8,03	откр.
662	ул. Корнева, 58	Многokвартирный дом	0,09843	0,0746	0,17303	230,85	255,28	486,13	66,21	откр.
663	ул. Корнева, 60	Многokвартирный дом	0,09712	0,01198	0,1091	227,78	41,00	268,77	10,63	откр.
664	ул. Кошурникова, 1	Многokвартирный дом	0,26781	0,03489	0,3027	628,11	119,39	747,50	30,97	откр.
665	ул. Кравченко, 10	Производственный объект	0,0377	0,00106	0,03876	88,42	3,63	92,05	0,94	откр.
666	ул. Кравченко, 12	Школы, интернаты, гимназии, лицей, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,04767	0,00278	0,05045	111,80	9,51	121,32	2,47	откр.
667	ул. Кравченко, 13	Административные здания, конторы	0,02973	0,00057	0,0303	69,73	1,95	71,68	0,51	закр.
668	ул. Кравченко, 13	Гаражные комплексы	0,0125	0	0,0125	29,32	0,00	29,32	0,00	закр.
669	ул. Кравченко, 14 А	Производственный объект	0,04626	0,00003	0,04629	108,50	0,10	108,60	0,03	откр.
670	ул. Кравченко, 16	Магазины	0,21166	0	0,21166	496,42	0,00	496,42	0,00	откр.
671	ул. Кравченко, 16/1	Магазины	0,0122	0	0,0122	28,61	0,00	28,61	0,00	закр.
672	ул. Кравченко, 16/5	Гаражные комплексы	0,0476	0	0,0476	111,64	0,00	111,64	0,00	откр.
673	ул. Кравченко, 17	Административные здания, конторы	0,02814	0,0043	0,03244	66,00	14,71	80,71	3,82	откр.
674	ул. Кравченко, 20	Частный дом	0,00998	0,0007	0,01068	23,41	2,40	25,80	0,62	откр.
675	ул. Кравченко, 25	Многokвартирный дом	0,0114	0	0,0114	26,74	0,00	26,74	0,00	откр.
676	ул. Кравченко, 26 А/1	Частный дом	0,03006	0,00281	0,03287	70,50	9,62	80,12	2,49	откр.
677	ул. Кравченко, 34	Детские сады различного типа	0,3026	0,03466	0,33726	709,70	118,61	828,31	30,76	откр.
678	ул. Кравченко, 37	Частный дом	0,0132	0,0007	0,0139	30,96	2,40	33,35	0,62	откр.
679	ул. Кравченко, 40	Многokвартирный дом	0,03169	0	0,03169	74,32	0,00	74,32	0,00	закр.
680	ул. Кравченко, 45	Многokвартирный дом	0,02275	0	0,02275	53,36	0,00	53,36	0,00	закр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
681	ул. Кравченко, 67	Гаражные комплексы	0,2145	0	0,2145	503,08	0,00	503,08	0,00	откр.
682	ул. Кравченко, 7	Административные здания, конторы	0,05582	0,00271	0,05853	130,92	9,27	140,19	2,41	откр.
683	ул. Красноармейская, 16	Многоквартирный дом	0,25919	0,0253	0,28449	607,89	86,58	694,47	22,46	откр.
684	ул. Красноармейская, 16	Многоквартирный дом	0,011	0	0,011	25,80	0,00	25,80	0,00	откр.
685	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,22189	0,05033	0,27222	520,41	172,23	692,64	44,67	откр.
686	ул. Красноармейская, 16 Б	Многоквартирный дом	0,05432	0,002888	0,057208	127,40	9,88	137,28	2,56	откр.
687	ул. Красноармейская, 18	Многоквартирный дом	0,33714	0,04287	0,38001	790,71	146,70	937,41	38,05	откр.
688	ул. Красноармейская, 18	Многоквартирный дом	0,0078	0	0,0078	18,29	0,00	18,29	0,00	откр.
689	ул. Красноармейская, 18 А	Многоквартирный дом	0,45771	0,05762	0,51533	1073,49	197,17	1270,6 6	51,14	откр.
690	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный дом	0,43701	0,05752	0,49453	1024,94	196,83	1221,7 7	51,05	откр.
691	ул. Красноармейская, 18 Б	Многоквартирный дом	0,01615	0,00046	0,01661	37,88	1,57	39,45	0,41	откр.
692	ул. Красноармейская, 2	Административные здания, конторы	0,22636	0,00106	0,22742	530,89	3,63	534,52	0,94	откр.
693	ул. Красноармейская, 20	Многоквартирный дом	0,4895	0,0253	0,5148	1148,04	86,58	1234,6 2	22,46	откр.
694	ул. Красноармейская, 20 А	Частный дом	0,0168	0,00035	0,01715	39,40	1,20	40,60	0,31	откр.
695	ул. Красноармейская, 20 Б	Многоквартирный дом	0,01307	0,00027	0,01334	30,65	0,92	31,58	0,24	откр.
696	ул. Красноармейская, 21	Многоквартирный дом	0,35422	0,04101	0,39523	830,77	140,34	971,10	36,40	откр.
697	ул. Красноармейская, 24	Бани (прочие)	0,21181	0,34062	0,55243	496,77	1165,59	1662,3 6	302,32	откр.
698	ул. Красноармейская, 27	Частный дом	0,0202	0,0004	0,0206	47,38	1,37	48,74	0,36	откр.
699	ул. Красноармейская, 30	Частный дом	0,00772	0,00032	0,00804	18,11	1,10	19,20	0,28	откр.
700	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,025	0,0008	0,0258	58,63	2,74	61,37	0,71	откр.
701	ул. Красноармейская, 39	Частный дом	0,0043	0	0,0043	10,08	0,00	10,08	0,00	откр.
702	ул. Красноармейская, 41	Магазины	0,01039	0	0,01039	24,37	0,00	24,37	0,00	закр.
703	ул. Красноармейская, 49 А	Частный дом	0,0226	0,00027	0,02287	53,00	0,92	53,93	0,24	откр.
704	ул. Красноармейская, 51	Частный дом	0,00557	0,00053	0,0061	13,06	1,81	14,88	0,47	откр.
705	ул. Красноармейская, 55	Частный дом	0,00794	0,00107	0,00901	18,62	3,66	22,28	0,95	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
706	ул. Красноармейская, 57	Многokвартирный дом	0,01513	0,0024	0,01753	35,49	8,21	43,70	2,13	откр.
707	ул. Красных Партизан, 11/А	Частный дом	0,0041	0	0,0041	9,62	0,00	9,62	0,00	закр.
708	ул. Красных Партизан, 12	Многokвартирный дом	0,04202	0	0,04202	98,55	0,00	98,55	0,00	закр.
709	ул. Красных Партизан, 120 А	Административные здания, конторы	0,231	0,0252	0,2562	541,77	86,23	628,01	22,37	откр.
710	ул. Красных Партизан, 14	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,07782	0	0,07782	182,51	0,00	182,51	0,00	откр.
711	ул. Красных Партизан, 16	Частный дом	0,0143	0,00097	0,01527	33,54	3,32	36,86	0,86	откр.
712	ул. Красных Партизан, 18	Многokвартирный дом	0,01782	0,00054	0,01836	41,79	1,85	43,64	0,48	откр.
713	ул. Красных Партизан, 2	Церковь	0,00765	0,00142	0,00907	17,94	4,86	22,80	1,26	откр.
714	ул. Красных Партизан, 20	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,10544	0,0092	0,11464	247,29	31,48	278,77	8,17	откр.
715	ул. Красных Партизан, 22	Частный дом	0,01271	0,00054	0,01325	29,81	1,85	31,66	0,48	откр.
716	ул. Красных Партизан, 24 А	Частный дом	0,02227	0,00132	0,02359	52,23	4,52	56,75	1,17	откр.
717	ул. Красных Партизан, 3	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,15965	0	0,15965	374,43	0,00	374,43	0,00	откр.
718	ул. Красных Партизан, 35	Административные здания, конторы	0,13558	0,00307	0,13865	317,98	10,51	328,49	2,72	откр.
719	ул. Красных Партизан, 37	Крытые спортивные соору- жения	0,04911	0,02337	0,07248	115,18	79,97	195,15	20,74	откр.
720	ул. Красных Партизан, 42	Частный дом	0,00836	0,00141	0,00977	19,61	4,82	24,43	1,25	откр.
721	ул. Красных Партизан, 44	Административные здания, конторы	0,11538	0	0,11538	270,61	0,00	270,61	0,00	откр.
722	ул. Красных Партизан, 46	Многokвартирный дом	0,02053	0,00186	0,02239	48,15	6,36	54,51	1,65	откр.
723	ул. Красных Партизан, 60	Частный дом	0,027	0,00043	0,02743	63,32	1,47	64,80	0,38	откр.
724	ул. Красных Партизан, 62	Частный дом	0,0192	0,00053	0,01973	45,03	1,81	46,84	0,47	откр.
725	ул. Красных Партизан, 74	Частный дом	0,00978	0	0,00978	22,94	0,00	22,94	0,00	закр.
726	ул. Красных Партизан, 8	Частный дом	0,039	0,0007	0,0397	91,47	2,40	93,86	0,62	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
727	ул. Красных Партизан, 88	Частный дом	0,0237	0,00108	0,02478	55,58	3,70	59,28	0,96	откр.
728	ул. Красных Партизан, 9	Административные здания, конторы	0,1186	0	0,1186	278,16	0,00	278,16	0,00	откр.
729	ул. Крекерная, 3 Г	Частный дом	0,01	0,00043	0,01043	23,45	1,47	24,92	0,38	откр.
730	ул. Крекерная, 5	Частный дом	0,02671	0,00106	0,02777	62,64	3,63	66,27	0,94	откр.
731	ул. Крекерная, 7	Частный дом	0,04333	0,00106	0,04439	101,62	3,63	105,25	0,94	откр.
732	ул. Крекерная, 8	Производственный объект	1,27491	0,30536	1,58027	2990,10	1044,93	4035,0 3	271,03	откр.
733	ул. Крекерная, 9	Частный дом	0,02816	0,0007	0,02886	66,04	2,40	68,44	0,62	откр.
734	ул. Крестьянская, 1	Частный дом	0,016	0,00141	0,01741	37,53	4,82	42,35	1,25	откр.
735	ул. Крестьянская, 11	Частный дом	0,0189	0,002	0,0209	44,33	6,84	51,17	1,78	откр.
736	ул. Крестьянская, 12	Частный дом	0,0258	0,00053	0,02633	60,51	1,81	62,32	0,47	откр.
737	ул. Крестьянская, 14	Частный дом	0,028	0,00053	0,02853	65,67	1,81	67,48	0,47	откр.
738	ул. Крестьянская, 16	Частный дом	0,017	0,0008	0,0178	39,87	2,74	42,61	0,71	откр.
739	ул. Крестьянская, 2	Частный дом	0,01347	0,00032	0,01379	31,59	1,10	32,69	0,28	откр.
740	ул. Крестьянская, 3	Частный дом	0,011	0,001	0,012	25,80	3,42	29,22	0,89	откр.
741	ул. Крестьянская, 4	Частный дом	0,00671	0,00065	0,00736	15,74	2,22	17,96	0,58	откр.
742	ул. Крестьянская, 4	Частный дом	0,00768	0	0,00768	18,01	0,00	18,01	0,00	откр.
743	ул. Крестьянская, 5	Частный дом	0,0163	0,00106	0,01736	38,23	3,63	41,86	0,94	откр.
744	ул. Крестьянская, 7	Частный дом	0,022	0,001	0,023	51,60	3,42	55,02	0,89	откр.
745	ул. Крестьянская, 9	Частный дом	0,013	0,00022	0,01322	30,49	0,75	31,24	0,20	откр.
746	ул. Кретова, 1	Многоквартирный дом	1,42338	0,17424	1,59762	3338,31	596,24	3934,5 6	154,65	откр.
747	ул. Кретова, 1	Многоквартирный дом	0,00302	0,0001	0,00312	7,08	0,34	7,43	0,09	откр.
748	ул. Кретова, 1 А	Магазины	0,034	0	0,034	79,74	0,00	79,74	0,00	откр.
749	ул. Кретова, 1 Б	Магазины	0,07785	0,00049	0,07834	182,58	1,68	184,26	0,43	откр.
750	ул. Кретова, 10 А	Магазины	0,06874	0,00205	0,07079	161,22	7,02	168,23	1,82	откр.
751	ул. Кретова, 10 Б	Многоквартирный дом	0,12	0,01491	0,13491	281,44	51,02	332,46	13,23	откр.
752	ул. Кретова, 11 А	Столовые, кухни	0,0373	0,00039	0,03769	87,48	1,33	88,82	0,35	откр.
753	ул. Кретова, 11 Б/1	Больницы, поликлиники, ам-	0,01746	0,001	0,01846	40,95	3,42	44,37	0,89	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		булатории, диспансеры, мед.центры, стационары								
754	ул. Кретьова, 11 В	Многоквартирный дом	0,19323	0,14588	0,33911	453,19	499,20	952,39	129,48	закр.
755	ул. Кретьова, 13	Многоквартирный дом	0,22712	0,03355	0,26067	532,67	114,81	647,48	29,78	закр.
756	ул. Кретьова, 13 А	Магазины	0,014	0	0,014	32,83	0,00	32,83	0,00	откр.
757	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,198909	0,02503	0,223939	466,51	85,65	552,16	22,22	закр.
758	ул. Кретьова, 13 Б	Многоквартирный дом	0,027836	0	0,027836	65,28	0,00	65,28	0,00	закр.
759	ул. Кретьова, 15	Многоквартирный дом	0,4005	0,05697	0,45747	939,31	194,95	1134,2 6	50,56	откр.
760	ул. Кретьова, 16	Многоквартирный дом	0,55	0,07146	0,62146	1289,94	244,53	1534,4 7	63,43	откр.
761	ул. Кретьова, 16 А	Многоквартирный дом	0,07724	0,00107	0,07831	181,15	3,66	184,82	0,95	закр.
762	ул. Кретьова, 16 Б	Магазины	0,04058	0	0,04058	95,17	0,00	95,17	0,00	откр.
763	ул. Кретьова, 16 В	Многоквартирный дом	0,46035	0,03968	0,50003	1079,68	135,78	1215,4 6	35,22	закр.
764	ул. Кретьова, 16/1	Магазины	0,057	0,00038	0,05738	133,68	1,30	134,98	0,34	откр.
765	ул. Кретьова, 17	Многоквартирный дом	0,34528	0,05126	0,39654	809,80	175,41	985,21	45,50	откр.
766	ул. Кретьова, 17 Б	Магазины	0,044	0	0,044	103,20	0,00	103,20	0,00	откр.
767	ул. Кретьова, 18 Б	Магазины	0,0097	0	0,0097	22,75	0,00	22,75	0,00	откр.
768	ул. Кретьова, 18 Б/3	Магазины	0,0298	0	0,0298	69,89	0,00	69,89	0,00	закр.
769	ул. Кретьова, 18 В	Административные здания, конторы	0,087	0,00151	0,08851	204,04	5,17	209,21	1,34	откр.
770	ул. Кретьова, 18А/10,11	Магазины	0,0067	0	0,0067	15,71	0,00	15,71	0,00	закр.
771	ул. Кретьова, 18А/12	Магазины	0,00338	0	0,00338	7,93	0,00	7,93	0,00	закр.
772	ул. Кретьова, 19	Детские сады различного типа	0,3575	0,02651	0,38401	838,46	90,72	929,18	23,53	откр.
773	ул. Кретьова, 20	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,35065	0,00553	0,35618	822,39	18,92	841,32	4,91	откр.
774	ул. Кретьова, 4	Многоквартирный дом	0,562	0,05805	0,62005	1318,08	198,65	1516,7 3	51,52	откр.
775	ул. Кретьова, 5	Многоквартирный дом	0,22905	0,02983	0,25888	537,20	102,08	639,28	26,48	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
776	ул. Кретьова, 5	Многokвартирный дом	0,00203	0,00013	0,00216	4,76	0,44	5,21	0,12	откр.
777	ул. Кретьова, 6	Многokвартирный дом	0,406	0,03622	0,44222	952,21	123,94	1076,1 5	32,15	откр.
778	ул. Кретьова, 7	Многokвартирный дом	0,33081	0,03595	0,36676	775,86	123,02	898,88	31,91	откр.
779	ул. Кретьова, 8	Многokвартирный дом	0,271	0,02583	0,29683	635,59	88,39	723,98	22,93	откр.
780	ул. Кретьова, 9	Теплицы	0,0413	0	0,0413	96,86	0,00	96,86	0,00	закр.
781	ул. Кретьова, 9	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	1,24281	0,1508	1,39361	2914,81	516,03	3430,8 5	133,85	закр.
782	ул. Кретьова, 9 А	Магазины	0,04	0	0,04	93,81	0,00	93,81	0,00	закр.
783	ул. Крупской, 100	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,26959	0,06613	0,33572	632,28	226,29	858,58	58,70	откр.
784	ул. Крупской, 103	Многokвартирный дом	0,0354	0,00373	0,03913	83,03	12,76	95,79	3,31	откр.
785	ул. Крупской, 105	Многokвартирный дом	0,04091	0,00293	0,04384	95,95	10,03	105,97	2,60	откр.
786	ул. Крупской, 107	Многokвартирный дом	0,04067	0,00661	0,04728	95,39	22,62	118,00	5,87	откр.
787	ул. Крупской, 108	Частный дом	0,02936	0,00107	0,03043	68,86	3,66	72,52	0,95	откр.
788	ул. Крупской, 109	Многokвартирный дом	0,05382	0,00426	0,05808	126,23	14,58	140,80	3,78	откр.
789	ул. Крупской, 111	Многokвартирный дом	0,05239	0,00346	0,05585	122,87	11,84	134,71	3,07	откр.
790	ул. Крупской, 116	Частный дом	0,02516	0,0007	0,02586	59,01	2,40	61,40	0,62	откр.
791	ул. Крупской, 75	Частный дом	0,008	0,00108	0,00908	18,76	3,70	22,46	0,96	откр.
792	ул. Крупской, 80	Частный дом	0,02287	0,00086	0,02373	53,64	2,94	56,58	0,76	откр.
793	ул. Крупской, 91 А	Столовые,кухни	0,0198	0,018	0,0378	46,44	61,60	108,03	15,98	откр.
794	ул. Крупской, 93	Многokвартирный дом	0,27432	0,02876	0,30308	643,37	98,42	741,79	25,53	откр.
795	ул. Крупской, 93А	Многokвартирный дом	0,0892	0,046	0,1352	209,20	157,41	366,62	40,83	закр.
796	ул. Крупской, 95	Лаборатории	0,01659	0,00128	0,01787	38,91	4,38	43,29	1,14	откр.
797	ул. Крупской, 95 Б	Частный дом	0,034	0,00133	0,03533	79,74	4,55	84,29	1,18	откр.
798	ул. Крупской, 96 А	Частный дом	0,022	0,00132	0,02332	51,60	4,52	56,11	1,17	откр.
799	ул. Крупской, 96 Б	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,019	0	0,019	44,56	0,00	44,56	0,00	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
800	ул. Крупской, 97	Частный дом	0,0249	0,00183	0,02673	58,40	6,26	64,66	1,62	откр.
801	ул. Крупской, 97 А	Частный дом	0,04124	0	0,04124	96,72	0,00	96,72	0,00	закр.
802	ул. Крупской, 99	Административные здания, конторы	0,05595	0,00243	0,05838	131,22	8,32	139,54	2,16	откр.
803	ул. Крупской, 99 А	Частный дом	0,04046	0,00097	0,04143	94,89	3,32	98,21	0,86	откр.
804	ул. Крупской, 99 Б	Частный дом	0,03062	0,0016	0,03222	71,81	5,48	77,29	1,42	откр.
805	ул. Кутузова, 27	Многоквартирный дом	0,03646	0,0026	0,03906	85,51	8,90	94,41	2,31	откр.
806	ул. Кутузова, 29	Многоквартирный дом	0,0871	0,00612	0,09322	204,28	20,94	225,22	5,43	откр.
807	ул. Кутузова, 30	Многоквартирный дом	0,12015	0,00784	0,12799	281,79	26,83	308,62	6,96	откр.
808	ул. Кутузова, 31	Многоквартирный дом	0,06768	0,01118	0,07886	158,73	38,26	196,99	9,92	откр.
809	ул. Кутузова, 33	Многоквартирный дом	0,05001	0,00479	0,0548	117,29	16,39	133,68	4,25	откр.
810	ул. Кутузова, 35	Многоквартирный дом	0,14892	0,01518	0,1641	349,27	51,95	401,21	13,47	откр.
811	ул. Кутузова, 49	Многоквартирный дом	0,09011	0,00133	0,09144	211,34	4,55	215,89	1,18	откр.
812	ул. Кутузова, 58	Многоквартирный дом	0,06236	0,00826	0,07062	146,26	28,27	174,52	7,33	откр.
813	ул. Кутузова, 58	Многоквартирный дом	0,00791	0,00031	0,00822	18,55	1,06	19,61	0,28	откр.
814	ул. Кызыльская, 13 В	Частный дом	0,0041	0	0,0041	9,62	0,00	9,62	0,00	закр.
815	ул. Кызыльская, 13А	Частный дом	0,00996	0	0,00996	23,36	0,00	23,36	0,00	закр.
816	ул. Кызыльская, 15	Частный дом	0,01729	0	0,01729	40,55	0,00	40,55	0,00	закр.
817	ул. Кызыльская, 16/1	Частный дом	0,0305	0,00053	0,03103	71,53	1,81	73,35	0,47	откр.
818	ул. Кызыльская, 16/2	Частный дом	0,0305	0,00053	0,03103	71,53	1,81	73,35	0,47	откр.
819	ул. Кызыльская, 31	Многоквартирный дом	0,04878	0	0,04878	114,41	0,00	114,41	0,00	закр.
820	ул. Кызыльская, 33/1	Многоквартирный дом	0,00662	0,00107	0,00769	15,53	3,66	19,19	0,95	откр.
821	ул. Кызыльская, 33/2	Многоквартирный дом	0,00662	0,00027	0,00689	15,53	0,92	16,45	0,24	откр.
822	ул. Кызыльская, 33/3	Многоквартирный дом	0,00662	0,00027	0,00689	15,53	0,92	16,45	0,24	откр.
823	ул. Кызыльская, 33/4	Многоквартирный дом	0,00662	0,00053	0,00715	15,53	1,81	17,34	0,47	откр.
824	ул. Кызыльская, 45	Бани (прочие)	0,095	0,12432	0,21932	222,81	425,42	648,23	110,34	откр.
825	ул. Кызыльская, 6	Столовые, кухни	0,03024	0,0001	0,03034	70,92	0,34	71,27	0,09	откр.
826	ул. Кызыльская, 69	Магазины	0,21108	0	0,21108	495,05	0,00	495,05	0,00	откр.
827	ул. Кызыльская, 8 А	Магазины	0,020815	0,00007	0,020885	48,82	0,24	49,06	0,06	закр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
828	ул. Кызыльская, 81	Частный дом	0,019	0,00032	0,01932	44,56	1,10	45,66	0,28	откр.
829	ул. Ленина, 101	Другое строение	0,02793	0	0,02793	65,51	0,00	65,51	0,00	откр.
830	ул. Ленина, 107	Многоквартирный дом	0,04512	0,00322	0,04834	105,82	11,02	116,84	2,86	откр.
831	ул. Ленина, 111	Гаражные комплексы	0,0373	0	0,0373	87,48	0,00	87,48	0,00	закр.
832	ул. Ленина, 111	Административные здания, конторы	0,00796	0	0,00796	18,67	0,00	18,67	0,00	закр.
833	ул. Ленина, 115	Частный дом	0,02027	0,00053	0,0208	47,54	1,81	49,35	0,47	откр.
834	ул. Ленина, 127	Частный дом	0,0168	0,0013	0,0181	39,40	4,45	43,85	1,15	откр.
835	ул. Ленина, 135	Частный дом	0,016819	0	0,016819	39,45	0,00	39,45	0,00	закр.
836	ул. Ленина, 138	Производственный объект	0,0574	0	0,0574	134,62	0,00	134,62	0,00	откр.
837	ул. Ленина, 138 А	Частный дом	0,02006	0,00121	0,02127	47,05	4,14	51,19	1,07	откр.
838	ул. Ленина, 139	Частный дом	0,00718	0,00027	0,00745	16,84	0,92	17,76	0,24	откр.
839	ул. Ленина, 139	Частный дом	0,00701	0	0,00701	16,44	0,00	16,44	0,00	откр.
840	ул. Ленина, 140	Частный дом	0,0056	0,00127	0,00687	13,13	4,35	17,48	1,13	откр.
841	ул. Ленина, 142	Частный дом	0,00626	0,00035	0,00661	14,68	1,20	15,88	0,31	откр.
842	ул. Ленина, 143	Многоквартирный дом	0,04295	0,0032	0,04615	100,73	10,95	111,68	2,84	откр.
843	ул. Ленина, 145	Многоквартирный дом	0,04259	0,00506	0,04765	99,89	17,32	117,20	4,49	откр.
844	ул. Ленина, 145 А	Многоквартирный дом	0,06929	0,00293	0,07222	162,51	10,03	172,54	2,60	откр.
845	ул. Ленина, 146	Административные здания, конторы	0,045	0	0,045	105,54	0,00	105,54	0,00	откр.
846	ул. Ленина, 147	Многоквартирный дом	0,04776	0,00293	0,05069	112,01	10,03	122,04	2,60	откр.
847	ул. Ленина, 21	Частный дом	0,0402	0,00043	0,04063	94,28	1,47	95,75	0,38	откр.
848	ул. Ленина, 42	Многоквартирный дом	0,02135	0,00173	0,02308	50,07	5,92	55,99	1,54	откр.
849	ул. Ленина, 46	Жилое здание (Гостиница, Общежитие)	0,1	0,00757	0,10757	234,53	25,90	260,44	6,72	откр.
850	ул. Ленина, 47	Частный дом	0,0115	0	0,0115	26,97	0,00	26,97	0,00	закр.
851	ул. Ленина, 56	Административные здания, конторы	0,2973	0,06223	0,35953	697,27	212,95	910,22	55,23	закр.
852	ул. Ленина, 58	Магазины	0,00774	0,00086	0,0086	18,15	2,94	21,10	0,76	откр.
853	ул. Ленина, 60	Административные здания,	0,15196	0	0,15196	356,40	0,00	356,40	0,00	закр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		конторы								
854	ул. Ленина, 60	Гаражные комплексы	0,01933	0	0,01933	45,34	0,00	45,34	0,00	закр.
855	ул. Ленина, 60	Другое строение	0,0469	0	0,0469	110,00	0,00	110,00	0,00	закр.
856	ул. Ленина, 60	Производственный объект	0,00771	0,00085	0,00856	18,08	2,91	20,99	0,75	закр.
857	ул. Ленина, 60	Административные здания, конторы	0,00421	0	0,00421	9,87	0,00	9,87	0,00	закр.
858	ул. Ленина, 60/2	Административные здания, конторы	0,2448	0,067	0,3118	574,14	229,27	803,41	59,47	закр.
859	ул. Ленина, 64	Магазины	0,0115	0	0,0115	26,97	0,00	26,97	0,00	откр.
860	ул. Ленина, 66	Частный дом	0,0124	0,0014	0,0138	29,08	4,79	33,87	1,24	откр.
861	ул. Ленина, 68	Административные здания, конторы	0,089034	0	0,089034	208,82	0,00	208,82	0,00	откр.
862	ул. Ленина, 69	Частный дом	0	0,00065	0,00065	0,00	2,22	2,22	0,58	откр.
863	ул. Ленина, 69	Частный дом	0,00715	0,00043	0,00758	16,77	1,47	18,24	0,38	откр.
864	ул. Ленина, 70	Многоквартирный дом	0,07197	0,00453	0,0765	168,79	15,50	184,30	4,02	откр.
865	ул. Ленина, 71	Административные здания, конторы	0,05308	0	0,05308	124,49	0,00	124,49	0,00	откр.
866	ул. Ленина, 73	Другое строение	0,0512	0,0009	0,0521	120,08	3,08	123,16	0,80	откр.
867	ул. Ленина, 74	Жилое здание (Гостиница, Общежитие)	0,1845	0,09974	0,28424	432,72	341,31	774,02	88,53	откр.
868	ул. Ленина, 75	Крытые спортивные соору- жения	0,02646	0,01471	0,04117	62,06	50,34	112,39	13,06	закр.
869	ул. Ленина, 75	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,15498	0,00871	0,16369	363,48	29,81	393,29	7,73	закр.
870	ул. Ленина, 77	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,10998	0,0026	0,11258	257,94	8,90	266,84	2,31	откр.
871	ул. Ленина, 78	Административные здания, конторы	0,016928	0	0,016928	39,70	0,00	39,70	0,00	закр.
872	ул. Ленина, 80	Частный дом	0,0158	0,0019	0,0177	37,06	6,50	43,56	1,69	откр.
873	ул. Ленина, 81	Магазины	0,34336	0,02165	0,36501	805,30	74,09	879,38	19,22	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
874	ул. Ленина, 83	Административные здания, конторы	0,30701	0,00604	0,31305	720,04	20,67	740,71	5,36	откр.
875	ул. Ленина, 83 Б	Гаражные комплексы	0,022017	0	0,022017	51,64	0,00	51,64	0,00	закр.
876	ул. Ленина, 86	Многоквартирный дом	0,22887	0,0245	0,25337	536,78	83,84	620,62	21,75	откр.
877	ул. Ленина, 86	Многоквартирный дом	0,05662	0	0,05662	132,79	0,00	132,79	0,00	откр.
878	ул. Ленина, 88	Магазины	0,0328	0,00137	0,03417	76,93	4,69	81,62	1,22	откр.
879	ул. Ленина, 89	Частный дом	0,01341	0,00133	0,01474	31,45	4,55	36,00	1,18	откр.
880	ул. Ленина, 92	Административные здания, конторы	0,0503	0	0,0503	117,97	0,00	117,97	0,00	закр.
881	ул. Ленина, 92	Магазины	0,0416	0	0,0416	97,57	0,00	97,57	0,00	закр.
882	ул. Ленина, 92	Производственный объект	0,0163	0	0,0163	38,23	0,00	38,23	0,00	закр.
883	ул. Ленина, 93	Многоквартирный дом	0,0205	0,00186	0,02236	48,08	6,36	54,44	1,65	откр.
884	ул. Ленина, 93 А	Крытые спортивные соору- жения	0,0277	0,01495	0,04265	64,97	51,16	116,12	13,27	откр.
885	ул. Ленина, 94	Частный дом	0,0101	0,0002	0,0103	23,69	0,68	24,37	0,18	откр.
886	ул. Ленина, 97	Магазины	0,079	0,00384	0,08284	185,28	13,14	198,42	3,41	откр.
887	ул. Ленина, 97 А	Магазины	0,01322	0,00031	0,01353	31,01	1,06	32,07	0,28	откр.
888	ул. Ленина, 97 Б	Магазины	0,039	0,004	0,043	91,47	13,69	105,16	3,55	откр.
889	ул. Ленина, 99	Многоквартирный дом	0,06517	0,00346	0,06863	152,85	11,84	164,69	3,07	откр.
890	ул. Лесная, 1	Частный дом	0,01414	0,00053	0,01467	33,16	1,81	34,98	0,47	откр.
891	ул. Лесная, 1	Частный дом	0,0202	0,0013	0,0215	47,38	4,45	51,82	1,15	откр.
892	ул. Лесная, 1 В	Частный дом	0,01772	0	0,01772	41,56	0,00	41,56	0,00	закр.
893	ул. Лесная, 10	Частный дом	0,01786	0,00108	0,01894	41,89	3,70	45,58	0,96	откр.
894	ул. Лесная, 11	Частный дом	0,01522	0,00027	0,01549	35,70	0,92	36,62	0,24	откр.
895	ул. Лесная, 13	Частный дом	0,01906	0,00022	0,01928	44,70	0,75	45,46	0,20	откр.
896	ул. Лесная, 14	Частный дом	0,01311	0	0,01311	30,75	0,00	30,75	0,00	откр.
897	ул. Лесная, 16	Частный дом	0,01272	0	0,01272	29,83	0,00	29,83	0,00	откр.
898	ул. Лесная, 17	Частный дом	0,01168	0	0,01168	27,39	0,00	27,39	0,00	откр.
899	ул. Лесная, 18	Частный дом	0,007017	0,00053	0,007547	16,46	1,81	18,27	0,47	откр.
900	ул. Лесная, 19	Частный дом	0,01635	0,0004	0,01675	38,35	1,37	39,72	0,36	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
901	ул. Лесная, 2	Частный дом	0,03513	0,0018	0,03693	82,39	6,16	88,55	1,60	откр.
902	ул. Лесная, 2 А	Частный дом	0,015	0,00053	0,01553	35,18	1,81	36,99	0,47	откр.
903	ул. Лесная, 2 А	Частный дом	0,00971	0	0,00971	22,77	0,00	22,77	0,00	откр.
904	ул. Лесная, 20	Частный дом	0,02752	0,00043	0,02795	64,54	1,47	66,02	0,38	откр.
905	ул. Лесная, 21	Частный дом	0,01549	0,00086	0,01635	36,33	2,94	39,27	0,76	откр.
906	ул. Лесная, 26	Частный дом	0,01957	0,0013	0,02087	45,90	4,45	50,35	1,15	откр.
907	ул. Лесная, 27	Частный дом	0,01712	0,0013	0,01842	40,15	4,45	44,60	1,15	откр.
908	ул. Лесная, 29	Частный дом	0,01059	0	0,01059	24,84	0,00	24,84	0,00	откр.
909	ул. Лесная, 3	Частный дом	0,02525	0,00085	0,0261	59,22	2,91	62,13	0,75	откр.
910	ул. Лесная, 3 А	Частный дом	0,02254	0,00106	0,0236	52,86	3,63	56,49	0,94	откр.
911	ул. Лесная, 4	Частный дом	0,02283	0,00133	0,02416	53,54	4,55	58,10	1,18	откр.
912	ул. Лесная, 6	Частный дом	0,02217	0,00161	0,02378	52,00	5,51	57,51	1,43	откр.
913	ул. Лесная, 7	Частный дом	0,03035	0,0008	0,03115	71,18	2,74	73,92	0,71	откр.
914	ул. Лесная, 8	Частный дом	0,03212	0,00107	0,03319	75,33	3,66	78,99	0,95	откр.
915	ул. Лесная, 9	Частный дом	0,01651	0,00053	0,01704	38,72	1,81	40,54	0,47	откр.
916	ул. Ломоносова, 11	Многokвартирный дом	0,14218	0,01119	0,15337	333,46	38,29	371,75	9,93	откр.
917	ул. Ломоносова, 13	Частный дом	0,01788	0	0,01788	41,93	0,00	41,93	0,00	закр.
918	ул. Ломоносова, 16	Административные здания, конторы	0,16996	0,0618	0,23176	398,61	211,48	610,09	54,85	откр.
919	ул. Ломоносова, 19	Многokвартирный дом	0,08331	0,00746	0,09077	195,39	25,53	220,92	6,62	откр.
920	ул. Ломоносова, 19 А	Многokвартирный дом	0,08655	0,00985	0,0964	202,99	33,71	236,70	8,74	откр.
921	ул. Ломоносова, 2 Б	Административные здания, конторы	0,087	0	0,087	204,04	0,00	204,04	0,00	откр.
922	ул. Ломоносова, 2 Е	Другое строение	0,0757	0	0,0757	177,54	0,00	177,54	0,00	откр.
923	ул. Ломоносова, 21	Многokвартирный дом	0,0868	0,01332	0,10012	203,58	45,58	249,16	11,82	откр.
924	ул. Ломоносова, 23	Многokвартирный дом	0,08519	0,00852	0,09371	199,80	29,16	228,95	7,56	откр.
925	ул. Ломоносова, 25	Многokвартирный дом	0,08334	0,00719	0,09053	195,46	24,60	220,06	6,38	откр.
926	ул. Ломоносова, 27	Многokвартирный дом	0,08548	0,01252	0,098	200,48	42,84	243,32	11,11	откр.
927	ул. Ломоносова, 4	Гаражные комплексы	0,036	0	0,036	84,43	0,00	84,43	0,00	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
928	ул. Ломоносова, 4 Б	Многokвартирный дом	0,09972	0,00559	0,10531	233,88	19,13	253,01	4,96	откр.
929	ул. Ломоносова, 9	Многokвартирный дом	0,04467	0,00453	0,0492	104,77	15,50	120,27	4,02	откр.
930	ул. Малахитовая, 2	Частный дом	0,0321	0,00106	0,03316	75,29	3,63	78,91	0,94	откр.
931	ул. Малахитовая, 4	Частный дом	0,021	0,00029	0,02129	49,25	0,99	50,24	0,26	откр.
932	ул. Малахитовая, 5	Частный дом	0,03482	0,00107	0,03589	81,66	3,66	85,33	0,95	откр.
933	ул. Манская, 1 А	Многokвартирный дом	0,12389	0,01385	0,13774	290,56	47,39	337,96	12,29	откр.
934	ул. Манская, 1 А	Многokвартирный дом	0,00926	0	0,00926	21,72	0,00	21,72	0,00	откр.
935	ул. Мартыанова, 13 А	Магазины	0,0121	0	0,0121	28,38	0,00	28,38	0,00	закр.
936	ул. Мартыанова, 13 Б	Магазины	0,07057	0	0,07057	165,51	0,00	165,51	0,00	откр.
937	ул. Мартыанова, 16	Многokвартирный дом	0,419	0,02617	0,44517	982,70	89,55	1072,2 5	23,23	откр.
938	ул. Мартыанова, 19	Многokвартирный дом	0,04991	0,00264	0,05255	117,06	9,03	126,09	2,34	откр.
939	ул. Мартыанова, 2	Многokвартирный дом	0,02723	0,00044	0,02767	63,86	1,51	65,37	0,39	откр.
940	ул. Мартыанова, 22	Частный дом	0,018	0,00043	0,01843	42,22	1,47	43,69	0,38	откр.
941	ул. Мартыанова, 28	Частный дом	0,0137	0,0018	0,0155	32,13	6,16	38,29	1,60	откр.
942	ул. Мартыанова, 32	Частный дом	0,0258	0,00105	0,02685	60,51	3,59	64,10	0,93	откр.
943	ул. Мартыанова, 35	Частный дом	0,009	0,00053	0,00953	21,11	1,81	22,92	0,47	откр.
944	ул. Мартыанова, 36	Частный дом	0,03925	0,00279	0,04204	92,05	9,55	101,60	2,48	откр.
945	ул. Мартыанова, 40	Гаражные комплексы	0,05767	0	0,05767	135,26	0,00	135,26	0,00	закр.
946	ул. Мартыанова, 40	Административные здания, конторы	0,1516	0	0,1516	355,55	0,00	355,55	0,00	закр.
947	ул. Мартыанова, 9	Частный дом	0,01357	0,00133	0,0149	31,83	4,55	36,38	1,18	откр.
948	ул. Маршала Жукова, 21	Частный дом	0,0389	0,00211	0,04101	91,23	7,22	98,45	1,87	откр.
949	ул. Маршала Жукова, 33	Частный дом	0,02694	0,00106	0,028	63,18	3,63	66,81	0,94	откр.
950	ул. Минусинская, 14	Частный дом	0,02055	0,00065	0,0212	48,20	2,22	50,42	0,58	откр.
951	ул. Минусинская, 19 А	Частный дом	0,024	0,00043	0,02443	56,29	1,47	57,76	0,38	откр.
952	ул. Мира, 19 А	Частный дом	0,022	0,0013	0,0233	51,60	4,45	56,05	1,15	откр.
953	ул. Мира, 19 Б	Частный дом	0,02135	0,00216	0,02351	50,07	7,39	57,46	1,92	откр.
954	ул. Мира, 19 В	Частный дом	0,0153	0,0007	0,016	35,88	2,40	38,28	0,62	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
955	ул. Мира, 26	Многоквартирный дом	0,17738	0,01491	0,19229	416,02	51,02	467,04	13,23	откр.
956	ул. Мира, 28	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,3885	0,00672	0,39522	911,17	23,00	934,16	5,96	откр.
957	ул. Мира, 43	Многоквартирный дом	0,058	0,1098	0,1678	136,03	375,73	511,76	97,46	закр.
958	ул. Мира, 53	Многоквартирный дом	0,0254	0,0016	0,027	59,57	5,48	65,05	1,42	откр.
959	ул. Мира, 54	Многоквартирный дом	0,29156	0,03196	0,32352	683,81	109,37	793,17	28,37	откр.
960	ул. Мира, 55	Частный дом	0,01534	0,00053	0,01587	35,98	1,81	37,79	0,47	откр.
961	ул. Мира, 58	Многоквартирный дом	0,34695	0,07797	0,42492	813,72	266,81	1080,5 3	69,20	откр.
962	ул. Мира, 59	Частный дом	0,01215	0,00106	0,01321	28,50	3,63	32,12	0,94	откр.
963	ул. Михайлова, 13	Административные здания, конторы	0,11596	0,00146	0,11742	271,97	5,00	276,96	1,30	откр.
964	ул. Михайлова, 6 А	Частный дом	0,0147	0,00022	0,01492	34,48	0,75	35,23	0,20	откр.
965	ул. Молодежная, 1	Частный дом	0,01227	0	0,01227	28,78	0,00	28,78	0,00	закр.
966	ул. Молодежная, 11	Частный дом	0,01354	0	0,01354	31,76	0,00	31,76	0,00	закр.
967	ул. Молодежная, 13	Частный дом	0,01272	0	0,01272	29,83	0,00	29,83	0,00	закр.
968	ул. Молодежная, 15	Частный дом	0,01294	0	0,01294	30,35	0,00	30,35	0,00	закр.
969	ул. Молодежная, 19	Частный дом	0,008	0,00044	0,00844	18,76	1,51	20,27	0,39	откр.
970	ул. Молодежная, 2	Частный дом	0,01577	0,0013	0,01707	36,99	4,45	41,43	1,15	откр.
971	ул. Молодежная, 25	Частный дом	0,0092	0,0011	0,0103	21,58	3,76	25,34	0,98	откр.
972	ул. Молодежная, 27	Частный дом	0	0,00044	0,00044	0,00	1,51	1,51	0,39	откр.
973	ул. Молодежная, 3	Частный дом	0,01592	0,00032	0,01624	37,34	1,10	38,43	0,28	откр.
974	ул. Молодежная, 31	Частный дом	0,00976	0,00043	0,01019	22,89	1,47	24,36	0,38	откр.
975	ул. Молодежная, 4	Частный дом	0	0,02714	0,02714	0,00	92,87	92,87	24,09	откр.
976	ул. Молодежная, 5	Частный дом	0,00645	0,00027	0,00672	15,13	0,92	16,05	0,24	откр.
977	ул. Молодежная, 6	Частный дом	0,01698	0,00106	0,01804	39,82	3,63	43,45	0,94	откр.
978	ул. Молодежная, 7	Частный дом	0,0129	0,00078	0,01368	30,25	2,67	32,92	0,69	откр.
979	ул. Молодежная, 8	Частный дом	0,0249	0,00035	0,02525	58,40	1,20	59,60	0,31	откр.
980	ул. Молодежная, 9	Частный дом	0,01487	0	0,01487	34,88	0,00	34,88	0,00	закр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
981	ул. Набережная, 100	Частный дом	0,0384	0,0013	0,0397	90,06	4,45	94,51	1,15	откр.
982	ул. Набережная, 100 А	Частный дом	0,024	0,00065	0,02465	56,29	2,22	58,51	0,58	откр.
983	ул. Набережная, 100 А	Частный дом	0,002	0	0,002	4,69	0,00	4,69	0,00	откр.
984	ул. Набережная, 104	Частный дом	0,01242	0,00097	0,01339	29,13	3,32	32,45	0,86	откр.
985	ул. Набережная, 126	Частный дом	0,008	0	0,008	18,76	0,00	18,76	0,00	закр.
986	ул. Набережная, 131	Частный дом	0,013	0,0007	0,0137	30,49	2,40	32,88	0,62	откр.
987	ул. Набережная, 135	Частный дом	0,01036	0	0,01036	24,30	0,00	24,30	0,00	закр.
988	ул. Набережная, 138	Частный дом	0,023	0,00141	0,02441	53,94	4,82	58,77	1,25	откр.
989	ул. Набережная, 140	Частный дом	0,0182	0,00065	0,01885	42,69	2,22	44,91	0,58	откр.
990	ул. Набережная, 142	Частный дом	0,00957	0,0016	0,01117	22,44	5,48	27,92	1,42	откр.
991	ул. Набережная, 142	Частный дом	0,00597	0	0,00597	14,00	0,00	14,00	0,00	откр.
992	ул. Набережная, 150	Частный дом	0,022	0	0,022	51,60	0,00	51,60	0,00	закр.
993	ул. Набережная, 24	Частный дом	0,00516	0,00043	0,00559	12,10	1,47	13,57	0,38	откр.
994	ул. Набережная, 25	Частный дом	0,00578	0	0,00578	13,56	0,00	13,56	0,00	закр.
995	ул. Набережная, 26	Производственный объект	0,22733	0,0157	0,24303	533,17	53,72	586,89	13,93	откр.
996	ул. Набережная, 31 Б	Частный дом	0,03173	0,0008	0,03253	74,42	2,74	77,16	0,71	откр.
997	ул. Набережная, 34	Многоквартирный дом	0,0367	0,00476	0,04146	86,07	16,29	102,36	4,22	откр.
998	ул. Набережная, 34 А	Административные здания, конторы	0,018	0	0,018	42,22	0,00	42,22	0,00	откр.
999	ул. Набережная, 34 Г	Частный дом	0,01699	0,00027	0,01726	39,85	0,92	40,77	0,24	откр.
1000	ул. Набережная, 34 Е	Многоквартирный дом	0,0104	0,00053	0,01093	24,39	1,81	26,21	0,47	откр.
1001	ул. Набережная, 41	Магазины	0,00731	0	0,00731	17,14	0,00	17,14	0,00	закр.
1002	ул. Набережная, 50	Частный дом	0,01065	0,00065	0,0113	24,98	2,22	27,20	0,58	откр.
1003	ул. Набережная, 51	Частный дом	0,01	0	0,01	23,45	0,00	23,45	0,00	закр.
1004	ул. Набережная, 74	Частный дом	0,0235	0	0,0235	55,12	0,00	55,12	0,00	закр.
1005	ул. Набережная, 75	Частный дом	0,02182	0	0,02182	51,18	0,00	51,18	0,00	закр.
1006	ул. Набережная, 76	Частный дом	0,00378	0	0,00378	8,87	0,00	8,87	0,00	закр.
1007	ул. Набережная, 86 В	Частный дом	0,015	0,00108	0,01608	35,18	3,70	38,88	0,96	откр.
1008	ул. Набережная, 87	Частный дом	0,0148	0,00053	0,01533	34,71	1,81	36,52	0,47	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1009	ул. Набережная, 93 А	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,01604	0	0,01604	37,62	0,00	37,62	0,00	закр.
1010	ул. Набережная, 93 А	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,412	0,00511	0,41711	966,28	17,49	983,77	4,54	закр.
1011	ул. Набережная, 96	Частный дом	0,024	0,00053	0,02453	56,29	1,81	58,10	0,47	откр.
1012	ул. Надежды, 1	Частный дом	0,01738	0,0008	0,01818	40,76	2,74	43,50	0,71	откр.
1013	ул. Надежды, 14	Частный дом	0,02967	0,00107	0,03074	69,59	3,66	73,25	0,95	откр.
1014	ул. Надежды, 16	Частный дом	0,02425	0,00027	0,02452	56,87	0,92	57,80	0,24	откр.
1015	ул. Надежды, 17	Частный дом	0,02789	0,00133	0,02922	65,41	4,55	69,96	1,18	закр.
1016	ул. Надежды, 2	Частный дом	0,01586	0,0008	0,01666	37,20	2,74	39,93	0,71	откр.
1017	ул. Надежды, 2 А	Частный дом	0,0123	0,00027	0,01257	28,85	0,92	29,77	0,24	откр.
1018	ул. Надежды, 4	Частный дом	0,00911	0	0,00911	21,37	0,00	21,37	0,00	закр.
1019	ул. Надежды, 6	Частный дом	0,01851	0	0,01851	43,41	0,00	43,41	0,00	закр.
1020	ул. Надежды, 9	Частный дом	0,0165	0,00106	0,01756	38,70	3,63	42,33	0,94	откр.
1021	ул. Народная, 11 А	Многоквартирный дом	0,16038	0,201918	0,362298	376,15	690,96	1067,1 0	179,22	закр.
1022	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,26021	0,28952	0,54973	610,28	990,73	1601,0 1	256,97	закр.
1023	ул. Народная, 11 В	Многоквартирный дом	0,00925	0,0006	0,00985	21,69	2,05	23,75	0,53	закр.
1024	ул. Народная, 12	Частный дом	0,00431	0	0,00431	10,11	0,00	10,11	0,00	закр.
1025	ул. Народная, 13	Многоквартирный дом	0,351	0,04314	0,39414	823,22	147,62	970,84	38,29	откр.
1026	ул. Народная, 13 В	Многоквартирный дом	0,205	0,03142	0,23642	480,80	107,52	588,31	27,89	откр.
1027	ул. Народная, 14	Частный дом	0,00892	0,0007	0,00962	20,92	2,40	23,32	0,62	откр.
1028	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,20906	0,01917	0,22823	490,32	65,60	555,92	17,01	откр.
1029	ул. Народная, 15	Многоквартирный дом	0,06611	0,00361	0,06972	155,05	12,35	167,40	3,20	откр.
1030	ул. Народная, 17	Административные здания, конторы	0,396	0,00477	0,40077	928,76	16,32	945,08	4,23	откр.
1031	ул. Народная, 19	Церковь	0,004	0	0,004	9,38	0,00	9,38	0,00	закр.
1032	ул. Народная, 19 А	Многоквартирный дом	0,20898	0,02037	0,22935	490,13	69,71	559,84	18,08	закр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1033	ул. Народная, 19 А	Многokвартирный дом	0,0214	0,00077	0,02217	50,19	2,63	52,83	0,68	закр.
1034	ул. Народная, 19 Б	Многokвартирный дом	0,22277	0,022	0,24477	522,47	75,28	597,76	19,53	закр.
1035	ул. Народная, 19 Б	Многokвартирный дом	0,00939	0,00044	0,00983	22,02	1,51	23,53	0,39	закр.
1036	ул. Народная, 20	Частный дом	0,00882	0	0,00882	20,69	0,00	20,69	0,00	закр.
1037	ул. Народная, 21	Крытые спортивные соору- жения	0,04534	0,00974	0,05508	106,34	33,33	139,67	8,64	откр.
1038	ул. Народная, 21	Многokвартирный дом	0,28645	0,05148	0,33793	671,82	176,16	847,99	45,69	откр.
1039	ул. Народная, 21	Многokвартирный дом	0,00187	0,00013	0,002	4,39	0,44	4,83	0,12	откр.
1040	ул. Народная, 23	Многokвартирный дом	0,51134	0,05542	0,56676	1199,27	189,65	1388,9 1	49,19	откр.
1041	ул. Народная, 23 А	Административные здания, конторы	0,0191	0,00006	0,01916	44,80	0,21	45,00	0,05	откр.
1042	ул. Народная, 25	Многokвартирный дом	0,46852	0,06516	0,53368	1098,84	222,98	1321,8 2	57,83	откр.
1043	ул. Народная, 26	Частный дом	0,00668	0	0,00668	15,67	0,00	15,67	0,00	закр.
1044	ул. Народная, 28-1	Частный дом	0,0067	0,0008	0,0075	15,71	2,74	18,45	0,71	откр.
1045	ул. Народная, 29	Многokвартирный дом	0,44236	0,06684	0,5092	1037,49	228,72	1266,2 1	59,33	откр.
1046	ул. Народная, 29	Многokвартирный дом	0,01476	0,00203	0,01679	34,62	6,95	41,56	1,80	откр.
1047	ул. Народная, 3	Многokвартирный дом	0,28604	0,03587	0,32191	670,86	122,75	793,61	31,84	откр.
1048	ул. Народная, 31	Многokвартирный дом	0,46679	0,07122	0,53801	1094,78	243,71	1338,4 9	63,21	откр.
1049	ул. Народная, 31	Многokвартирный дом	0,00139	0	0,00139	3,26	0,00	3,26	0,00	откр.
1050	ул. Народная, 31 А	Детские сады различного типа	0,5437	0,11273	0,65643	1275,16	385,76	1660,9 2	100,06	откр.
1051	ул. Народная, 33	Многokвартирный дом	0,45921	0,06533	0,52454	1077,00	223,56	1300,5 6	57,99	откр.
1052	ул. Народная, 33	Многokвартирный дом	0,01071	0,00047	0,01118	25,12	1,61	26,73	0,42	откр.
1053	ул. Народная, 35	Детские сады различного типа	0,00315	0	0,00315	7,39	0,00	7,39	0,00	закр.
1054	ул. Народная, 35	Детские сады различного типа	0,1868	0,02176	0,20856	438,11	74,46	512,57	19,31	закр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1055	ул. Народная, 35	Детские сады различного типа	0,04151	0,03756	0,07907	97,36	128,53	225,88	33,34	закр.
1056	ул. Народная, 5	Многokвартирный дом	0,42044	0,06391	0,48435	986,08	218,70	1204,7 7	56,72	откр.
1057	ул. Народная, 5	Многokвартирный дом	0,00251	0,00006	0,00257	5,89	0,21	6,09	0,05	откр.
1058	ул. Народная, 5 А	Магазины	0,02543	0,00211	0,02754	59,64	7,22	66,86	1,87	откр.
1059	ул. Народная, 5 В	Магазины	0,032	0,00095	0,03295	75,05	3,25	78,30	0,84	откр.
1060	ул. Народная, 60 А	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,3211	0,05211	0,37321	753,09	178,32	931,41	46,25	закр.
1061	ул. Народная, 60 Б	Магазины	0,045	0	0,045	105,54	0,00	105,54	0,00	закр.
1062	ул. Народная, 62 А	Административные здания, конторы	0,03286	0,00166	0,03452	77,07	5,68	82,75	1,47	закр.
1063	ул. Народная, 62 Б	Магазины	0,08	0	0,08	187,63	0,00	187,63	0,00	закр.
1064	ул. Народная, 62 Г	Многokвартирный дом	0,04306	0,01252	0,05558	100,99	42,84	143,83	11,11	закр.
1065	ул. Народная, 62/1	Многokвартирный дом	0,10269	0,01025	0,11294	240,84	35,08	275,92	9,10	закр.
1066	ул. Народная, 62/2	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,23067	0,01884	0,24951	541,00	64,47	605,47	16,72	закр.
1067	ул. Народная, 64	Административные здания, конторы	0,14723	0,00268	0,14991	345,30	9,17	354,48	2,38	откр.
1068	ул. Народная, 64 А	Магазины	0,045	0	0,045	105,54	0,00	105,54	0,00	откр.
1069	ул. Народная, 66	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,17566	0,02844	0,2041	411,98	97,32	509,30	25,24	откр.
1070	ул. Народная, 68	Многokвартирный дом	0,28811	0,03288	0,32099	675,72	112,51	788,23	29,18	откр.
1071	ул. Народная, 68	Многokвартирный дом	0,00334	0	0,00334	7,83	0,00	7,83	0,00	откр.
1072	ул. Народная, 7	Многokвартирный дом	0,724	0,07456	0,79856	1698,03	255,14	1953,1 7	66,18	откр.
1073	ул. Народная, 7 А	Магазины	0,011	0	0,011	25,80	0,00	25,80	0,00	откр.
1074	ул. Народная, 7 В	Магазины	0,02254	0	0,02254	52,86	0,00	52,86	0,00	закр.
1075	ул. Народная, 7 Д	Магазины	0,03	0,001	0,031	70,36	3,42	73,78	0,89	откр.
1076	ул. Народная, 70	Многokвартирный дом	0,27047	0,03684	0,30731	634,34	126,07	760,41	32,70	откр.
1077	ул. Народная, 72	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ,	0,58695	0,64142	1,22837	1376,60	2194,92	3571,5 2	569,31	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		адм-учеб корпуса								
1078	ул. Народная, 72	Многоквартирный дом	0,04589	0,0032	0,04909	107,63	10,95	118,58	2,84	откр.
1079	ул. Народная, 72 А	Магазины	0,0386	0,00079	0,03939	90,53	2,70	93,23	0,70	откр.
1080	ул. Народная, 72 Б	Магазины	0,0842	0,00029	0,08449	197,48	0,99	198,47	0,26	откр.
1081	ул. Народная, 74	Многоквартирный дом	0,26656	0,04847	0,31503	625,17	165,86	791,04	43,02	откр.
1082	ул. Народная, 74 А	Другое строение	0,05609	0,00127	0,05736	131,55	4,35	135,90	1,13	откр.
1083	ул. Народная, 76	Многоквартирный дом	0,27143	0,04523	0,31666	636,60	154,78	791,37	40,14	откр.
1084	ул. Народная, 80	Гаражные комплексы	0,05986	0	0,05986	140,39	0,00	140,39	0,00	откр.
1085	ул. Народная, 80	Административные здания, конторы	0,28715	0,0228	0,30995	673,46	78,02	751,49	20,24	откр.
1086	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,176116	0,00867	0,184786	413,05	29,67	442,72	7,70	закр.
1087	ул. Народная, 9 Б	Многоквартирный дом	0,01318	0,0001	0,01328	30,91	0,34	31,25	0,09	закр.
1088	ул. Невского, 25	Многоквартирный дом	0,08704	0,00826	0,0953	204,14	28,27	232,40	7,33	откр.
1089	ул. Невского, 27	Многоквартирный дом	0,09135	0,00879	0,10014	214,25	30,08	244,33	7,80	откр.
1090	ул. Невского, 29	Многоквартирный дом	0,08745	0,00772	0,09517	205,10	26,42	231,52	6,85	откр.
1091	ул. Невского, 31	Многоквартирный дом	0,0864	0,00879	0,09519	202,64	30,08	232,72	7,80	откр.
1092	ул. Невского, 35	Многоквартирный дом	0,08499	0,00852	0,09351	199,33	29,16	228,49	7,56	откр.
1093	ул. Невского, 35 А	Многоквартирный дом	0,08264	0,00879	0,09143	193,82	30,08	223,90	7,80	откр.
1094	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,08802	0,00934	0,09736	206,44	31,96	238,40	8,29	откр.
1095	ул. Невского, 35 Б	Многоквартирный дом	0,00437	0	0,00437	10,25	0,00	10,25	0,00	откр.
1096	ул. Невского, 37	Многоквартирный дом	0,08507	0,00666	0,09173	199,52	22,79	222,31	5,91	откр.
1097	ул. Ново-Кузнечная, 13	Частный дом	0,00835	0	0,00835	19,58	0,00	19,58	0,00	закр.
1098	ул. Ново-Кузнечная, 37	Магазины	0,02207	0	0,02207	51,76	0,00	51,76	0,00	закр.
1099	ул. Обороны, 10	Частный дом	0,0112	0,0004	0,0116	26,27	1,37	27,64	0,36	откр.
1100	ул. Обороны, 11	Многоквартирный дом	0,0166	0,00246	0,01906	38,93	8,42	47,35	2,18	откр.
1101	ул. Обороны, 12	Частный дом	0,00713	0	0,00713	16,72	0,00	16,72	0,00	закр.
1102	ул. Обороны, 13	Многоквартирный дом	0,01291	0,00099	0,0139	30,28	3,39	33,67	0,88	откр.
1103	ул. Обороны, 13	Частный дом	0,02116	0,00127	0,02243	49,63	4,35	53,97	1,13	откр.
1104	ул. Обороны, 2	Административные здания,	0,11065	0,0017	0,11235	259,51	5,82	265,33	1,51	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		конторы								
1105	ул. Обороны, 2 А	Гаражные комплексы	0,021	0	0,021	49,25	0,00	49,25	0,00	закр.
1106	ул. Обороны, 24	Частный дом	0,022	0,00097	0,02297	51,60	3,32	54,92	0,86	откр.
1107	ул. Обороны, 27	Частный дом	0,01516	0,00097	0,01613	35,56	3,32	38,87	0,86	закр.
1108	ул. Обороны, 29	Частный дом	0,012	0,00141	0,01341	28,14	4,82	32,97	1,25	откр.
1109	ул. Обороны, 32	Многоквартирный дом	0,46953	0,03435	0,50388	1101,21	117,54	1218,7 5	30,49	откр.
1110	ул. Обороны, 32	Многоквартирный дом	0,01553	0,00057	0,0161	36,42	1,95	38,37	0,51	откр.
1111	ул. Обороны, 39	Частный дом	0,0114	0,0004	0,0118	26,74	1,37	28,11	0,36	откр.
1112	ул. Обороны, 43	Многоквартирный дом	0,01908	0	0,01908	44,75	0,00	44,75	0,00	закр.
1113	ул. Обороны, 43 А	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,01168	0,00019	0,01187	27,39	0,65	28,04	0,17	закр.
1114	ул. Обороны, 43 Б	Административные здания, конторы	0,06118	0,0008	0,06198	143,49	2,74	146,23	0,71	закр.
1115	ул. Обороны, 55	Многоквартирный дом	0,2631	0,03219	0,29529	617,06	110,15	727,21	28,57	откр.
1116	ул. Обороны, 55	Многоквартирный дом	0,00468	0	0,00468	10,98	0,00	10,98	0,00	откр.
1117	ул. Обороны, 59	Многоквартирный дом	0,3428	0,03432	0,37712	803,98	117,44	921,43	30,46	откр.
1118	ул. Обороны, 59 А	Административные здания, конторы	0,00823	0	0,00823	19,30	0,00	19,30	0,00	откр.
1119	ул. Обороны, 61	Многоквартирный дом	0,09018	0,01332	0,1035	211,50	45,58	257,08	11,82	откр.
1120	ул. Обороны, 61 А	Многоквартирный дом	0,03696	0,00204	0,039	86,68	6,98	93,66	1,81	откр.
1121	ул. Обороны, 67	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,04031	0,00714	0,04745	94,54	24,43	118,97	6,34	откр.
1122	ул. Обороны, 79	Частный дом	0,0064	0,0013	0,0077	15,01	4,45	19,46	1,15	откр.
1123	ул. Обручева, 1	Частный дом	0,036	0,00053	0,03653	84,43	1,81	86,25	0,47	откр.
1124	ул. Октябрьская, 16	Детские сады различного типа	0,2477	0,02897	0,27667	580,94	99,13	680,08	25,71	откр.
1125	ул. Октябрьская, 184	Многоквартирный дом	0,04834	0,00293	0,05127	113,37	10,03	123,40	2,60	откр.
1126	ул. Октябрьская, 186	Многоквартирный дом	0,03402	0	0,03402	79,79	0,00	79,79	0,00	закр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1127	ул. Октябрьская, 35	Общешитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,10117	0,00203	0,1032	237,28	6,95	244,22	1,80	откр.
1128	ул. Октябрьская, 36	Магазины	0,00976	0,00021	0,00997	22,89	0,72	23,61	0,19	откр.
1129	ул. Октябрьская, 40	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,1645	0,02125	0,18575	385,81	72,72	458,53	18,86	откр.
1130	ул. Октябрьская, 41	Административные здания, конторы	0,03903	0,00108	0,04011	91,54	3,70	95,23	0,96	откр.
1131	ул. Октябрьская, 42	Частный дом	0,0204	0,001	0,0214	47,84	3,42	51,27	0,89	откр.
1132	ул. Октябрьская, 43	Многokвартирный дом	0,02616	0,00053	0,02669	61,35	1,81	63,17	0,47	откр.
1133	ул. Октябрьская, 44 А	Многokвартирный дом	0,05576	0,00432	0,06008	130,78	14,78	145,56	3,83	откр.
1134	ул. Октябрьская, 44 А	Многokвартирный дом	0,02736	0	0,02736	64,17	0,00	64,17	0,00	откр.
1135	ул. Октябрьская, 45	Частный дом	0,0847	0,00022	0,08492	198,65	0,75	199,40	0,20	откр.
1136	ул. Октябрьская, 48	Многokвартирный дом	0,04299	0,0032	0,04619	100,83	10,95	111,78	2,84	откр.
1137	ул. Октябрьская, 49	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,08157	0,00999	0,09156	191,31	34,19	225,50	8,87	откр.
1138	ул. Октябрьская, 51	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,07433	0,01012	0,08445	174,33	34,63	208,96	8,98	откр.
1139	ул. Октябрьская, 52	Административные здания, конторы	0,0419	0	0,0419	98,27	0,00	98,27	0,00	откр.
1140	ул. Октябрьская, 55 В	Гаражные комплексы	0,0425	0	0,0425	99,68	0,00	99,68	0,00	закр.
1141	ул. Октябрьская, 55 Г	Производственный объект	0,02846	0	0,02846	66,75	0,00	66,75	0,00	откр.
1142	ул. Октябрьская, 57	Частный дом	0,0289	0,00027	0,02917	67,78	0,92	68,70	0,24	откр.
1143	ул. Октябрьская, 58	Частный дом	0,00513	0	0,00513	12,03	0,00	12,03	0,00	закр.
1144	ул. Октябрьская, 61	Административные здания, конторы	0,21852	0,00024	0,21876	512,50	0,82	513,33	0,21	откр.
1145	ул. Октябрьская, 62	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,03715	0	0,03715	87,13	0,00	87,13	0,00	откр.
1146	ул. Октябрьская, 65	Административные здания, конторы	0,28382	0,00705	0,29087	665,65	24,12	689,78	6,26	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1147	ул. Октябрьская, 65	Гаражные комплексы	0,10579	0,00333	0,10912	248,11	11,40	259,51	2,96	откр.
1148	ул. Октябрьская, 66	Магазины	0,16938	0,0088	0,17818	397,25	30,11	427,37	7,81	откр.
1149	ул. Октябрьская, 66/13	Административные здания, конторы	0,06435	0,00273	0,06708	150,92	9,34	160,26	2,42	откр.
1150	ул. Октябрьская, 67	Административные здания, конторы	0,0455	0	0,0455	106,71	0,00	106,71	0,00	закр.
1151	ул. Октябрьская, 69	Многоквартирный дом	0,01163	0,0024	0,01403	27,28	8,21	35,49	2,13	откр.
1152	ул. Октябрьская, 69	Многоквартирный дом	0,01163	0	0,01163	27,28	0,00	27,28	0,00	откр.
1153	ул. Октябрьская, 69 А	Магазины	0,00974	0,00005	0,00979	22,84	0,17	23,01	0,04	откр.
1154	ул. Октябрьская, 74	Административные здания, конторы	0,11709	0,00256	0,11965	274,62	8,76	283,38	2,27	откр.
1155	ул. Октябрьская, 74 А	Гаражные комплексы	0,01519	0	0,01519	35,63	0,00	35,63	0,00	закр.
1156	ул. Октябрьская, 74 Б	Гаражные комплексы	0,01627	0,00234	0,01861	38,16	8,01	46,17	2,08	откр.
1157	ул. Октябрьская, 79	Многоквартирный дом	0,35378	0,03278	0,38656	829,74	112,17	941,91	29,09	откр.
1158	ул. Октябрьская, 80	Многоквартирный дом	0,2501	0,02116	0,27126	586,57	72,41	658,98	18,78	откр.
1159	ул. Октябрьская, 80	Многоквартирный дом	0,02255	0	0,02255	52,89	0,00	52,89	0,00	откр.
1160	ул. Октябрьская, 83	Клубы, Кинотеатры, Театры, Музеи, Библиотеки	0,16508	0,00195	0,16703	387,17	6,67	393,84	1,73	откр.
1161	ул. Октябрьская, 86 А	Многоквартирный дом	0,20489	0,01552	0,22041	480,54	53,11	533,65	13,78	откр.
1162	ул. Октябрьская, 89 А	Многоквартирный дом	0,01634	0,00146	0,0178	38,32	5,00	43,32	1,30	откр.
1163	ул. Октябрьская, 90	Многоквартирный дом	0,27212	0,0277	0,29982	638,21	94,79	733,00	24,59	откр.
1164	ул. Октябрьская, 90	Многоквартирный дом	0,01656	0,00016	0,01672	38,84	0,55	39,39	0,14	откр.
1165	ул. Октябрьская, 93	Многоквартирный дом	0,03412	0,00352	0,03764	80,02	12,05	92,07	3,12	откр.
1166	ул. Октябрьская, 93 В	Административные здания, конторы	0,05277	0,0017	0,05447	123,76	5,82	129,58	1,51	откр.
1167	ул. Октябрьская, 93 Г	Магазины	0,031	0	0,031	72,71	0,00	72,71	0,00	откр.
1168	ул. Октябрьская, 93 Д	Магазины	0,032	0	0,032	75,05	0,00	75,05	0,00	откр.
1169	ул. Октябрьская, 93 Е	Магазины	0,024027	0	0,024027	56,35	0,00	56,35	0,00	закр.
1170	ул. Октябрьская, 95 А	Столовые, кухни	0,02874	0,01374	0,04248	67,41	47,02	114,42	12,20	откр.
1171	ул. Октябрьская, 95 В	Магазины	0,00393	0	0,00393	9,22	0,00	9,22	0,00	закр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1172	ул. Ореховая, 1	Частный дом	0,00931	0,0008	0,01011	21,84	2,74	24,57	0,71	закр.
1173	ул. Ореховая, 1 А	Частный дом	0,0172	0,00053	0,01773	40,34	1,81	42,15	0,47	откр.
1174	ул. Ореховая, 1 В	Частный дом	0,0513	0,00107	0,05237	120,32	3,66	123,98	0,95	откр.
1175	ул. Ореховая, 2 А	Частный дом	0,03178	0,00053	0,03231	74,53	1,81	76,35	0,47	откр.
1176	ул. Ореховая, 3	Частный дом	0,022	0,00035	0,02235	51,60	1,20	52,80	0,31	откр.
1177	ул. Ореховая, 4	Частный дом	0,01023	0,00107	0,0113	23,99	3,66	27,65	0,95	откр.
1178	ул. Ореховая, 5	Частный дом	0,0326	0,0007	0,0333	76,46	2,40	78,85	0,62	откр.
1179	ул. Ореховая, 6	Частный дом	0,014	0,00054	0,01454	32,83	1,85	34,68	0,48	откр.
1180	ул. Ореховая, 7	Частный дом	0,029	0,00195	0,03095	68,01	6,67	74,69	1,73	откр.
1181	ул. Ореховая, 8	Частный дом	0,0271	0,00141	0,02851	63,56	4,82	68,38	1,25	откр.
1182	ул. Островская, 30 В	Многokвартирный дом	0,23611	0,07849	0,3146	553,76	268,59	822,35	69,67	откр.
1183	ул. Островская, 81	Многokвартирный дом	0,0901	0,00533	0,09543	211,32	18,24	229,55	4,73	откр.
1184	ул. Островская, 83	Многokвартирный дом	0,09238	0,00799	0,10037	216,66	27,34	244,00	7,09	откр.
1185	ул. Парковая, 11	Многokвартирный дом	0,02737	0	0,02737	64,19	0,00	64,19	0,00	закр.
1186	ул. Пляжная, 1	Частный дом	0,03334	0,00053	0,03387	78,19	1,81	80,01	0,47	откр.
1187	ул. Пляжная, 10	Частный дом	0,01339	0,0007	0,01409	31,40	2,40	33,80	0,62	откр.
1188	ул. Пляжная, 12	Частный дом	0,022	0,00106	0,02306	51,60	3,63	55,22	0,94	откр.
1189	ул. Пляжная, 14	Частный дом	0,0133	0,01	0,0233	31,19	34,22	65,41	8,88	откр.
1190	ул. Пляжная, 2	Частный дом	0,00915	0,00032	0,00947	21,46	1,10	22,55	0,28	откр.
1191	ул. Пляжная, 29	Частный дом	0,018	0,0007	0,0187	42,22	2,40	44,61	0,62	откр.
1192	ул. Пляжная, 3	Частный дом	0,02581	0,00027	0,02608	60,53	0,92	61,46	0,24	откр.
1193	ул. Пляжная, 3 А	Частный дом	0,04497	0,00053	0,0455	105,47	1,81	107,28	0,47	откр.
1194	ул. Пляжная, 31 А	Частный дом	0,008	0,00022	0,00822	18,76	0,75	19,52	0,20	откр.
1195	ул. Пляжная, 4	Частный дом	0,015	0,00141	0,01641	35,18	4,82	40,01	1,25	откр.
1196	ул. Пляжная, 8	Частный дом	0,01303	0,0007	0,01373	30,56	2,40	32,96	0,62	откр.
1197	ул. Повстанская, 16	Многokвартирный дом	0,35493	0,04074	0,39567	832,43	139,41	971,84	36,16	откр.
1198	ул. Повстанская, 16 А	Многokвартирный дом	0,27031	0,0253	0,29561	633,97	86,58	720,55	22,46	откр.
1199	ул. Подгорная, 1	Многokвартирный дом	0,23154	0,03276	0,2643	543,04	112,10	655,14	29,08	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1200	ул. Подгорная, 28	Частный дом	0,00749	0	0,00749	17,57	0,00	17,57	0,00	закр.
1201	ул. Подгорная, 44	Частный дом	0,0096	0,0009	0,0105	22,52	3,08	25,60	0,80	откр.
1202	ул. Подсинская, 41	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,6731	0,01578	0,68888	1578,65	54,00	1632,6 5	14,01	откр.
1203	ул. Подсинская, 75	Клубы, Кинотеатры, Театры, Музеи, Библиотеки	1,029844	0,07729	1,107134	2415,34	264,48	2679,8 2	68,60	откр.
1204	ул. Подсинская, 88	Многokвартирный дом	0,03534	0	0,03534	82,88	0,00	82,88	0,00	закр.
1205	ул. Полевая, 12	Частный дом	0,03304	0,00035	0,03339	77,49	1,20	78,69	0,31	откр.
1206	ул. Полевая, 2 А	Частный дом	0,03428	0,00053	0,03481	80,40	1,81	82,21	0,47	откр.
1207	ул. Полевая, 4	Частный дом	0,00952	0,00027	0,00979	22,33	0,92	23,25	0,24	откр.
1208	ул. Полевая, 5	Частный дом	0,0184	0,00176	0,02016	43,15	6,02	49,18	1,56	откр.
1209	ул. Полевая, 6	Частный дом	0,017	0,0003	0,0173	39,87	1,03	40,90	0,27	откр.
1210	ул. Полевая, 8	Частный дом	0,02584	0,00044	0,02628	60,60	1,51	62,11	0,39	откр.
1211	ул. Пролетарская, 15	Частный дом	0,01273	0,00027	0,013	29,86	0,92	30,78	0,24	откр.
1212	ул. Пролетарская, 17	Частный дом	0,0087	0,00027	0,00897	20,40	0,92	21,33	0,24	откр.
1213	ул. Промышленная, 1	Административные здания, конторы	0,32	0,00124	0,32124	750,51	4,24	754,75	1,10	откр.
1214	ул. Промышленная, 7	Гаражные комплексы	0,1546	0,01688	0,17148	362,59	57,76	420,35	14,98	откр.
1215	ул. Профсоюзов, 48	Многokвартирный дом	0,27941	0,02574	0,30515	655,31	88,08	743,39	22,85	откр.
1216	ул. Профсоюзов, 48	Многokвартирный дом	0,1397	0,01287	0,15257	327,64	44,04	371,69	11,42	откр.
1217	ул. Профсоюзов, 48 А	Многokвартирный дом	0,22694	0,02264	0,24958	532,25	77,47	609,73	20,09	откр.
1218	ул. Профсоюзов, 50 А	Частный дом	0,00744	0,00053	0,00797	17,45	1,81	19,26	0,47	откр.
1219	ул. Профсоюзов, 52	Многokвартирный дом	0,46789	0,04235	0,51024	1097,36	144,92	1242,2 8	37,59	откр.
1220	ул. Пушкина, 20	Многokвартирный дом	0,38399	0,05126	0,43525	900,59	175,41	1076,0 0	45,50	откр.
1221	ул. Пушкина, 75/2	Другое строение	0,05083	0	0,05083	119,21	0,00	119,21	0,00	закр.
1222	ул. Пушкина, 75/2	Магазины	0,1004	0	0,1004	235,47	0,00	235,47	0,00	откр.
1223	ул. Пушкина, 75/4	Другое строение	0,159698	0	0,159698	374,55	0,00	374,55	0,00	закр.
1224	ул. Рассветная, 11	Частный дом	0,0216	0,00053	0,02213	50,66	1,81	52,47	0,47	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1225	ул. Рассветная, 13	Частный дом	0,018	0,00053	0,01853	42,22	1,81	44,03	0,47	откр.
1226	ул. Рассветная, 15	Частный дом	0,00829	0,0008	0,00909	19,44	2,74	22,18	0,71	откр.
1227	ул. Сартакова, 3	Частный дом	0,014	0,00065	0,01465	32,83	2,22	35,06	0,58	откр.
1228	ул. Сартакова, 4	Частный дом	0,02178	0,00027	0,02205	51,08	0,92	52,01	0,24	откр.
1229	ул. Сартакова, 6	Частный дом	0,02864	0,0007	0,02934	67,17	2,40	69,57	0,62	откр.
1230	ул. Сартакова, 8	Частный дом	0,04199	0,0007	0,04269	98,48	2,40	100,88	0,62	откр.
1231	ул. Свердлова, 105	Производственный объект	0,18346	0	0,18346	430,28	0,00	430,28	0,00	закр.
1232	ул. Свердлова, 105	Административные здания, конторы	0,29812	0,00779	0,30591	699,19	26,66	725,85	6,91	закр.
1233	ул. Свердлова, 105	Крытые спортивные соору- жения	0,3783	0,00278	0,38108	887,24	9,51	896,76	2,47	откр.
1234	ул. Свердлова, 105 В	Гаражные комплексы	0,20489	0	0,20489	480,54	0,00	480,54	0,00	закр.
1235	ул. Свердлова, 12	Многоквартирный дом	0,02449	0	0,02449	57,44	0,00	57,44	0,00	закр.
1236	ул. Свердлова, 2 Е	Частный дом	0,03	0	0,03	70,36	0,00	70,36	0,00	закр.
1237	ул. Свердлова, 2 Ж	Частный дом	0,024	0,00162	0,02562	56,29	5,54	61,83	1,44	откр.
1238	ул. Свердлова, 21	Частный дом	0,00892	0,0007	0,00962	20,92	2,40	23,32	0,62	откр.
1239	ул. Свердлова, 22	Многоквартирный дом	0,01312	0,00119	0,01431	30,77	4,07	34,84	1,06	откр.
1240	ул. Свердлова, 23 А	Частный дом	0,0075	0,00097	0,00847	17,59	3,32	20,91	0,86	откр.
1241	ул. Свердлова, 24	Частный дом	0,01711	0,00176	0,01887	40,13	6,02	46,15	1,56	откр.
1242	ул. Свердлова, 26	Частный дом	0,00454	0,00065	0,00519	10,65	2,22	12,87	0,58	откр.
1243	ул. Свердлова, 27	Частный дом	0,01371	0,0013	0,01501	32,15	4,45	36,60	1,15	откр.
1244	ул. Свердлова, 31	Частный дом	0,00702	0,00032	0,00734	16,46	1,10	17,56	0,28	откр.
1245	ул. Свердлова, 34 А	Магазины	0,0194	0	0,0194	45,50	0,00	45,50	0,00	откр.
1246	ул. Свердлова, 34-1	Частный дом	0,00691	0	0,00691	16,21	0,00	16,21	0,00	закр.
1247	ул. Свердлова, 36 А/1	Магазины	0,041	0,00017	0,04117	96,16	0,58	96,74	0,15	закр.
1248	ул. Свердлова, 36 А/2	Магазины	0,17	0	0,17	398,71	0,00	398,71	0,00	закр.
1249	ул. Свердлова, 36 А/3	Магазины	0,13031	0	0,13031	305,62	0,00	305,62	0,00	закр.
1250	ул. Свердлова, 40	Частный дом	0,00978	0,00053	0,01031	22,94	1,81	24,75	0,47	откр.
1251	ул. Свердлова, 41	Частный дом	0,00336	0,00065	0,00401	7,88	2,22	10,10	0,58	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1252	ул. Свердлова, 42	Частный дом	0,00965	0,0008	0,01045	22,63	2,74	25,37	0,71	откр.
1253	ул. Свердлова, 42	Частный дом	0,00965	0,00027	0,00992	22,63	0,92	23,56	0,24	откр.
1254	ул. Свердлова, 44	Частный дом	0,01856	0,00071	0,01927	43,53	2,43	45,96	0,63	откр.
1255	ул. Свердлова, 45	Частный дом	0,00868	0,00032	0,009	20,36	1,10	21,45	0,28	откр.
1256	ул. Свердлова, 47	Частный дом	0,00938	0,0008	0,01018	22,00	2,74	24,74	0,71	откр.
1257	ул. Свердлова, 49	Частный дом	0,01375	0	0,01375	32,25	0,00	32,25	0,00	закр.
1258	ул. Свердлова, 51	Частный дом	0,01847	0,00097	0,01944	43,32	3,32	46,64	0,86	откр.
1259	ул. Свердлова, 54	Частный дом	0,01458	0	0,01458	34,20	0,00	34,20	0,00	закр.
1260	ул. Свердлова, 56	Частный дом	0,01164	0,00065	0,01229	27,30	2,22	29,52	0,58	откр.
1261	ул. Свердлова, 56 А	Частный дом	0,04129	0,00029	0,04158	96,84	0,99	97,83	0,26	откр.
1262	ул. Свердлова, 56 В	Частный дом	0,041	0,0007	0,0417	96,16	2,40	98,55	0,62	откр.
1263	ул. Свердлова, 56 Г	Производственный объект	0,4774	0	0,4774	1119,67	0,00	1119,67	0,00	откр.
1264	ул. Свердлова, 57	Частный дом	0,00792	0,00027	0,00819	18,58	0,92	19,50	0,24	откр.
1265	ул. Свердлова, 58	Многokвартирный дом	0,0292	0	0,0292	68,48	0,00	68,48	0,00	закр.
1266	ул. Свердлова, 6 А	Частный дом	0,0086	0	0,0086	20,17	0,00	20,17	0,00	закр.
1267	ул. Свердлова, 60	Многokвартирный дом	0,01761	0,00053	0,01814	41,30	1,81	43,12	0,47	откр.
1268	ул. Свердлова, 66	Частный дом	0,0083	0	0,0083	19,47	0,00	19,47	0,00	закр.
1269	ул. Свердлова, 70	Частный дом	0,0138	0,0013	0,0151	32,37	4,45	36,81	1,15	откр.
1270	ул. Свердлова, 74	Частный дом	0,0139	0,0007	0,0146	32,60	2,40	35,00	0,62	откр.
1271	ул. Свердлова, 87	Частный дом	0,0138	0,0008	0,0146	32,37	2,74	35,10	0,71	откр.
1272	ул. Свободы, 1 А	Магазины	0,02	0	0,02	46,91	0,00	46,91	0,00	откр.
1273	ул. Свободы, 1 Б	Магазины	0,021	0,00113	0,02213	49,25	3,87	53,12	1,00	откр.
1274	ул. Скворцовская, 6	Частный дом	0,05615	0,11852	0,17467	131,69	405,57	537,26	105,19	откр.
1275	ул. Скворцовская, 65	Многokвартирный дом	0,08493	0,00932	0,09425	199,19	31,89	231,08	8,27	откр.
1276	ул. Скворцовская, 67	Многokвартирный дом	0,08588	0,01118	0,09706	201,42	38,26	239,68	9,92	откр.
1277	ул. Скворцовская, 7	Частный дом	0,0153	0	0,0153	35,88	0,00	35,88	0,00	закр.
1278	ул. Скворцовская, 71	Магазины	0,0109	0,00047	0,01137	25,56	1,61	27,17	0,42	откр.
1279	ул. Скворцовская, 71 А	Магазины	0,02522	0,00034	0,02556	59,15	1,16	60,31	0,30	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1280	ул. Советская, 100	Частный дом	0,00596	0,00009	0,00605	13,98	0,31	14,29	0,08	откр.
1281	ул. Советская, 112	Частный дом	0,01364	0,00106	0,0147	31,99	3,63	35,62	0,94	откр.
1282	ул. Советская, 112 А	Частный дом	0,01504	0,00027	0,01531	35,27	0,92	36,20	0,24	откр.
1283	ул. Советская, 112 Б	Частный дом	0,01556	0,00027	0,01583	36,49	0,92	37,42	0,24	откр.
1284	ул. Советская, 114	Частный дом	0,028	0,0008	0,0288	65,67	2,74	68,41	0,71	откр.
1285	ул. Советская, 116	Административные здания, конторы	0,03846	0	0,03846	90,20	0,00	90,20	0,00	закр.
1286	ул. Советская, 116	Частный дом	0,02766	0,00133	0,02899	64,87	4,55	69,42	1,18	закр.
1287	ул. Советская, 116	Частный дом	0,00552	0,04631	0,05183	12,95	158,47	171,42	41,10	закр.
1288	ул. Советская, 118	Частный дом	0,02726	0,00096	0,02822	63,93	3,29	67,22	0,85	откр.
1289	ул. Советская, 124	Частный дом	0,02237	0,0008	0,02317	52,47	2,74	55,20	0,71	откр.
1290	ул. Советская, 2 Г	Бани (прочие)	0,03484	0,39443	0,42927	81,71	1349,73	1431,4 4	350,08	откр.
1291	ул. Советская, 2 Г	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,88396	0,10712	0,99108	2073,19	366,56	2439,7 5	95,08	откр.
1292	ул. Советская, 2 Г	Гаражные комплексы	0,01687	0,01136	0,02823	39,57	38,87	78,44	10,08	откр.
1293	ул. Советская, 2 Г	Прачечные, Химчистка	0,09407	0,05478	0,14885	220,63	187,46	408,08	48,62	откр.
1294	ул. Советская, 2 Г	Производственный объект	0,01435	0,00011	0,01446	33,66	0,38	34,03	0,10	откр.
1295	ул. Советская, 2 Г/жилой дом	Многоквартирный дом	0,0775	0,00959	0,08709	181,76	32,82	214,58	8,51	откр.
1296	ул. Советская, 31	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,32318	0,05843	0,38161	757,97	199,95	957,91	51,86	откр.
1297	ул. Советская, 31 Б	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,10698	0,00273	0,10971	250,90	9,34	260,25	2,42	откр.
1298	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,43017	0,03231	0,46248	1008,90	110,56	1119,4 6	28,68	откр.
1299	ул. Советская, 35 А	Многоквартирный дом	0,00818	0,00015	0,00833	19,18	0,51	19,70	0,13	откр.
1300	ул. Советская, 37	Многоквартирный дом	0,13375	0,01796	0,15171	313,69	61,46	375,15	15,94	откр.
1301	ул. Советская, 39	Многоквартирный дом	0,27231	0,02725	0,29956	638,66	93,25	731,91	24,19	откр.
1302	ул. Советская, 39 Б	Больницы, поликлиники, ам-	0,28318	0,14893	0,43211	664,15	509,63	1173,7	132,19	откр.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
		булатории, диспансеры, мед.центры, стационары						9		
1303	ул. Советская, 41	Многokвартирный дом	0,32017	0,0466	0,36677	750,91	159,46	910,37	41,36	откр.
1304	ул. Советская, 41	Многokвартирный дом	0,02549	0	0,02549	59,78	0,00	59,78	0,00	откр.
1305	ул. Советская, 47	Производственный объект	0,07198	0,00104	0,07302	168,82	3,56	172,38	0,92	откр.
1306	ул. Советская, 57	Частный дом	0,023	0,00053	0,02353	53,94	1,81	55,76	0,47	откр.
1307	ул. Советская, 59	Частный дом	0,018	0,00053	0,01853	42,22	1,81	44,03	0,47	откр.
1308	ул. Советская, 92	Частный дом	0,017	0,00107	0,01807	39,87	3,66	43,53	0,95	закр.
1309	ул. Советская, 92	Магазины	0,01584	0,0003	0,01614	37,15	1,03	38,18	0,27	откр.
1310	ул. Советская, 96	Частный дом	0,0076	0,00022	0,00782	17,82	0,75	18,58	0,20	откр.
1311	ул. Соколовского, 10	Частный дом	0,022	0,0008	0,0228	51,60	2,74	54,34	0,71	откр.
1312	ул. Соколовского, 12	Частный дом	0,0145	0,001	0,0155	34,01	3,42	37,43	0,89	откр.
1313	ул. Соколовского, 13	Частный дом	0,00877	0	0,00877	20,57	0,00	20,57	0,00	закр.
1314	ул. Соколовского, 14	Частный дом	0,01855	0,00081	0,01936	43,51	2,77	46,28	0,72	откр.
1315	ул. Соколовского, 16	Частный дом	0,033	0,00053	0,03353	77,40	1,81	79,21	0,47	откр.
1316	ул. Соколовского, 18	Частный дом	0,0181	0,00107	0,01917	42,45	3,66	46,11	0,95	откр.
1317	ул. Соколовского, 19	Частный дом	0,0116	0,00027	0,01187	27,21	0,92	28,13	0,24	откр.
1318	ул. Соколовского, 2	Частный дом	0,01963	0,0008	0,02043	46,04	2,74	48,78	0,71	откр.
1319	ул. Соколовского, 20	Частный дом	0,0181	0,00035	0,01845	42,45	1,20	43,65	0,31	откр.
1320	ул. Соколовского, 6	Частный дом	0,01342	0,00106	0,01448	31,47	3,63	35,10	0,94	откр.
1321	ул. Соколовского, 8	Частный дом	0,01342	0,00027	0,01369	31,47	0,92	32,40	0,24	закр.
1322	ул. Спартака, 25 А	Частный дом	0,02922	0,00078	0,03	68,53	2,67	71,20	0,69	откр.
1323	ул. Спартака, 26 А	Многokвартирный дом	0,06629	0,00959	0,07588	155,47	32,82	188,29	8,51	откр.
1324	ул. Спартака, 27	Многokвартирный дом	0,11275	0,00852	0,12127	264,44	29,16	293,59	7,56	откр.
1325	ул. Спартака, 28	Многokвартирный дом	0,08374	0,00746	0,0912	196,40	25,53	221,93	6,62	откр.
1326	ул. Спартака, 29	Многokвартирный дом	0,1053	0,00905	0,11435	246,96	30,97	277,93	8,03	откр.
1327	ул. Спартака, 30	Многokвартирный дом	0,08519	0,00949	0,09468	199,80	32,47	232,27	8,42	откр.
1328	ул. Спартака, 31	Многokвартирный дом	0,12663	0,01092	0,13755	296,99	37,37	334,36	9,69	откр.
1329	ул. Спортивная, 33	Частный дом	0,01025	0,00043	0,01068	24,04	1,47	25,51	0,38	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1330	ул. Спортивная, 33 А	Частный дом	0,00674	0,00053	0,00727	15,81	1,81	17,62	0,47	откр.
1331	ул. Спортивная, 36	Частный дом	0,021	0,0008	0,0218	49,25	2,74	51,99	0,71	откр.
1332	ул. Спортивная, 38	Частный дом	0,00948	0	0,00948	22,23	0,00	22,23	0,00	закр.
1333	ул. Спортивная, 38 А	Частный дом	0,012	0	0,012	28,14	0,00	28,14	0,00	закр.
1334	ул. Станционная, 27	Многokвартирный дом	0,1134	0,01583	0,12923	265,96	54,17	320,13	14,05	откр.
1335	ул. Старателей, 1	Частный дом	0,0134	0,00176	0,01516	31,43	6,02	37,45	1,56	откр.
1336	ул. Старателей, 10	Частный дом	0,05256	0,00078	0,05334	123,27	2,67	125,94	0,69	откр.
1337	ул. Старателей, 11	Частный дом	0,03197	0,00086	0,03283	74,98	2,94	77,92	0,76	откр.
1338	ул. Старателей, 2	Частный дом	0,02359	0,00133	0,02492	55,33	4,55	59,88	1,18	откр.
1339	ул. Старателей, 3	Частный дом	0,03	0,001	0,031	70,36	3,42	73,78	0,89	откр.
1340	ул. Старателей, 4	Частный дом	0,0248	0,00088	0,02568	58,16	3,01	61,18	0,78	откр.
1341	ул. Старателей, 5	Частный дом	0,03505	0,00035	0,0354	82,20	1,20	83,40	0,31	откр.
1342	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,05437	0,0019	0,05627	127,52	6,50	134,02	1,69	откр.
1343	ул. Старателей, 6	Частный дом	0,01782	0,00106	0,01888	41,79	3,63	45,42	0,94	откр.
1344	ул. Старателей, 7	Частный дом	0,024	0,00132	0,02532	56,29	4,52	60,81	1,17	откр.
1345	ул. Старателей, 8	Частный дом	0,04001	0,26013	0,30014	93,84	890,16	983,99	230,88	откр.
1346	ул. Старателей, 9	Частный дом	0,01618	0,00043	0,01661	37,95	1,47	39,42	0,38	откр.
1347	ул. Суворова, 40	Многokвартирный дом	0,14409	0,01172	0,15581	337,94	40,11	378,05	10,40	откр.
1348	ул. Суворова, 40 А	Многokвартирный дом	0,11255	0,01065	0,1232	263,97	36,44	300,41	9,45	откр.
1349	ул. Суворова, 42	Многokвартирный дом	0,09013	0,01172	0,10185	211,39	40,11	251,49	10,40	откр.
1350	ул. Суворова, 42 А	Многokвартирный дом	0,12826	0,01145	0,13971	300,81	39,18	340,00	10,16	откр.
1351	ул. Суворова, 44	Многokвартирный дом	0,10723	0,01198	0,11921	251,49	41,00	292,49	10,63	откр.
1352	ул. Суворова, 50	Многokвартирный дом	0,05933	0,00746	0,06679	139,15	25,53	164,68	6,62	откр.
1353	ул. Суворова, 50	Многokвартирный дом	0,02446	0,00034	0,0248	57,37	1,16	58,53	0,30	откр.
1354	ул. Суворова, 50 А	Многokвартирный дом	0,0901	0,00266	0,09276	211,32	9,10	220,42	2,36	откр.
1355	ул. Сургуладзе, 1	Детские сады различного типа	0,165	0,03787	0,20287	386,98	129,59	516,57	33,61	откр.
1356	ул. Сургуладзе, 11	Детские сады различного типа	0,2243	0,02765	0,25195	526,06	94,62	620,68	24,54	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1357	ул. Сургуладзе, 13	Многokвартирный дом	0,3439	0,06963	0,41353	806,56	238,27	1044,8 3	61,80	откр.
1358	ул. Сургуладзе, 13	Многokвартирный дом	0,0022	0,00006	0,00226	5,16	0,21	5,37	0,05	откр.
1359	ул. Сургуладзе, 15	Многokвартирный дом	0,3296	0,04847	0,37807	773,02	165,86	938,89	43,02	откр.
1360	ул. Сургуладзе, 15	Многokвартирный дом	0,0071	0,00032	0,00742	16,65	1,10	17,75	0,28	откр.
1361	ул. Сургуладзе, 15 А	Магазины	0,01484	0,0001	0,01494	34,80	0,34	35,15	0,09	откр.
1362	ул. Сургуладзе, 17	Многokвартирный дом	0,27223	0,03838	0,31061	638,47	131,34	769,81	34,06	откр.
1363	ул. Сургуладзе, 3	Многokвартирный дом	0,39034	0,04953	0,43987	915,48	169,49	1084,9 7	43,96	откр.
1364	ул. Сургуладзе, 4	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,0347	0	0,0347	81,38	0,00	81,38	0,00	закр.
1365	ул. Сургуладзе, 4	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,6631	0,01023	0,67333	1555,20	35,01	1590,2 0	9,08	закр.
1366	ул. Сургуладзе, 5	Многokвартирный дом	0,33326	0,04607	0,37933	781,61	157,65	939,26	40,89	откр.
1367	ул. Сургуладзе, 5	Многokвартирный дом	0,00425	0,00156	0,00581	9,97	5,34	15,31	1,38	откр.
1368	ул. Сургуладзе, 6	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,01093	0	0,01093	25,63	0,00	25,63	0,00	закр.
1369	ул. Сургуладзе, 6	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	1,0176	0,41687	1,43447	2386,62	1426,52	3813,1 4	370,00	закр.
1370	ул. Сургуладзе, 7	Многokвартирный дом	0,29421	0,04767	0,34188	690,02	163,13	853,15	42,31	откр.
1371	ул. Сургуладзе, 7	Многokвартирный дом	0,0101	0,00133	0,01143	23,69	4,55	28,24	1,18	откр.
1372	ул. Сургуладзе, 8	Детские сады различного типа	0,2424	0,01704	0,25944	568,51	58,31	626,82	15,12	откр.
1373	ул. Сургуладзе, 9	Многokвартирный дом	0,22835	0,02823	0,25658	535,56	96,60	632,16	25,06	откр.
1374	ул. Тальская, 67	Частный дом	0,0125	0,0001	0,0126	29,32	0,34	29,66	0,09	откр.
1375	ул. Тимирязева, 1	Многokвартирный дом	0,3409	0,08325	0,42415	799,53	284,88	1084,4 1	73,89	откр.
1376	ул. Тимирязева, 1	Многokвартирный дом	0,00214	0,00048	0,00262	5,02	1,64	6,66	0,43	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1377	ул. Тимирязева, 1 А	Многokвартирный дом	0,21955	0,02903	0,24858	514,92	99,34	614,26	25,77	откр.
1378	ул. Тимирязева, 1 А	Многokвартирный дом	0,00711	0,00044	0,00755	16,68	1,51	18,18	0,39	откр.
1379	ул. Тимирязева, 1 Б	Магазины	0,3313	0	0,3313	777,01	0,00	777,01	0,00	откр.
1380	ул. Тимирязева, 1 Б/пом.1	Другое строение	0,08721	0,0001	0,08731	204,54	0,34	204,88	0,09	закр.
1381	ул. Тимирязева, 10	Многokвартирный дом	0,22621	0,02929	0,2555	530,54	100,23	630,77	26,00	откр.
1382	ул. Тимирязева, 12	Многokвартирный дом	0,37964	0,052	0,43164	890,39	177,94	1068,3 3	46,15	откр.
1383	ул. Тимирязева, 12 А	Магазины	0,043	0	0,043	100,85	0,00	100,85	0,00	закр.
1384	ул. Тимирязева, 13	Многokвартирный дом	1,49706	0,18459	1,68165	3511,12	631,66	4142,7 8	163,84	откр.
1385	ул. Тимирязева, 13	Многokвартирный дом	0,19265	0,03345	0,2261	451,83	114,46	566,30	29,69	откр.
1386	ул. Тимирязева, 14	Многokвартирный дом	0,65335	0,08299	0,73634	1532,33	283,99	1816,3 2	73,66	откр.
1387	ул. Тимирязева, 14	Многokвартирный дом	0,04809	0,00089	0,04898	112,79	3,05	115,83	0,79	откр.
1388	ул. Тимирязева, 15/4	Столовые, кухни	0,01159	0,00015	0,01174	27,18	0,51	27,70	0,13	откр.
1389	ул. Тимирязева, 15/6	Магазины	0,035	0	0,035	82,09	0,00	82,09	0,00	откр.
1390	ул. Тимирязева, 16	Многokвартирный дом	0,24735	0,02342	0,27077	580,12	80,14	660,26	20,79	откр.
1391	ул. Тимирязева, 16	Многokвартирный дом	0,05313	0,00298	0,05611	124,61	10,20	134,81	2,64	откр.
1392	ул. Тимирязева, 17	Многokвартирный дом	0,96895	0,19196	1,16091	2272,52	656,88	2929,4 0	170,38	откр.
1393	ул. Тимирязева, 18	Многokвартирный дом	0,33526	0,04572	0,38098	786,30	156,45	942,75	40,58	откр.
1394	ул. Тимирязева, 19	Многokвартирный дом	1,35781	0,28057	1,63838	3184,53	960,10	4144,6 3	249,03	откр.
1395	ул. Тимирязева, 19	Многokвартирный дом	0,00103	0	0,00103	2,42	0,00	2,42	0,00	откр.
1396	ул. Тимирязева, 19 Б	Магазины	0,0232	0	0,0232	54,41	0,00	54,41	0,00	закр.
1397	ул. Тимирязева, 1Б	Производственный объект	0,04734	0	0,04734	111,03	0,00	111,03	0,00	закр.
1398	ул. Тимирязева, 2	Многokвартирный дом	0,34775	0,05779	0,40554	815,59	197,76	1013,3 5	51,29	откр.
1399	ул. Тимирязева, 20	Многokвартирный дом	0,35404	0,04953	0,40357	830,34	169,49	999,84	43,96	откр.
1400	ул. Тимирязева, 20 А	Магазины	0,04022	0,0024	0,04262	94,33	8,21	102,54	2,13	откр.
1401	ул. Тимирязева, 21	Многokвартирный дом	0,32768	0,0506	0,37828	768,52	173,15	941,67	44,91	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1402	ул. Тимирязева, 21	Многokвартирный дом	0,00701	0,00019	0,0072	16,44	0,65	17,09	0,17	откр.
1403	ул. Тимирязева, 21 Б	Магазины	0,0112	0,00028	0,01148	26,27	0,96	27,23	0,25	откр.
1404	ул. Тимирязева, 23 А	Магазины	0,009	0	0,009	21,11	0,00	21,11	0,00	откр.
1405	ул. Тимирязева, 24	Многokвартирный дом	0,45592	0,06339	0,51931	1069,29	216,92	1286,2 1	56,26	откр.
1406	ул. Тимирязева, 24	Многokвартирный дом	0,03678	0,0001	0,03688	86,26	0,34	86,60	0,09	откр.
1407	ул. Тимирязева, 3	Многokвартирный дом	0,2276	0,05022	0,27782	533,80	171,85	705,65	44,57	откр.
1408	ул. Тимирязева, 3 А	Детские сады различного типа	0,2684	0,02708	0,29548	629,49	92,67	722,16	24,04	откр.
1409	ул. Тимирязева, 31	Многokвартирный дом	0,23617	0,03196	0,26813	553,90	109,37	663,27	28,37	откр.
1410	ул. Тимирязева, 33	Многokвартирный дом	0,24231	0,03116	0,27347	568,30	106,63	674,93	27,66	откр.
1411	ул. Тимирязева, 33 А	Другое строение	0,031	0	0,031	72,71	0,00	72,71	0,00	откр.
1412	ул. Тимирязева, 33 Б	Магазины	0,047	0,002	0,049	110,23	6,84	117,08	1,78	откр.
1413	ул. Тимирязева, 33 В	Магазины	0,02	0,001	0,021	46,91	3,42	50,33	0,89	откр.
1414	ул. Тимирязева, 35	Многokвартирный дом	0,23928	0,03654	0,27582	561,19	125,04	686,23	32,43	откр.
1415	ул. Тимирязева, 4	Многokвартирный дом	0,22431	0,02956	0,25387	526,08	101,15	627,24	26,24	откр.
1416	ул. Тимирязева, 5	Многokвартирный дом	0,46097	0,06038	0,52135	1081,13	206,62	1287,7 5	53,59	откр.
1417	ул. Тимирязева, 6	Многokвартирный дом	0,3446	0,05246	0,39706	808,20	179,52	987,72	46,56	откр.
1418	ул. Тимирязева, 6 А	Детские сады различного типа	0,1957	0,03598	0,23168	458,98	123,12	582,11	31,93	откр.
1419	ул. Тимирязева, 6 Б	Больницы, поликлиники, ам- булатории, диспансеры, мед.центры, стационары	0,02351	0	0,02351	55,14	0,00	55,14	0,00	закр.
1420	ул. Тимирязева, 7	Многokвартирный дом	0,35988	0,06195	0,42183	844,04	211,99	1056,0 3	54,99	откр.
1421	ул. Тимирязева, 7 Б	Магазины	0,02067	0,00019	0,02086	48,48	0,65	49,13	0,17	откр.
1422	ул. Тимирязева, 8	Многokвартирный дом	1,43123	0,17451	1,60574	3356,72	597,17	3953,8 9	154,89	откр.
1423	ул. Тимирязева, 8	Многokвартирный дом	0,04411	0,00346	0,04757	103,45	11,84	115,29	3,07	откр.
1424	ул. Тимирязева, 8 А	Магазины	0,024	0,00022	0,02422	56,29	0,75	57,04	0,20	откр.



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1425	ул. Тимирязева, 9	Многokвартирный дом	1,46965	0,17021	1,63986	3446,83	582,45	4029,2 9	151,07	откр.
1426	ул. Тимирязева, 9	Многokвартирный дом	0,03506	0	0,03506	82,23	0,00	82,23	0,00	откр.
1427	ул. Тимирязева, 9 А	Производственный объект	0,038	0,002	0,04	89,12	6,84	95,97	1,78	откр.
1428	ул. Тимирязева, 9 А	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	1,205	0,01156	1,21656	2826,14	39,56	2865,7 0	10,26	откр.
1429	ул. Тимирязева, 9А	Другое строение	0,02	0	0,02	46,91	0,00	46,91	0,00	закр.
1430	ул. Трегубенко, 54	Многokвартирный дом	0,4232	0,02397	0,44717	992,55	82,02	1074,5 7	21,28	откр.
1431	ул. Трегубенко, 54 А	Многokвартирный дом	0,314	0,02077	0,33477	736,44	71,07	807,51	18,43	откр.
1432	ул. Трегубенко, 55	Административные здания, конторы	0,099	0	0,099	232,19	0,00	232,19	0,00	закр.
1433	ул. Трегубенко, 55 Б	Магазины	0,04858	0	0,04858	113,94	0,00	113,94	0,00	закр.
1434	ул. Трегубенко, 56	Магазины	0,021	0	0,021	49,25	0,00	49,25	0,00	закр.
1435	ул. Трегубенко, 56	Многokвартирный дом	1,28877	0,21348	1,50225	3022,61	730,52	3753,1 3	189,48	закр.
1436	ул. Трегубенко, 56 Г	Магазины	0,018	0	0,018	42,22	0,00	42,22	0,00	закр.
1437	ул. Трегубенко, 57	Многokвартирный дом	0,11931	0,00932	0,12863	279,82	31,89	311,72	8,27	откр.
1438	ул. Трегубенко, 57 А	Многokвартирный дом	0,162562	0,01006	0,172622	381,26	34,43	415,69	8,93	откр.
1439	ул. Трегубенко, 57 А	Многokвартирный дом	0,00831	0	0,00831	19,49	0,00	19,49	0,00	откр.
1440	ул. Трегубенко, 58	Многokвартирный дом	0,12428	0,078174	0,202454	291,48	267,51	558,99	69,38	закр.
1441	ул. Трегубенко, 58	Многokвартирный дом	0,15775	0,01161	0,16936	369,98	39,73	409,71	10,30	откр.
1442	ул. Трегубенко, 58	Многokвартирный дом	0,01282	0	0,01282	30,07	0,00	30,07	0,00	откр.
1443	ул. Трегубенко, 59	Многokвартирный дом	0,27314	0,05752	0,33066	640,61	196,83	837,44	51,05	откр.
1444	ул. Трегубенко, 60	Многokвартирный дом	0,6335	0,0837	0,7172	1485,77	286,42	1772,1 9	74,29	откр.
1445	ул. Трегубенко, 61	Многokвартирный дом	0,45925	0,11718	0,57643	1077,10	400,99	1478,0 8	104,01	откр.
1446	ул. Трегубенко, 61	Многokвартирный дом	0,04611	0,00092	0,04703	108,14	3,15	111,29	0,82	откр.
1447	ул. Трегубенко, 61 А	Многokвартирный дом	0,1982	0,04021	0,23841	464,85	137,60	602,44	35,69	откр.



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1448	ул. Трегубенко, 62	Многоквартирный дом	0,6446	0,0988	0,7434	1511,81	338,09	1849,9 0	87,69	откр.
1449	ул. Трегубенко, 63	Пожарное депо	0,0435	0	0,0435	102,02	0,00	102,02	0,00	закр.
1450	ул. Трегубенко, 63	Пожарное депо	0,59152	0,0965	0,68802	1387,32	330,22	1717,5 4	85,65	закр.
1451	ул. Трегубенко, 63 Б	Бассейн, водно-спортивные комплексы	0,64922	0,749155	1,398375	1522,64	2563,59	4086,2 3	664,93	закр.
1452	ул. Трегубенко, 64	Многоквартирный дом	0,1596	0,01618	0,17578	374,32	55,37	429,68	14,36	откр.
1453	ул. Трегубенко, 65 А	Административные здания, конторы	0,010067	0	0,010067	23,61	0,00	23,61	0,00	откр.
1454	ул. Трегубенко, 66	Многоквартирный дом	0,1613	0,01835	0,17965	378,30	62,79	441,10	16,29	откр.
1455	ул. Трегубенко, 66 А	Многоквартирный дом	0,43284	0,03489	0,46773	1015,16	119,39	1134,5 5	30,97	откр.
1456	ул. Трегубенко, 67	Административные здания, конторы	0,182	0	0,182	426,85	0,00	426,85	0,00	закр.
1457	ул. Трегубенко, 68	Многоквартирный дом	0,1429	0,01122	0,15412	335,15	38,39	373,54	9,96	откр.
1458	ул. Трудовая, 1	Частный дом	0,017	0,00053	0,01753	39,87	1,81	41,68	0,47	закр.
1459	ул. Трудовая, 13	Частный дом	0,01499	0,00107	0,01606	35,16	3,66	38,82	0,95	откр.
1460	ул. Трудовая, 14	Частный дом	0,0439	0,82136	0,86526	102,96	2810,67	2913,6 3	729,02	откр.
1461	ул. Трудовая, 16	Частный дом	0,01611	0,00035	0,01646	37,78	1,20	38,98	0,31	откр.
1462	ул. Трудовая, 17	Частный дом	0,03478	0,00141	0,03619	81,57	4,82	86,40	1,25	откр.
1463	ул. Трудовая, 2 А	Частный дом	0,01187	0,002	0,01387	27,84	6,84	34,68	1,78	откр.
1464	ул. Трудовая, 20	Частный дом	0,0185	0	0,0185	43,39	0,00	43,39	0,00	закр.
1465	ул. Трудовая, 3	Частный дом	0,03282	0,0007	0,03352	76,97	2,40	79,37	0,62	откр.
1466	ул. Трудовая, 7	Частный дом	0,03434	0,00027	0,03461	80,54	0,92	81,46	0,24	откр.
1467	ул. Трудовая, 9	Частный дом	0,03306	0,0007	0,03376	77,54	2,40	79,93	0,62	откр.
1468	ул. Трудовая, 9 А	Частный дом	0,031	0,0006	0,0316	72,71	2,05	74,76	0,53	откр.
1469	ул. Тувинская, 22	Производственный объект	0,2046	0,00269	0,20729	479,86	9,21	489,06	2,39	закр.
1470	ул. Тувинская, 22 ж/дом	Многоквартирный дом	0,04475	0	0,04475	104,95	0,00	104,95	0,00	закр.
1471	ул. Утро Сентябрьское, 49	Клубы, Кинотеатры, Театры, Музеи, Библиотеки	0,11081	0	0,11081	259,89	0,00	259,89	0,00	закр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1472	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/1	Многоквартирный дом	0,04288	0,01518	0,05806	100,57	51,95	152,51	13,47	откр.
1473	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/2	Многоквартирный дом	0,07195	0,01864	0,09059	168,75	63,79	232,53	16,54	откр.
1474	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/3	Многоквартирный дом	0,04288	0,01039	0,05327	100,57	35,55	136,12	9,22	откр.
1475	ул. Утро Сентябрьское, 61 А/4	Многоквартирный дом	0,03598	0,01145	0,04743	84,39	39,18	123,57	10,16	откр.
1476	ул. Утро Сентябрьское, 81	Административные здания, конторы	0,0704	0	0,0704	165,11	0,00	165,11	0,00	закр.
1477	ул. Февральская, 1	Частный дом	0,0116	0,00097	0,01257	27,21	3,32	30,53	0,86	откр.
1478	ул. Февральская, 12	Частный дом	0,0092	0,00065	0,00985	21,58	2,22	23,80	0,58	откр.
1479	ул. Февральская, 6 А	Частный дом	0,00753	0	0,00753	17,66	0,00	17,66	0,00	закр.
1480	ул. Февральская, 7 А	Частный дом	0,01028	0	0,01028	24,11	0,00	24,11	0,00	закр.
1481	ул. Февральская, 9	Производственный объект	0,06581	0	0,06581	154,35	0,00	154,35	0,00	закр.
1482	ул. Февральская, 9	Производственный объект	0,18215	0,00051	0,18266	427,20	1,75	428,95	0,45	закр.
1483	ул. Февральская, 9	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,35982	0,0014	0,36122	843,90	4,79	848,69	1,24	закр.
1484	ул. Февральская, 9	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ,ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,56733	0,06574	0,63307	1330,58	224,96	1555,5 4	58,35	закр.
1485	ул. Хвостанцева, 1 Д	Многоквартирный дом	0,11366	0,01358	0,12724	266,57	46,47	313,04	12,05	откр.
1486	ул. Хвостанцева, 71	Многоквартирный дом	0,29656	0,03865	0,33521	695,53	132,26	827,79	34,30	откр.
1487	ул. Чайковского, 26	Производственный объект	0,30537	0	0,30537	716,20	0,00	716,20	0,00	откр.
1488	ул. Чайковского, 61	Другое строение	0,0365	0	0,0365	85,60	0,00	85,60	0,00	закр.
1489	ул. Чайковского, 7	Производственный объект	0,06055	0,01	0,07055	142,01	34,22	176,23	8,88	закр.
1490	ул. Чапаева, 2	Частный дом	0,0202	0,0021	0,0223	47,38	7,19	54,56	1,86	откр.
1491	ул. Чапаева, 4	Частный дом	0,01999	0,00226	0,02225	46,88	7,73	54,62	2,01	откр.
1492	ул. Черкасова, 2 Б	Частный дом	0,013	0,00106	0,01406	30,49	3,63	34,12	0,94	откр.
1493	ул. Шантарова, 1	Частный дом	0,017	0,00035	0,01735	39,87	1,20	41,07	0,31	откр.
1494	ул. Шантарова, 3	Частный дом	0,016	0,0007	0,0167	37,53	2,40	39,92	0,62	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1495	ул. Шантарова, 5	Частный дом	0,014	0,00053	0,01453	32,83	1,81	34,65	0,47	откр.
1496	ул. Широкова, 1	Частный дом	0,01741	0,0007	0,01811	40,83	2,40	43,23	0,62	откр.
1497	ул. Широкова, 1	Частный дом	0,00451	0	0,00451	10,58	0,00	10,58	0,00	откр.
1498	ул. Широкова, 1 А	Частный дом	0,03706	0,18759	0,22465	86,92	641,93	728,85	166,50	откр.
1499	ул. Широкова, 2 А	Частный дом	0,0304	0,0008	0,0312	71,30	2,74	74,04	0,71	откр.
1500	ул. Широкова, 2 Б	Частный дом	0,03106	0,00027	0,03133	72,85	0,92	73,77	0,24	откр.
1501	ул. Широкова, 2 Д	Частный дом	0,02352	0	0,02352	55,16	0,00	55,16	0,00	закр.
1502	ул. Широкова, 3	Частный дом	0,0286	0,11365	0,14225	67,08	388,91	455,98	100,87	откр.
1503	ул. Широкова, 4	Частный дом	0,02795	0,00141	0,02936	65,55	4,82	70,38	1,25	откр.
1504	ул. Широкова, 5	Частный дом	0,02	0,0007	0,0207	46,91	2,40	49,30	0,62	откр.
1505	ул. Широкова, 6	Частный дом	0,03895	0,00117	0,04012	91,35	4,00	95,35	1,04	откр.
1506	ул. Широкова, 8	Частный дом	0,02826	0,02684	0,0551	66,28	91,85	158,13	23,82	откр.
1507	ул. Штабная, 1 А	Магазины	0,031	0,002	0,033	72,71	6,84	79,55	1,78	откр.
1508	ул. Штабная, 10	Административные здания, конторы	0,228111	0,01956	0,247671	535,00	66,93	601,93	17,36	откр.
1509	ул. Штабная, 13	Частный дом	0,0262	0,0015	0,0277	61,45	5,13	66,58	1,33	откр.
1510	ул. Штабная, 14	Клубы, Кинотеатры, Театры, Музеи, Библиотеки	0,0999	0,027	0,1269	234,30	92,39	326,69	23,96	откр.
1511	ул. Штабная, 14 А	Магазины	0,0095	0	0,0095	22,28	0,00	22,28	0,00	закр.
1512	ул. Штабная, 15 А	Многokвартирный дом	0,04696	0,00666	0,05362	110,14	22,79	132,93	5,91	откр.
1513	ул. Штабная, 18	Административные здания, конторы	0,10859	0,00526	0,11385	254,68	18,00	272,68	4,67	откр.
1514	ул. Штабная, 19	Частный дом	0,01405	0,00067	0,01472	32,95	2,29	35,24	0,59	откр.
1515	ул. Штабная, 22	Административные здания, конторы	0,02597	0	0,02597	60,91	0,00	60,91	0,00	откр.
1516	ул. Штабная, 23	Многokвартирный дом	0,10109	0,0102	0,11129	237,09	34,90	271,99	9,05	откр.
1517	ул. Штабная, 26	Школы, интернаты, гимназии, лицеи, колледж, ВУЗ, ПУЗ, адм-учеб корпуса	0,4303	0,01034	0,44064	1009,20	35,38	1044,5 8	9,18	откр.
1518	ул. Штабная, 26 А	Частный дом	0,02588	0,00081	0,02669	60,70	2,77	63,47	0,72	откр.
1519	ул. Штабная, 28 А	Частный дом	0,027	0,005	0,032	63,32	17,11	80,43	4,44	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Адрес абонента	Характеристика абонента (жилфонд/прочие)	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла отопи- тельный сезон, Гкал			Потребление тепла лето, Гкал	Тип системы теплоснабже- ния
			отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ	отопление и вентиля- ция	ГВС	Σ		
1520	ул. Штабная, 36	Частный дом	0,04789	0,27541	0,3233	112,32	942,45	1054,7 6	244,45	откр.
1521	ул. Штабная, 39/1	Административные здания, конторы	0,04	0,01	0,05	93,81	34,22	128,03	8,88	закр.
1522	ул. Штабная, 39/3	Производственный объект	0,0646	0	0,0646	151,51	0,00	151,51	0,00	закр.
1523	ул. Штабная, 39/6	Производственный объект	0,0624	0	0,0624	146,35	0,00	146,35	0,00	закр.
1524	ул. Штабная, 6	Частный дом	0,00733	0	0,00733	17,19	0,00	17,19	0,00	закр.
1525	ул. Штабная, 60 А	Административные здания, конторы	0,11611	0,00429	0,1204	272,32	14,68	287,00	3,81	откр.
1526	ул. Штабная, 60 А	Столовые, кухни	0,02713	0,01928	0,04641	63,63	65,98	129,60	17,11	откр.
1527	ул. Штабная, 60 А/2	Административные здания, конторы	0,0183	0,00045	0,01875	42,92	1,54	44,46	0,40	откр.
1528	ул. Штабная, 60 А/3	Гаражные комплексы	0,05047	0	0,05047	118,37	0,00	118,37	0,00	откр.
1529	ул. Штабная, 60 А/4	Гаражные комплексы	0,2	0	0,2	469,07	0,00	469,07	0,00	откр.
1530	ул. Штабная, 7 А	Магазины	0,0085	0	0,0085	19,94	0,00	19,94	0,00	закр.
1531	ул. Штабная, 9 В	Магазины	0,0085	0,00013	0,00863	19,94	0,44	20,38	0,12	откр.
1532	ул. Энтузиастов, 6	Общежитие, гостиницы (не относится к ПП 354)	0,3415	0,64408	0,98558	800,93	2204,02	3004,9 6	571,67	откр.
1533	ул. Энтузиастов, 6	Производственный объект	1,00212	0,37756	1,37968	2350,31	1292,00	3642,3 1	335,11	откр.
1534	ул. Энтузиастов, 6	Столовые, кухни	0,21476	0,77103	0,98579	503,69	2638,44	3142,1 3	684,34	откр.
1535	ул. Южная, 17	Частный дом	0,01321	0,00107	0,01428	30,98	3,66	34,64	0,95	откр.
1536	АО "Красноярсккрайгаз"	Административные здания, конторы	0,18755	0,00057	0,18812	439,87	1,95	441,82	0,51	откр.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  
ДО 2037 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)  
ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## 2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ СУВОРОВА, 23В МУП Г.МИНУСИНСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»

Таблица 2.1 – Тепловые нагрузки муниципальной котельной Суворова, 23В

№ аб.	Адрес	Характеристика абонента	Q отопл, Гкал/час	Q ГВС, Гкал/ч	Q всего, Гкал/час	Схема присоединения	Присоединение по ГВС	Примечание
1	ул.Суворова, 25	Жилой дом	0,089	0,018	0,107	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
2	ул.Суворова, 27	Жилой дом	0,099	0,027	0,126	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
3	ул.Суворова, 29	Жилой дом	0,098	0,020	0,118	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
4	ул.Суворова, 31	Жилой дом	0,071	0,018	0,089	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
5	ул.Суворова, 33	Жилой дом	0,128	0,029	0,157	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
6	ул.Суворова, 37	Жилой дом	0,131	0,032	0,163	зависимая	закрытая	ООО УК "Комфорт"
7	ул.Суворова, 23	Жилой дом	0,014	0,002	0,016	зависимая	закрытая	
8	ул.Суворова, 29а	Жилой дом	0,017	0,008	0,025	зависимая	закрытая	
9	ул.Связистов, 19	Жилой дом	0,008	0,001	0,009	зависимая	закрытая	
10	ул. Связистов, 21	Жилой дом	0,013	0,001	0,014	зависимая	закрытая	
11	ул. Связистов, 25	Жилой дом	0,015	0,002	0,017	зависимая	закрытая	
12	ул.Связистов, 28	Жилой дом	0,029	0,002	0,030	зависимая	закрытая	
13	ул.Связистов, 30	Жилой дом	0,027	0,001	0,028	зависимая	закрытая	
14	ул.Связистов, 32	Жилой дом	0,019	0,002	0,021	зависимая	закрытая	
15	ул.Связистов, 23	Жилой дом	0,021	0,003	0,024	зависимая	закрытая	
16	ул.Связистов, 24	Жилой дом	0,026	0,002	0,027	зависимая	закрытая	
17	ул.Связистов, 26	Жилой дом	0,028	0,002	0,030	зависимая	закрытая	
18	ООО "Ростелеком"	Прочие потребители	0,120	0,000	0,120	зависимая	закрытая	
19	ООО "Элегия"	Прочие потребители	0,100	0,000	0,100	зависимая	закрытая	
20	ИП Бабушкин	Прочие потребители	0,010	0,000	0,010	зависимая	закрытая	